



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

19.09.2016 № 537-1.29-13-1 Г-ну Блиндеру А.Е,

На № 6/н от 31.08.2016.

e-mail: aeblieder@mail.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что длину пути эвакуации в помещении хранения автомобилей необходимо измерять от наиболее удаленной точки наиболее удаленного машиноместа до ближайшего эвакуационного выхода из помещения хранения автомобилей.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш


Блиндер А.Е.
Краснодар, 350016,
ул. Котлярова Н.С., 1 кв.127
aebinder@mail.ru
тел. 8-918-977-54-19

Заместителю начальника
института по научной работе
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Матюшину А.В.

Об определении расстояния (длины пути)
эвакуации от мест хранения автомобиля до двери
в лестничную клетку.

Уважаемый Александр Васильевич!

В связи с неоднократным и различным толкованием органами экспертизы проектной документации допустимого расстояния от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода, прошу разъяснить от какой точки (поз. 1, 2, 3) следует принимать расчетный путь эвакуации (допустимое расстояние)?



Ответ прошу направить на aebinder@mail.ru

С уважением,

Блиндер А.Е.

Дата: 31.08.2016