



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Управление надзорной деятельности  
ГУ МЧС России  
по Московской области

Театральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46  
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»  
E-mail: info@mchs.gov.ru

28 НОЯ 2014

№ 19.2-4-5118

На № 15572-2-26 от 18.10.2014

По итогам рассмотрения  
обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что требования п.п. 18, 90 и 91 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее – Правила) устанавливают правила к поведению людей и содержанию территорий (зданий, сооружений, помещений) исключительно с целью обеспечения пожарной безопасности по хранению и эксплуатации газовых баллонов.

Согласно требований, изложенных в п.п. 18 и 91 Правил, не допускается осуществлять **хранение баллонов** с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах, жилых комнатах, на кухне, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях, а также **располагать баллоны с газом** открыто и без соответствующей защиты внутри жилых зданий, а также на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

При этом требованиями п. 92 Правил не допускается **размещение газовых баллонов для бытовых газовых приборов** (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, при условии, что указанные баллоны находятся вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухих простенков стен на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Требования, изложенные в п. 18 Правил, устанавливают общий порядок и запрещают оставлять емкости с ЛВЖ и ГЖ на прилегающих к объектам территориях.

Одновременно сообщается, что при проведении мероприятий по надзору (контролю) за соблюдением требований пожарной безопасности органам

федерального государственного пожарного надзора не должны предъявляться требования иных нормативных документов, в том числе и в области газового хозяйства.

Заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору – заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы



С.П. Воронов



## **МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России  
по Московской области)**

ул. Обручева, 46, г. Москва, 117342  
Телефон: (499) 743-03-40 Факс (495) 334-95-20

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Заместителю директора Департамента  
надзорной деятельности и  
профилактической работы  
МЧС России**

**полковнику внутренней службы**

**С.П. Воронову**

**Театральный проезд, д.3,  
г. Москва, 109012**

**Уважаемый Сергей Павлович!**

В Главное управление МЧС России по Московской области неоднократно поступают обращения от граждан, о нарушениях требований п. 18, п. 91 и п.92 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) по оставлению, хранению и расположению газовых баллонов на территориях садоводческих товариществ и частных домовладений.

Содержание п. 18, п. 91 и п.92 ППР в РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 носят неоднозначные требования по оставлению, хранению и расположению подключенных и неподключенных газовых баллонов к бытовым газовым приборам с горючими газами и без них, на территории и внутри зданий.

Для единообразного применения норм действующего законодательства прошу Вас дать рабочее толкование по данному вопросу, а также допускается ли руководствоваться сотрудниками Федерального государственного пожарного надзора МЧС России иными нормативными документами в области газового хозяйства, регламентирующими порядок содержания, хранения и эксплуатации газовых баллонов.

**Заместитель начальника  
Главного управления МЧС России  
по Московской области - начальник  
управления надзорной деятельности  
полковник внутренней службы**

**Ф.Ю. Замышляев**