



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГОССТРОЙ РОССИИ  
Управление технормирования

117487, ГСП-1, Москва, ул. Строителей, 8, корп.2

23.11.2000 № 9-23/592

На № 02/1408 от 14.11.2000

Генеральному директору  
ОАО "Сибнефлетранспроект"

КРУПНИКОВУ В.И.

644009, г. Омск, ул. 10 лет Октяб-  
ря, д. 180-Б

Управление рассмотрело Ваше письмо о возможности применения стальных резервуаров для хранения противопожарного запаса воды и разъясняет.

1. В настоящее время "Технические правила по экономному расходованию основных строительных материалов" ТП 101-81\* исключены из списка действующих нормативных документов. В связи с этим соответствующее требование п.14.18 СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" утратило силу.

Возможность применения стали для упомянутых резервуаров определяется заказчиком и проектной организацией при условии обеспечения надежности и надлежащих эксплуатационных качеств сооружений.

2. СНиП 2.04.02-84\* регламентирует только минимальное количество пожарных резервуаров. При количестве пожарных резервуаров более двух объем каждого из них определяется проектной организацией, при этом суммарный объем резервуаров должен быть равен расчетному объему воды на пожаротушение.

По нашему мнению целесообразно расчетный объем воды на пожаротушение распределить более менее равномерно между всеми резервуарами.

Заместитель начальника Управления

Н.Н.Поляков