



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Тсвтральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телегайт: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

09 ФЕВ 2012 № 19-2-4-426

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения
на № 350-3-3-15 от 20 01 2012г

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о разъяснении отдельных положений Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» рассмотрено.

В соответствии со статьей 78 Технического регламента разработка специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусматривается исключительно для объектов защиты, для проектирования которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.

Положениями части 1 статьи 6 Технического регламента установлено, что пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением в полном объеме обязательных требований названного закона и обеспечением величины пожарного риска в пределах допустимых значений.

Одновременно сообщается, что достижение нормативных величин пожарного риска на объектах с превышением допустимой площади в пределах пожарного отсека возможно при оборудовании их полным комплексом систем противопожарной защиты, в том числе системой вытяжной противодымной вентиляции.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.А. Макаревич



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление надзорной деятельности**

ул. Октябрьская, 80 г. Новосибирск, 630099
тел 222-19-52, 232-73-67 факс 223-86-39
E-mail fireman@sibmail.ru, ugpn-nso@mail.ru

20.01.2012 г № 350-3-3-15

На № _____ от _____

Директору Департамента надзорной
деятельности МЧС России
генерал-лейтенанту вн. службы
Ю.И. Дешевых

ул. Ватутина, д.1,
г. Москва, 121357

Уважаемый Юрий Иванович!

На рассмотрение нормативно-техническим советом управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Новосибирской области поступили на рассмотрение специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты 2-этажного здания торговой организации II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, с площадью этажа пожарного отсека порядка 10000 м.кв.

Организацией-разработчиком СТУ предусмотрен комплекс дополнительных мероприятий, включающий в себя оборудование здания автоматической установкой пожаротушения (водяная спринклерная) с увеличенными параметрами интенсивности орошения (в 2 раза относительной нормативной) и минимальной площади (в 4 раза), системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 4-го типа и другие мероприятия.

Вместе с этим, разработчиком допускается возможность не оборудовать торговые залы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре вопреки положениям п 7.2 СпН 7.13130.2009, мотивируя принятое решение обеспечением на проектируемом объекте защиты нормативного значения пожарного риска.

В связи с этим, прошу Вас разъяснить, допустимо ли проектирование здания предприятия торговли с вышеназванными параметрами без его оборудования системой вытяжной противодымной вентиляции, основываясь на выполнении нормы части I статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

С уважением,

Заместитель начальника
полковник вн. службы

С И. Ларичев