



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
"ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33; факс: (495) 529-82-52
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

Зам. генерального директора по ПР
ООО «НК «РОСНЕФТЬ» - НТЦ»
В.В. Протопопову

ф. (861) 262-64-01

28.06.2010 № 13-Г.02.-3608/6

На № 22/4921 от 04.06.2010 г.

По существу затронутых в Вашем письме вопросов сообщая мнение специалистов института.

1. В соответствии с текстом, изложенным в п. 6.1.3 СП 4.13130.2009, учитывать свободную площадь контура застройки не требуется.

2. Ведомственные нормы (ВНТП 3-85, ВНТП 03/170/567-87) могут быть применены при проектировании объектов в части, не противоречащей ФЗ № 123 и нормативным документам по пожарной безопасности, утверждающим в исполнение указанного ФЗ (в частности, не противоречащей СП 4.13130.2009).

3. В связи с тем, что требования СП 8.13130.2009 не распространяются на объекты нефтегазодобывающей промышленности, следует руководствоваться положениями п. 2 статьи 78 и п. 1 статьи 151 ФЗ №123.

Начальник

Н.П. Кобылов