



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Центральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01, факс: 624-19-46
Телефакс: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

12 Авг 2009

№ 19-2-4-53-03

На №

005/03/12231 05.08.09

Заместителю генерального директора
ЗАО «Ямалгазвест»
О.Н. Сергееву

пр. Вернадского, 41, стр. 1
Москва, 119991

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев обращение о разъяснении некоторых положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сообщает, что к объектам, строительство которых в настоящее время не завершено, или к объектам, проектирование которых началось до 1 мая 2009 г., применяются действовавшие на момент начала проектирования или строительства нормы.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.Н. Гилетич