



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012

Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46

Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»

E-mail: info@mchs.gov.ru

16 ДЕК 2008

№ 19-2-5-4376

На №

0292

от

28.11.08

Об использовании огнестойких
кабелей

Генеральному директору
ООО НПП «Спецкабель»

А.В. Лобанову

107076, г. Москва, ул. Стрмынка, 18

Департамент надзорной деятельности МЧС России - центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации (далее - Система) рассмотрев Ваше письмо, сообщает следующее.

На основании п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (далее - СОУЭ) с учетом характеристик кабелей, изложенных в сертификате пожарной безопасности № ССПБ.RU.УП001.H00551, кабели марки КПСЭнг-FRLS, КПСЭнг-FRHF, КПСЭнг-FRLS, КПСЭнг-FRHF могут применяться в СОУЭ без использования негорючих коробов и кабельных каналов.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности –
заместитель руководителя
центрального органа Системы

А.Н. Гилетич