



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46  
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»  
E-mail: info@mchs.gov.ru

21 НОЯ 2012 № 19-2-У-4721

На № 04/10/12 от 01.10.2012

Генеральному директору  
СО НП «Альянс Пожарной  
Безопасности»

В.В. Лебедеву

ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5Н,  
г. Санкт-Петербург, 195220

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о разъяснении отдельных положений нормативных документов по пожарной безопасности, в части устройства эвакуационных выходов в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф4.3, рассмотрено.

В соответствии с пунктом 8.3.8 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» для указанных зданий с высотой расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м<sup>2</sup> с численностью не более 20 человек, при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.

Одновременно сообщается, что расчетная площадь, предусмотренная пунктом 8.3.7 названного нормативного документа, предназначена для проведения расчетных обоснований, а допустимая численность людей на этаже определяется согласно технологической части проекта.

Заместитель главного государственного  
инспектора Российской Федерации  
по пожарному надзору –  
заместитель директора  
Департамента надзорной деятельности

А.Н. Гилетич



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«Альянс Пожарной Безопасности»

ИНН 7804183357 КПП 780401001  
195 220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.9, лит. А, пом. 5Н  
Тел./факс: (812)248-91-39 E-mail: [apb@apbez.ru](mailto:apb@apbez.ru) Сайт: [www.apbez.ru](http://www.apbez.ru)

Исх. № 04/10/12  
от 4 октября 2012

Директору Департамента  
надзорной деятельности МЧС России  
Дешевых Ю.И.  
ул. Ватутина, д.1, г. Москва, 121357  
факс (495)212-05-99, (495)212-09-94

Об устройстве одного эвакуационного  
выхода с этажа здания класса функциональной  
пожарной опасности Ф 4.3

Уважаемый Юрий Иванович!

В соответствии с требованиями пункта 8.3.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3, следует принимать из расчета  $6 \text{ м}^2$  площади на одного человека.

В нашем понимании, «параметры эвакуационных путей» - это их протяженность, ширина, высота, пропускная способность. «Параметры путей эвакуации» и «количество эвакуационных выходов», равно как и «путь эвакуации» и «эвакуационный выход» - это понятия совершенно разные (разделы 4.2., 4.3. и 4.4. данного СП).

Вместе с тем, пункт 8.3.8. СП 1.13130.2009 допускает устройство одного эвакуационного выхода с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) при высоте его расположения не более 15 метров и площадью не более  $300 \text{ м}^2$  с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас разъяснить:

Правомерно ли, при обосновании устройства одного эвакуационного выхода с этажа площадью до  $300 \text{ м}^2$  (при высоте его расположения не более 15 метров и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа) проектируемого здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.3. основываться на численности людей, предусмотренной технологической частью проекта? Или же в данном случае для определения численности людей на этаже все равно необходимо руководствоваться пунктом 8.3.7 СП 1.13130.2009?

Генеральный директор  
НП «АПБ»

В.В. Лебедев