



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Центральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

27 МАЙ 2011 № 19-2-4-1990

На № 25/04/11-1 от 25.04.2011

Генеральному директору
НП «Альянс Пожарной
Безопасности»

В.В. Лебедеву

ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5А,
г. Санкт-Петербург, 192220

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о необходимости установки пусковых кнопок дистанционного запуска пожарных насосов в шкафах пожарных кранов, поступившее из Минрегиона России (письмо от 13.05.2011 № 12245-ИП/08), рассмотрено.

В соответствии с требованиями п. 4.2.7 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» насосные установки для противопожарных целей для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, следует проектировать с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.

При этом, пусковые кнопки пожарных насосных установок следует устанавливать в шкафах пожарных кранов.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.А. Макаревич