



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Центральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телефакс: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

04 АВГ 2010 № 19-2-3-4063

На № _____ от _____

Начальнику ГУ МЧС России
по Нижегородской области
полковнику внутренней службы
А. А. Шиканову

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев совместно с ФГУ ВНИИПО МЧС России обращение по вопросу размещения антресолей в общественных и административных зданиях, сообщает, что требования пожарной безопасности для названных конструкций отсутствуют.

В соответствии с положениями статьи 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Приложение: заключение ФГУ ВНИИПО МЧС России, на 2-х листах.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
полковник внутренней службы

А.А. Макаревич

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

ул.р ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33, Факс: (495) 529-82-52, 524-08-99
E-mail: vniipr@mail.ru; http://www.vniipr.ru

№ 19-2-4-1604 № 25.03.2010 заместителю директора
Департамента надзорной деятельности
МЧС России
полковнику внутренней службы

А.Н. Илетищу

ул. Ватутина, д.1, г. Москва, 121357

Образыяснении требований норм

Уважаемый Анатолий Николаевич!

Во исполнение письма от 25.03.2010 № 19-2-4-1604, по обращению
начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области о требованиях
нормативных документов по пожарной безопасности к антресолям в
общественных зданиях, сообщаю следующее.

В соответствии с требованиями СП 4.13130.2009 и СНиП 31-03-2001
антресоли предусматриваются только в зданиях производственного и складского
назначения.

По мнению специалистов института, такие площадки в общественных
зданиях необходимо принимать как внутренние открытые галереи. Требования
пожарной безопасности к устройству таких площадок (галерей) в общественных
зданиях отсутствуют и в соответствии со ст.78 Федерального закона от 22.07.2008
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для
таких объектов необходимо разрабатывать специальные технические условия
отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности, в том числе во

определению этажности здания, площади пожарного отсека, а также требования к конструктивным решениям, пределам огнестойкости несущих и ограждающих конструкций, требования к организации эвакуации людей и содержанию комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

С уважением,

Начальник
генерал-майор внутренней службы



Н.П. Копылов