



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

Г-ну Благий А.В.

ул. Люблинская, д. 157, корп. 2,
кв. 74, г. Москва, 109341

E-mail: blagiy@csoft.ru

25.10.2012 № *171-1-20-11-2*

на № б/н от 12.10.2012

О нормативных документах
по пожарной безопасности

На Ваше обращение сообщая следующее.

Свод правил СП 21-104-98 «Проектирование систем противопожарной защиты резервуарных парков Госкомрезерва России» (источник публикации- М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002), утвержден приказом Госкомрезерва Российской Федерации от 13.11.1998 № 177 и введен в действие с 1 января 1999 года. Предложений по внесению изменений и дополнений в указанный документ, с момента его утверждения, Институтом не подготавливалось. Для получения информации о содержании официального издания СП 21-104-98 Вам следует обратиться в Федеральное агентство по государственным резервам (правоприемник Госкомрезерва РФ). Сведениями о местах реализации официального издания данного свода правил Институт не располагает.

Одновременно с этим сообщая, что требования НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» применяются в отношении объектов защиты введенных в эксплуатацию до вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Врио начальника

А.В. Матюшин