



I вариант 2 места

② Размеры в мм

Обозначение	Для тяг диаметром		L	L ₁	H	S*	h	h ₁	d	b	c	Масса кг
	Средних	Крайних										
Л8-170	12	12	200	160	40	8	17	17	14	25	2	0,56
-01	16		210	160	50	12	25	22	18	35	3	0,84
-02	20	16	260	200	60	16	30	28	23	42	4	1,68
-03	24	20	330	250	80		35	32	27	50		2,92
-04	30	24	340	280	90	20	45	40	33	60	5	3,94
② -05	36	30	380	300	100	25	50	45	39	70	6	5,40

1.* Размер для справки.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров:
отверстий H14;
валов h14;
остальных ± IT14/2.

② 3. Допускается замена материала на Лист ВСт3сп5 ГОСТ 14637-79

Б-ПН-ГОСТ 19903-74

Л8-170

Лист	Масса	Масшт.
1/1	См. табл.	—
0/1	—	—
Лист	мм.шт.	1
И. контр.	Божанкина	17.2.81
Утв.	Величенко	17.2.81
Лист	Б-ПН-ГОСТ 19903-74	Минитум
②	28. ГОСТ 1577-78	Энергоснабжающий
	21.3-7	Ленинградский филиал

Траверса