



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

12.05.2011 № 13-5-02-12538-02 Директору ООО «АСО»
На № 55 от 05.05.2011 С.Г. Светушенко .
Ул. Комиссарова, д. 28, г. Владимир,
О разъяснении требований Российская Федерация, 600027
нормативных документов E-mail: aso33@bk.ru

Уважаемый Станислав Геннадьевич!

В случае применения двойного остекления в качестве легкобрасываемой конструкции необходимо доказать, что эффективность такой конструкции не ниже той, которая достигается при одинарном остеклении (п.6.2.6 СП 4.13130-2009). При проведении этих работ должны учитываться параметры взрывоопасного помещения (габариты, степень загромождённости объёма взрывоопасного помещения), характеристики ГС, способы крепления стёкол в оконных проёмах и т.д.

Для более детальной проработки вопроса рекомендуем обратиться в научно-технический центр по взрывобезопасности и взрывоустойчивости промышленных и гражданских объектов (НТЦ «Взрывоустойчивость») Московского государственного строительного университета. Руководитель НТЦ академик, д.т.н., профессор Мишуев А.В., контактный телефон 8 (499) 261-59-53 .

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов