

РУКОВОДСТВО
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И ТРАНСПОРТА
ПОДСТАНЦИИ 35-1150 кВ

Часть I

№ 13704тм-т1

Министерство энергетики и электрификации СССР
ИПЧО "ЭНЕРГСПРОЕКТ"

Ордена Октябрьской революции
Всесоюзный государственной проектно-изыскательский
и научно-исследовательский институт энергетических
систем и электрических сетей
"ЭНЕРГСОБЪПРОЕКТ"

РУКОВОДСТВО
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И ТРАНСПОРТА
ПОДСТАНЦИИ 95-1150 кВ

Часть I

№ 13704-тм-т1

Москва, 1991 г.

ИЗ704тм-Т1

Минэнерго СССР ГИИО Энергопроект ул. Ленинская, 10 Энергосетьпроект	Руководящие материалы	
	Руководство по проектированию генеральных планов и транспорта подстанций 35-1150 кВ	ЗОИ выдана впервые

Главный инженер института
 Энергосетьпроект

В.О. Ляшенко

Начальник Производственно-технического отдела

А.С. Бурцев

Главный специалист

Б.Г. Хезин

Разработан Производственно-техническим отделом института Энергосетьпроект	Утвержден ИТС института Энергосетьпроект Протокол от 26.05.91 № 29-008/5	Выдан Минэнерго СССР Протокол от 05.05.91 № 10 ИЗ704тм-Т1
---	---	--

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ I

	стр.
Предисловие	4
I. Общие указания	5
2. Выбор площадки для строительства подстанций	
2.1. Размещение подстанций	6
2.2. Особенности размещения ПО на территории городов (поселков)	7
2.3. Санитарно-защитные зоны	9
2.4. Внешний транспорт	11
2.5. Основные технические требования к площадкам ПО	12
2.6. Содержание акта выбора площадки	17
3. Генеральный план и транспорт	
3.1. Основные требования к материалам зонирования	24
3.2. Застройка территории (горизонтальная планировка)	31
3.3. Отвод земель	31
3.4. Проект строительной сетки. Привязка площадки к местности	31
3.5. Автомобильные дороги	34
3.6. Пути перекатки трансформаторов	35
3.7. Размещение внутренних сетей и коммуникаций	36
3.8. Вертикальная планировка	44
3.9. Водозащитные сооружения	50
3.10. Благоустройство и озеленение территории	52
3.11. Техико-экономические показатели генерального плана	53
4. Организация строительства	57
5. Противопожарные мероприятия	
5.1. Общие положения	58
5.2. Устройство въездов, дорог (площадки), подъездов к зданиям	58
5.3. Нормативные расстояния между зданиями в обслуживании	59
5.4. Сооружения и сети противопожарного водопровода	59
6. Организация мероприятий	62
7. Охрана окружающей среды	64
Приложение: Перечень нормативных документов	65

ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководство разработано на основании действующих строительных норм и правил устройства электроустановок с учётом многолетнего опыта проектирования подстанций институтом Энергосетьпроект и опыта строительства и эксплуатации электросетевых объектов в Инженерге СССР.

Руководство предназначено для специалистов, занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией подстанций (РУ) и сетей высшего электроснабжения.

Приведённые в Руководстве технические требования, рекомендации и чертежи могут быть широко использованы при обучении студентов в высших и средних специальных учебных заведениях по специальностям: электроснабжение (электрификация), промышленное и гражданское строительство, прикладная геодезия.

Руководство состоит из двух частей:

часть I содержит: технические требования к площадкам подстанций и рекомендации по выбору и оформлению площадок для строительства подстанций; указания по размещению зданий и сооружений, автомобильных дорог и инженерных сетей; требования по инженерной подготовке территории подстанции; указания по противопожарным, охранам мероприятиям и требования по охране окружающей среды.

часть II содержит: методические указания по составу, содержанию и оформлению чертежей генерального плана; чертежи и примеры инженерных решений в части компоновки основных и вспомогательных сооружений подстанции, организации рельефа, размещения автомобильных дорог и инженерных сетей.

Руководство разработано главным специалистом производственно-технического отдела Б.Г.Хениным. В редактировании Руководства приняли участие главные специалисты М.Б.Котов, Э.В.Панкочкина.

Замечания и предложения по дальнейшему совершенствованию данного Руководства просим направлять в институт "Энергосетьпроект".

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Руководство содержит основные указания по проектированию генеральных планов и транспорта ПС с вышним напряжением 35-1150 кВ.

2. Настоящее Руководство распространяется на вновь сооружаемые, а также расширяемые и реконструируемые ПС и переключательные пункты. Допускаются обоснованные отступления от настоящих указаний, согласованные с энергосистемами.

При проектировании генеральных планов ПС следует руководствоваться нормативными документами, перечисленными в приложении.

3. При проектировании генеральных планов подстанций промышленных предприятий следует дополнительно учитывать требования к ПС со стороны этих предприятий.

4. При проектировании генеральных планов ПС, возводимых в сейсмических районах, надлежит руководствоваться нормами и правилами строительства в сейсмических районах.

5. При проектировании генеральных планов ПС, возводимых в районах вечной мерзлоты надлежит руководствоваться требованиями норм и правил по проектированию на вечно-мерзлых грунтах.

6. При проектировании генеральных планов ПС в районах с сильными снегованосами и снегопадами (с высотой расчетного снежного покрова 1,0 м и выше и продолжительностью его залегания не менее 1 месяца) надлежит руководствоваться соответствующими "Руководными указаниями".

7. При проектировании генеральных планов ПС, возводимых на просадочных грунтах, надлежит учитывать требования норм и правил строительства сооружений на просадочных грунтах.

8. Разделы 2,4,5,6,7 даны в объеме, необходимом при проектировании генеральных планов и транспорта ПС.

2. ВЫБОР ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Размещение подстанции

2.1.1. Выбор и согласования площадки ПО производится в соответствии с требованиями "Руководства по выбору и согласованию площадок понижающих подстанций 35 кВ и выше".

2.1.2. Площадка для ПО выбирается в комплексе с подходами линий электропередач, трассами внеплощадочных коммуникаций и подъездных дорог, а также площадками для размещения жилых домов и временных сооружений для строительства.

2.1.3. Выбор и согласования площадки для строительства ПС осуществляются:

- при разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) по крупным и сложным ПО;
- при разработке технико-экономических расчетов (ТЭР) по обоснованию строительства объектов, если они входят в перечень сооружений Минэнерго СССР;
- в период подготовки задания на проектирование ПО 35 кВ и выше, если при разработке ТЭР (ТЭО) площадка ПО не выбиралась или ТЭР (ТЭО) не выполнялось.

2.1.4. Площадка для строительства ПО выбирается и согласовывается комиссией. Одновременно с выбором площадки необходимо получить у соответствующих организаций данные о природных и инженерных условиях её расположения, необходимые для принятия проектных решений по ПО и внеплощадочным сооружениям и определению расчетной стоимости строительства.

2.1.5. Выбор площадки для строительства ПО должен производиться с соблюдением "Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных республик", законодательных актов по охране природы и использованию природных ресурсов.

2.1.6. Выбор площадки производится на основании:

- схемы развития электрических сетей района для охвата электроснабжения конкретного объекта;

- материалов проектов районной планировки и проектов планировки городов (поселков);
- технико-экономического сравнения вариантов.

2.1.7. Размеры площадок подстанций, как правило, определяются на основании предварительного генерального плана. Для ориентировочных данных размеры площадок можно принимать по таблице 2.1.

Таблица 2.1. Размеры площадок подстанций

Подстанции, напряжением, кВ	Размеры площадок, м	Площадь, га
35	60x60	0,36
110 (154)	150x200	3,00
220	200x300	6,00
330	300x400	12,00
500	400x500	20,00
750	500x600	30,00
1150	600x750	45,00

Примечание: Размеры площадок, приведенные в таблице, подлежат уточнению при конкретном проектировании в зависимости от числа ВУ и присоединений на них.

2.2. Особенности размещения ПО на территории городов (поселков)

2.2.1. Подстанции глубокого ввода, размещаемые в районах массового жилищного строительства или в существующих жилых районах городов и других населенных пунктов, следует проектировать исходя из схемы электроснабжения в увязке с архитектурой существующей и проектируемой застройки. Они должны быть обеспечены подъездами для транспорта и свободными полосами для ввода и вывода кабельных и воздушных линий, а также других инженерных коммуникаций.

2.2.2. Размер земельного участка для закрытых ЦО следует принимать ориентировочно не менее 0,6 га. Окончательный размер площади для отвода земли уточняется после разработки генплана ЦО.

2.2.3. При размещении ЦО в городах и других населенных пунктах обязательно должен быть проработан маршрут безрельсовой доставки тяжеловесного оборудования (трансформаторов, реакторов и т.п.) от железнодорожной станции (порта) разгрузки до ЦО. Указанные работы выполняются на стадии выбора площадки.

2.2.4. Предварительное местоположение подстанции в городах и населенных пунктах городского типа определяется при разработке перспективного генерального плана застройки или реконструкции исходя из охвата электроснабжения городского хозяйства.

2.2.5. Окончательный выбор площадки ЦО сводится к уточнению ее местоположения в пределах резервной территории, технико-экономическому сравнению возможных вариантов и оформлению документации для утверждения и последующего отвода земли (участка).

2.2.6. При необходимости размещения ЦО на территории городов и поселков городского типа, не имеющих плана перспективного развития, площадки для строительства ЦО выбираются с учетом особенностей указанных в настоящем разделе.

2.2.7. Для выбора и согласования площадок ЦО, заказчик проекта в установленном порядке получает в Управлении (отделе) архитектуры при исполнении местного Совета народных депутатов топографические планы (геоподоснову) масштаба 1:500-1:5000 на район предполагаемого строительства, сведения о существующей и перспективной застройке и о подземных сооружениях.

2.2.8. Заказчик совместно с проектно-изыскательской организацией и службой архитектуры города (района) определяет варианты возможного размещения площадки ЦО с учетом возможности осуществления подходов РИ и подключения к городским сетям необходимых коммуникаций.

2.2.9. Во всех случаях для выбора площадки ЦО на территории города и других населенных мест, заказчиком проекта создается комиссия, в состав которой должны входить представители горис-

полкова (районского), представители местных организаций, ведающих эксплуатацией транспортных коммуникаций, сетей электро-снабжения, тепло и водоснабжения, канализации, связи и других инженерных коммуникаций, представители отдела по делам строительства и архитектуры, сапетидстанции, пожарного надзора, а также других организаций, интересы которых могут быть затронуты строительством ПУ.

2.2.10. Выбор площадки ПУ оформляется актом, в котором обосновывается ее местоположение и отражаются все особенности городских условий, определяющие основные технические решения, как по самой площадке, так и по трассам коммуникаций. Акт подлежит утверждению заказчиком.

2.2.11. В установленном порядке заказчик получает архитектурно-планировочное задание, а также строительный паспорт участка, содержащий технические данные по выбранной площадке ПУ, планы подземных и наземных сооружений и коммуникаций, технические условия на присоединение проектируемой ПУ к источникам электро-снабжения, инженерным сетям и коммуникациям, материалы инвентаризации, описочные акты, решения исполкома Совета народных депутатов о месте и характере компенсации за отнесение здания и сооружения, данные натурных измерений существующих на участке строительства зданий, сооружений, подземных и наземных коммуникаций и др.

2.2.12. По ходатайству заказчика на основании акта о выборе площадки и архитектурно-планировочного задания исполком Совета народных депутатов города (района) выносит решение о отнесении площадки ПУ.

2.3. Санитарно-защитная зона

2.3.1. Санитарно-защитной зоной вокруг ПУ следует считать территорию между местами установки трансформаторов и границами санитарной территории (с учетом перспективы ее расширения).

2.3.2. Подземные следует относить к категории электрических установок, производящих производственные шумы. Источником шумов служат силовые трансформаторы, выключатели, синхронные

компенсаторы, вентиляторы, синхронные компенсаторы, вентиляционные системы градирен.

При выборе площадки следует учитывать требования СНиП "Защита от шума".

2.3.3. Ориентировочные минимальные расстояния от ИК до жилых зданий, по условиям вредного воздействия шума, могут приниматься в зависимости от мощности устанавливаемых на ней трансформаторов и определяются по таблице 2.2. В дальнейшем они подлежат уточнению по методике, указанной в СНиП "Защита от шума".

Таблица 2.2. Минимальное расстояние от подстанции до жилых домов, м

Мощность трансформаторов, кВ.А	Расстояния от трансформаторов до жилых домов, м
От открытых подстанций	
до I	не нормируется
15-25	500
45	450
65	600
125	700
200	750

Примечания:

1. Минимальное расстояние не нормируется при установке двух и менее трансформаторов мощностью до 1000 кВ.А каждый.
2. При установке трансформаторов мощностью больше приведенной в таблице допустимое расстояние определяется специальными акустическими расчетами и оговаривается с заказчиком.

3. Приведенные расстояния приняты исходя из условий установки двух трансформаторов, указанных в таблице мощностей.
4. Указанные расстояния могут быть уменьшены при применении специальных мероприятий, например защитных стенок. Расчет расстояний при этом осуществляется в соответствии с методикой, изложенной в СНиП "Защита от шума".
5. Указанные выше нормы приведены из "Руководства по выбору и согласованию площадок понижающих подстанций 35 кВ и выше".

2.3.4. В случае размещения подстанции в районе расположения аэродромов, радиостанций или предприятий специального назначения, а также складов взрывчатых веществ удаление площадок подстанций от перечисленных объектов должно быть принято в соответствии со специальными нормами.

2.4. Внешний транспорт

2.4.1. Площадки ПС с трансформаторами мощностью 1000 кВА и более должны быть связаны с общей сетью автомобильных дорог.

Подъездная автомобильная дорога должна обеспечивать регулярный проезд персонала и доставку тяжелых грузов (трансформаторов, шунтовых реакторов, синхронных компенсаторов).

2.4.2. К ПС площадью более 5 га по пожарным требованиям предусматривается резервный подъезд по дороге с твердым покрытием или спланированной территории, обеспечивающей круглогодичный проезд не вой автотранспорта.

2.4.3. Постоянные подъездные автомобильные дороги относятся к V категории, их проектирование ведется в соответствии с СНиП 2.03.02-85 "Автомобильные дороги" и "Руководством по проектированию автомобильных дорог ПС и РЭС".

Подъездные автомобильные дороги, которые впоследствии могут быть включены в общую сеть автомобильных дорог, должны удовлетворять требованиям, предусмотренным СНиП. Их категория должна быть согласована с дорожными организациями, а строительство по возможности выполняться на кооперативных (долевых) началах.

2.4.4. К ПУ II50 кВ, ввиду отсутствия автотранспортных средств грузоподъемностью свыше 300 тн, предусматривается подъездной ж.д. путь.

2.4.5. К ПС 220-750 кВ железнодорожный путь предусматривается только в случае технической невозможности доставки тяжеловесных грузов по автодорогам или при соответствующем технико-экономическом обосновании. Подъездной железнодорожный путь может быть рекомендован также в случае, когда он является одновременно подъездным путем прилегающей к ПС сетевой ремонтно-производственной базы, на которой предполагается ремонтировать оборудование, включая трансформаторы.

2.4.6. При проектировании подъездного железнодорожного пути расположение площадки должно обеспечивать удобную приосеждение пути к ближайшей железнодорожной станции МГО или к ближайшим другим железнодорожным путям соседних промышленных предприятий.

При принятии к путям промышленных предприятий следует прозреть состояние путей, соответствие их требованиям строительных норм и правил. При необходимости реконструкции существующих путей в проекте предусматриваются соответствующим техническим решениям и бюджета.

2.4.7. Проектирование подъездного железнодорожного пути, как правило, выполняется специализированной проектной организацией в соответствии с "Нормами и правилами проектирования железных дорог нормальная колея".

2.5. Основные технические требования к площадкам ПС

2.5.1. Площадки ПС должны выбираться с учетом максимального приближения:

- к центру электрических нагрузок,
- к автомобильным дорогам, по которым возможна доставка тяжеловесного оборудования и материалов,
- к железнодорожным станциям и подъездным железнодорожным путям промышленных предприятий, на которых возможна разгрузка

тяжеловесного оборудования, строительных конструкций и материалов,

к месту примыкания проектируемого подъездного железнодорожного пути для ЦО при необходимости его строительства,

к населенным пунктам, в которых возможно расселения обслуживающего персонала,

к существующим инженерным сетям водопровода, канализации, теплоснабжения, связи, временного электроснабжения (на период строительства) или проектируемым при условии их опережающего ввода.

2.5.2. Площадки ЦО должны размещаться вне территории:

залегания полезных ископаемых (размещение на территории с выделенными полезными ископаемыми допускается в исключительных случаях, при согласии органов государственного горного надзора);

опасных зон отвалов пород угольных и сланцевых шахт или обогатительных фабрик. Расстояние между отвалом и ЦО назначается не менее расчетной омытой зоны осыпания отвала, определяемой в соответствии с "Инструкцией по проектированию и безопасной эксплуатации отвалов пород", утвержденной Министратством угольной промышленности СССР и согласованной с Госстроем СССР. В северной строительной климатической зоне между отвалами и ЦО, кроме указанных зон, должны соблюдаться расстояния, обеспечивающие сохранение расчетного температурного режима маршевых фундаментов оснований зданий и сооружений ЦО;

зон активного карста, камнепадов, оползней, селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать нормальной эксплуатации ЦО;

первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и первой зоны округов санитарной охраны курортов;

зеленых зон городов и поселков городского типа, земель, занятых зелеными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и, являющихся местом отдыха населения;

загрязненной органическими и радиоактивными отбросами до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы;

заловодников, памятников истории, археологии, архитектуры и других, находящихся под охраной государства;

карьеров, разрабатываемых с помощью взрывов (при необходимости размещения ПЗ вблизи действующих или проектируемых карьеров необходимо проверить расчетами взрывотные взрывов на отрывательные конструкции и оборудование);

зоны затопления в результате возможного раздувания плотин и дамб). В случае необходимости размещения площадки в указанной зоне должны быть предусмотрены мероприятия по защите ПЗ от затопления. В северной строительной-климатической зоне на прибрежных участках следует размещать ПЗ с учетом увеличения чьши оттаивания грунта у берега;

загрязненной промышленными выбросами в атмосферу и создающими опасность для работы изоляции ОРУ и БИ. Расстояние от источника загрязнения принимается по соответствующим нормативным документам. При этом следует принимать во внимание, то что по условиям закономерности распространения производственных выбросов в атмосферу максимальная концентрация вредных веществ устанавливается на расстоянии в пределах 20 H, где - H высота выбросе;

приаэродромной зоны и воздушных трасс. Размещать площадку ПЗ за приаэродромных территориях и воздушных трассах разрешается только после согласования с Министерством гражданской авиации СССР и его органами на местах при условии, что ПЗ находится на расстоянии 10 км от границ аэродрома, при наличии на ПЗ зданий и сооружений с отметкой верхней точки, превышающей отметку аэродрома на 50 м и более, расстояние увеличивается до 30 км от границ аэродрома.

Допустимое приближение до радиочастот и других радиоустановок уточняется при согласовании с организациями, эксплуатирующими и проектирующими эти радиустановки.

Местоположение площадки с водозаборными и очистными сооружениями должно дополнительно отвечать следующим требованиям:

водозаборные сооружения хозяйственно-питьевого и технического водопровода располагаются по течению реки выше промышленных предприятий и населенных пунктов;

спуск сточных вод в реку должен осуществляться по течению ниже населенного пункта после очистки в очистных сооружениях;

сооружения для забора подземной воды должны находиться на участках, благоприятных в санитарном отношении, где должны быть условия для организации зоны санитарной охраны, исключающей возможность загрязнения используемых подземных вод бытовыми и промышленными сточными водами. При отсутствии возможности выполнить эти требования водозаборные и очистные сооружения выносятся с территории ПО.

2.5.3. Размещение площадки ПО должно обеспечивать возможность:

сооружения минимальной длины заходов ВЛ, особенно на стороне ВЛ, а также всех коммуникаций с минимальным занятием печных сельскохозяйственных и лесных угодий;

строительства зданий и сооружений с устройствами надороговых оснований. В отдельных случаях на основании технико-экономического обоснования допускается размещение ПО на площадке со сложными или неблагоприятными грунтовыми условиями (затопленность, скально-моренные грунты, льдочащеопасность и т.д.);

производства минимальных площадочных работ;

доставки на ПО тяжелого оборудования (транспортеры, компрессоры, реакторы и др.).

2.5.4. Площадка для строительства ПО расположенная в сейсмоопасных районах должна удовлетворять следующим требованиям:

со стороны главного направления снеготранспорта перед площадкой не должно быть значительных снегосборных территорий;

о наветренной стороне площадки желательно иметь лес, пожелание рельефа, гряда рек, овраги или периодически расчищаемые автодороги;

о подветренной стороне площадки не должно быть леса или оврагов;

при переосеченном рельефе площадка должна располагаться на наветренном склоне (расположение на подветренном склоне недопустимо);

при наличии о наветренной стороне значительной снегосборной площадки (обочины) следует предусматривать территорию для устройства внешней снегозащиты (снегозащитные лесопосадки, снегозадерживающие крыты и заборы);

при организации на ПО механизированной очистки снега рядом с площадкой должны быть пониженные места рельефа, где можно было бы складировать снег.

2.6.5. При размещении ПО и связанных с ней объектов следует выдерживать требуемые расстояния:

до складов нефти и нефтепродуктов, а также складов сильнодействующих ядовитых веществ по согласованию с соответствующей организацией;

до компрессорных и газораспределительных станций — по таблице 2.8;

до магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов — по таблице 2.4.

Минимальное расстояние до складов взрывчатых и взрывоопасных веществ принимается по согласованию с соответствующей организацией.

2.6.6. При сравнении вариантов размещения площадки ПО определяются и учитываются затраты на возмещение убытков землевладельцев и потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием в постоянное пользование земельных участков,

Кроме того подлежат возмещению убытки, причиняемые землепользователям временным занятием земельных участков для организации строительной базы, устройства временных автомобильных дорог и местных коммуникаций.

2.5.7. Помимо возмещения убытков землепользователям предусматривается возмещение потерь сельскохозяйственного производства, которые возмещаются в размере стоимости освоенных новых земель равновеликой площади. Для определения потерь сельскохозяйственного производства следует руководствоваться стоимостями земель по экономическим районам (областям, республикам).

Потери сельскохозяйственного производства возмещаются также при временном отводе земельного участка для строительства ПС.

2.5.8. В соответствии с действующими нормативами перед началом строительства необходимо снять и хранить плодородный слой почвы. Это требование распространяется на земли, занимаемые площадкой ПС, принадлежащие как сельскохозяйственным, так и несельскохозяйственным землепользователям при наличии плодородного слоя почвы.

Участки для хранения плодородного слоя почвы намечаются в непосредственной близости от площадки строительства.

В отдельных случаях при экономической целесообразности плодородный слой почвы вывозится и наносится на малопродуктивные угодья. При этом затраты на 1 га малопродуктивных угодий не должны превышать установленных в советских республиках нормативов стоимости освоения 1 га новых земель взамен изымаемых для строительства ПС.

2.6. Содержание акта выбора площадки

2.6.1. Акт выбора площадки является основным документом о согласовании площадки для строительства ПС и внешних коммуникаций, коридоров ЭЛ и других объектов. Этим же документом согласовываются основные проектные решения по подключению к существующим инженерным сетям и коммуникациям.

Таблица 2.3. Минимальное расстояние от компрессорных и газораспределительных станций и нефтеперекачивающих на этих станциях до ПД

Наименование сооружения	Компрессорные и газораспределительные станции								Нефтеперекачивающие насосные станции		
	I				II				III	II	I
Условный диаметр газопровода, мм	300 и менее до 600	свыше 300 до 600	свыше 600 до 1000	свыше 800 до 1200	свыше 1000 до 1400	свыше 1200	300 и менее	свыше 300	-	-	-
Минимальное расстояние до площадки ПС, м	500 150	500 175	700 200	700 250	700 300	700 30	500 100	500 125	100	150	200

Примечание: Расстояния, указанные в числителе, относятся к компрессорным станциям, а в знаменателе - к газораспределительным.

Таблица 2.4. Минимальное расстояние от оси магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов до ПС

Наименование сооружения	Магистральный газопровод						Магистральный нефтепровод и нефтепродуктопровод					
	I						II		III	IV	V	VI
Условный диаметр газопровода, мм	300 и менее	свыше 300 до 500	свыше 600 до 800	свыше 800 до 1000	свыше 1000 до 1200	свыше 1200 до 1400	300 и менее	свыше 300				
Минимальное расстояние до площадки ПС, м	100	150	200	250	300	350	75	125	75	100	150	200

Примечание: При наземной прокладке магистральных газопроводов минимальное расстояние увеличивается в 2 раза.

2.6.2. В акты должны быть отражены следующие вопросы:

- необходимость выполнения работ, технико-экономическая характеристика ЦУ, сроки строительства и ввода в эксплуатацию;

- количество выполненных и рассмотренных конкурирующих вариантов расположения ЦУ, причины исключения некоторых из них из дальнейшего рассмотрения;

- намеченные решения, которые должны быть согласованы с представителями заинтересованных организаций - членами комиссии по выбору площадки;

- описываются только конкурирующие варианты площадок, а также должно указываться, что обследованы, выбраны и согласованы не только площадки ЦУ, но и коридоры отходящих ВЛ, трассы всех внешних коммуникаций, место расположения участка для жилищного строительства, маршрут доставки тяжелого оборудования, расположения отвалов плодородного слоя почвы, временные карьеры грунта в месте отвалов лишнего грунта, площадки временных (на период строительства) сооружений и 1-летних площадок. При описании вариантов площадок указывается ситуационные условия строительства: район, область (край), республика, наименование землепользователей, на землях которых расположена площадка, удаленность площадки от районного центра и от ближайших населенных пунктов. Приводятся сведения существующих в районе размещения площадок железных дорог, автомобильных дорог, магистральных газопроводов, нефтепроводов, компрессорных и газораспределительных станций, нефтеперерабатывающих станций и оклада нефтепродуктов, предприятий - источников промышленного загрязнения площадки ЦУ. описывается рельеф площадки (с указанием абсолютных или относительных отметок поверхности, направления и величины общего уклона поверхности земли);

- дается описание размещения на площадке ЦУ основных объектов, источников водоснабжения, очистных сооружений и др.;

- определяются примерные объемы планировочных работ, связанные с подготовкой территории, расположение отвала для кре-

меншого хранения плодородного слоя почвы или наезание участка с малопродуктивными землями, на которых вывозится плодородный слой, снятый с территории площадки, указывается расположение отвала для грунта, непригодного для строительства, а также наименование карьеров для получения недостающего количества и местных строительных материалов (с указанием удаленности карьеров от площадки ПС), площадь земель, намечаемая к изъятию (для строительства самой ПС, подъездной железной и автомобильной дорог). Указывается также площадь, подлежащая временному занятию (размещение стройдвора, временного жилого поселка):

- приводится характеристика земельного участка (виды угодий, наличие строений, сооружений мелиорации и т.д.), характеристика строений и других сооружений, подлежащих сносу в связи со строительством ПС, величина убытков земледельцев, связанных с изъятием или временным занятием земельных участков, определяемая оценочной комиссией райисполкома и размеры возмещения потерь сельскохозяйственного производства, определяемые по нормативам союзных республик;

- указывается наименование станции примыкания подъездного железнодорожного пути, определяются работы по ее развитию и реконструкции существующих путей, связанных со строительством ПС, дается протяженность пути, условие проложения трассы с учетом рельефа, геологии, приводится количество сельскохозяйственных и лесных угодий, наличие и необходимость в искусственных сооружениях и другие данные, необходимые для определения стоимости пути по укрупненным показателям;

- приводится описание намечаемых к строительству внешних автомобильных дорог, их протяженность, ширина проезжей части, тип покрытия, условия проложения трассы, указывается количество земель по угодиям землепользования, наличие и необходимость в искусственных сооружениях, улучшения существующих автодорог для нужд строительства и эксплуатации ПС с перечнем работ, необходимых для определения сметной стоимости;

- приводится описание маршрута складования трейлера от станции разгрузки до ЦО, его протяженность, ширина проезжей части, тип покрытия, наличие и характеристика искусственных сооружений, определяется необходимость усиления существующих автодорог и искусственных сооружений, устройство временных искусственных сооружений по объезду мостов и т.п., дается описание условий разгрузки на железнодорожной станции, определяется необходимость сооружения разгрузочной площадки, её размеры, тип покрытия, перечень работ, необходимых для определения стоимости доставки оборудования по укрупненным показателям;

- определяются геоморфологические элементы рельефа, где расположена площадка, описание выявленных при индотерис-геологической разведке геологических процессов и явлений как в пределах площадки, так и на прилегающей территории с учетом возможного влияния процесса на функционирующий объект. Даны и физико-механические свойства (визуально определенные) грунтов оснований сооружений (послойно, ориентировочно-мощности), осязаемость района площадки.

Указываются гидрогеологические условия площадки: горизонт урвня грунтовых вод.

- при расположении площадки ЦО и других сооружений на пойме и других затопляемых (подтапливаемых) территориях приводится гидрогеологическая характеристика участка.

Указываются (по фондовым гидрогеологическим и картографическим материалам) отметки поверхности, глубина и ширина зоны затопления, наличие водотока и его основные характеристики, хозяйственное использование водотока.

Сценка возможного изменения характера и направления поверхностного стока в связи со строительством и его влияние на условия эксплуатации объекта. При отсутствии воздействия на площадку водотоков в акте обязательно делается соответствующая запись.

По трассам коммуникаций и ВЛ на закладах выполняется краткое аналогичное описание переходов второй группы.

- приводится название источника водоснабжения и его краткая характеристика. При подземном источнике - глубина скважины, экипе-

ный дебит, химический состав воды (при этом приводится ссылка на номер приложения, под которым значится "Гидрогеологическое заключение" специализированной организации, подтверждающее наличие запасов подземных вод).

- указывается система и схема отведения, обработки (очистки) производственных и хозяйственно-фекальных сточных вод;

- определяется источник временного электроснабжения, условия присоединения к существующим сетям и характеристика временных ВЛ;

- описываются условия присоединения ПС к существующим сетям связи (точки подключения);

- указывается местоположение площадки для жилых домов (поселка), расстояние от домов до ПС, приводятся характеристика грунтов площадки, глубина залегания грунтовых вод и их агрессивность; количество занимаемых земель с указанием угодий и землепользователей, определяется необходимость сноса строений;

- указывается обеспеченность местными строительными материалами по видам: песок, гравий, камень и т.д., приводятся действующие карьеры или месторождения с разведочными запасами (указывается местоположение, запасы, качество, условия транспортировки, стоимость и возможность получения), источники снабжения строительством металлоконструкциями, бетонными и сборными железобетонными с юктельными изделиями;

- указываются возможности кооперирования с соседними промышленными предприятиями и населенными пунктами в части устройства общих инженерных сетей и транспортных коммуникаций, ориентировочное определение долевого участия в сооружении объектов, общих для групп предприятий, с указанием головного застройщика;

- указывается срок действия согласований объекта и присоединений объекта к инженерным сетям и коммуникациям, соответствующим действующим нормам и постановлениям.

2.6.3. К акту прилагаются следующие приложения: таблица технико-экономического сравнения вариантов размещения площадок ПС, схема присоединения ПС к энергосистеме на расчетный год.

предварительная схема генерального плана ПС, ситуационная схема вариантов размещения площадок ПС и ситуационный план размещения рекомендуемого (выбранного) варианта ПС.

2.6.4. Окончательный вариант выбора площадки производится на основании технико-экономического сравнения вариантов площадок. При этом учитываются затраты на инженерную подготовку территории, планировочные работы, заходы ВЛ всех напряжений, внешние коммуникации (подъездные автомобильные и железные дороги, сети водоснабжения, связь и др.), затраты на возмещение убытков землевладельцу и рекультивацию земель.

2.6.5. При сравнении вариантов должны учитываться затраты на береговую транспортировку тяжелого оборудования, строительство железнодорожного тупика, разгрузочных площадок, автомобильных подъездов, а также затраты на аренду трейлера.

2.6.6. При проведении технико-экономических сравнений вариантов площадок следует учитывать капитальные затраты и эксплуатационные расходы, а также затраты на возмещение потерь электроэнергии в сетях.

2.6.7. При сравнении вариантов площадок для размещения ПС 220 кВ и выше следует принимать во внимание месторасположение жилых домов для размещения эксплуатационного персонала, их отдаленность от площадки ПС, транспортные связи и наличие социальных-бытовых условий городов, поселков и других населенных мест, где предполагается размещение жилья.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ

3.1. Основные требования к материалам изысканий.

3.1.1. Разработка чертежей генеральных планов и транспорта производится на основании материалов изысканий, выполненных по заданию проектных подразделений.

3.1.2. Задание на производство изыскательских работ должно охватывать весь комплекс сооружений ПО: площадки ПО, сооружения водоснабжения, энергоподстанции сооружения и коммуникации, подъездная автодорога, площадка для очистных сооружений канализации, площадка для размещения временных сооружений и др.

3.1.3. При определении площади топографической съемки и объема инженерно-геологических изысканий в каждом конкретном случае следует учитывать данные материалов выбора площадок. Объем и масштаб топографической съемки должен обеспечивать возможность разработки комплекта рабочих чертежей в масштабах приведенных в табл. I части 2 "Руководства".

3.1.4. Объем и содержание материалов изысканий должны соответствовать "Методическим указаниям по изысканиям площадок подстанции 35 кВ и выше" и "Эталону отчета по комплексным изысканиям площадок подстанции 35 кВ и выше".

3.1.5. Объем и содержание материалов, связанных с безрельсовой транспортировкой тяжеловесного оборудования должны соответствовать руководящим материалам - "Эталон отчета по изысканиям и образцу годовиздела технического (технико-рабочего) проекта безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования".

3.2. Разводка теледирекции (горизонтальная планировка)

3.2.1. Решение генерального плана ПО должно быть увязано со схемой разводки БМ всех напряжений, положением подъездной автомобильной дороги, рельефом местности, геологическими условиями площадки и границами землепользования.

Генеральный план должен отображать размещение всех зданий, сооружений, автодорог и инженерных сетей.

Размещение сооружений должно предусматривать возможность расширения ПО.

3.2.2. Здания и сооружения размещаются на территории площадки в соответствии с технологией работы ПС, с максимальной плотностью застройки и с возможностью строительства к вводу ПС в эксплуатацию пусковых комплексов или очереди. Расположение сооружений должно обеспечивать возможность строительно-монтажных работ, ремонта оборудования, доставки и вывоза трансформаторов и другого оборудования, производства испытаний передвижными лабораториями, проезда пожарных машин, при этом разрывы между зданиями и сооружениями принимаются минимальными в соответствии с технологическими, транспортными и другими требованиями, с соблюдением противопожарных, санитарно-гигиенических и электрических норм.

3.2.3. При разработке генерального плана здания и сооружения следует сгруппировать в две основные зоны:

- зону основных технологических зданий и сооружений: общеподстанционный пункт управления (ОПУ), здание релейных панелей, здание ЗРУ, здание компрессорной, ОРУ, трансформаторные группы, реакторные группы и окислительные компоновки;
- зону вспомогательных зданий и сооружений: мастерские, здание молниезащитного хозяйства, стартовый склад масла, гараж, складовый с топливом и холодным маслом, склад горюче-смазочных материалов, автослесарный, проходная, насосная станция I подъема, размещенная с артезианской скважиной, резервуары противопожарного водоснабжения, водонапорная башня, градирня, очистные сооружения, насосная станция хозяйственно-фекальных стоков и другие.

3.2.4. Место расположения ОРУ на площадке ПС выбирается с учетом минимальной протяженности токопроводов, свечевых ОРУ с трансформаторами и ОРУ различных напряжений между собой, внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, а также оптимального ратенка подходов ПС.

3.2.5. При проектировании ПС могут применяться следующие компоновки:

горцевая, когда ОРУ размещаются одно на другом и ШЛ вых-
дят в противоположные стороны;

фронтальная, в которой ОРУ располагаются в один ряд и ШЛ
выходят в одну сторону;

комбинированная, когда ОРУ размещаются комбинированно по
горцевой и фронтальной компоновкам, а ШЛ выходит в разные сто-
роны.

3.2.6. Размещение зданий общеподстанционного пункта управ-
ления обуславливается минимальными затратами на кабели, заходя-
щими в здание и возможностью его дальнейшего расширения. Реко-
мендуется ОРУ размещать между ОРУ разных напряжений, по возмож-
ности, в центре ПС.

3.2.7. Закрытое РУ любого напряжения размещается, как пра-
вило, в отдельном помещении, при этом оно должно быть максималь-
но приближено к внешней ограде ПС (со стороны потребителя), а
окружающая застройка не должна препятствовать разводке кабелей
во всех требуемых направлениях.

3.2.8. Башня для ремонта трансформаторов, аппарата и ма-
лохозяйства и открытый склад масла размещается, как правило, в
районе главного въезда на ПС.

Там же размещаются мастерские, гараж, склады и другие
вспомогательные здания и сооружения.

3.2.9. Компрессорная установка не относится к взрывоопас-
ным сооружениям и размещается по возможности близко к потреби-
телю статического воздуха. При этом воздухооборудование устанавливается
над открытым воздухом, как правило, с теневой (северной) стороны.

3.2.10. Артезианские скважины, используемые в качестве
источника водоснабжения, могут располагаться как на территории
ПС, так и вне её территории. Вокруг артезианской скважины про-
дусметрируется первый пояс зоны санитарной охраны, границы
которого устанавливаются в зависимости от степени защищенности
водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности и гидроло-

глицероидных условий. Расстояние от водозабора должно быть не менее 30 м для надежно защищенных горизонтов и не менее 50 м для недостаточно защищенных горизонтов и инфильтрационных водозаборов. При расположении артезианских скважин на территории ЦС, исключая щем возможность загрязнения почвы, расстояние от скважин до границы первого пояса допускается уменьшать соответственно до 15 и 25 м.

3.2.11. В зоне первого пояса могут располагаться насосные станции I и II подъема, водонапорная башня, резервуары хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения и другие водопроводные сооружения. Зона охраны первого пояса во всех случаях должна ограждаться, примыкание лобов строения к ограждению не допускается.

3.2.12. Градирни и брикетальные бассейны размещают на открытых местах, хорошо продуваемых ветрами. Брикетальные бассейны располагают длиной створной перпендикулярно преобладающему направлению ветров летнего периода года. Минимальные допустимые расстояния от водоохлаждающей до зданий и сооружений ЦС даны в табл. 3.1.

3.2.13. Отстойные сооружения должны размещаться на отметках позволяющих самотеком собрать сточные воды от всех зданий ЦС. Площадка с очистными сооружениями, расположенная за оградой ЦС, должна быть ограждена и благоустроена, к ней должен быть обеспечен автомобильный подъезд.

3.2.14. Склад, где размещаются баллоны и ресиверы для обеспечения синхронных компрессоров водоохлаждением, располагается на открытой площадке со стороны въезда на ЦС с минимальным приближением к синхронным компрессорам (в целях сокращения трубопроводов для подачи водорода и углекислого газа).

3.2.15. Минимальные расстояния от склада водорода до зданий и сооружений ЦС принимаются по табл. 3.2.

Таблица 3.1. Минимальные расстояния между водохладителями и зданиями и сооружениями ПО, м

Здания и сооружения	До брызгальных бассейнов	До башенных градирен	До блоков наземных с секционных вентиляторных градирен
Здания со стенками из материалов с маркой морозостойкости не менее Мрз25	42	21	21
Открытое РУ, ВЛ	80	30	42
Наземные и подземные инженерные сети, ограды	9	9	9
Ось внутриплощадочной железной дороги	30	12	12
Край проезжей части подъездных и внутриплощадочных автодорог	21	9	9
Брызгальные бассейны	-	30	30
Башенные градирни	30	18	18
Блоки наземных секционных вентиляторных градирен	30	15	9
Блоки вентилляторных секционных градирен на зданиях	-	-	-

Примечания. 1. Расстояния от водохладителей до зданий, ОРУ, наземных, наземных инженерных сетей, ограждений, указанных в табл. 3.1 могут быть уменьшены на 25% при работе водохладителей только в пер-

од положительных температур наружного воздуха, а в районах со средней температурой воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 36° - следует увеличить на 25% расстояния до внутриподземных кабелипроводных путей, подземных градиентных кабелей, подземных вентиляционных труб, подземных и надземных инженерных сетей и ограждений.

2. На реконструируемых ЦО в оговоренных условиях указанные в табл. 3.1. расстояния можно уменьшить, но не более чем на 25%. Для водоохладителей с площадью до 100 м^2 указанные в таблице расстояния можно уменьшать на 20%, до 20 м^2 - на 40%, но во всех случаях расстояния до охладителей должно быть не менее 6 м. Расстояния между водоохладителями и инженерными коммуникациями, принадлежащими для обслуживания этих водоохладителей, не нормируются.

Таблица 3.2. Минимальные расстояния от складов водорода до зданий и сооружений ЦО, м.

Емкость склада (количество баллонов, шт)	До зданий	До ОРУ, трансформаторов, жидкостных теплообменников	До открытого склада жидкого азота
До 500	30	50	20
Более	25	60	30

3.2.16. Камеры задвижек, используемые для пожаротушения трансформаторов (повторов) размещаются по возможности ближе к оборудованию с учетом необходимости обеспечения автомобильного подъезда к камерам.

3.2.17. Объекты гражданской обороны, как правило, проектируются встроенными в здания ОПУ. Отдельностоящие объекты должны размещаться в зоне размещения вспомогательных сооружений.

3.3. Отвод земель

3.3.1. Постоянному отводу подлежат земли, занимаемые площадкой ПС, подъездными автомобильной и железной дорогами, зоной санитарной охраны водозаборных сооружений, очистными сооружениями, опорами заборов ВЛ, нагорными канавами, лесополосами и т.е.

3.3.2. Во временное пользование (за период строительства) отводятся земли для прокладки временных внешних подземных инженерных сетей (водопровода, теплотрассы, кабеля и др.) и для размещения временных сооружений для строительства (отстойков).

3.3.3. Границы постоянного отвода земли должны быть намечены с учетом проектируемых нагорных канав, планировочных откосов, выходящих за пределы ограды ПС, снегозащитных и пескозащитных лесополос. При определении площади земель, отводимых в постоянное пользование, следует к площади ПС прибавить полосу отвода земли вокруг внешнего ограждения шириной не более 1 м. При наличии за пределами ограды инженерных сооружений (нагорных канав, откосов планировки, снегозащитных и пескозащитных лесополос и др.), границы отвода определяются с учетом их размещения.

3.4. Проект строительной сетки. Привязка площадки к местности

3.4.1. Строительную сетку, как правило, разбивают и привязывают к съемочной системе координат на ПС площадью свыше 4 га; на площадках меньшего размера привязывают внешнюю ограду или условную базисную линию.

В отдельных случаях, когда оси строительной сетки совпадают с осями геодезической, строительной сетке дают обозначения, аналогичные геодезической (x, y).

3.4.2. Для определения местоположения зданий и сооружений ПС на генеральном плане разрабатывается проект строительной сетки. Оси строительной сетки дают буквенные обозначения. Назовем строительную сетку в соответствии с принятой ориентацией ПС на площадке независимо от стран света. На плане строительную сетку разбивают через 50 или 100 м. В целях исключения отрицательных значений координат, начало координат: ОА, ОБ располагают в левом нижнем углу площадки за пределами ограды ПС. Оси обозначают абсолютным расстоянием от начала отсчета координат - 100, 200, 300 и т.д., или условными наименованиями - 1А, 2А, 3А и т.д.

3.4.3. Для увязки с геодезической системой координат на генеральном плане должны быть определены геодезические координаты начала принятой системы строительных координат (точки пересечения начальных осей строительной сетки А и Б) и направления осей.

Перевод координат точек, определенных в строительной системе координат, в геодезическую производится по формулам:

$$x = x_0 + A \cos \alpha + B \sin \alpha;$$

$$y = y_0 + A \sin \alpha - B \cos \alpha,$$

из геодезической системы в строительную:

$$A = (y - y_0) \sin \alpha + (x - x_0) \cos \alpha;$$

$$B = (x - x_0) \sin \alpha - (y - y_0) \cos \alpha,$$

где x, y - прямоугольные координаты точки в геодезической системе;

x_0, y_0 - геодезические координаты условного начала системы строительных координат; А и В - отрицательные координаты точки, α - разность дирекционных углов соответствующих направлений в геодезической и строи-

тельно! системах координат или угол наклона оси строительной системы относительно оси геодезической.

Указанные формулы относятся к развороту строительной системы координат относительно геодезической на угол α в направлении по ходу часовой стрелки. При обратном развороте против хода часовой стрелки знаки должны быть изменены на обратные.

3.4.4. При разработке проекта привязки площадки к местности на генеральном плане намечают сетку постоянных и временных опорных знаков строительной системы координат (реперов строительной сетки). Постоянные опорные знаки намечаются уже зоны производства земляных работ и закрепляются в натуре аналогично пунктам и полигометрии. Временные опорные знаки используются для разбивки основных сооружений в начальный период строительства, а затем могут быть уничтожены.

3.4.5. При разработке сетки опорных знаков расстояние между соседними опорными пунктами принимается 100-120 м, при этом о каждого опорного знака должна быть обеспечена видимость не менее чем двух соседних пунктов.

3.4.6. Положение зданий и сооружений, имеющих форму прямоугольника, на генеральном плане фиксируется координатами двух противоположных по диагонали углов, вычисленных в строительной системе координат. Под углами зданий и сооружений понимается точка пересечения разбивочных осей. Координаты рассчитываются с точностью до второго знака после запятой.

3.4.7. При размещении на генеральном плане отдельных зданий и сооружений не параллельно осям строительной сетки, к строительной сетке прикладывают базисные линии, направление которых задается параллельно этим зданиям и сооружениям, а привязку зданий и сооружений производят уже от этих базисных линий. В отдельных случаях выполняется расчет строительных координат углов зданий и сооружений с учетом угла наклона разбивочных осей зданий и сооружений относительно осей строительной сетки.

3.5. Автомобильные дороги.

3.5.1. Для ПЭ с трансформаторами мощностью 1000 кВ.А и выше должны предусматриваться следующие виды автомобильных дорог:

- подъездная дорога для оазис ПЭ с общей сетью дорог;
- резервный подъезд (к ПЭ площадью более 5 га);
- внутриплощадочные дороги;
- маршрут для перевозки тяжелых грузов (трансформаторов и пр.) от резервных площадок железнодорожного и местного транспорта^{х/} до места их установки;
- временные дороги на период строительства^{х/}.

3.5.2. При проектировании автомобильных дорог следует соблюдать требования "Руководства по проектированию автомобильных дорог ПЭ и ПИР" и СНиП по проектированию автомобильных дорог.

3.5.3. По спланированной территории ОПУ и подстанций должен быть обеспечен проезд автомобильного транспорта с учетом, в случае необходимости, грунтовой несвехности твердыми добавками или заасфальтом.

3.5.4. Внутриплощадочные автомобильные участки переоборудованы из асфальта лотками, проектируются, как правило, проточными или на 0,4 м над планировкой, что позволяет покрывать устройствами тротуаров.

3.5.5. Перед проходным пунктом следует предусматривать площадку для стоянки личного автотранспорта, на расчете 45 а/м на 100 работающих в each сменных сменах.

3.5.6. Резервный подъезд должен обеспечивать круглогодичный проезд автотранспорта по дороге с твердым покрытием или по асфальтированной территории. Ширина проезжей части принимается 4,5 м.

х/ Указано в разделе проекта "Организация строительства" при разработке стройгенплана.

3.6. Пути перекачки трансформаторов

3.6.1. При проектировании подъездного железнодорожного пути следует, как правило, совмещать его трассу на территории ПС с продольным путем перекачки трансформаторов (реакторов).

3.6.2. Подъездной ж.д. путь должен быть предусмотрен до трансформаторной балки, а при её отсутствии - до места установки или разгрузки трансформаторов (реакторов).

3.6.3. Продольный путь перекачки трансформаторов совмещается с автомобильной дорогой и, как правило, должен быть горизонтальным. В исключительных случаях, по условиям вертикальной планировки, продольный уклон допускasten принимать не более 1% при условии согласования с заинтересованными организациями (завод-изготовитель трансформаторов, а при наличии подъездного железнодорожного пути - с МПС).

3.6.4. При необходимости устройства поперечных (соединительных) участков путей перекачки, допускатся выполнять их с уклоном до 1,5% с применением стрелочных мер при перемещении трансформаторов.

3.7. Размещение инженерных сетей и коммуникаций

3.7.1. Сети коммуникаций надлежит размещать, как правило, вдоль основных проектируемых проездов прямолинейно и параллельно линиям застройки. Размещение подземных инженерных сетей следует проектировать исходя из условия оптимальных подключений их к зданиям и сооружениям.

3.7.2. Подземные сети, как правило, надлежит прокладывать вне проезжей части автодорог. Пересечение с автодорогой, как правило, следует устраивать под прямым углом к оси дороги.

Количество пересечений сетей между собой должно быть минимальным.

3.7.3. Сети следует располагать таким образом, чтобы при их прокладке и ремонте не нарушалась прочность и устойчивость близлежащих зданий и сооружений.

3.7.4. Инженерные сети размещают по своим отрезкам просити-
дучных проездов, прокладывая от линии эскалаторной к краю проезжей
части в следующем порядке: хозяйственно-бытовая канализация,
теплопроводы, хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение,
линейная канализация, противопожарный водопровод, силовые кабели
и кабели связи.

3.7.5. Инженерные сети, как правило, прокладывают в транше-
ях, а в отдельных случаях при соответствующем обосновании в
каналах.

3.7.6. Инженерные сети при прокладке их в траншеях должны
размещаться по отношению к зданиям и сооружениям или между собой
на расстояниях, не менее указанных в табл. 3.4 и 3.5.

3.7.7. При наземной прокладке сетей следует несколько
трубопроводов размещать на общих опорах или на стенах зданий
и сооружений.

3.7.8. Прокладка кабелей осуществляется в траншеях, наземных
лотках, каналах, туннелях, блочках и коробах. Параллельная прок-
ладка кабелей над и под трубопроводами в горизонтальной плоскости
не допускается.

3.7.9. Трубопроводы водорода и углекислого газа предусматри-
ваются на ПС с инерционными компенсаторами.

3.7.10. Линейная канализация предусматривается в тех слу-
чаях, когда отвести поверхностные воды открытым способом с тер-
риториальной площадки не представляется возможным.

3.7.11. Аварийно маслоотводные устройства при наличии
маслонаполненного оборудования, как правило, закрытого типа.

3.7.12. Теплопроводы сооружаются при наличии на ПС пункта
централизованного теплоснабжения.

3.7.13. Минимальная глубина заложения кабельных линий от
планировочной отметки дана в табл. 3.3.

Таблица 3.3. Минимальная глубина заложения кабельных линий от планаровочной отметки.

Напряжение кабельных линий, кВ	Глубина заложения от планаровочной отметки, м
До 20	0,7
35	1,0
110-220 (маслонаполненные)	1,5
6-10 (на влажных землях)	1,0

Примечание: При вводе кабеля в здание на участке длиной до 5 м от него допускается уменьшать глубину заложения до 0,5 м.

3.7.14. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели прокладываются в туннелях, блоках или трубах на участке пересечения шире по 2 м в обе стороны от полотна дороги, на минимальной глубине 1 м от проезжей части автодороги и не менее 0,5 м от дна водосточных канав.

3.7.15. Прокладка кабелей под зданиями, а также через подвальные и окладные помещения запрещается.

3.7.16. В отсыпных условиях допускается уменьшение минимальных расстояний от водопровода, канализации и дренажа до кабельных линий напряжением до 35 кВ до 500 мм без опьяняющей защиты кабелей и до 250 мм при прокладке кабелей в туннелях.

3.7.17. В особых природных и климатических условиях и прокладке инженерных сетей проявляются ряд дополнительных требований.

3.7.18. При расчленении ПУ на просядочных грунтах расстояние от емкостных сооружений до зданий различного назначения должно быть не менее 1,5 толщиной просядочного слоя в грунтовых условиях I, II типа, а при водопроницаемых водостывающих грунтах не менее трех толщин просядочного слоя, но не более 40 м.

Таблица 3.4. Минимальные расстояния по горизонтали (в свету), м
от подземных сетей до:

Инженерные сети	Фундаментов зданий и соору- жений (кроме фундаментов опор ВЛ)	Фундаментов отражающих, опор трубо- проводов	Сос. пути желез- ных до- рог ко- ляк 1520 мм	Автомобильные		Фундаментов опор ВЛ, напряжением, кВ		
				бортового камня, кремня проезжей части, укреплен- ной обо- чкой	наружной обечайки или подожвы настила	до I	до 35	свыше 35
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Водопровод и напор- ная канализация	5	1,5	4	2	I	I	2	3
Самотечная кана- лизация и водо- стоки	3	3	4	1,5	I	I	2	3
Дренажи	3	I	4	1,5	I	I	2	3
Газопроводы горю- чих газов: а) низкого давле- ния до 5 кПа	2	I	3,75	1,5	I	I	5	10

продолжение таблицы 3.4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
б) среднего давления до 300 атм	4	1	4,75	1,5	1	1	5	10
в) высокого давления: свыше 300 до 600 атм	7	1	7,75	2,5	1	1	5	10
свыше 600 до 1200 атм	10	1	10,75	2,5	1	1	5	10
Магистраль	1,5	1,0	4	1,5	1	1	2	3
Теплопроводы (от вы- пускной отонки завода)	2	1,5	4	1,5	1	1	2	3
Надземные	0,6	0,5	3,25	1,5	1	1	5	10
Подземные	0,6	0,5	3,25	1,5	1	1	5	10

Примечание: 1. Расстояние от водопровода до фундаментов зданий и сооружений подземных резервуаров может быть уменьшено до 3 м при условии прокладки водопровода в футляре.

2. Расстояние от теплопроводов для бескапельной прокладки до зданий и сооружений следует принимать равным 5 м.

1989 г. 12. 5. 1

Таблица 3.6. Минимальные расстояния по горизонтали (в свету) и высоту подвешивания инженерных сетей

Инженерные сети	Водо-провод	Канализация	Дренаж и водосток	Газопроводы горючих газов				Газовые счетчики	Газовые счетчики	Теплопроводы
				низкого давления до 5 атм	среднего давления до 300 атм	высокого давления				
						свыше 300 до 600 атм	свыше 600 до 1200 атм			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водопровод	1,5	см. чертежи I	1,5	1	1	1,5	2	0,5	0,5	1,5
Канализация	см. чертежи I	0,4	0,4	1	1,5	2	5	0,5	0,5	1
Дренажные и водосточные	1,5	0,4	0,4	1	1,5	2	5	0,5	0,5	1
Газопроводы:										
а) низкого давления до 5 атм	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	2
б) среднего давления до 300 атм	1	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	2

137041-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Висcosity давления										
свыше 200 до 500 кПа	1,5	2	2	0,5	0,5	0,5	0,5	I	I	2
свыше 500 до 1200 кПа	2	5	5	0,5	0,5	0,5	0,5	2	2	4
Касели сиропные всех разновидностей	0,5	0,5	0,5	I	I	I	2	0,1	0,5	2
Касели сырые	0,5	0,5	0,5	I	I	I	I	0,5	-	-
Теплопровода	1,5	I	I	2	2	2	4	2	I	-
Маслостовы	1,5	I	I	2	2	2	2	см. при- ложение 2	I	I

Примечание I: Расстояние от канализации до качественно-питьевого водопровода должно приниматься: до водопровода из стальных труб диаметром до 200 мм - не менее 1,5 м, диаметром более 200 мм - не менее 3м; до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб, прокладываемого в рыхлых грунтах, - не менее 5 м, в крупнообломочных и скальных грунтах - не менее 10 м; до водопровода из пластмассовых труб - не менее 1,5 м. При размещении качественно-питьевого водопровода ниже канализации расстояние между ними, равное 1,5 и 3м, должны быть увеличены на разницу в отметках заложения водопроводов.

Расстояние между канализацией и производственным водопроводом независимо от материала и диаметра труб, а также грунтов, в которых прокладываются трубопроводы, должно быть не менее 1,5 м.

2. Расстояние между маслопроводами и силовыми кабелями должно приниматься исходя из условий производства работ - 1,5 м.

Водозаборные колонки надлежит размещать на пониженных участках на расстоянии не менее 20 м от зданий и сооружений.

При траншейной прокладке водопроводных сетей в грунтовых условиях I типа просадочности расстояние по горизонтали от наружной поверхности труб до обреза фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 5 м, а в грунтовых условиях II типа просадочности по табл. 3.6.

При грунтовых условиях I типа просадочности тепловые сети прокладываются в траншеях, а при грунтовых условиях II типа прокладываются только в каналах с соблюдением минимальных расстояний от зданий и сооружений, аналогичных расстояниям для водопровода.

Таблица 3.6. Минимальные расстояния по горизонтали от наружной поверхности труб до фундаментов зданий и сооружений в грунтовых условиях II типа просадочности, м

Толщина слоя просадочного грунта, м	Внутренний диаметр труб, м		
	до 100	от 100 до 300	более 300
До 5	Как для непосредственно грунтов		
от 5 до 12	5	7,5	10
более 12	7,5	10	16

- Примечания: 1. При прокладке водопроводных линий, расстояний от зданий и сооружений свыше 300 м, указанные расстояния следует увеличивать на 30%.
2. При возможности соблюдения указанных в таблице расстояний прокладка трубопроводов должна предусматриваться в водонепроницаемых каналах с обязательным устройством внешней асфальтной надлежки на каналах.
3. Указанные в таблице расстояния относятся к водопроводным, канализационным и тепловым сетям.

3.7.19. В северной отрогательно-климатической зоне инженерные сети, как правило, следует прокладывать скомпенсированно в коллекторах, обеспечивая сохранивание температурного режима грунта освоенных близлежащих зданий и сооружений. На участках с непросадочными грунтами, у входов в здания и при пересечении с дорогами допускается прокладка в полугоризонтальных каналах.

Глубина заложения подземных каналов должна быть минимальной. Допускается заложение каналов заглублено с поверхностью территории. При подземной прокладке следует размещать в одной траншее канала теплопроводы, водопровод и канализацию.

Глубину заложения трубопроводов при бесканальной прокладке следует принимать минимальной в соответствии с теплотехническими расчетами, но не менее 0,7 м до верха трубы.

3.7.20. Расстояние по горизонтали в (свету) от подземных трубопроводов до фундаментов зданий и сооружений следует принимать в соответствии с теплотехническими расчетами, обеспечивая сохранение вечномёрзлого состояния грунта освоенных зданий и сооружений, но не менее 10 м, а при прокладке трубопроводов в каналах - 6 м.

3.8. Вертикальная планировка

3.8.1. При вертикальной планировке территории ПС могут быть применены:

а) сплошная система планировки с выполнением планировочных работ по всей территории;

б) выборочная или местная система планировки с выполнением планировочных работ только на участках, где расположены отдельные здания или обособленные группы зданий и сооружений (зоны артезианских скважин, жилые дома и др.), сохраняя естественный рельеф на остальной территории.

Выборочную систему планировки следует применять также при наличии скальных грунтов, при сохранении леса и при неблагоприятных гидрогеологических условиях площадки.

3.2.2. Планировочные отметки территории ПС подлежат назначать с учетом следующих требований:

а) вычисления минимального объема земляных работ, а также возможного уменьшения разности между объемами выемок и насыпей по очередям строительства и по территории в целом;

б) сохранения по возможности естественного рельефа (планируемая поверхность СРУ должна следовать уклонам местности и приближаться к естественному рельефу);

в) расположения, по возможности, продольного пути перекачки грав. сформаторов в направлении горизонталей существующего рельефа;

г) расположения здания трансформаторной башни на минимальных подсыпках грунта;

д) размещения зданий с подвалами и подземных сооружений на участках с подсыпкой грунта с устройством полов подвала, по возможности, выше уровня грунтовых вод;

е) обеспечения условий транспортно-технологической связи между зданиями, сооружениями, СРУ, а также проезда автотранспорта по территории СРУ;

ж) обеспечения отвода поверхностных вод;

з) ограничения, по возможности, высоты подсыпки условиями нормальной глубины заложения фундаментов для основных зданий и сооружений СРУ, а глубины выемки - грунтовыми условиями и уровнем грунтовых вод;

и) учета в балансе земляных масс объемов грунта, отрываемого при строительстве зданий, сооружений и автодорог, инженерных сетей. При этом рекомендуется превышение объемов выемок над объемами насыпи на 5% при планировочных работах общим объемом по более 50000 м³ и не более 10% при меньшем объеме планировочных работ.

3.2.3. Уклоны поверхности свободно планируемой территории принимаются не менее 0,000 и не более 0,05 для глинистых грунтов; 0,03 для песчаных и мелкомерзлых грунтов и 0,01 для грунтов легко разрыхляемых (лес, мелкие пески). В условиях просадоч-

ных грунтов II типа минимальные уклоны следует принимать не менее 0,005.

3.8.4. Рекомендуется, чтобы отметка пола первого этажа здания была выше планировочной отметки участка, примыкающего к зданию, не менее чем на 15 см. При этом отметка бровки (низа) отмостки должна превышать планировочную отметку не менее чем на 0,05 м.

3.8.5. Для обеспечения нормальных условий работы автотранспорта максимальные уклоны планируемой поверхности следует назначать в соответствии с допускаемыми уклонами автомобильных дорог. В исключительных случаях в особо трудных условиях горной и пересеченной местности допускается увеличение уклонов вдоль ячеек ОРУ до 0,12 с обеспечением мероприятий, исключающих размытие поверхности.

3.8.6. Площадку ПС при длине ската поверхности более 100 м и при уклоне 0,03 и круче следует, как правило, планировать террасами. Сопрежение террас следует производить откосами, а при отесненных условиях, допускается заменять откосы подпорными стенками. Исходя из условий эксплуатации ПС, высоту откосов рекомендуется принимать не более 2,5 м.

3.8.7. Пандусы (сезды) между террасами допускается принимать с уклоном не более 11% с применением соответствующего покрытия (каменные материалы).

3.8.8. В случае необходимости отвода воды вдоль зданий, следует устраивать лотки параллельно отмостке.

3.8.9. Для пропуск поверхностных вод через автодороги, поднятые над планировкой, могут быть использованы специальные сооружения используемые для пропуска кабелей под автодорогами.

3.8.10. При размещении ПС на прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадки принимаются не менее чем на 0,5 м выше прогнозируемого наименьшего горизонта всл. с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.

3.8.11. В северной строительной-климатической зоне следует по возможности сохранять естественный рельеф местности, не нарушая растительного и почвенного покрова. При строительстве с использованием в качестве оснований мерзлых грунтов планировку осуществляют насыпями без нарушения растительного покрова. Проектные отметки планируемой территории определяют теплотехническим расчетом, с учетом возможного уплотнения грунта. Ориентировочная высота насыпи принимается 1,5-2,0 м. При решении планировки участка необходимо предусматривать рассредоточенный открытый сбор поверхностных вод (с целью избежания образования наледи). Размещение водоотводных устройств от зданий и сооружений определяется расчетом из условия сохранения вечномерзлого состояния грунтов оснований блеэрасположенных объектов.

3.8.12. При планировке площадки, расположенной на просадочных грунтах следует размещать здания и сооружения с учетом сохранения условий естественного стока поверхностных вод и избегать его пересечения зданиями и сооружениями. Пути переката треноформаторов и внутриплощадочных автомобильных дорог следует назначать исходя из условий, исключающих устройство выемок, сооружения с покрытием технологическим процессом (резервуары, градирни и др.) размещают на наиболее низких отметках по рельефу местности.

Организация рельефа на застраиваемой территории выполняется с обеспечением полного и беспрепятственного стока атмосферных вод при максимальном использовании естественного рельефа местности. На таких площадках применяется борочная система планировки, с максимальным сохранением дернового слоя. Не допускается планировка всей площадки под одну отметку и применение дренажных грунтов для выполнения планировочных насыпей. Насыпи на просадочных грунтах целесообразно отсыпать слоями 25-30 см с уплотнением до достижения оптимальной плотности.

3.8.13. При размещении ЛУ у берегов отрождающихся каналов и водоемов в пределах расстояния, равного пятикратной толщине просадочного слоя, необходимо строительство начинать не ранее чем через два года после начала уровня воды в канале или водоеме до проектной отметки.

3.8.14. На площадке, относящейся к I типу грунтовых условий по прозадожности, обладающую после срезки поверхность рекомендуется засеять многолетними травами, при выполнении срезки поверхность рекомендуется засеять многолетними травами, при выполнении срезки на грунтах, относящихся ко II типу, - уплотнять грунт с поверхности в пределах слоя толщиной 0,2 м. Вскрут зданий и сооружений необходимо устраивать отмостки шириной от 1 до 5 м.

3.8.15. Объем земляных работ при планировке определяется по плану земляных масс, составленному методом квадратов со стороной 20 м. При спокойном рельефе местности допускается применение сетки квадратов со стороной 40 м; при сложном - 10 м.

3.8.16. На участках со сложным рельефом может быть применен метод профилей. В этом случае в зависимости от характера рельефа и требуемой точности подсчета земляных работ намечают профили через 20-40 м. Результаты подсчета земляных работ по отдельным профилям сводятся в ведомости раздельно по насыпям и выемкам.

Подсчет земляных работ производится для полных квадратов по формуле:

$$Q = \frac{h_1 + h_2 + h_3 + h_4}{4} a^2 = \frac{\sum h}{4} a^2$$

где h_1, h_2, h_3, h_4 - рабочие отметки по углам квадратов,

a - сторона квадрата.

3.8.17. Для подсчета земляных работ в пределах переходных (неполных) квадратов рекомендуются формулы:

$$Q_v = \frac{a^2 (\sum h_v)^2}{4 (\sum h_v + \sum h_n)}$$

$$Q_u = \frac{a^2 (\sum h_n)^2}{4 (\sum h_v + \sum h_n)}$$

где Q_v, Q_n - объемы соответственно выемки и насыпи в пределах переходного квадрата, м³;
 $\Sigma h_a, \Sigma h_n$ - суммы рабочих отметок соответственно выемки и насыпи в пределах переходного квадрата, м.

Допускается определение объема земляных работ аналогичным методом по фигурам, отличным от квадрата (в зависимости от конфигурации контура планируемой площадки).

3.8.18. В случае наличия на площадке грунтов, подлежащих замене (плодородный грунт, торф, ил и т.д.), до разработки плана земляных масс выполняют план замены грунта, оформляя его аналогично плану земляных масс. На плане замены грунта на проектные отметки принимают отметки низа подлежащего замене слоя, которые при последующем выполнении плана земляных масс рассматривают как натурные отметки. При наличии на одном и том же участке разнородных заменяемых грунтов следует выполнить планы замены каждого вида грунта отдельно.

3.8.19. Закрытую систему водоотвода с площадки (линейная канализация) следует применять:

- а) на территории ПО, расположенной в населенном пункте, имеющем систему легкой канализации;
- б) на ПО постоянного тока со зданиями иными внутренним водоотвод и сложное подземное хозяйство и разветвленными путями перекатки трансформаторов;
- в) на ПО, расположенных на участках с благоприятным естественным рельефом местности, не обеспечивающим поверхностный водоотвод;

3.8.20. Закрытая система водоотвода может состоять из одного или нескольких главных коллекторов и системы собирающих водосточков.

Водооточные сети прокладываются главным образом вдоль проездов. Дождеприемные колодцы устанавливаются в лотках проезжей части дорог, в пониженных точках, на перекрестках дорог, на расстояниях друг от друга, указанных в табл. 3.7.

3.8.21. Для понижения уровня грунтовых вод может быть применена система подземного дренажа, которая выполняется с учетом гидрогеологических условий, строительных особенностей проектируемых зданий и планировочных решений.

Таблица 3.7. Расстояние между дождеприемниками, м, в зависимости от уклона.

Уклон проезда	Расстояние, м
До 0,001	50
От 0,001 до 0,006	60
От 0,006 до 0,01	70
От 0,01 до 0,03	80
Свыше 0,03	90

3.9. Подземные сооружения

3.9.1. Защита площади от затопления атмосферными водами производится при помощи нагорных канав, сооружаемых за пределами площадки. Устройство нагорных канав целесообразно, когда расстояние от ограды ПС до водораздела превышает 100 м.

3.9.2. Водосточные канавы должны обеспечивать пропуск атмосферных вод, при этом поперечное сечение канавы определяется расчетом. Глубина нагорных и водосточных канав должна быть не менее 0,6 м, а на болотах - не менее 0,8 м, ширина по дну по менее 0,4 м. Валовые откосы канав трапецидального сечения принимаются в зависимости от грунта и типа крепления по табл. 3.8.

3.9.3. Продольные уклоны нагорных канав принимаются с учетом рельефа местности и должны быть не менее 0,002, в исключительных случаях (на речных поймах и болотах) допускается применение уклона 0,001.

Таблица 3.8. Заложение откосов канав трапецидального сечения.

Грунт	Заложение откосов при глубине, м			
	до 1	1-2	2-3	3-4
Пески:				
мелкозернистые	1:2	1:2,5	1:2,5	1:3
среднезернистые	1:1,5	1:2	1:2,5	1:2,75
крупнозернистые	1:1,5	1:1,5	1:2	1:2,5
гравелистые	1:1,5	1:1,5	1:2	1:2
Супеси	1:1,5	1:1,5	1:2	1:2,5
Суглинки	1:1	1:1	1:1,5	1:2
Глина	1:0,75	1:0,75	1:1	1:1
Торф	1:0,75	1:0,75	1:0,75	1:1
При бетонировании откосов и дна	1:0,5	1:0,5	1:0,75	1:0,75

3.9.4. Продольный уклон и скорость течения воды должны включать возможность заиливания канав или их размыва.

3.9.5. Водостойкие устройства укрепляются: дно - щебнем, откосы сплошной дерновой плитой. При технико-экономической целесообразности загорные каналы, кюветы и лотки могут укрепляться жесткими водонепроницаемыми покрытиями - монолитным бетоном, бетонными и железобетонными плитами с заполнением швов между ними цементным раствором, битумом, асфальтовой мастикой и т.п.

3.9.6. В практике проектирования ПУ в качестве водостойких канав и лотков применяют конструкции кабельных каналов по действующим отраслевым каталогам.

3.9.7. Расстояние от верхней бровки в горной канаве до границы сплошного отвода земли должно быть не менее 2 м, от нижней бровки до ограды ПУ - не менее 5 м, при лесосекальных грунтах - не менее 10 м.

3.9.8. Основными мероприятиями по защите площадок от затопления является сооружение оградительных дамб или искусственное повышение поверхности площадки. При размещении площадки на прибрежной территории рек, озёр, водохранилищ и других водоемов планировочная отметка территории принимается не менее чем на 0,5 м выше прогнозируемого наивысшего горизонта высоких вод с учетом подпора и улова водотока, а также высоты волны и её набега.

3.9.9. Для ПО 500 кВ и выше за наивысший горизонт высоких вод принимается уровень воды с повторяемостью I раз в 100 лет, для остальных - I раз в 50 лет. Стметку гребня оградительной дамбы назначают на 0,5 выше расчетного уровня наката ветровой волны.

3.10. Благоустройство и озеленение территории

3.10.1. При проектировании ПО надлежит предусматривать мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Озеленение территории ПО следует предусматривать:

- а) у главного въезда;
- б) вдоль главного внутриподстанционного проезда (от проходной до здания ОПУ);
- в) на свободных от застройки площадках и в районах размещения зданий ОПУ, административных зданий, мест отдыха, а также вокруг водозаборных сооружений и сооружений для очистки сточных вод.

Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади подстанции.

3.10.2. Территория ОПУ озеленяется путем посева трав. При неблагоприятных почвенных условиях площадки или для обеспечения нормированных значений напряжений прикосновения допускается озеленение территории ОПУ газонами.

3.10.3. В районе ОПУ, проходной, административно-лабораторного корпуса, объединенного здания и площадок для отдыха производится посадка клеевых кустарников и низкорослых деревьев. Деревья

и кустарники высаживаются как рядовым методом, так и отдельными декоративными группами. Ассортимент древесно-кустарниковых пород определяется с учетом местных условий.

3.10.4. На площадках отдыха эксплуатационного персонала предусматриваются пешеходные дорожки, скамейки, цветники.

3.10.5. В состав насаждений на ПО, размещаемых среди пахотных земель, не следует вводить породы, способствующие возникновению очагов распространения грибковых болезней и насекомых - вредителей. К ним относятся: барбарис и крушина в районах с посевами черных культур; боярышник, черемуха, яблоня и груша в районах садов и бересклет - в свекловичных районах. Кроме того на ПО не допускается высаживать черенки, которые распространяют пух.

3.10.6. Расстояния от деревьев и кустарников до зданий и сооружений определяются по табл. 3.9.

3.10.7. При размещении ПО в районах со значительным снегопереносом перед площадкой со стороны господствующего ветра предусматриваются снегозащитные полосы, которые размещаются на расстоянии 30-60 м от ограды ПО, в зависимости от интенсивности снегопереноса. Объем снегопереноса определяется количеством снега, наносимого на фронт переноса снега в наиболее снежную зиму за 10-15 лет.

Конструкция снегозащитной полосы в зависимости от объема снегопереноса определяется по таблице 3.10. При невозможности устройства постоянных снегозащитных ограждений с наветренной стороны ПО предусматривается временная снегозащита из вырубленных снегозащитных щитов, устанавливаемых под углом $70-90^\circ$ к направлению господствующих ветров на расстоянии от ограды - 60 м.

3.II. Технико-экономические показатели генерального плана

3.II.1. После окончания работ по выполнению генерального плана ПО, составляются технико-экономические показатели.

В технико-экономические показатели генерального плана должны входить: площадь участка в пределах ограды, M^2 ; площадь

Таблица 3.9. Минимальные расстояния от оси ствола деревьев и кустарников до зданий и сооружений, м

Здания и сооружения	Расстояния, м	
	до ствола дерева	от кустарника
От наружных стен зданий и сооружений	5	1,5
От края проезжей части дорог, кромок укрепленных полос обочин дорог или бровок канав	2	1
От мачт и опор осветительной сети колонн, галерей, эстакад	4	1
От подошвы или внутренней границы опорных стенок	3	1
От подошвы откосов, террас и др.	1	0,5
От края тротуаров и садовых дорожек	0,7	0,5
От подземных сетей:		
газопроводов, канализации	1,5	0,5
теплопроводов	2	1
водопроводов, дренажей	2	0,5
силовых кабелей и кабелей связи	2	0,75

Примечания: Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Расстояния между ОРУ и насаждениями высотой более 4 м должны обеспечивать сохранность оборудования при падении деревьев.

Таблица 3.10. Конструкция снегозащитной лесополосы

Объем снегопереноса, м ³ /м	Расстояние от ограды ЦО до лесополосы, м	Ширина лесополосы, м	Расстояние между лесополосами, м	Количество лесополос, шт	Количество рядов в лесополосе, шт	Общая ^{х/} ширина снегозащитной зоны, м
25	20	2,5	-	1	2	22,5
50	30	7,5	-	1	4	37,5
75	40	12,5	-	1	6	52,5
100	50	12,5	-	1	6	62,5
150	40	7,5- -12,5	30	2	4-6	90
200	50	7,5- -12,5	33	2	4-6	108
250	30	12-15	33	2	6-9	90
400	30	12-15	33	3	6-9	135
600	30	12-15	33	4	6-9	180

^{х/} Расстояние между оградой и границей лесополосы с наветренной стороны.

Примечание. Большой размер ширины лесополосы относится к крайней лесополосе со стороны ограды ЦО.

застройки, M^2 ; плотность застройки, %; площадь, занятая автомобильными и железными дорогами и площадками, M^2 ; протяженность внешнего ограждения, м; протяженность внутреннего ограждения, м; объем планировочных работ: насыпь, выемка, M^3 ; площадь земель, подлежащих отводу, га.

При размещении ПЗ в условиях городской застройки дополнительно вводятся: площадь озеленения, M^2 ; коэффициент озелененки.

3.ІІ.2. Плотность застройки определяется как отношение площади застройки к площади ПЗ в ограде.

Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями, включая ОРУ (в пределах их ограждений), монтажные площадки, навесы, эстакады, галереи, подземные сооружения (резервуары, убежища, погреба, туннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые площадки различного назначения.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли.

3.ІІ.3. В площадь застройки не включаются площадки, занятые стомотками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водосточными каналами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

3.ІІ.4. При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галерей и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор галерей и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

3.11.5. Действующими нормами требуется обеспечение плотности застройки на площадках для ПО напряжением 35 кВ не менее 80%, 110-220 кВ - 75%, 330-1150 кВ - 66%.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. При выборе площадки ПО и разработке генерального плана должны учитываться вопросы организации строительства (ПОС). Раздел ПОС выполняется в соответствии с эталонным разделом "Организация строительства" проектов подстанций напряжением 35-500кВ.

4.2. При разработке генерального плана ПО должны учитываться вопросы, связанные с размещением временных сооружений. При этом разработка строительного плана должна вестись в тесной увязке с генеральным планом в части максимального использования постоянных автодорог, инженерных сетей (водоснабжения, электроснабжения).

4.3. При решении вертикальной планировки ПО и баланса земляных масс, следует учитывать площадки для размещения временных сооружений.

4.4. Проект отвода земель должен учитывать временное изъятие земель для размещения временных сооружений, в том числе места для отвалов каменного грунта, а также места для карьеров недостающего грунта (в случаях нехватки земляных масс).

4.5. Проектирование всесезонных сооружений площадки ПО должно производиться в увязке с мероприятиями по защите площадки для размещения временных сооружений.

4.6. При проектировании автомобильных дорог ПО следует увязывать их с временными автодорогами, используемыми на период строительства.

4.7. Ширина проезжей части внутриплощадочных автодорог, принимаемый тип покрытия дорог должны быть увязаны с вопросами доставки тяжеловесного оборудования с помощью автогрейфера.

4.8. Ширина проезжей части основной автодороги (до места установки трансформаторов) принимается, как правило, 4,5 м. В отдельных случаях, в зависимости от габаритов транспортных средств, может быть увеличена до 6,0м.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Общие положения

5.1.1. Проект должен содержать раздел "Противопожарные мероприятия и пожарная защита". Содержание указанного раздела, порядок разработки и согласования должны выполняться в соответствии с "Инструкцией по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий".

Для ПС 110-330 кВ раздел "Противопожарные мероприятия и противопожарная защита" содержится в общей пояснительной записке. Для ПС 500 кВ и выше упомянутый раздел разрабатывается отдельным томом в соответствии с эталоном.

5.1.2. Категория и класс помещений ПС по взрывной и взрывопожарной опасности определяются в соответствии с "Перечнем помещений" и зданий энергетических объектов Минэнерго СССР с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности".

5.2. Устройство въездов, дорог и подъездов к зданиям

5.2.1. Территория подстанции должна примыкать к проезду или дороге общего пользования или же сообщаться с ними автомобильными (подземными) дорогами. При площади ПС более 5 га должно быть не менее двух въездов, включая резервные. Если сторона ПС имеет протяженность более 1000 м, на этой стороне должно быть устроено не менее двух въездов.

5.2.2. Автомобильные проезды на территории ПС должны обеспечивать технологическое обслуживание оборудования ПС. Специальные автодороги для противопожарных нужд, как правило, не предусматриваются. Для этих нужд используются проектируемые дороги ОРУ и подъезды к зданиям и сооружениям ПС.

5.2.3. К резервуарам графитов и брызгальным оросителям систем технического водоснабжения должен предусматриваться подъезд с усовершенствованным покрытием.

5.2.4. К подземным резервуарам (водоемам), которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит устраивать подъезды с площадками размером не менее 12х12 м.

5.2.5. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18м и с двух сторон - при ширине более 18м.

5.3. Нормативные расстояния между зданиями и сооружениями.

5.3.1. Расстояния между зданиями и сооружениями ПС в зависимости от степени огнестойкости и категории производств следует принимать не менее указанных в табл.5.1. Указанное в таблице расстояние между зданиями и сооружениями I и II степени огнестойкости относится только к производственным категориям А, Б и В и может быть уменьшено до 6 м² при соблюдении одного из следующих условий:

если здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения;

если здания и сооружения оборудуются автоматической пожарной сигнализацией;

если удельная загрузка горючими веществами зданий менее или равна 10 кг на 1 м² площади этажа.

Степень огнестойкости зданий и сооружений определяется в каждом конкретном случае в соответствии с СНиП.

Таблица 5.1. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями ПС, м

Степень огнестойкости зданий или сооружений	Расстояния между зданиями и сооружениями, м При степени огнестойкости зданий и сооружений		
	I и II	III	IV и V
I и II	не нормируется для зданий с производственными I и Д	9	12
III	9	12	15
IV и V	12	15	18

Указанные в табл.5.1. минимальные противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями любой степени огнестойкости и зданиями и сооружениями IV и V степени огнестойкости увеличиваются на 25% в местностях СССР, находящихся за северным полярным кругом, на береговой полосе Берингова и Охотского морей, Татарского пролива, на полуострове Камчатка, на острове Сахалин, на Курильских и Командорских островах, при этом ширина береговой полосы принимается 100 км.

5.3.2. При разработке генерального плана следует учитывать требуемые противопожарные расстояния:

от стенок резервуаров открытых наземных складов масла меньшей вместимостью до 100 т масла до зданий и сооружений - 12 м, более 100 т масла до зданий и сооружений I, II, III степени огнестойкости - 18 м и IV и V степени огнестойкости - 24 м, а также до аппаратной маслохозяйства - 8м, до складов водородных баллонов - 10 м до ограды ОРУ - 6 м.

От маслонаполненного оборудования с количеством масла в единице оборудования 60 кг и более до вспомогательных зданий и сооружений с производством категорий В,Г,Д, I и II степеней огнестойкости - 16 м, III степени огнестойкости - 20м, IV и V степеней огнестойкости - 24 м.

от здания трансформаторной мастерской и аппаратной маслохозяйства до ограды ОРУ 6 м;

от здания ЗРУ до производственных зданий 7 м;

5.3.3. Расстояния от маслонаполненного оборудования до зданий ЗРУ, щитов, компрессорных и блоков синхронных компенсаторов определяются только технологическими требованиями и не должны увеличиваться по пожарным условиям. Указанные требования изложены в "Правилах устройства электроустановок".

5.3.4. Склад баллонов водорода размещают на открытой площадке, в районе въезда на ПО. Минимальные расстояния от склада до зданий и сооружений на ПО принимаются по таблице 5.2.

Таблица 5.2. Минимальные расстояния, м от склада подорожа до:

Количество хранимых на складе баллонов, шт	Зданий	ОРУ, трансформаторов, синхронных конденсаторов	Открытого склада масла	Споры ВЛ
До 500	20	50	20	1,5
Больше 500	25	50	20	высоты опоры

5.3.5. Расстояния от электролиней до зданий и сооружений ЛЭ принимаются в соответствии с таблицей 5.1.

5.3.6. Расстояние между маслобункрами и зданиями и сооружениями ЛЭ определяется условиями производства отделочных работ. При этом должен быть обеспечен доступ к маслобункру.

5.3.7. Расстояния между производственными зданиями и сооружениями не нормируются если стена более широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к противопожарной стене по пределу огнестойкости.

5.3.8. Расстояния от сооружений, конструкций порталов и оборудования открытых распределительных устройств (ОРУ) до границ лесного массива хвойных пород и мест рубки или мест открытого залегания торфа следует принимать 100 м, смешанных пород — 50 м, а до лиственных пород — 20 м.

При размещении подстанций и ОРУ в лесных массивах, когда строительство их связано с рубкой леса, указанные расстояния до лесных массивов хвойных пород допускается сокращать в два раза.

5.3.9. Расстояния от зданий и сооружений до мест открытого залегания торфа, допускается сокращать в два раза при условии защиты открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния, указанного в п.5.3.8.

5.3.10. Расстояние от отряды ПУ до границы лесного массива или открытого разделения торфа должно быть не менее 5 м.

5.4. Сооружения и сети противопожарного водопровода

5.4.1. На ПУ 95 кВ и выше должны предусматриваться пожарные мероприятия в зависимости от группы, указанных в табл.

Группа	Номинальное напряжение подстанции	Мощности установленных силовых трансформаторов
I	500 кВ и выше 220 и 330 кВ Вакриные подстанции 110 кВ и выше	Любой мощности 200 МВ.А и выше 63 МВ.А и выше
II	220 и 330 кВ 110 и 154 кВ	от 40 МВ.А до 200 МВ.А 63 МВ.А и выше
III	220 кВ 110 и 154 кВ 95 кВ	менее 40 МВ.А менее 63 МВ.А любой мощности

5.4.2. На ПУ I группы необходимо предусматривать внутренний и наружный противопожарный водопровод. Наружный водопровод должен быть высокого давления. Хранение противопожарного запаса воды следует предусматривать в двух резервуарах.

Если водосточник обеспечивает расчетное количество воды, установка резервуаров для хранения противопожарного запаса воды не требуется.

5.4.3. На ПО II группы должен предусматриваться внутренний и наружный противопожарный водопровод. Наружный водопровод может быть, в зависимости от местных условий, низкого или высокого давления.

Хранение противопожарного запаса воды следует предусматривать в двух резервуарах.

На ПО III группы противопожарный водопровод и резервуары не предусматриваются.

5.4.4. На ПО с СК пожаротушение СК обеспечивается средствами, предусмотренными в соответствии с п.п. 5.4.2, 5.4.8.

5.4.5. На ПО промышленных предприятий, расположенных на их территории или в непосредственной близости от них, пожарные резервуары не предусматриваются при условии, если противопожарный водопровод предприятия обеспечивает требуемый расход воды.

5.4.6. Кольцевую сеть противопожарного водопровода, как правило, следует располагать вдоль основной автодороги, проходящей вдоль установки трансформаторов. Следует избегать проложения трассы водопровода по территории ОРУ.

5.4.7. Пожарные гидранты следует располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от края здания, при технико-экономическом обосновании допускается располагать гидранты на проезжей части.

5.4.8. Подземные резервуары и водопровод отстоять к. Идолг. как правило, со стороны основного здания на КЗ.

6. ОКРАНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1. На ПО напряжением 500 кВ и выше, а также на особо важных узлах ПО напряжениям 220 и 330 кВ предусматривается охранная сигнализация устраиваемая по периметру площадки с устройством проходной.

6.2. Для оперативного и технического обслуживания средств охранной сигнализации, а также организации сменно-дозорной службы по охране ЦО с внутренней стороны ограждения предусматривается пятиметровая охранная зона, которая должна быть оглазирована и свободна от отрослей и зеленых насаждений. В охранной зоне размещаются пешеходная дорожка шириной 1 м для прохода пешеходов, средства охранной сигнализации, опоры охранного освещения.

Ограждение охранной зоны не предусматривается.

6.3. При размещении здания ЦУ, ЗРУ в отворе с внешней стороны ограды на оконных проемах должны быть установлены решетки.

6.4. При размещении водозаборных сооружений (артскважины) на территории ЦО предусматривается выгораживание зоны санитарной охраны, при этом размер зоны должен быть не менее ЗСхЭО.

6.5. Внешняя ограда ЦО должна быть высотой 1,8-2,0 м; внутренняя - 1,6 м.

В районах с сильными снегозаносами и снеготациями высота внешней и внутренней ограды должна обеспечивать превышение ее над расчетным уровнем снега не менее 1 м.

6.6. При размещении маслобункера вне ограды ЦО следует предусматривать его ограждение.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. При выборе площадки ЦО и разработке генерального плана следует учитывать отрицательное воздействие ЦО в комплексе с подходами ВЛ и внешними коммуникациями на окружающую природную среду.

Способы снижения степени отрицательного воздействия должны быть изложены в специальном разделе "Охрана окружающей среды".

7.2. Отрицательное воздействие ЦО на окружающую среду происходит, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации подстанции и может выражаться в следующем:

7.2.1. Отвод (изъятие) земельных и лесных угодий для размещения комплекса сооружений подстанции, включая и временный отвод земли на период строительства.

7.2.2. Размещение на сельскохозяйственных и других участках фундаментов опор ЛЛ на подвесах и ПС, загрузка леса под коридоры линий.

7.2.3. Возможность попадания фекальных вод на рельеф.

7.2.4. Возможность попадания масла на окружающую местность в случаях взрыва масла из трансформаторов при аварии.

7.2.5. Возможность попадания замоченных вод на окружающую местность (при наличии талая, стоянки и мойки для автомашин).

7.2.6. Появление эрозии грунтов в местах выпуска из канав и в мостах нарушения поверхностного слоя почвы.

7.2.7. Снятие плодородного слоя почвы на площадке ПС и по трассе подъездной автодороги.

7.2.8. Нарушение естественного рельефа местности в районе размещения площадки ПС вследствие выполнения планировочных работ (орезка или исподынка грунта). Устройство отвалов лишнего грунта и поиск карьеров недоставшего грунта.

7.2.9. Влияние шумов от электрооборудования (трансформаторы, выключатели и др.) и от проводов ЛЛ на подходах к ПС.

7.2.10. Влияние электрического поля ЛЛ на подходах к ПС и на территории ОРУ ПС.

7.3. Снижение уровня влияния ПС на окружающую среду достигается путем:

7.3.1. Выбора оптимального варианта размещения площадки ПС, осуществляемого на стадии предпроектной подготовки.

7.3.2. Размещения площадки ПС на землях несельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственных землях худшего качества.

7.3.4. Размещения площадки подстанция, как правило, на не покрытых лесом или с малоценными посадочными землями.

7.3.5. Проведение рекультивации земель взамен изымаемых земель.

7.3.6. Компоненты сооружений с максимальной протяженностью застройки, позволяющей уменьшить площадь изымаемых земель.

7.3.7. Размещения временных сооружений, как правило, на свободных от постоянной застройки территории (использование территории отводимой для перонективного раскряжания ЛС).

7.3.8. Расположению зоны санитарной охраны артезианской скважины, в пределах ограждения территории ЦС, что позволяет согласно СНиП сократить площадь зоны в четыре раза.

7.3.9. Применения очистных сооружений, исключающих попадание фекальных вод на окружающую местность. Расположение сооружений должно, как правило, обеспечивать естественный сток сточной канализации, без необходимости сооружения насосной станции.

7.3.10. Применения малосборников, маслянных на прием аварийного объема масла и воды при пожаротушении трансформаторов, исключающих попадание масла на поверхность земли.

7.3.11. Устройства масло-бензосборителя (при наличии гаража с мойкой автомашин), исключающего попадание замасленных вод на местность.

7.3.12. Расположения сооружений ОГУ на пологих уклонах до 0,12, применении террасного расположения ОГУ, позволяющего приблизить планировочные отметки к естественному рельефу.

7.3.13. Сооружения специальных (укрепленных) выпусков на выгребных канав, предотвращающих эрозию грунта в местах выпусков воды на рельеф.

7.3.14. Минимальной вырубке леса вокруг внешнего ограждения ЦС, учитывающей расположение здания и сооружений, расположенных внутри ограды ЦС.

7.3.15. Сокращения размеров коридоров ВЛ на подходах к ЦС за счет применения многоцепных линий и применения минимально-допустимых расстояний между цепями ВЛ.

7.3.16. Производства планировочных работ с балансом земляных масс и сокращения объемов привозного грунта или отвозки излишнего грунта. При этом исключается необходимость устройства отвалов или карьеров грунта и строительства временных автодорог.

7.3.17. Рациональной организации строительства, при которой перед началом строительства снимается плодородный слой почвы с территории ЦС и по трассе подъездной автодороги, который используется для рекультивации земель. Часть плодородной почвы остается на площадке для дальнейшего использования при благоустройстве и озеленении ЦС.

7.3.18. Снижения уровня шума от трансформаторов до допустимых пределов с помощью сооружения шумозащитных стенок; сооружения лесных полос между ПС и жилой зоной.

7.3.19. Выбор сечения проводов ВЛ на подходах к ПС, обеспечивающих шум в пределах допустимых нормативов.

7.3.20. В целях защиты населения от воздействия электрического поля возникающего на ПС, территории её подлежат ограждению на расстоянии от ближайших конструкций ОРУ: 10 м для ОРУ 110-220 кВ, 20 м для ОРУ 500 кВ, 30 м для ОРУ 750 кВ, 40 м для ОРУ 1150 кВ.

7.4. В целях защиты населения от воздействия электрического поля ВЛ 330-1150 кВ укладываются санитарно-защитные зоны вдоль трассы ВЛ, в пределах которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

7.5. Без учета снижения напряженности электрического поля по обе стороны от ВЛ границы санитарно-защитных зон располагаются на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фаз проводов в зависимости от напряжения:

20 м - для ВЛ 330 кВ

30 м - для ВЛ 500 кВ

40 м - для ВЛ 750 кВ

55 м - для ВЛ 1150 кВ.

7.6. При выборе трассы ВЛ напряжением 750-1150 кВ расстояние от оси ВЛ до границ населенных пунктов, как правило, должно быть соответственно не менее 250, 300 м.

Приложение

Перечень нормативных документов

1. Электротехнические условия

Нормы технологического проектирования подстанций с высоким напряжением 35-750 кВ (№ 13865 тм-т1-У) Энергосетьпроект, 1991.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Минэнерго СССР.

Руководящие указания по проектированию ЦО с высоким напряжением 35-500 кВ в опасных труднодоступных районах (№ 7778тм-т1) Энергосетьпроект, 1987.

Руководящие указания по проектированию ЦТ 35-500 кВ в районах с сильными снегозавалами и снегопадами (№ 1922тм-т1). Энергосетьпроект, 1985.

2. Выбор площадок

Руководство по выбору и согласованию площадок понижающих подстанций 35 кВ и выше (№ 11599тм-т1). Энергосетьпроект, 1989.

Эталон "Материалы выбора и согласования площадок понижающих подстанций 35 кВ и выше (№ 11601тм-т1). Энергосетьпроект, 1989.

3. Изыскания

Методические указания по изысканиям площадок подстанций 35 кВ и выше (№ 13782тм-т1) Энергосетьпроект, 1990.

Эталон отчета во комплексном изыскании площадок подстанций 35 кВ и выше (№ 7983тм-т1) Энергосетьпроект.

Эталон отчета по изысканиям и образцу подраздела технического (только-рабочего) проекта безразьезной транспортировки тяжеловесного оборудования (№ 10013-тм-т1). Энергосетьпроект, 1977.

4. Генеральный план

ОНП 11-89-90. Генеральный план промышленных предприятий.

СНП 11-7-81. Строительство в овражистых районах.

ОНП 2-02-04-88. Основания и фундаменты на естественных грунтах.

СНП II-106-79. Страны нефти и нефтепродуктов.

СНП II-60-75. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов.

СН 465-74. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ.

Показатели минимальной плотности застройки объектов электросетевых объектов (№ 7842тм-т1). Энергосетьпроект, 1989.

5. Автомобильные и железные дороги

СНП 2.05.02-86. Автомобильные дороги.

СНП 2.05.03-84. Мосты и трубы.

СНП 2.05.07-85. Промышленный транспорт.

СНП II-39-76. Железные дороги колеи 1520 мм.

СНП 468-74. Нормы отвода земель автомобильных дорог.

Руководство по проектированию автомобильных дорог.

ЕС и РПС (№ 11770тм-т1). Энергосетьпроект, 1986.

Альбом конструкторских дорожных одежд (№ 10506тм). Энергосетьпроект, 1982.

6. Канализация и вода

СНП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНП 2.04.07-86. Теплые сети.

СНП 2.05.06-86. Магистральные трубопроводы.

7. Противопожарная безопасность

Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий (ИД 24.49.101-87) Минэнерго СССР.

Перечень помещений и зданий энергетических объектов Минэнерго СССР с указанием категории по взрывоопасной и пожарной опасности (№ 8002тм-т1). Энергосетьпроект, 1989.

СНП 2.01.02-85. Противопожарные нормы.

8. Организация строительства

Эталон раздела "Организации строительства" проектов (рабочих проектов) подстанций напряжением 35-500кВ (№ И138(тм-тГ), Энергосетьпроект, 1988.

9. Строительная методика

Директивное указание "О проектировании охраняемых мероприятий на ЦУ" (№ И096(тм-т89/3), Энергосетьпроект, 1983.

10. Оформление проектной документации

СНП I.02.01-95. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

ГОСТ 21.103-79. Общие данные по рабочим чертежам.

ГОСТ 21.201-78. Правила внесения изменений в рабочую документацию.

ГОСТ 21.202-78. Правила оформления привязки проектной документации.

ГОСТ 21.203-78. Правила учета и хранения подлинников проектной документации.

Руководящие материалы. Условные графические изображения и обозначения на чертежах генеральных планов электросетевых объектов (№ 7905тм-тГ), Энергосетьпроект, 1989.