

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-Г-84.84

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400-2000 м³/ч НАПОРОМ 30-40 м
 С РЕШЕТКАМИ-ДРОБИЛКАМИ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ
 ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0 м (монолитный вариант)

А Л Б О М I X

СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

49581-09

ЦЕНА 4-03

				Привязка	
Инв. №					

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-1-91.84

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400-2000 м³/сут. НАПОРОМ 30-40 м
С РЕШЕТКАМИ-ДРОБИЛКАМИ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0 м (МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ I	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АЛЬБОМ II	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
АЛЬБОМ III	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ОБЩИЕ ЧЕРТЕЖИ, УЗЛЫ И ДЕТАЛИ
АЛЬБОМ IV	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ (ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ В СУХИХ И МОКРЫХ ГРУНТАХ)
АЛЬБОМ V	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ИЗДЕЛИЯ
АЛЬБОМ VI	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ИЗДЕЛИЯ
АЛЬБОМ VII	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
АЛЬБОМ VIII	СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ IX	СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ X	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ XI	СМЕТЫ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
АЛЬБОМ XII	СМЕТЫ. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ (ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ В СУХИХ И МОКРЫХ ГРУНТАХ)

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-41/75
АЛЬБОМ III

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ОДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 6-10 КВ
НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 400 КВА. ТМП К-71-400 м³

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
СВЕРДЛОВСКИЙ ЭНИМАЛ ЦИТИ

ТИПОВЫЕ КОНСТ-
РУКЦИИ И ДЕТАЛИ
1-2С32

БАК РАЗРЫВА СТУИ ЕМКОСТЬЮ 180 л

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ЦИТИ

СЕРИЯ Л.901-10,
ВЫП.2

КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ Ø400

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
ТБИЛИСКИЙ ЭНИМАЛ ЦИТИ

АЛЬБОМ IX

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
"ХАРЬКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛИПРОЕКТ"


УТВЕРЖДЕН В/О "СОЗВОДОКАНАЛИПРОЕКТ"
ПРОТОКОЛ № 75 от 05.12.1983 г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ В/О "СОЗВОДОКАНАЛИПРОЕКТ".
ПРИКАЗ № 82 от 18.04.1984 г.
СРОК ДЕЙСТВИЯ - 1988 г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА



Г.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



В.С. ЛЯЛИК

								Привязан	

П Е Р Е Ч Е Н Ь
спецификаций оборудования, входящих в сборник

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Технологические решения	902-I-84.84-НК.00	
8	Отопление и вентиляция	902-I-84.84-ОВ.00	
13	Электрооборудование и автоматизация	902-I-84.84-АЭМ.001	
18	Электроосвещение	902-I-84.84-АЭМ.002	
22	Технологический контроль	902-I-84.84-ЭК.00	

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация

Привязан			
Изм. №			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<u>Оборудование, поставляемое заказчиком</u>									
-ИКИ-									
ИКИ.1	Решетка-дробилка $Q = 1044 + 1656 \text{ м}^3/\text{ч}$, электродвигатель 4АП2МВ8У3, $N = 3,0 \text{ кВт}$, $n = 750 \text{ об/мин}$	КРД-40М	шт	796		48592I		3	640,0
ИКУ.2	Решетка-дробилка $Q = 2000 \text{ м}^3/\text{ч}$, электродвигатель ВАО-22-4, $N = 1,5 \text{ кВт}$, $n = 1400 \text{ об/мин}$	РД-600 ТУ204-РСФСР 633-79	"	796		48592I		3	1600,0
ИКИ.3	Таль ручная передвижная червячная г/п I т, $H = 12 \text{ м}$	ГОСТ 1106-74	"	796		3I7322		I	39,0
ИКИ.4	Таль электрическая г/п I т, $H = 12 \text{ м}$	ТЭ100-52I20-0I ГОСТ 22584-77*	"	796		3I7400		I	220,0
ИКИ.5	Таль ручная передвижная шестеренная г/п 2 т, $H = 12 \text{ м}$	ТУ24.09.5I9-80	шт	796		3I732I		I	45,0

Примечание		
Имя, №		
ТП 902-I-84.84-ИК.СО		
ГМП	Лялюк	Сборник спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ИК
Начотд	Челюв	
Иконтр	Голуб	
Руковод	Панченко	
Рединг	Нарыжная	
Инж.	Малгевич	
Страниц	Лист	Листов
Р	I	5
Госстрой СССР		
СВНП		
ХВНП		

Имя, № подл. 12

Обозначение	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИКИ.6	Таль электрическая канатная г/п 2 т, Н=12 м	ТЭ200-52120-00							
		ГОСТ 22584-77*	"	796		317400		I	357,0
ИКИ.7	Таль ручная червячная г/п I т, Н=6 м	ГОСТ 1107-62	"	796		317322		I	22,0
ИКИ.8	Затвор щитовой ЗЩ-Р-900х900	МК 833	шт	796		372128		I	136,0
ИКИ.9	Затвор щитовой ЗЩ-Р-900х1200	МК 834	"	796		372128		2	240,0
ИКИ.10	Ремонтная решетка В х Н = 900 х 800	по черт.НКИ	"	796				I	36,8
ИКИ.12	Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем, с электроприводом, фланцевая Ø 800 Ру = 10 кгс/см ²	ГОСТ 5762-74* 30ч9I5бр	"	796		372136		I	2996,0
ИКИ.13	Колонка управления задвижкой Ø800 с электроприводом	т.сер.3.90I- I3 выпуск 4	"	796				I	<input type="text"/>
-ИКИ-									
ИКИ.1	Насос фекальный Q = <input type="text"/> м ³ /ч. напором <input type="text"/> м Дк = <input type="text"/> мм с электродвигателем <input type="text"/> ; N = <input type="text"/> кВт V = 960 об/мин	СИ 800/32	"	796		363182		3	<input type="text"/>

Привезан			
Имя №			

ТП 902-I-84.84-НК.СО

Лист 2

Лист № подл. Изменяемые листы. Изм. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИКИИ.2	Кран мостовой ручной однобалочный подвесной общего назначения г/п 3,2 т; L=5,1 м; L _к =4,5 м H=6,0 (H _к =4,0 и 5,5), H=12 м (H _к =7,0 м)	ГОСТ 7413-808	"	796		315911		1	495,0
ИКИИ.3	Таль электрическая канатная г/п 3,2 т, H=12,0 м	TЭ320-52120-00 ГОСТ 22584-77 ^X	шт	796		317400		1	560,0
ИКИИ.4	Задвижка чугунная клиновая с неподвижным шпинделем фланцевая Ø50, P _y =10 кгс/см ²	30ч476р ТУ26 07-1150-77	"	796		372112		2	18,8
ИКИИ.5	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая с ручным управлением Ø250, P _y =10 кгс/см ²	30ч66р ГОСТ 8437-75	"	796		372125		3	168,5
ИКИИ.6	То же, Ø400; P _y =10 кгс/см ²	30ч66р ГОСТ 8437-75	"	796		372125		3	434,7
ИКИИ.7	Задвижка параллельная с неподвижным шпинделем с электроприводом фланцевая Ø500, P _y =10 кгс/см ²	30ч9156р ГОСТ 5762-74	"	796		372125		4	909,7
ИКИИ.8	Клапан обратный поворотный Ø400; P _y =10 кгс/см ²	19ч216р ГОСТ 19827-74 ^X		796		372245		3	123,0

Привезен

Имя, №			

ТП 902-1-84.84-НК.СО

Лист

3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-IB3-								
IB3.1	Насос вихревой консольный $Q=5,5 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H=38 \text{ м}$ с электродвигателем 4А I00L 4; $N=4,0 \text{ кВт}$; $n=1450 \text{ об/мин}$	ВК 2/26	шт	796		36319I		2	87,0
IB3.2	Бак разрыва струи емкостью 180 литров	T-2092	шт	796				1	97,0
IB3.3	Вентиль запорный мембранный, с электромагнитным приводом $\varnothing 25$; $P_y=16 \text{ кгс/см}^2$	I5кч888рСВМ IУ26-07-032-76	"	796		3732II		3	6,2
IB3.4	Вентиль запорный муфтовый $\varnothing 25$; $P_y=16 \text{ кгс/см}^2$	I5ч8р2 ГОСТ 18722-73	"	796		3722I2		6	1,75
IB3.5	Вентиль запорный фланцевый $\varnothing 50$; $P_y=16 \text{ кгс/см}^2$	I5кчI9п2 ГОСТ 18162-72	"	796		3732I3		2	8,0
IB3.6	Клапан обратный поворотный фланцевый $\varnothing 50$; $P_y=16 \text{ кгс/см}^2$	КА44075 (I9ч2I6р) ГОСТ 19827-74	"	796		37224I		1	2,4

Приказы	
Дата №	

ТП 902-1-84.84-НК.00

Лист

4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - ис. отосл. типа	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-ИКИЭН-								
ИКИЭН1	Насос центробежный Q=10 м ³ /ч; H=10м со специальным электродвигателем N=1,1 кВт; n=2880 об/мин	"ГНОМ"10-10	шт	796		363100		2	22,0
ИКИЭН2	Вентиль запорный фланцевый Ø50; Pу=16 кгс/см2	I5кчI9п2 ГОСТ 5761-74	"	796		373213		I	8,0
ИКИЭН3	Клапан обратный поворотный, фланцевый PУ=16 кгс/см2	I9ч2I6р ГОСТ 19827-74	шт	796		372241		I	2,4
	Механическая мастерская								
I	Станок заточной двухсторонний N=1,5 кВт; n=1625 об/мин	3С-2-300 ТУ34-13-713-76	"	796		381360		I	150,0
2	Настольный сверлильный вертикальный станок Ø12, N=0,55 кВт	2М-112	"	796		381201		I	120,0
3	Верстак слесарный	МЦ130-СБПС	"	796		525186		I	230,0

Примечание

Име. №

ТП 902-1-84.84-НК.СО

Лист

5

Этот альбом является частью альбома № 1

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изгото- вля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Колл- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>									
<u>Отопление</u>									
1	Кран двойной регулировки для воды температурой до 150°C Pу=1(10) МПа (кгс/см²) Ду20	КДР	шт	796		3732120063		11	0,3
2	Кран для выпуска воздуха Ду20	СТД 70736	"	796				13	
<u>Теплоснабжение установки П1</u>									
1	Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до 225°C Pу=1,6(16) МПа (кгс/см²) Ду20	15кч18п	"	796		37321110287		2	0,9
2	То же, Ду15	15кч18п	"	796		37321110278		1	0,7
<u>Теплоснабжение водоподогревателя</u>									
	Водоподогреватель водоводяной по ТУ 400-28-255-77Е $l=2$ м F=0,37 м²	01-34-588-68	секц			4933100000		1	32,2
	Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до 225°C Pу=1,6(16) МПа (кгс/см²) Ду15	15кч18п	"	796		37321110278		1	0,7

				Привязан		
				ТИ 902-I-84.84-0B.00		
Инв. №						
Нхонт	Соколовская			Сборник спецификаций обо- рудования по рабочим чер- тежам основного комплекта марки 0B		
Руксе	Гаврилюк					
Глспец	Соколовская					
Рукгр	Подольская					
Ст. инж	Остроумова					
		Страница	Лист	Листов		
		Р	1	5		
				Госстрой СССР		
				СВКП		
				ХВ/П		

Альбом IX

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	-	8	9	10
3	То же, Ду20	15кч18п	сепц	796		37321110287		4	0,9
4	Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до 50°C P _y =1(10) МПа (кгс/см ²) Ду20	15ч8р	шт	796		37221210056		1	1,1
5	Клапан обратный подъемный муфтовый для воды температурой до 50°C P _y =1,6(16) МПа (кгс/см ²) Ду20	16кч1р	"	796		37323110099		1	0,8
6	Регулятор температуры дистанционный Ду20, предел настройки 40+80°C, с прямым клапаном и длиной дистанционного капилляра 1,6 м	РТ-20	"	796				1	
Узел управления									
1	Вентиль запорный муфтовый для коррозионных сред температурой до 300°C P _y =2,5(25) МПа (кгс/см ²) Ду15	15нч6бк	"	796		37521110676		4	0,94
2	То же, для воды температурой до 50°C P _y =1(10) МПа (кгс/см ²) Ду20	15ч8р	"	796		37221210056		1	1,1
3	То же, температурой до 225°C P _y =1,6(16) МПа (кгс/см ²) Ду20 ε _н = -20°C	15кч18п	"	796		37321110287		9	0,9
4	" ε _н = -30°C	15кч18п	"	796		37321110287		7	0,9

Примечание			
№			

ТП 902-1-84.84-0В.СО

Лист

2

Шкала и др. Подпись и др.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-готовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-готовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	-"- $\epsilon_H = -40^\circ\text{C}$	"	шт	796		37321110287		5	0,9
6	Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до 225°C $P_y = 1,6(16)$ МПа (кгс/см ²) Ду25 $\epsilon_H = -30^\circ\text{C}$	15кч18п	шт	796		3732111029		2	1,4
7	-"- $\epsilon_H = -40^\circ\text{C}$	15кч18п	"	796		3732111029		4	1,4
8	Вентиль запорный фланцевый для воды температурой до 200°C $P_y = 1,6(16)$ МПа (кгс/см ²) Ду32	15кч19п1	"	796		37321110385		2	3,8
9	Клапан обратный подъемный муфтовый для воды температурой до 50°C $P_y = 1,6(16)$ МПа (кгс/см ²) Ду20	16кч11р	"	796		37323110099		1	0,8
10	Счетчик горячей воды Ду32	УВКГ-32	"	796		4213210000		1	3,5
11	Манометр ГОСТ 8625-77 с 3-х ходовым краном Ду15 I4M	СБМ-100-10	"	796		4212000000		2	
12	Термометр ГОСТ 2823-73 с защитной оправой	П5.2.160.66	"	796		4210600000		1	
13	То же	П4.1.150.66	"	796		4210600000		1	

№ по плану / Год выпуска и дата / Взам. инв. №

Примечание			

ТП 902-1-84.84-08.00

Лист 3

19581-09 #

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код заказа - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вентиляция									
1	Агрегат вентиляторный на виброосновании, комплект: а) вентилятор центробежный № 5, исполнение I, положение Пр 135° б) электродвигатель 3,0 кВт 1425 об/мин	A5105-2A Ц4-70 4A100SA4	КОМПЛ	67I		4864II00402		2	124
2	То же, комплект: а) вентилятор центробежный № 5 исполнение I, положение Пр 0°, л 0° б) электродвигатель 1,5 кВт 1400 об/мин	A5100-26 Ц4-70 4A80B4	"	67I		4864II00402		2	118
3	То же, комплект: а) вентилятор центробежный № 4, исполнение I, положение Пр45°, л45° б) электродвигатель 0,75 кВт 1370 об/мин	A4100-2 Ц4-70 4A71B4	КОМПЛ	67I		4864II00304		4	89
4	То же, комплект: а) вентилятор центробежный № 2,5 исполнение I, положение Л0° б) электродвигатель 0,12 кВт 1370 об/мин	A2,5105-I Ц4-70 4AA56A4	"	67I		4864II00108		1	26
5	Осевой вентилятор № 5 с электродвигателем 0,37 кВт 1365 об/мин	06-300 4AA63B4	шт	796		48645306307		1	23,3

Привязан

Шкал. №

ТП 902-I-84.84-0B.CC

Лист

4

№ п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Калорифер биметаллический	КСКЗ-6-02	шт	796		4863010000		1	39,9
7	Термометр ГОСТ 2823-73 с защитной оправой	П2.1.160.66	"	796		421060000		2	

Примечания			

ТП 902-1-84.84-0В.00

19581-09 13

ИИЭ 88 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<u>I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>									
I.I. Комплексные трансформаторные подстанции									
I.I.I. Комплектная трансформаторная подстанция, ТУ16.530.284-82 Предприятие А-3082 г.Ереван		КТП-400- □ /0,4- -IIЗУЗ, Δ/У							
		по опросному листу АЭМ л.26	компл.	000		341192		I	
I.I.2. То же		КТП-400- □ /0,4- -IIЗУЗ, Δ/У							
		по опросному листу АЭМ л.26	компл.	000		341192		I	
I.2. Комплексные конденсаторные установки									
I.2.I Установка конденсаторная, ТУ16.530.227-81		УК-0,38-75УЗ	шт.	796		341460		5	

Имя, №			Привязки		
Нацотд Фролов			ТП 902-I-84.84 - АЭМ.СО1		
Глспец. Обозная			Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки АЭМ		
Нконтр. Бондарь					
Рук. гр. Барцан					
Бедина Доротея					
Инженер Цветочина					
Стандарт	Лист	Листов			
Р	I	5	Госстрой СССР СВКП ХБП		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3. Аппараты напряжением до 1000 В									
1.3.1. Переключатель, кл.3, ТУ16.526.308-77									
		ПКП25-50-57- - У3	шт.	796		342800		3	
1.3.2. Переключатель, кл.3, ТУ16.526.308-77									
		ПКП25-50-17- У3	шт.	796		342800		2	
1.3.3. Переключатель, кл.3, ТУ 16.526.308-77									
		ПКП25-50-12- У3	шт.	796		342800		2	
1.3.4* Переключатель универсальный, рукоятка револьверного типа, ТУ 16.524.071-75									
		УП5311-И25	шт.	796		342821		2	
1.3.5. Пост 3/4," ТУ 16.526.216-78									
		№1-Ц; 4; 1з+1р, "Пуск", № 2-Ц;К; 1з+1р, "Стоп"	шт.	796		342844		3	
1.3.6. Пост управления с сальниками Д22, ТУ 16.526.333-80									
		ПКУ-15-19 121-40У3 эскиз черт. АЭМ, 3М л.1	шт.	796		342845		1	

Привязан			
Имя. №			

ТП 902-1-84.84

- АЭМ.СО1

Лист
2

19581-09 15

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

гив. П. - дата подписи и дата (Звм. инв. №)

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3.7. Пост управления с салынками Д22, ТУ 16.525.033-80	ПКУ-15-19- 231-40У3 эскиз черт.							
		АЭМ.ЗМ л.1	шт.	796		342845		4	
	I.3.8* Реле промежуточное, ТУ 16.523.554-78	РПД-12204	шт.	796		415177		2	
	I.4. Комплектные устройства управления для приводов напряжением до 1000 В								
	I.4.1. Комплектное устройство управления канализационной насосной станции состоящее из:								
	Щита управления ЩУ	Щ5901-4□74	шт.	796		343230		1	
	Шкафа ПУС	Л.5909-3674	шт.	796		343230		1	
	I.4.2. Ящик управления решеткой-дробилкой РД-600	по чертежам АЭМ.ЗМЛ1...4	шт.	796		343230		2	

Привязан			
Икс №			

ТП 902-1- 84.84

- АЭМ.СО1

Лист

3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.5. Кабели и провода силового электрооборудования									
I.5.1. Кабель силовой до 1000 В с алюминиевыми жилами, ГОСТ 16442-80									
	3x4+1x2,5	АПВГ	км	008		35 2222		0,105	
	I.5.2. 3x10+1x6	АПВГ	км	008		35 2222		0,040	
	I.5.3. 3x4	АПВГ	км	008		35 2222		0,005	
	I.5.4. 3x50	АПВГ	км	008		35 2222		0,040	
	I.5.5. <input type="text"/>	АПВГ	км	008		35 2222		0,175	
I.5.6. Кабель силовой 0,66 кВ с алюминиевыми жилами, ГОСТ 13497-77Е									
	3x16+1x10	АКРПТ	км	008		35 4020		0,015	
I.5.7. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, ГОСТ 1508-78Е									
	4x2,5	АКПВГ	км	008		35 6344		0,280	
	I.5.8. 7 x 2,5	АКПВГ	км	008		35 6344		0,165	
	I.5.9. 10x2,5	АКПВГ	км	008		35 6344		0,035	
	I.5.10. 14 x 2,5	АКПВГ	км	008		35 6344		0,260	
	I.5.11. 4 x 4	АКПВГ	км	008		35 6344		0,020	
I.5.12. Кабель контрольный с медными жилами, ГОСТ 1508-78Е									
	4 x 1	КПВГ	км	008		35 6314		0,030	
	I.5.13. 7 x 1	КПВГ	км	008		35 6314		0,015	
	I.5.14. 10 x 1	КПВГ	км	008		35 6314		0,005	

Привезен			
Инв. №			

ТП 902-1-84.84

- АЭМ.С01

Лист
4

Поз ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.5.15. Провод 0,66 кВ с алюминиевой жилой, ГОСТ 6323-79 I x I20	АПВ	км	008		35 5I13		0,100	
	I.5.16*. Провод 0,66 кВ с медной жилой, ГОСТ 6323-79 I x I	ПВ	км	008		35 5I13		0,010	
Примечание: *-для варианта с решеткой-дробилкой КРД-40М									

Примечания	
Имя. №	

ТП 902-I-84.84

- АЭМ.СОІ

№ по инв. №

Альбом IX

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единые измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.1. Оборудование светотехническое								
	I.1.1. Светильник с лампой накаливания:								
	до 100 Вт, крепление на трубу 3/4"	НСП 02x100/ /P53-01У3	шт.	796		346111		10	
	I.1.2. до 200 Вт, крепление на трубу 3/4"	НСП09x200/ /P50-03-02	шт.	796		34 6111		10	
	I.1.3. до 200 Вт, крепление на трубу 3/4"	НСП21-200- -003У3	шт.	796		346111		6	
	I.1.4. Светильник люминесцентный, для крепления на потолок, с экранирующей решеткой:								
	I x 40 Вт	ЛП 003x40/ /Н-17	шт.	796		346112		4	

Изм. №		Примечание							
		ТН 902-1-84.84 - АДМ.С02							
Начальн. Фролов		Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки АДМ							
Гл.инж. Обозная									
Инж. Бондарь									
Инж. Трофименко									
Ст. инж. Гурий		<table border="1"> <tr> <td>Страна</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> </table>		Страна	Лист	Листов	Р	1	4
Страна	Лист	Листов							
Р	1	4							
		Госстрой СССР СВНП ХВНП							

19581-09 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.1.5. Светильник люминесцентный, для крепления на потолок, с экранирующей решеткой: 2 х 40 Вт	ЛСП02-2х40/ /Д20-07У4	шт.	796		34 6112		8	
	I.1.6. 2 х 80 Вт	ЛСП02-2х80/ /Д20-07У4	шт.	796		34 6112		3	
	I.1.7. Лампа люминесцентная ртутная, низкого давления, белой цветности: 40 Вт	ЛБ-40-1	шт.	796		34 6712		20	
	I.1.8. 80 Вт	ЛБ-80-1	шт.	796		34 6712		6	
	I.1.9. Стартер для люминесцентной лампы: 220 Вт	60С-220	шт.	796		34 6922		26	

Име № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Име №			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Кабели и провода								
	I.2.1. Кабель 0,66 кВ с алюминиевыми жилами, ГОСТ 16442-80:								
	2 x 4	АПВГ	км	008		35 378I		0,53	
	I.2.2. 3 x 4	АПВГ	км	008		35 378I		0,03	
	I.2.3. Провод 0,38 кВ с алюминиевой жилой, ГОСТ 6323-79								
	I x 2,5	АПВ	км	008		35 5133		0,04	

Имя, №, дата, подпись, должность, печать

Приказ			
Имя №			

ТИ 902-I-84.84 - АЭМ.С02

Лист
3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Материалы								
	I.3.1. Лампа накаливания общего назначения, 220-230 В: 60 Вт	Б220-230-60	шт.	796		34 66II		3	
	I.3.2. 100 Вт	Б220-230-100	шт.	796		34 66II		7	
	I.3.3. 150 Вт	Г220-230-150	шт.	796		34 66II		6	
	I.3.4. 200 Вт	Г220-230-200	шт.	796		34 66II		10	

Име. № подл. Подпись и дата. Заам. инв. №

Принятым

Име. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
Приборы и средства автоматизации									
1а	Воздух, +3°C, воздухозаборная камера. Устройство терморегулирующее дилатометрическое, н.о. контакты, диапазон дифференциалов 2-10°C, корпус пылебрызгозащищенный, исполнение обыкновенное	ТУДЗ-I	шт.	796		42 II24		I	
Каменец-Подольский приборостроительный завод									
2а	Вода, +20+30°C, трубопровод обратного теплоносителя. Устройство терморегулирующее дилатометрическое, н.о. контакты, диапазон дифференциалов 2-10°C, корпус пылебрызгозащищенный, исполнение обыкновенное	ТУДЗ-4	шт.	796		42 II24		I	
1-1а,	Вода <input type="text"/> кг/см ² , напорный патрубок.								
2-1а,	Манометр показывающий, сигнализирующий, пружинный, предел								
3-1а	измерения 0+4 кгс/см ²	ЭЖМ-IV	шт.	796		42 I211		3	
Томский манометровый завод									

Примечание		
Имя №		
ТП 902-I-84.84 - ЭЖ.СО		
Нацотд Фролов	Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭЖ	Страниц
Глоспел Обоная		Лист
Никонт Зендарь		Листов
Рул. пр Барчан		Р
Белинг Доробов		И
Инженер Цветочкина	ЭЖ	4
		Госстрой СССР СВКИ ХВКИ

19581-09 23

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

№ п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-2а	Вода, - 0,1±0,3 кгс/см ² , всасывающий патрубок.								
2-2а	Мановакуумметр показывающий пружинный, предел измерения								
3-2а	- 1±0,6 кгс/см ² Томский манометровый завод	СЕМВИ-100*	шт.	795		42 1200		3	
1-3а	Вода, [] кг/ см ² , трубопровод воды на гидросуплотнение.								
2-3а	Манометр показывающий, пружинный, предел измерения								
3-3а	0±4,0 кгс/см ²	ОБМ1-100	шт.	796		42 1200		3	
1А,б	Стоки, приемный резервуар.								
1А,б	Устройство контроля сопротивлений	УКС-1,2УЗ**	шт.	796		42 1400		4	
1Б,б	Стоки, дренажный приямок.								
1Б,б	Устройство контроля сопротивлений	УКС-1,2УЗ**	шт.	796		42 1400		1	
1Ба,б	Стоки, дренажный приямок.								
1Ба,б	Устройство контроля сопротивлений	УКС-1,1УЗ**	шт.	796		42 1400		1	
17а	Вола, бак разрыва струи. Датчик уровня поплавковый электрический. Рязанский завод "Теплоприбор"	ДПЭ-1	шт.	796		42 1874		1	
Примечание: * Поставляется комплектно со шкафом БУС; ** Поставляется комплектно с насосом									

Привезен			
Имя №			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Кабели и провода								
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, ГОСТ 1508-78Е								
	4 x 2,5	АКПВГ	км	008		35 6344		0,065	
	7 x 2,5	АКПВГ	км	008		35 6344		0,025	
	14 x 2,5	АКПВГ	км	008		35 6344		0,035	
	Кабель контрольный с медными жилами, ГОСТ 1508-78Е								
	4 x 1,0	КПВГ	км	008		35 6314		0,005	
	Провод с алюминиевыми жилами, ГОСТ 20520-80	АПРТО	км	008		35 5132		0,040	
	1 x 2,5								

Привязан

Инв. №

ТП 902-I- 84.84 -Ж.СО Лист 3

1958-09 25

Формат А3 ГОСТ 21 110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.3. Монтажные материалы									
Трубы для трубных проводок									
	Труба ГОСТ 10704-76	33хI,8	м	006		I3 000I		22	
	Труба ГОСТ 10704-76	28 х 2	м	006		I3 000I		24	

Привязан			
Имя №			

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИП
54 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 4
ано в печать 17 " 1954 г.
Заказ 7-1929 Тираж 443