

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
0901-9-20.87

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ  
ЕМКОСТЬЮ ОТ 50 м<sup>3</sup> ДО 300 м<sup>3</sup>

ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

А Л Б О М I V

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

22725-03  
ЦЕНЯ 0-60

Альбом IV

Типовой проект 0901-9-20.87

Госстрой СССР  
Тематический филиал  
ЦИТП  
Типовой проект / серия /  
№ 0001-9-2004  
Заказ № 508  
Цена 0 руб. 60 коп.  
Тираж 1500  
Дата " " 14 1989г  
г

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
0901-9-20.87

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ  
ЕМКОСТЬЮ ОТ 50 М<sup>3</sup> ДО 300 М<sup>3</sup>  
ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I - Общая пояснительная записка. Технологическая часть.  
Архитектурно-строительная часть, Вентиляция.
- Альбом II - Электротехническая часть, Технологический контроль  
(из типового проекта №0901-9-15.1.87 Альбом II).
- Альбом III - Строительные изделия.
- Альбом IV - Спецификации оборудования.
- Альбом V - Сметы.
- Альбом VI - Ведомости потребности в материалах.

А Л Б О М IV

Разработан  
проектным институтом  
"Гидрокоммуводоканал"

Утвержден МЖК РСФСР  
Приказ № 12-ТД  
от 16 октября 1987 г.

Главный инженер института

Н.Г.Лазиков

Главный инженер проекта

Т.Х.Романова

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

	Стр.
1. Спецификации оборудования к основным комплект рабочих чертежей марки ТХ	3
2. То же марки ОВ	5

Позначка	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
В01	Задвижка Ру = 1,0 МПа Ду = 100	30ц66р	шт.	796		3721151007		2	39,5
В02	Задвижка Ру = 1,0 МПа Ду = 150	30ц9066р	шт.	796		3721257005		1	103,2
Кз3	Вентиль запорный муфтовый Р = 1,6 МПа Ду = 25	15ц18Р2	шт.	796		3732111029		2	1,4
4	Решетка Ø 610	МО122-00-00-							
		-00	шт.	796		491500		2	17,0
5	Решетка 750x 750	МО125-00-00-							
		-00	шт.	796		491500		2	33,0
	Загрузка фильтров-поглоителей								
6	Песок крупн. 0,5-1,2 мм		м <sup>3</sup>	113		5711400000		0,35	
7	Гравий крупн. 5-10 мм		м <sup>3</sup>	113		5711200000		0,05	
8	Гравий крупн. 15-20 мм		м <sup>3</sup>	113		5711200000		0,05	

Привязан		
Име. №		
Н.контр. Раков	<i>Раков</i>	ТШ 0901-9-20.87
Ст. техн. Субботин	<i>Субботин</i>	ТХ.СО
Инженер Маркина	<i>Маркина</i>	Фильтры-поглоители для резервуаров чистой воды емкостью от 50 м3 до 300 м3.
Рук. гр. Турицкая	<i>Турицкая</i>	Вариант без клапанов.
ГИП Романова	<i>Романова</i>	Спецификация оборудования
Нач.отд. Марин	<i>Марин</i>	Страница Лист Листов Р I
		МНХ РСФСР Гипрокомунводоканал г.Москва

Альбом IV

Типовой проект 090I-9-20.87

Изм. № года, Подпись и дата, Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
В09	Трубопровод из труб стальных электросварных 114x5 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		1383000000		2,5	13,44
В010	159x5 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		1383000000		2,8	13,99
В011	Трубопровод из труб асбестоцементных напорных В16-150 по ГОСТу 539-80		м	006				8	15,2
В012	Зонт Д = 150	I.494-32 ВК-00-000		шт.	796			2	2,0
В013	Соединение стальных и асбестоцементных труб Ø 150			шт.				2	13,3
Кз14	Трубопровод из труб стальных электросварных 32x2,5 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		1373000000		1	1,7
Кз15	Трубопровод из труб чугунных канализационных ТЧК-100 по ГОСТу 6942.3-80	-	м	006				2	16,8

Примечание: В длине трубопроводов учтены фасонные части.

Примечан
Изм. №

ТП 090I-9-20.87

ТХ.СО

Лист 2

Паз-ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Вид, марка оборудования. Обозначения документа и номер описного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо-вания, тыс. руб.	Колл-чест-во	Масса Единицы оборудо-вания, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Вентиляция								
	I. I. Агрегат вентиляторный центробежный, комплектно:	A2.5095-I	компл.	671		4861214258			26,2
	I. I. A. Вентилятор центробежный 2,5 исполнение I, положение Д0°	B-Ц4-70							
	I. I. B. Электродвигатель =0,12 кВт = 1375 об/мин	4AA56A4							

Имя №	Примечание	
Н. контр. Березинский	ТШ 0901-9-20.87	ОВ.СО
Инж. Бакетова	Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50 м3 до 300 м3. Вариант без клапанов. Спецификация оборудования	Стадия Р
Рук. гр. Королев		Лист 1
Гл. свед. Березинский		Листов 2
Нач. отд. Завьялов		

МЕТУ РСФСР  
Гипрокомунводоканал г. Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Вентиляция								
	I.1. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали по ГОСТ 19904-76 $b = 0,5$ мм $\varnothing 200$		м	006				2,0	
	I.2. Зонт $\varnothing 200$	ЗК.00.000							
		I.494-32	шт.	796				I	
	I.3. Гибкая вставка	ВН-10							
		5.904-5	шт.	796				I	
	I.4. Ограждение отверстия входного патрубка центробежного вентилятора	ОВН1	шт.	796				I	
	I.5. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 $\varnothing 219 \times 6,0$		м	006				3,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. №

Приказан			
Име. №			

ТИ 090I-9-20.87

ОВ.СО

1/1102

2