

Таблица комплектации типовых проектов

АЛЬБОМ I

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-I-122.87

О Г Л А В Л Е Н И Е

	стр.
1. Общая часть	3
2. Технологические решения	4
3. Внутренний водопровод и канализация	6
4. Противопожарный водопровод	6
5. Мероприятия по технике безопасности	6
6. Отопление и вентиляция	8
7. Архитектурно-строительные решения	10
8. Электротехническая часть	13
9. Указания по привязке проекта	22

№ альбома	Наименование	ТП 902-I-122.87 Сборно-монолитный вариант	ТП 902-I-121.87 Монолитный вариант
I.	Пояснительная записка	ТП 902-I-122.87	из ТП 902-I-122.87
II	Технологические решения. Внутренний водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Архитектурно-строительные решения. Надземная часть	ТП 902-I-122.87	из ТП 902-I-122.87
III	Строительные решения. Подземная часть	ТП 902-I-122.87	-
IV	Подземная часть Изделия	ТП 902-I-122.87	-
V	Строительные решения Подземная часть	-	ТП 902-I-121.87
VI	Силовое электрооборудование. Технологический контроль. Пожарная сигнализация. Задание заводу изготовителю на циты	ТП 902-I-122.87	из ТП 902-I-122.87
VII	Спецификации оборудования	ТП 902-I-122.87	из ТП 902-I-122.87
VIII	Ведомости потребности в материалах	ТП 902-I-122.87	ТП 902-I-121.87
IX	Сметы. Общая часть	ТП 902-I-122.87	из ТП 902-I-122.87
X	Сметы. Подземная часть	ТП 902-I-122.87	
XI	Сметы. Подземная часть		ТП 902-I-121.87

Инв. №, № чертежа, Подпись и дата

Привязан			
Инв. №			

АЛБЕОМ I

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-I-122.87

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Коэффициент безопасности по грунту принят $K_g=1$. Расчетный уровень грунтовых вод принят на 1,0 м ниже планировочной отметки в период эксплуатации.

Горизонт грунтовых вод в период строительства принят на 3,0 м ниже планировочной отметки.

Грунты, грунтовые и сточные воды не агрессивны по отношению к бетону на обычном портландцементе.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Насосная станция запроектирована в автоматическом режиме без постоянно обслуживающего персонала.

В надземной части насосной станции расположены: электрошитовая, венткамеры, монтажная площадка машзала.

В объем данного проекта входит насосная станция, участки напорных трубопроводов в пределах границы монтажа.

Бытовые помещения в здании насосной станции не предусматриваются в связи с периодической работой и расположением на площадке узла нефтеулавливания, где, как правило, имеется централизованный блок бытовых служб очистных сооружений.

Разделочные резервуары, сырьевые емкости, камеры переключения при них и илосборные резервуары в объем настоящего проекта не входят.

Производительность насосной станции составляет:

- по перекачке нефтепродуктов - 50-70 м³/ч; что соответствует работе I насоса марки НКЭ;
- по перекачке нефтешлама - 144 м³/ч, что соответствует работе I насоса марки 6ШВ-2 или СД 160/45

По надежности действия насосная станция относится ко второй категории.

Работа насосной станции периодическая, время работы насосов определено от 2 до 16 часов в сутки.

Состав нефтешламов (осадков), отводимых с узлов нефтеулавливания очистных сооружений, составляет:

- взвешенные вещества - 15-25%;
- нефтепродукты - 15-20%;
- вода - 65-70%.

Состав уловленных нефтепродуктов составляет:

- нефтепродукты - 50-30%;
- вода - 50-70%;

Наличие и состав газов в машзале насосной станции определяется по перекачиваемому продукту, который содержит пары бензина, а также наличием сероводорода, характерного для загазованности нефтеперерабатывающих площадок.

Категория перекачиваемой смеси в соответствии с ГОСТ 12.1.011-78 принята IIВ, группа смеси - ТЗ.

Помещение насосной станции по ОНП-24-86 относится к категории А. Степень огнестойкости здания согласно СНиП 2.01.02-85-II.

2.1. МАШИННЫЙ ЗАЛ

В машинном зале размещаются следующие группы основных технологических насосов:

- насос 4НКЭ-5хI для перекачки нефтепродуктов из нефтесборных резервуаров в разделочные (I рабочий, резервный на складе);
- насос 5НКЭ-9хI (6НКЭ-9хI) для перекачки нефтепродуктов из разделочных резервуаров в сырьевые емкости (I рабочий, I резервный, I на складе).

Насос 5НКЭ-9хI (6НКЭ-9хI) расположенный между указанными выше насосами является резервным для обеих групп.

- насосы 6ШВ-2 или СД 160/45 для перекачки нефтешлама (I рабочий, I резервный, I на складе);
- насос ВК 2/26 (I рабочий, I резервный хранится на складе) для подачи воды на уплотнение сальников насосов 6ШВ-2 (СД160/45);
- дренажный насос "ГНОМ" 10-10 (I рабочий, I на складе);
- дренажный насос "ГНОМ" 53-10Т (I рабочий, I на складе).

Проектом предусмотрено оборудование во взрывобезопасном исполнении.

Техническая характеристика устанавливаемых насосов приведена в таблице 3.

Привязан:			
Инв. №			

ТИ 902-I- 122.87	Лист
	2

Таблица 3

Марка насоса	Производительность м ³ /ч л/с		Полный напор м	Диаметр рабоч. колеса мм	Тип электродвигателя	Мощность кВт	Частота вращения об/мин	Масса агрегата, кг
4НКЭ-5хI	45	12,5	46	192	ВАОМн62-2	17	3000	300
			38	180				
			44	190				
5НКЭ-9хI	65	18,5	38	180	ВАОМн62-2	17	3000	330
			60	170				
6НКЭ-9хI	90	25	45	195	ВАОМн71-2	22	3000	420
6ШВ-2	150	41,67	33	320	В180М4	30	1465	695
СД160/45	160	44,4	45	338	В200МЧУЗ	37	1450	865
СД160/45а	144	40,0	36	358	В180МЧУЗ	30	1450	780
ВК2/26	3,5	0,97	55	-	В112М4	5,5	1450	147
"ГНОМ"10-10	10	2,8	10	-	-	1,1	2880	22
"ГНОМ"53-10Т	53	14,7	10	-	-	4		58

Насосы 4НКЭ-5хI, 5НКЭ-9хI (6НКЭ9хI) монтируются с электродвигателем на общем фундаменте.

Насосы 6ШВ-2 или СД160/45 монтируются на общей плите, входящей в объем поставки завода изготовителя.

Работа насосов СД160/45 автоматизирована в зависимости от уровня нефтешлама в илосборном резервуаре, который предусматривается при проектировании узла нефтеулавливания и в объем настоящего проекта не входит. В случае выхода из строя рабочего агрегата предусматривается автоматический ввод резервного.

Включение насоса 4НКЭ-5хI производится диспетчером после выбора соответствующего разделочного резервуара и переключение задвижек в камере, расположенной у разделочных резервуаров.

В дальнейшем насос работает автоматически в зависимости от уровня нефти в нефтесборном резервуаре.

По достижении верхнего уровня в разделочном резервуаре насос 4НКЭ-5хI автоматически отключается.

Управление насосным агрегатом 5НКЭ-9хI (6НКЭ-9хI) - дистанционное, с местного диспетчерского пункта.

При достижении нижнего уровня в разделочном резервуаре насосный агрегат автоматически отключается.

В случае аварии с одним из рабочих насосных агрегатов включение резервного обслуживающим персоналом по месту.

Все технологические группы насосов устанавливаются под заливом.

Учитывая, что насосная станция по надежности действия относится ко второй категории, проектом предусмотрен один напорный трубопровод нефтешлама К6Н.

На напорном трубопроводе каждого насоса устанавливаются обратные клапаны между насосами и задвижкой. К каждому насосу предусмотрена отдельная всасывающая труба. На всасывающих и напорных трубопроводах устанавливаются задвижки с ручным управлением. Пуск насосов осуществляется при открытых задвижках. Закрываются задвижки только на время ремонтных работ.

Промывка системы трубопроводов насосов 6ШВ-2 или СД160/45 после каждого цикла перекачки нефтешлама водой из узла нефтеулавливания.

Диаметры всасывающих и напорных трубопроводов перекачки нефтешламов приняты в соответствии с заданной производительностью и допустимыми скоростями движения шлама в трубах в пределах 1,5-2,0 м/с в соответствии с ведомственными указаниями по проектированию производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности п.9.11.

Для уменьшения износа валов насосов 6ШВ-2 или СД160/45 предусмотрено гидравлическое уплотнение сальников водопроводной водой, подаваемой насосами ВК2/26 под давлением, превышающим давление, развиваемое основными насосами на 0,3±0,5 кг/см², расход воды на каждый насос составляет не менее 1,5 м³/ч.

Для обеспечения разрыва струи, подаваемой из сети на хозяйственно-питьевого водопровода на технические нужды, установлен бак разрыва струи.

Работа насосов подачи воды на уплотнение сальников насосов 6ШВ-2, СД160/45 сблокирована с работой основных технологических насосов.

Для сбора воды от мытья полов и аварийных проливов предусмотрен

Привязан"			
Интв. №			

ТП 902-I- 122.87

Лист

3

рен сборный лоток, заканчивающийся приемком.

Откачка воды из приемка осуществляется насосом "ГНОМ" 10-10, резервный насос хранится на складе. На случай затопления насосной станции предусмотрен приемок, откачка воды из приемка осуществляется насосом "ГНОМ"53-10Т. Стоки из этих систем направляются во внутриплощадочную сеть производственной канализации.

Для монтажа и демонтажа технологического оборудования и производства ремонтных работ в машинном зале, в надземной части предусмотрен кран ручной подвесной однобалочный г/п I т, Н=12 м во взрывозащищенном исполнении.

3. Внутренний водопровод и канализация. Противопожарный водопровод.

Система хозяйственно-питьевого водопровода решена совместно с системой противопожарного водопровода.

Вода для этих систем подается из внутриплощадочной сети по одному вводу диаметром 65мм и подводится к пожарным и поливочным кранам, раковине и к баку разрыва струи. Нормы водопотребления, кол-во пожарных кранов, производительность пожарной струи, напор у пожарных кранов приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85. Расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды - 0,4л/с, на производственные - 0,4л/с, на противопожарные - 5,2 л/с.

Необходимый напор на вводе в здание - 26м. Для полива территории и зеленых насаждений установлен поливочный кран. Хозяйственно-противопожарный водопровод выполнен из стальных оцинкованных труб. Сток от раковины направляется в дренажный приемок. Внутренние канализационные сети выполнены из пластмассовых труб.

4. Мероприятия по технике безопасности

Для выхода из машинного зала предусмотрен тамбур-шлюз с постоянным подпором воздуха и выход через него на одну незадымляемую лестничную клетку.

Лестничная клетка выполнена из железобетонных ступеней и площадок, обеспечивающих предел огнестойкости I час.

Двери в тамбур-шлюз и лестничную клетку противопожарные с приспособлениями для самозакрывания.

Установленное оборудование в машинном зале выполнено во взрывозащищенном исполнении.

Арматура и соединения трубопроводов должны соответствовать

повышенной герметичности.

Во всех помещениях насосной станции предусматривается постоянно действующая вентиляция с механическим побуждением в соответствии с санитарными нормами и нормами техники безопасности.

Предусматривается аварийная вытяжная установка из машзала для предотвращения повышения концентрации более предельно допустимой.

В тамбур-шлюз, лестничную клетку и щитовую предусматривается подпор воздуха.

Воздухозабор предусматривается из чистой зоны на высоте 15 м от земли.

Вытяжные установки предусмотрены во взрывозащищенном исполнении.

Выброс воздуха из вытяжной и аварийной систем предусмотрен факельный и выше на 6 м от высоты воздухозабора.

Предусматривается дистанционное отключение единой кнопкой, установленной у входа всех вентсистем, кроме системы вентиляции тамбур-шлюза, а также возможность их автоматического отключения в случае возникновения пожара.

Предусматривается автоматическое отключение насосных агрегатов при отключении вентиляторов вытяжных вентсистем VI, IP .

Для получения аварийной световой и звуковой сигнализации, а также для включения аварийной вентиляции предусмотрен газоанализатор, срабатывающий при достижении в воздухе помещения машзала предельных концентраций взрывоопасных веществ.

Предусматривается зануление электрооборудования, защита от статического электричества, вторичных проявлений молнии и заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям.

5. Отопление и вентиляция

Проект отопления и вентиляции насосной станции для перекачки нефтешлама разработан в соответствии со СНиП II-33-75^Ф

ВСН 2.1-77

МНХП СССР, ПШЕО-85

Расчетные параметры наружного воздуха приняты: в холодный период для отопления и вентиляции (-30°С), в летний период года для вентиляции - (+22°С).

Внутренние температуры воздуха в помещении (+5°С), средняя температура отопительного периода - (6,2°С).

Привязан			
Инва. №			

Продолжительность отопительного периода - 232 дня.

ТИ 902-I-122-87

Теплоносителем для систем отопления и вентиляции служит перегретая вода с параметрами 150-70⁰С.

Термические сопротивления ограждающих конструкций приведены в таблице

Наименование помещений	Наименование ограждающих конструкций	Термическое сопротивление м ² о с/Вт
Производственные помещения	Стены из глиняного кирпича б=380мм $\gamma = 1300 \text{ кг/м}^3$ $\lambda = 0,58 \text{ Вт (м}^0\text{е)}$	0,830
	Кровля-утеплитель Пенобетон $\gamma = 500 \text{ кг/м}^3$ $\delta = 100 \text{ мм}$ $\lambda = 0,205 \text{ Вт (м}^0\text{с)}$	0,888

Отопление всех помещений воздушное совмещенное с приточной вентиляцией.

Вентиляция машзала принята по кратности по приложению №3

ВСН 21-77
МНХП СССР

Кратность воздухообмена принята - 15, так как, кроме основной вредности бензина в насосной станции возможно наличие сероводорода, связанного с загазованностью площадки.

Вытяжная вентиляция предусмотрена постоянно действующей установкой В1,1р с автоматическим включением резерва и удалением загрязненного воздуха 2/3 из нижней зоны помещения и 1/3 из верхней зоны помещения.

Кроме постоянно-действующей общеобменной вентиляции, запроектирована аварийная вытяжка системой АВ1, которая включается автоматически от датчика газоанализатора, срабатывающего при содержании взрывоопасных газов в воздухе помещения, достигающем 20% нижнего предела взрываемости.

Общеобменная вытяжная вентиляция компенсируется постоянно-действующей установкой П1,1р с автоматическим включением резерва.

Установка П1,1р в холодный период года работает с подогревом воздуха, в теплый период года работает на наружном воздухе.

Для подпора воздуха в лестницу и тамбур-шлюз машзала предусмотрен постоянно-действующий приток установками П2,2р с автоматическим включением резерва.

Для предотвращения поступления в помещение щитовой предусмотрен подпор воздуха в объеме 5-ти крат постоянно действующей отдельной приточной установкой П3,3р с автоматическим включением резерва.

Забор воздуха для приточных установок П1,1р; П2,2р, П3,3р предусмотрен на высоте 15м.

Категория перекачиваемой смеси согласно ГОСТ 12.1.01.78 принята ПВГЗ.

Вентиляторы установок В1,1р; АВ1 предусмотрены во взрывобезопасном исполнении. Выброс воздуха факельный на высоте 21 м. Выброс газов взрывоопасной концентрации из металлической вытяжной трубы $H=21,0 \text{ м}$ $d=630 \text{ мм}$ возможен лишь в аварийных ситуациях.

Проектом предусмотрено применение воздуховодов, изготовленных промышленным способом из кровельной и тонко-листовой стали, согласно СНиП 3.05.01.85.

Для наладки вентиляционных систем в воздуховодах необходимо установить лотки с заглушками. Места установки лотков указаны на схемах воздуховодов.

Монтаж систем и оборудования вентиляции производится в соответствии с указаниями СНиП 3.05.01-85.

Проектом предусмотрено:

- а) дистанционное управление со щита управления ЩУС приточными установками П1,1р; П2,2р; П3,3р; В1,1р; АВ1;
- б) сигнализация при аварийном отключении электродвигателей установок;
- в) защита калориферов систем П1,1р; П2,2р; П3,3р от замораживания;
- г) отключение установок П1,1р; П3,3р; В1,1р АВ1 на случай пожара;
- д) включение установки АВ1 в случае повышения концентрации сероводорода в воздухе машзала 10 мг/м³ или при достижении концентрации паров бензина соответствующей 20% НВВ.

Мероприятия пунктов а,б,в,г,д выполнены в разделе проекта марки ЭМ и АТХ.

Узел управления необходимо изолировать асбопужнуром, обернуть рубероидом и слоем лакокрасочного материала.

После монтажа сантехнических устройств все отверстия в строительных

Привязан

Инв. №			

ТП 902-I-122.87

Лист

5

конструкциях должны быть тщательно заделаны.

Воздуховоды, нагревательные приборы и отопительные трубопроводы окрасить снаружи краской ПФ-53 негорючей 2 раза.

Воздуховоды приточных систем окрасить изнутри I раз.

Системы отопления и вентиляции после монтажа отрегулировать.

6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Здание насосной станции по огнестойкости относится ко II степени (СНИП 2.09.02-85, СНИП 2.01.02-85), класс ответственности здания -II. Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории А (ОНП24-86). Производственные процессы в насосной станции по зрительным условиям работы относятся к УШ разряду (СНИП П-4-79*)

Здание отапливаемое, внутренняя температура помещений соответствует требованиям технологического процесса.

Относительная влажность помещений до 60%.

6.2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Объемно-планировочные решения здания выполнены на основании инструкции по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности (СН 433-79, Госстрой СССР) и рекомендации для проектирования сооружений канализации предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности с учетом требований взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности (Т-2640 Госстрой СССР Совзводоканализпроект).

Здание насосной станции решено в 2-х вариантах: сборно-монолитном и монолитном.

Сборно-монолитный вариант - прямоугольное в плане с размерами 20,3х6,0 м, в осях, с подземной частью 8,0х8,0, заглубленной до отм. верха дна - 6,600.

Монолитный вариант - прямоугольное в плане с размерами 20,9х6,0м в осях, с подземной частью D=9,0м, заглубленной до отм. верха дна - 6.000, выполненной в виде опускного колодца.

В подземной части расположен машзал категории "А" и лестничная клетка, соединенная с машзалом посредством тамбура-шлюза с гарантированным подпором воздуха.

В надземной части расположены монтажная площадка машзала, венткамера и электрощитовая.

Стены надземной части выполняются из пустотелого глиняного кирпича марки 75 (ГОСТ 530-80) на растворе марки 25.

Перегородки толщиной 120мм выполняются на растворе марки 50 с укладкой горизонтальной арматуры 2Ф6А1 через 5 рядов кладки по всей длине.

Кладка внутренних стен в помещениях машзала, щитовой и лестничной клетки ведется в пустошовку с последующей штукатуркой, в вентпомещениях с подрезкой швов.

Гидроизоляция стен на отм. - 0,030 выполняется из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 30мм.

Кровля плоская неветилируемая, совмещенная с покрытием, над машзалом устроен участок легкобрасываемой кровли, способной поглотить взрывную волну. Состав кровли см. альбом II лист комплекта АР.

Вокруг здания устраивается асфальтовая отмостка б=25 мм шириной 0,75м по плотноутрамбованному щебеночному основанию.

6.3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Лицевые поверхности кирпичной кладки фасадных стен выполняются из отборного кирпича с чистыми поверхностями с четкими ровными гранями, с соблюдением правильной перевязки швов. Кладка ведется с расшивкой швов валиком.

Цокольная часть здания облицовывается керамической плиткой "Кабанчик".

Карниз, откосы дверных и оконных проемов отштукатуриваются цементно-песчаным раствором состава 1:3. Откосы оконных и дверных проемов окрашиваются известковой краской.

Нижние откосы оконных проемов покрываются оцинкованной кровельной сталью.

Привязан:			
Инв. №			

ТИ 902-I-122.87

6.4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Все столярные изделия окрашиваются масляной краской за 2 раза по грунту из олифы.

Рекомендации по внутренней отделке помещений и устройству полов приведены в альбоме II на листах марки AP.

6.5. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Покрытие насосной станции выполнено из сборных железобетонных комплексных плит, размером 3,0х6,0 м по серии I.465.I-10/82. В качестве легкосбрасываемых конструкций в помещении машзала, с категорией взрывоопасного производства "А" использованы железобетонные плиты размером 3,0х6,0 м по ГОСТ 22701.3-77*.

Конструкция покрытия исключает возможность образования непрветриваемых пространств. В ребрах плит заложены трубки для свободного прохода воздуха между отсеками.

Перекрытие на отметке 0,000 запроектировано из сборных железобетонных плит по серии 3.006.I-2/82.

Подземная часть насосной станции решена в 2-х вариантах: прямоугольной формы в плане в сборно-монолитном железобетоне и круглая в монолитном железобетоне; в сухих и обводненных грунтах.

Сборно-монолитный вариант прямоугольной подземной части решен из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.I-4 вып.0,1,2. "Сборные унифицированные железобетонные стеновые панели подземных частей прямоугольных насосных станций", и предусматривает открытый способ строительства.

Монолитный вариант круглой подземной части разработан в виде опускаемого колодца.

Днища запроектированы из монолитного железобетона.

6.6. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конструкции подземной части насосной станции рассчитаны на виды нагрузок и воздействий в соответствии с требованием СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".

Расчет железобетонных конструкций подземной части насосной станции, выполненной в сборно-монолитном варианте произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции".

Конструкции подземной части насосной станции, возводимой опускным способом, рассчитаны на виды нагрузок и воздействий, принятые и определены в соответствии с требованиями СН 476-75 "Инструкции по проектированию опускаемых колодцев, погружаемых в тиксотропной рубашке". и СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий".

При расчете опускаемого колодца на погружение в грунт нормативное сопротивление грунта по боковой поверхности ножевой части принято по таблице 4 СН 476-75 и в соответствии с серией 3.902.I-10 вып.0 "Таблицы нагрузок".

Значение удельной силы трения принято по экстраполяции.

При погружении опускаемого колодца в песчаных грунтах для снижения удельной силы трения боковой поверхности ножа по грунту следует наружную поверхность ножа покрыть антифрикционными покрытиями согласно рекомендациям, приведенным в таблице №7 серии 3.902.I-10 вып.0 и а.с.718551.

Статический расчет подземной части произведен на силовые воздействия от наиболее невыгодных сочетаний нагрузок на период строительства и эксплуатации с учетом пространственной работы конструкций с использованием вычислительного комплекса "Лири" на ЭВМ ЕС-1035", при коэффициенте постели основания K=3 кгс/см³ для сухих грунтов и K=2 кгс/см³ для мокрых грунтов.

При строительстве подземной части насосной станции открытым способом в мокрых грунтах надежность против всплытия в строительный период обеспечивается за счет веса подземной части и надземной.

Надежность против всплывания опускаемых колодцев, погружаемых в тиксотропной рубашке (строительный период) обеспечивается весом подземной части, трением по боковой поверхности колодца о грунт, с учетом тампо-нажа полости тиксотропной рубашки, веса надземной части.

6.7. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ

Защита строительных конструкций от коррозии принята в соответствии с главой СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" и согласно "Рекомендациям для проектирования сооружений канализации предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности с учетом требований взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности" Т-2640 (СВИП) 1982 г. и СН 433-79.

Все закладные детали в машзале покрываются слоем алюминия б=120мм в других помещениях окрашиваются эмалью ПФ-115 в 2 слоя по I слою грунтовки ГФ-021.

В машзале металлоконструкции, монорельсовые пути, кроме ездовых поверхностей, окрашиваются негорючей краской ПФ-53 в 3 слоя.

Все остальные металлоконструкции окрашиваются эмалью ПФ115 - 2 слоя

Привязан:				ТП 902-I-122.87	Лист 7
ИНВ. №					

АЛЬБОМ I

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-I-122.87

Изм./Р/подл Подпись и дата Взам инв. №

по слою грунта ГФ-021 - I слой.

Фундаменты под насосы для перекачки нефтешламов выполняются из плотного бетона марки w 6 по водонепроницаемой и на сульфатостойком порландцементе и окрашиваются сополимервинилхлоридной эмалью ХС-717 в 4 слоя.

7. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

7.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящий раздел разработан на основании технологического и санитарно-технического разделов проекта.

В объем проекта входит силовое электрооборудование, автоматизация, технологический контроль, электроосвещение, молниезащита и пожарная сигнализация.

Внешнее электроснабжение, телефонная связь и диспетчерская сигнализация в данном проекте не рассматриваются и решаются при привязке проекта.

По степени надежности электроснабжения насосная станция относится к потребителям первой категории по ПУЭ.

Категория надежности электроснабжения насосной станции принята из условия обеспечения бесперебойной работы вентсистемы, относящихся к потребителям первой категории по ПУЭ.

Машзал насосной станции относится к взрывоопасным помещениям класса В-Ia, категория и группа взрывоопасной смеси II ВТЗ.

Венткамеры и щитовое помещение относится к помещениям с нормальной средой.

Работа насосной станции предусматривается без постоянного обслуживающего персонала.

Насосы находятся под заливом, пуск их осуществляется при открытых напорных задвижках.

7.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электроснабжение насосной станции предусматривается по двум рабочим вводам 0,38 кВ. Каждый ввод рассчитывается на максимальную расчетную нагрузку.

Расчетные нагрузки в зависимости от мощности электродвигателей насосов перекачки нефтепродуктов и нефтешлама и возможных вариантов сочетаний их работы приведены в таблице I.

Таблица I

Вариант сочетания одновременной работы насосов перекачки нефтепродуктов и нефтешлама	Установленная мощность, кВт	Расчетные нагрузки	кВт	кВ-Ар	кВ.А	Расчетный ток, А	Тангенс "фи"	Годовой расход эл. энергии тыс. кВт-час
4НКЭ-5хI	СДI60/45	158,3	82,26	43,67	93	141	0,53	
	СДI60/45a	144,3	75,96	41,27	86,4	131,5	0,54	
5НКЭ-9хI	6ШВ-2	144,3	75,96	41,27	86,4	131,5	0,54	
4НКЭ-5хI	СДI60/45	168,3	86,76	45,87	97,5	148	0,53	
	СДI60/45a	154,3	80,7	43,47	92	140	0,54	
6НКЭ-9хI	6ШВ-2	154,3	80,7	43,47	92	140	0,54	
6НКЭ-9хI	СДI60/45	168,3	91,26	48,1	103	156	0,53	
	СДI60/45a	154,3	85,2	45,67	97	147,5	0,54	
6НКЭ-9хI	6ШВ-2	154,3	85,2	45,67	97	147,5	0,54	

Для распределения электроэнергии и управления электроприводами проектом принят щит управления и сигнализации (ЩУС) индивидуального изготовления.

Шины щита секционированы на 2 секции с устройством АВР на секционном выключателе.

В нормальном режиме предусматривается раздельная работа вводов. Напряжение силовой сети принято 380В, цепей управления 220В переменного тока.

Компенсация реактивной мощности в насосной станции не предусматривается, а выполняется, при необходимости, на питающей подстанции.

Привязан:

ТП 902-I-122.87

Лист

8

7.3. УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Принятый проектом объем автоматизации обеспечивает работу насосной станции в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала.

Проектом предусматривается:

- АВР на шинах 380В;
- АВР оперативного тока;
- Автоматическая работа насосов перекачки нефтепродуктов в зависимости от уровней в нефтесборном и разделочных резервуарах;
- Автоматическая работа насосов перекачки нефтешлама и насоса гидроуплотнения в зависимости от уровня нефтешлама в илосборном резервуаре.

Для насоса гидроуплотнения предусматривается отключение при нижнем уровне в баке разрыва струи;

- автоматическое управление вентилями на трубопроводах гидроуплотнения в зависимости от работы насосов перекачки нефтешлама;
- автоматическая работа дренажного насоса №1 в зависимости от уровня в дренажном приемке;
- автоматическое включение дренажного насоса - №2 и отключение насосов перекачки нефтепродуктов, нефтешлама и гидроуплотнения при затоплении машзала насосной станции;
- централизованное управление со щита ЩУС и АВР вентиляторов вентсистем П1, Гр; П2, Зр; П3, Зр; В1, Гр;
- защита калориферов приточных вентсистем от замораживания;
- централизованное отключение единой кнопкой, установленной у входа в насосную станцию, и от станции пожарной сигнализации вентиляторов вентсистем П1, Гр; П3, Зр; В1, Гр при возникновении пожара;
- автоматическое включение аварийного вентилятора АВ1 при содержании взрывоопасных газов в воздухе помещения машзала, достигающем 20% нижнего концентрационного предела воспламенения (НПВ).
- автоматическое отключение насосов перекачки нефтепродуктов и нефтешлама при отключении вентиляторов вентсистем В1, Гр.

При наличии в перекачиваемом продукте или на объекте привязки сероводорода предусматривается включение аварийного вентилятора при достижении в воздухе машзала предельно-допустимой - 10 мг/м3 концентрации (ПДК) сероводорода.

Предусматривается также дистанционное включение аварийного

вентилятора от входа в машзал насосной станции.

- аварийно-технологическая сигнализация на щите ЩУС.

Предусматривается возможность передачи на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным пребыванием персонала нерасшифрованного аварийного сигнала об аварии в насосной станции, а также сигналов о затоплении насосной станции и при достижении 20% НПВ горючих газов или ПДК сероводорода.

Предусматривается возможность передачи сигналов о положении насосов перекачки нефтепродуктов (включен, отключен) оператору разделочных резервуаров.

Для всех механизмов предусматривается местное управление для опробования.

Описание схем управления и автоматизации приведено на чертежах марки ЭМ в альбоме У1.

7.4 Технологический контроль

Объем технологического контроля предусматривается в соответствии с принятой системой автоматизации насосной станции, а также требованиями к взрыво и пожаробезопасности.

Проектом предусматривается контроль и измерение следующих технологических параметров:

- давления в напорных патрубках насосов перекачки нефтепродуктов и напорных трубопроводах нефтепродуктов;
- давления в напорных патрубках насосов перекачки нефтешлама и напорном трубопроводе нефтешлама;
- давления в напорных патрубках насоса гидроуплотнения и напорных трубопроводах гидроуплотнения к насосам перекачки нефтешлама;
- разрежения во всах насосов перекачки нефтепродуктов и нефтешлама;
- уровней в илосборном и нефтесборном резервуарах.

Проектирование нефтесборного и илосборного резервуаров в объем проекта не входит, а предусматриваются только приборы, необходимые для автоматизации работы насосов перекачки нефтепродуктов и нефтешлама;

- уровней затопления машзала и в дренажных приемках;
- температуры наружного воздуха в воздухозаборных камерах;
- температуры обратного теплоносителя в трубопроводах от калориферов приточных вентустановок;

Привязан:				
Имя, №				

III 902-I-122.87

Лист
9

- содержание взрывоопасных газов в воздухе помещения машинного зала.

Для тех случаев, когда в перекачиваемом продукте или на объекте привязки имеется сероводород, предусматривается контроль предельной допустимой концентрации сероводорода в воздухе помещения машзала.

Необходимость контроля ПДК сероводорода определяется при привязке проекта.

Насосы перекачки нефтепродуктов и нефтешлама оснащаются счетчиками моточасов, с помощью которых ведется автоматический учет времени их работы, а, при необходимости, определяется расход перекачиваемых нефтепродуктов и нефтешлама.

7.5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Проектом предусматривается общее равномерное освещение всех помещений.

В качестве источников света приняты лампы накаливания общего назначения и люминисцентные лампы белого света.

Общее освещение принято рабочее и аварийное.

Питание сетей рабочего и аварийного освещения предусматривается от разных секций щита ЩУС.

Для ремонтного освещения используются переносные светильники на напряжение 42В, а во взрывоопасном помещении - переносные аккумуляторные взрывобезопасные светильники.

Для рабочего и аварийного освещения в помещениях насосной станции, кроме машзала, используются общепромышленные светильники, в машзале - взрывобезопасные.

Осветительная сеть выполняется кабелем АВВГ, в машзале в ВВГ открыто по стенам и перекрытию с креплением скобами, на лестничной клетке - проводам АПВ в стальных трубах.

Управление освещением машзала централизованное из помещения щитовой.

7.6. ЗАНУЛЕНИЕ

Для защиты персонала от поражения электрическим током в случае нарушения изоляции проектом предусматривается защитное зануление.

Зануление корпусов электрооборудования в машзале предусматривается с помощью нулевых защитных проводников, в качестве которых используются отдельные жилы питающих кабелей.

В помещениях с нормальной средой зануление электрооборудования осуществляется путем его присоединения к магистрали зануления.

В качестве магистрали зануления используются специально проложенные отрезки полосовой стали, соединенные между собой и с нулевой шиной щита ЩУС, которая в свою очередь соединяется с глухозаземленной нейтралью питающего трансформатора с помощью нулевой жилы или оболочки питающего кабеля.

В качестве дополнительного мероприятия предусматривается присоединение магистрали зануления к арматуре железобетонных конструкций. Непрерывная связь арматуры и установка закладных деталей для присоединения магистрали зануления предусматривается в строительной части проекта.

С целью уравнивания потенциалов все технологические трубопроводы, корпуса оборудования, металлические площадки и подкрановые пути присоединяются к магистрали зануления.

Зануление светильников осуществляется с помощью нулевых защитных проводников.

7.7. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Насосная станция относится ко II категории устройства молниезащиты согласно п.2 табл. I СН305-77 и подлежит защите от прямых ударов молнии, электростатической и электромагнитной индукции, а также от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям.

Для защиты насосной станции от прямых ударов молнии используется зона защиты, создаваемая металлической вытяжной вентиляционной трубой высотой 21,0 м.

Металлическая труба присоединяется к заземлителю, величина импульсного сопротивления которого, согласно п.2.126 СН305-77 должна быть не более 10,0м.

Заземлитель присоединяется в двух местах к магистрали зануления насосной станции, в качестве которой используется арматура железобетонных конструкций здания насосной станции.

Привязан:			
Инв. №			

ТП 902-I-122.87

Лист 10

Альбом I

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-1-122.87

Имя, И.Фамилия, Инициалы, Должность

Для вентиляционных металлических труб приточных систем высотой 15 м предусматривается молниезащита III категории согласно п.8 табл. I СНЗ05-77.

Защита от электростатической индукции обеспечивается присоединением всего оборудования и аппаратов к магистрали зануления электрооборудования.

Защита от электромагнитной индукции обеспечивается путем устройства перемычек между металлическими трубопроводами.

Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям все технологические трубопроводы при вводе в здание присоединяются к магистрали зануления насосной станции.

7.8 Пожарная сигнализация

Проект разработан в соответствии со СНиП 2.04.09-84.

Машзал и щитовое помещение насосной станции оборудуются автоматической пожарной сигнализацией, состоящей из двух лучей, выполненных извещателями взрывобезопасного и нормального исполнения, которые должны быть включены в станцию пожарной сигнализации. Последняя в состав проекта не входит и устанавливается на объекте привязки в помещении, где находится персонал, ведущий круглосуточное дежурство.

7.9 Конструктивное выполнение

Исполнение электрооборудования и приборов, устанавливаемых в машзале, илосборном и нефтесборном резервуарах и снаружи насосной станции принято во взрывозащищенном исполнении для взрывоопасной зоны класса В-Ia, категории и группы взрывоопасной смеси ПВГЗ.

Щит управления и сигнализации ЩУС, щит КИП, а также аппаратура местного управления вентиляторами, установленная в щитовом помещении и в венткамере приняты в нормальном исполнении.

Пусковая и распределительная аппаратура, аппаратура управления и сигнализации размещается на щите ЩУС заводского изготовления речечной конструкции, закрытом спереди и с боков.

Вторичные приборы газоанализаторов и контроля уровня размещаются на щите КИП защищенного исполнения.

Прокладка кабелей в щитовом выполняется на конструкциях в канале и на лотках по стене, в венткамере - открыто по стене и в защитных трубах, в машзале - в стальных защитных трубах.

Проходы кабелей через стены выполняются в отрезках труб с разделительным уплотнением.

Прокладка кабелей между щитовым помещением, венткамерой и машзалом выполняется по наружным стенам здания в коробах.

8. Основные положения по производству работ

В настоящем проекте подземная часть насосной станции запроектирована диаметром 9,0 м в монолитном варианте и прямоугольная с размерами в плане 8 х 8 м в сборном-монолитном варианте.

По методам строительства предусмотрены следующие варианты:

- 1. Открытый способ в сухих и мокрых грунтах в сборно-монолитном варианте с прямоугольной подземной частью.
- 2. Опускной способ в мокрых грунтах в монолитном варианте.

8.1. Открытый способ производства работ
Земляные работы

Из условий производства работ разработка котлованов выполняется с уширением по периметру на 0,3 м в сухих грунтах и на 1,5 м в мокрых грунтах.

Перед началом работ растительный грунт срезается бульдозером 95,61 кВт (130 л.с.) перемещается в кучи, а затем грузится экскаватором на автотранспорт и вывозится на I км в отвал. Разработка котлованов производится экскаватором на автотранспорт с отвозкой всего грунта также на I км и последующей подвозкой необходимого объема в обратную засыпку.

Если позволяют габариты строительной площадки, то грунт для обратной засыпки целесообразно складировать непосредственной близости от котлована в пределах рационального перемещения его бульдозером.

Объемы грунта, отвозимого за пределы площадки и складированного непосредственно по площадке, устанавливаются в соответствии с "балансом земляных масс", разрабатываемых в проекте производства работ при привязке проекта.

Защитка дна котлована после экскаваторных работ, ввиду ограниченных его размеров производится бульдозером типа ДЗ-37 и вручную, а на монтажных полках - бульдозером.

Привязан:			
Имя.Ф			

ТИ 902-1-122.87

Лист II

8.2. ОПУСКНОЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

При строительстве подземной части насосной станции опускным способом в тиксотропной рубашке в первую очередь выполняется пионерный котлован на глубину 2,5 м от планировочной отметки. Разработка грунта в пионерном котловане производится экскаватором с погрузкой на автосамосвалы и отвозкой его в отвал на расстояние I км. В пионерном котловане по наружному периметру колодца устраивается железобетонное кольцо форшахты. По внутреннему периметру также устраивается временное железобетонное основание на песчано-щебеночной подушке, состоящее из отдельных опор, на которых выставляется опалубка и арматура.

Бетонная смесь на площадку строительства доставляется вышеописанным способом для открытого метода строительства.

При бетонировании стен бетонная смесь подается бадьей на площадки лесов, а затем по лоткам к месту укладки. Одна из сторон опалубки и арматура выставляются на всю высоту, а вторая сторона опалубки наращивается по мере бетонирования. Высота наращиваемой опалубки не должна превышать 2м (см. лист).

Уплотнение бетонной смеси производится глубинными вибраторами, а также при помощи тисковых вибраторов прикрепляемых к опалубке.

После набора бетоном 100% проектной прочности производится опускание колодца. Первоначально удаляется из под ножа временное основание и посадка его на песчано-щебеночную подушку. Во избежание неравномерности посадки колодца удаление деревянных опорных стоек необходимо производить одновременно взрывным способом с перебивкой их шпуровым способом.

Разработка песчаного и суглинистого грунтов I и II группы в колодце осуществляется экскаватором оборудованным грейфером (2-х и 3-х челюстным), а суглинистого III группы - при помощи грейфера долота или грейфера фирмы.

На полосе шириной I м по периметру ножа опускного колодца грунт разрабатывается вручную с перекидкой его под ковш экскаватора - грейфера. Весь грунт грузится на автосамосвалы и отвозится в отвал на расстояние I км.

При строительстве в мокрых грунтах выполняется их осушение открытым водоотливом или глубинным водопонижением. Способ осушения решается при привязке проекта с учетом конкретных гидрогеологических условий строительной площадки.

В проекте принят открытый водоотлив центробежным насосом производительностью 40 м3/час. Насос устанавливается на специальной площадке, подвешенной до 3-х метров от низа ножа колодца.

При погружении колодца в связных грунтах подачу тиксотропного раствора возможно производить непосредственно за форшахту.

При погружении колодца в несвязных грунтах подачу тиксотропного раствора производится в нижнюю зону рубашки по инъекционным трубам диаметром 32 мм перфорированным в нижней части, которые крепятся с помощью хомутов привариваемых к закладным деталям с наружной стороны колодца. Необходимость установки закладных деталей решается при привязке проекта в зависимости от грунтовых условий.

С целью уменьшения сил трения опускного колодца о грунт при недостаточном весе, ножевую часть при необходимости покрывают антифрикционной обмазкой.

В случае искривления колодца в процессе опускания выравнивание его производится при помощи низкочастотных вибропогружателей типа ВП-3, или путем подработки грунта с высокой, зависшей стороны. При этом под нож опережающей стороны колодца, подкладывают подкладки.

После погружения колодца до проектной отметки производится тампонаж полости тиксотропной рубашки путем закачки в полость растворомасосом СО-49 цементно-песчаного раствора. Устройство дна производится после полного схватывания тампонажного раствора.

При бетонировании дна в нем устраивается временный зумпф с патрубком для откачки грунтовых вод. После окончания работ по бетонированию дна колодца и набора им прочности не менее 70% проектного выполняется монтаж внутренней перегородки.

Водоотлив производится до окончания монтажа перекрытия и устройства обратной засыпки. Затем колодец заполняется водой до отметки - 3,0, а после строительства надземной части вода откачивается и производится монтаж технологического оборудования.

АЛБВОМ I

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-I-122.87

Шифр проекта Подпись и дата Взам инв. №

Привязан:			
Инв. №			

ТИ 902-I-122.87

Лист 13

8.3. СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

Строительство надземной части насосной станции и монтаж оборудования производится механизмами, имеющимися у строительной организации, выбор которых решается при привязке проекта.

8.4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Основание, на котором укладывается бетонная смесь и метод ее укладки должны исключать возможность замерзания бетона на стыке с основанием. Если основанием служат пучинистые грунты, то сразу после работки и зачистки котлована основание должно быть утеплено. В случае промерзания основания оно должно быть отогрето до положительной температуры на глубину не менее 50 см и защищено от промерзания перед укладкой бетона.

Для проведения работ в зимнее время с применением тиксотропного раствора и глинистых суспензий необходимо:

- а) Утеплить склады глины, глинопорошков, помещения для глино-смесителей, раствора-насосы и трубопроводы;
- б) Глину перед употреблением измельчить и пропарить острым паром;
- в) Употреблять для затворения воду, подогретую до температуры 20-30°C;
- г) В случае перерыва в работе, система трубопровода должна быть освобождена от глинистого раствора и промыта водой.

В качестве мероприятий предотвращающих примерзание колодцев к грунту в случае вынужденных перерывов в опускании, следует применять: устройство наружной стороны по периметру стен кольцевого воротника из древесных опилок, соломенных матов и т.п.; электропрогрев или паропрогрев грунта в зоне кольца шириной до 1 м на глубину до 1,5-2,0м и более в зависимости от температуры и категории грунта;

насыщение грунта окружающего верхнюю часть колодца водным раствором поваренной соли.

Производство строительно-монтажных работ в зимнее время разрешается при соблюдении соответствующих глав III части СНиП "Правила производства и приемки работ".

8.5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Все строительно-монтажные работы по подземной и надземной частям насосной станции должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП III-40-80 "Техника безопасности в строительстве".

Интенсивность разработки грунта, а также расчетные зоны опирания должны обеспечивать равномерное и симметричное оседание колодца.

Запрещается разрабатывать связные грунты более чем на 1 м ниже кромки ножа. Для предотвращения возможности напыла несвязных грунтов в полость опускаемого колодца необходимо, чтобы его нож был заглублен в грунт на 0,5-1,0 м.

При разработке подвижных грунтов с водоотливом или при наличии прослойки таких грунтов выше ножа должны быть предусмотрены меры по обеспечению быстрой эвакуации людей на случай внезапного прорыва грунта и затопления колодца.

По внутреннему периметру колодца должны быть устроены защитные козырьки. При непрерывном водоотливе необходимо обеспечить аварийный резерв водоотливных средств.

При дополнительном пригрузении колодца сверху необходимо предусматривать меры безопасности для работающих внизу.

АЛБЕОМ I

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-I-122.87

№ в/подл. Листы и дата вкл. в проект

Привязан:			
Инв. №			

ТП 902-I-122.87

Лист

44



Альбом 1

Типовой проект 902-1-122.87

Сиб.Академия Инженерно-Строительных Наук

Схема монтажа наружных стеновых панелей при строительстве сборно-монолитной подземной части прямоугольной насосной станции в открытом котловане в сухих и мокрых грунтах

Разрез I-I





ТП 902-1-122.87

Лист 15

Схема бетонирования колодца

Схема погружения ошусного колодца в связных грунтах



ТП 902-1-122.87		Лист
		16

П Е Р Е Ч Е Н Ь

рекомендуемой оснастки, инвентаря, приспособлений, машин и механизмов для строительства опускного колодца из монолитного железобетона

В Е Д О М О С Т Ь

основных объемов строительных, монтажных работ

№№ п/п	Наименование	Тип или марка	Количество	№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Опускной способ		Открытый способ	
							монолитный вариант	круглая мокрый грунт	сборно-монолитный вариант	прямоугольная сухой грунт
I	2	3	4							
I	Кран автомобильный	МКА-6,3	I							
2	Строп двухветвевой	-	I							
3	Вибробадья (бункер)	ГОСТ 21807-76	I							
4	Вибратор глубинный с гибким валом	ИВ-47	2	I	Земляные работы					
5	Инвентарные леса	ГОСТ 24258-80	компл.		Вземка	м3	1369	674I	II767	
6	Лестница-стремянка	-	2		Насыпь	м3	996	3II5	56I8	
7	Рулетка измерительная	РС-20			Общий объем переработанного грунта	м3	1992	6230	II236	
8	Трансформатор сварочный	СТН-500	I	2	Устройство бетонных конструкций	м3	79	83	83	
9	Кабель сварочный	ПРТ	50 м	3	Устройство монолитных железобетонных конструкций	м3	156	79,5	84,7	
10	Электродержатель	ЭД-2	2	4	Монтаж сборных железобетонных конструкций	м3	23,7	88,2	88,3	
11	Щетки стальные	-	2	5	Кирпичная кладка	м3	II9	II9	II9	
12	Ножницы для резки проволоки диаметром до 8мм	-	I	6	Отделочные работы	м2	435,2	484, I	597, I	
13	Лопата подборочная	ГОСТ 3620-63	2	7	Трудозатраты	ч-ч	7499	7332	8155	
14	Лопа штыковая	-	2	8	Продолжительность строительства	дн	198	188	252	
15	Компрессор	О-16	I	9	Устройство песчаного основания толщиной 0,2 м под временную дорогу	м3	63	97	180	
16	Шланг резиновый Ø 25 мм	-	50 м	10	Устройство временной дороги с покрытием из железобетонных плит ПД2-6 толщиной 0,18 м размером 1,5х3,0 м	шт	70	II0	200	
17	Скребок для очистки палубки	-	2							
18	Ведро для эмульсии	-	2							
19	Экскаватор оборудованный грейфером	Э-625	I							
20	Бульдозер	ДЗ-42	I							
21	Лом стальной монтажный	ЛМ-20	4							
22	Уровень строительный	УС-2-700	I							
23	Рейка гладилка	ГБК	2							
24	Вибратор поверхностный	С-4ТЗ	2							
25	Отвес	-	I							
26	Толор плотничный	А-2	3							

Альб. I

Имя, № подл. Подпись и дата

Имя, № подл. Подпись и дата

Примечания

Имя, №			

ТП 902-1-122 87

Имя, №

17

9. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

- I. В зависимости от глубины промерзания грунта проставить отметки выходов напорных трубопроводов систем К1ЭН, К14Н, К6Н, В1.
- 2. Определить фактическую производительность насосной станции путем построения графика совместной работы насоса с напорным трубопроводом.
- 3. Определить направление напорного трубопровода .
- 4. При наличии вблизи насосной станции линии технического водопровода бак разрыва струи исключить .
- 5. Произвести привязку альбома У1 спецификаций оборудования.
- 6. Произвести привязку чертежей проекта в зависимости от принятого для строительства варианта сборно-монолитного или монолитного в сухих или мокрых грунтах.
- 7. При привязке проекта на нагрузки и воздействия, отличные от принятых в проекте, необходимо выполнить перерасчет строительных конструкций на местные нагрузки.
- 8. Определить способ осушения котлована с учетом конкретных гидрогеологических условий.
- 9. Промывку насосов и шламопроводов осуществить водой из нефтешламной емкости после выкачки шлама.
- 10. Разработать проект внешнего электроснабжения, телефонной связи, диспетчерской сигнализации.
- II. В зависимости от фактического удельного сопротивления грунта на объекте привязки уточнить количество заземлителей с целью выполнения требований по величине импульсного сопротивления заземляющего устройства в соответствии с СН 305-77.
- I2. Согласовать с Тульским филиалом ОКБА (300023, г.Тула, ул.Болдина, 94) и с НПО "Химвтоматика" (129226,г.Москва) поставку газоанализатора "Сирена" для контроля ПДК сероводорода.
- I3. Выполнить привязку чертежей в соответствии с выбранным типом насоса перекачки нефтешлама. При выборе типа насоса необходимо руководствоваться физико-механическим составом нефтешлама.
- I4. Определить необходимость установки приборов и передачи показаний предельных уровней, в резервуарах на ДП узла нефтеулавливания.
- I5. Заполнить опросный лист для заказа сигнализатора СГМ-2Д по форме завода-изготовителя.
- I6. Выполнить подключение извещателей пожарной сигнализации к станции сигнализации объекта привязки.

Изм. №	Дата	Взам. инв. №

Привязан:			
Инв. №			

ТИ 902-Р-122.87	Лист
	20

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА "НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
ПЕРЕКАЧКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 50-70 м3/ч И НЕФТЕШЛАМОВ 144 м3/ч"

Альбом I

Типовой проект 902-2-122.87

Ив. № 10/100/1. Изданы в 1970 г. Экон. инв. №

Наименование	Ед. изм.	Подземная часть - круглая		Подземная часть - прямоугольная			
		Монолитный вариант		Сборно-монолитный вариант			
		Опускной способ		Открытый способ			
		мокрые грунты		сухие грунты		мокрые грунты	
		проект	ранее вып. 902-2-146	проект	аналог	проект	аналог
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Натуральные показатели

I.1. Проектная производительность

- годовая	тыс.м3/г	824,9	824,9	824,9	824,9	824,9	824,9
- суточная	м3/с						
- расчетная	м3/ч	100	100	100	100	100	100

I.2. Списочная численность работающих

в т.ч. рабочих	чел.	4 чел/часа в сутки		4 чел/часа в сутки			
----------------	------	--------------------	--	--------------------	--	--	--

I.3. Режим работы объекта

- продолжительность смены	час	24 часа					
- рабочие смены в сутки	смен	3 смены					

I.4. Уровень автоматизации производственных процессов

	%	58	58	58	58	58	58
- Удельный вес прогрессивных видов СМР к общей стоимости СМР	%	41,3	-	17	-	14,3	-
- Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом							
- Коэффициент сменности рабочих		-	-	-	-	-	-
- Коэффициент загрузки оборудования		0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

2. Стоимостные показатели

2.1. Сметная стоимость

тыс.руб	75,08	83,38	80,03	86,24	88,46	94,85
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Привязан			
Ивв. №			

ТИ 902-1-122.87

Лист 21

I	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
Строительные работы	тыс.руб	48,5I	56,85	53,46	60,67	6I,89	69,28
Монтажные работы	"-"	9,25	10,29	9,25	8,87	9,25	8,87
Оборудование	"-"	17,32	16,24	17,32	16,70	17,32	16,70
- на I м3 годовой производительности	коп.	9,10	10,11	9,7	10,45	10,72	11,50
- на I м3 суточной производительности	руб.	33,2	36,8	35,4	38,2	39,1	41,9
- на расчетный показатель	"-"	750,8	833,8	800,3	862,4	884,6	948,5
2.2. Годовые эксплуатационные расходы	тыс.руб	15,54	18,00	15,74	15,76	16,09	16,72
Себестоимость перекачки I м3 сточных вод	коп.	1,88	2,18	1,91	1,91	1,95	2,02
2.3. Приведенные затраты	тыс.руб	24,54	28,00	25,34	26,01	26,71	27,41
- на расчетный показатель	руб	24,54	28,00	25,34	26,01	26,71	27,41
2.4. Годовой экономический эффект	тыс.руб	3,46	-	0,67	-	0,70	-
3. Показатели, характеризующие объемно-планировочные решения							
3.1. Строительный объем	м3	1011,3	1485,8	1049,5	1179,5	1049,5	1179,5
в том числе:							
- подземная часть	"-"	434,1	739,4	488,1	588,5	488,1	588,5
- на расчетный показатель	"-"	10,11	14,9	10,5	11,8	10,5	11,8
3.2. Площадь застройки	м2	140,8	153,7	136,9	165,1	136,9	165,1
3.3. Площадь здания	м2	183,6	209,8	180,5	221,3	180,5	221,3
в том числе:							
- подземная часть	"-"	63,6	78,5	64,0	90	64,0	90
- на расчетный показатель	"-"	1,84	2,09	1,81	2,213	1,81	2,213
4. Показатели трудоемкости и расхода строительных материалов							
4.1. Затраты труда	чел.ч	7499	8125	7332	7532	8155	8255

Привязан			
Ивл. №			

ТП 902-1-122.87

Листы
22

Альбом I

Типовой проект 902-2-122.87

Инв. № прог. 174/15/122.87
Инв. № прог. 174/15/122.87
Инв. № прог. 174/15/122.87

I	2	3	4	5	6	7	8
на I м3 здания	чел.ч	7,4I	5,47	6,97	6,38	7,77	7,0
на I м2 общей площади	"	40,84	-	40,62	-	45,18	-
на расчетный показатель	чел.дн	II,0	14,3	10,8	-	II,99	-
4.2. Цемент (тоже, приведенный к М-400)	т	7I,6	78,3	82,0	83,0	82,0	83,0
Общий расход на расчетный показатель	кг	0,72	0,78	0,82	0,83	0,82	0,83
4.3. Сталь, общий расход	т	27,3	30,7	24,3	28,0	26,0	30,3
в том числе:							
- сталь (приведенная к А-I и С38/23)	т	32,7	35,3	27,9I	32,1	29,82	34,8
- на расчетный показатель	кг	0,33	0,35	0,28	0,32	0,30	0,35
4.4. Бетон и железобетон	м3	238,5	26I,0	273,17	275,9	284,17	287,0
в том числе:							
- сборный	м3	3I,9	9,0	98,07	99,3	98,77	103,32
- монолитный	"	206,6	252	174,1	176,6	186,0	183,7
- на расчетный показатель	"	2,38	2,6I	2,73	2,76	2,85	2,87
- кирпич	тыс.шт	45,0	69,0	43,6	43,6	43,6	43,6
5. Эксплуатационные показатели							
5.1. Расход электроэнергии							
Потребная электрическая мощность	квт	86,76	125	86,76	86,76	86,76	86,76
Годовой расход активной эл.энергии	тыс.квт.ч	305,14	378,6	305,14	305,14	305,14	305,14
Расход тепла	Гкал год	238	240	238	238	238	238

Примечание: В качестве аналога принят типовый проект 902-2-146 для круглой подземной части, для прямоугольной подземной части - одобренные технические решения.
Стоимостные показатели аналога приведены в ценах 1984г.

Главный инженер проекта



В.С.Любок

Привязан			
Инв. №			

ТИ 902-1-122.87