

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-3-4 3.85

БЛОК ФИЛЬТРОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 1,4 ТЫС.М<sup>3</sup>/СУТКИ

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

20933-02  
ЦЕНА 0-95

ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК  
РОССИИ

Место: А-44. Комната 7А. 28  
Срок с начала 17 1986 г.  
Время 4180 485 мин.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-3-43.85

БЛОК ФИЛЬТРОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ  
ВОД ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 1,4 ТЫС.м<sup>3</sup>/СУТКИ

АЛЬБОМ У

Спецификации оборудования

Разработан Проектным институтом  
ЦНИИЭП инженерного оборудования

Утвержден Госгражданстроем  
Приказ №252 от 21 августа 1985 года  
Введен в действие ЦНИИЭП инженерного  
оборудования  
Приказ № 59 от 5 октября 1985 года

Главный инженер института

Главный инженер проекта



А. Кетаев

И. Будаева

20933-02 2

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№	Наименование	Марка обозначение	Стр.
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ		
1.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ТХ.СО	3
2.	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком	ТХ.СО	5
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ		
3.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ОВ.СО	7
4.	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком	ОВ.СО	8
	Спецификация оборудования на силовое электрооборудование к основному комплекту чертежей марки ЭМ		
5.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ЭМ.СО	10
6.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком	ЭМ.СО	13
	Спецификация на приборы и средства автоматизации к основному комплекту чертежей марки АТХ		
7.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	АТХ.СО	14
8.	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком	АТХ.СО	18
	Спецификация оборудования на электросвещение к основному комплекту чертежей марки ЭО		
9.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ЭО.СО	19
10.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком	ЭО.СО	22





Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа к номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование, поставляемое подрядчиком									
M2									
M2.2	Трубопровод 273x4,0	ГОСТ 10704-							
		-76	м	006		13830000		9,0	26,54
M2.3	Трубопровод 159x3,2	"-	м	006		13830000		20,0	12,3
M4									
M4.2	Трубопровод 273x4,0	ГОСТ 10704-							
		-76	м	006		13830000		10,0	26,54
M4.3	Трубопровод 159x3,2	"-	м	006		13830000		15,0	15,29
M7									
M7.3	Тройник 630x7,0	ОСТ 36-23-77	шт	796		138 0000		9	120
M7.4	Отвод 90° 630x7,0	ОСТ 36-21-77	шт	796		13810000		1	155,9
M7.5	Заглушка 600-25	ОСТ 36-25-77	шт	796		13810000		10	25
M7.6	Трубопровод 630x7,0	ГОСТ 10704-							
		-76	м	006		13810000		27,0	107,55
M7.7	Трубопровод II4xI,8	ГОСТ 10704-							
		- 76	м	006		13730000		5,0	4,98
M7.8	Трубопровод 159x3,2	"-	м	006		13830000		127,0	12,3
M8									
M8.2	Тройник 630x7,0	ОСТ 36-23-77	шт	796		13810000		6	120
M8.3	Тройник 630x7,0-530x7,0	"-	шт	796		13810000		3	120
M8.4	Отвод 90° 630x7,0	ОСТ 36-21-77	шт	796		13810000		1	155,9
M8.5	Заглушка 600-25	ОСТ 36-25-77	шт	796		13810000		7	25,0
M8.6	Трубопровод 630x7,0	ГОСТ10704-76	шт	006		13810000		26.0	107,5
					Примечания				
					ТН 902-3-43.85				
					ТХ.СО				
					Лист 3				





Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
Отопление									
1	1. Вентиль запорный муфтовый Ф 15	15кч18п	шт	796		3732111027		5	0,7
2	2. Воздушный кран инж. Маевского	СТД7073-В	шт	796				8	0,14
3	3. Воздушный кран Ф 15	15кч18п	шт	796		3732111027		4	0,7
Вентиляция									
I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами									
		В-Ц4-70-25							
		-01	шт	796		48641100108		2	27
	а) вентилятор радиальный № 2,5 исп. I; полож. Л0	Ц4-70	шт	796		-		1	-
	б) электродвигатель 1500 <sup>об/мин</sup> ; 0,12 квт	4AA56A4	шт	796		-		1	-

Примечание		
Инв. №		
ТН 902-3-43.85		ОВ.СО
Н. КОТЛО	Полтинникова	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ
ст. инж.	Андреева	
рук. ГР	Полтинникова	
ГМП	Нарцисова	
нач. ОТД	Платонов	
Стандия	Лист	Листов
Р	1	3
ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	1. Радиаторы отопительные чугунные								
		"М-140А0"							
		ГОСТ 8690-	свекл					127	8,23
		-75	звм	084				44,45	
	2. Трубопровод из вологазопроводных труб по ГОСТ 3262-75								
		Ø 15x2,5	м	006				55	1,16
	3.	Ø 20x2,5	м	006				65	1,5
	4. Конструкция изоляции трубопроводов								
	Мата минераловатные на синтетическом								
	связующем								
		ГОСТ							
		9573-82	м3	113				0,15	-
	Рулонный стеклопластик								
		ТУ6-II-I45							
		- 74	м2	055				6,0	-
	Вент. клапаны								
	1. Гибкая установка								
		ВВ-17							
		5.904-5	шт	796				I	2,1
	2. Гибкая установка								
		ВВ-10							
		5.904-5	шт	796				I	2,66
	3. Решетка газовая регулируемая								
		Р 150							
		I.494-10	шт	796				4	0,41

Привезен			
Имя, №			

ТП 902-3-43.85 ОВ СО

Лист  
2

20933-02 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрасного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Зонт	330000,00							
		I.494-32	шт	796				I	2,0
	5. Дефлектор	Л.00.000.00.							
		I.494-32	шт	796				I	7,5
	6. Дефлектор	Л.00.000.01.							
		I.494-32	шт	796				I	12,5
	7. Узел прохода	УПГ-202							
		Б.904-10	шт	796				I	80,89
	8. Узел прохода	УПГ-211							
		Б.904-10	шт	796				I	44,89
	9. Узел прохода	УПЗ-211							
		Б.904-10	шт	796				I	59,15
	10. Воздуховод на тонколистовой стали по ГОСТ								
	I9903-74 d=0,5								
	№ 160		м	006				3	-
	II. Асбестоцементный воздуховод 200x200	ОВН-I;ОВН-2	м	006				13	-

Гриппан			
Имя, №			

ТШ 902-3-43.85

ОВ.СО

Лист

3

20333-02 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	<b>I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</b>								
	<b>I. Низковольтное оборудование</b>								
I.1	Щит силовой распределительный защищенного исполнения с рубильником Р-17-373 (250А) на вводе и предохранителями 5х60А. Плашки вставки: 2х16А, 2х6А ТУ16-536.506-76	ЩР11-73701-22У3	шт	796		3433140015		1	
I.2	Щит управления РТ301, РТ302 задвижками с блоками Б035427- 2574Б - 25 - 2 шт 3,2 3,2 Б035427- 1674Б - 1В - 2 шт 0,6 0,6 Б039502 - 4 шт	РТ30-81	шт	796				2	
I.3	Пускатель электромагнитный неререверсивный в пластмассовой оболочке, с тепловым реле, встроенной кнопкой и сигнальной лампой. Частота 50 Гц. Номинальное напряжение втягивающих катушек 38СВ I ном=10А, Iт=0,8А	ПМП23002 ТУ16-526. 437-78	шт	796		3427000083		1	

Имя №		Примечание		
И. Контр Шерстякова <i>И.И.</i>		ТЛ 903-3-43.85 ЭМ.СО		
проверил Гусева <i>Г.Г.</i>				
инж. Латышова <i>Л.Л.</i>		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ		
рук. Г.Г. Гусева <i>Г.Г.</i>				
Т.И. Шерстякова <i>Ш.Ш.</i>				
зам. инж. Гольдман <i>Г.Г.</i>				
нач. отд. Давыдов <i>Д.Д.</i>		Судья	Лист	Листов
		Р	1	4
		НИИЭИ инженерного оборудования г. Москва		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обращение документа и номер описного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Аппараты								
2.1	Выключатель автоматический, ~380В, I <sub>н</sub> =25А, I <sub>р</sub> =0,8А	A63-MУЗ ТУ16.522- -010-74	шт	796		342I300000		I	
2.2	Выключатель пакетный ~380В трехполюсный, исполнение IУ, степень защиты IP30, 2 сальника, ОСТ I7.0.525.00I-77	ПВ3-25/М330	шт	796				2	
2.3	Выключатель пакетный ~380В трехполюсный, исполнение IУ, степень защиты IP30, 2 сальника, ОСТ I6.0.526.00I-77	ПВ3-10/М330	шт	796				I	
2.4	Выключатель пакетный ~220В. двухполюсный, исполнение IУ, степень защиты IP30, 2 сальника. ОСТ I6.0.526.00I-77	ПВ2-10/М330	шт	796		34246II000		3	
2.5	Пост управления кнопочный "пуск-стоп" для крепления к ровной поверхности со степенью защиты IP54	ПКК722-2УЗ ТУ16.526.	шт	796		342844С003		2	
	пластмассовыми корпусными деталями (кожух, крышка) и отверстием для ввода проводов 3/4"	2I6-78							

Привязан			
Имя №			

ТИ 902-3-43.85

ЭМ.СО

Лист  
2

20333-02 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>3. Кабельная продукция</b>								
	Кабель силовой 0,660 кВ с алюминиевыми жилами сечением:	АВВГ ГОСТ 16442- -80							
I	4x2,5 кв.мм		км	008		352222II25		0,190	
	Кабель контрольный до 660В с алюминиевыми жилами сечением:	АКВВГ ГОСТ 1509- -78Е							
2	10x2,5 кв.мм		км	008		3563440I34		0,150	
	Кабель контрольный до 660В, с медными жилами сечением:	КВВГ ГОСТ 1508- -78Е							
3	4x0,75 кв.мм		км	008		3563I40I0I		0,020	
4	7xI кв.мм		км	008				0,040	
	<b>4. Материалы</b>								
4.I	Металлорукав	РБ-II-I29 -IY22-2I73- -7I	км	008				0,090	

Примечание			
Изм. №			

ПТ 902-3-43.85

ЭМ.СО

Лист  
3

20933-02 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-готовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода- изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг																																								
			Наименование	Код																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																								
Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком																																																	
Изделия ГЭМ (глававторомонтаж)																																																	
I	Стойка кабельная	KII5IY3	шт	796		34496I502I		5																																									
2	Полка кабельная	KII6IY3	шт	796		34496I5I2I		15																																									
3	Перфорированный швеллер	III32xI4	шт	796				8																																									
4	Полвеста	K34I	шт	796		34496I546I		64																																									
5	Стойка	K3I0YXII2	шт	796		344962804I		3																																									
6	Коробка клеммная	Y6I4AY2	шт	796		346474203I		12																																									
7	Муфта к металорукаву	TP5Y3	шт	796		3449650305		24																																									
8	Скобы разные		т	168		3449648000		0,003																																									
9	Бокто сварной	K422	шт	796				15																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5">Привязки</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Изм. №</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>										Привязки																														Изм. №									
Привязки																																																	
Изм. №																																																	
ТН 902-3-43.85							ЭМ.СО		Лист 4																																								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марки оборудования. Обозначения документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставленные заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I.1	Диафрагма камерная Ду=150 мм на условное давление 0,03МПа (0,3 кгс/см <sup>2</sup> ) Воздухоход Предельный параметр 435 м <sup>3</sup> /ч	ДК6-150-А- -I-а/6-2 ГОСТ 14321- -73	шт	796				I	
I.2	Дифманометр-расходомер сифонный показывающий. Класс точности I,5. Шкала 0-630 м <sup>3</sup> /ч. Исполнение обнкновенное. Расход воздуха 435 м <sup>3</sup> /ч. Фильтры № I- № 3	ДСП-71	шт	796		4212535003		I	
I.3	Регулятор-сигнализатор уровня с датчиками 4В2-329-519 - I ат Ст 3 ГОСТ 535-79 круг ф 6 ГОСТ 2590-71 на температуру средн до 80°C и давление до 10 кгс/см <sup>2</sup> (1МПа) Уровень сырой воды в фильтре № I+ № 3 Датчики: фильтр № I+ № 3 Регулятор: блок фильтров	ЭРСУ-3- ТУ25.02.678 -73	шт	796		4218740903		3	

		Приказ	
Имя, №			
Н. конт. Шерстякова <i>Шер</i>		ТН 902-3-43 85 АТХ.СО	
провер. Лусева <i>Лус</i>			
инж. Литвинова <i>Лит</i>		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АТХ	
рук. гр. Лусева <i>Лус</i>		Стадия	Лист
гл. спец. Гольцман <i>Гол</i>		Р	1
ТИП Шерстякова <i>Шер</i>		5	
нач. отд. Давылов <i>Дав</i>		ЦНИИ инженерного оборудования г. Москва	







Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовления	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Монтажные магистрали								
I	Труба бесшовная <u>14x2</u> B20	ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8733-74	км	008				0,008	

Приказ			
Инв. №			

ТН 902-3-43.85

АТХ.СО



АМБОНУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
I. Электрооборудование									
I.1	Групповой осветительный щиток с пакетным выключателем ПВ3-60 на вводе, с автоматами АЕ-1031 Ip-10A Степень защиты IP20	ЯΟΥ-850I	шт	796		3434I40000		I	
I.2	Автоматический выключатель Ip=	АП50Б-3МТ	шт	796				I	
I.3	Трансформатор понижающий 220/12В мощностью 250 ВА	ОСОВ-0,25	шт	796				I	
II. Светотехническое оборудование									
2.1	Светильник потолочный полностью пыленепроницаемый до 100 Вт	НПНОЗХ100	шт	796		346II00000		2	
2.2	Светильник подвесной полностью пыленепроницаемый до 200 Вт	НСПИ-200- -234	шт	796		348II00000		4	
					Привязан				
					Имя №				
					ТШ 902-3-43.85		30.00		
Н. Кофр Золотовская					Спецификация оборудования к четырем основным комплект. маркам 30		Страница Лист Листов Р I 5 ЦНИИЭИ инженерного оборудования г. Москва		
провер. Салым									
инж. Бондаренко									
г.м. спец Гольцман									
рук. гр Золотовская									
нач. отд Давыдов									

№ п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Светильник	НСИ-11-200							
		-23I	шт	796		3461100000		9	
2.4	Светильник ручной переносной	РВО-42	шт	796		3461600000		I	
2.5	Лампа накаливания общего назначения ГОСТ 220-230В 100 Вт	Б-220-230-							
		-100	шт	796		3466160000		I	
2.6		Б-220-230-							
		-150	шт	796		3466160000		10	
2.7		Г-220-230-							
		-200	шт	796		3466160000		5	
2.8	Лампа накаливания I2B 60Вт	МО12-60	шт	796				I	
III. Кабельные изделия									
3.1	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ГОСТ 16442-80								
	3x10+1x6 кв.мм	АВВГ	км	008		352222		0,045	
3.2	3x6+1x4 кв.мм	АВВГ	км	008		352222		0,045	
3.3	2x2,5 кв.мм	АВВГ	км	008		352222II09		0,06	
3.4	3x2,5 кв.мм	АВВГ	км	008		352222III7		0,01	
3.5	4x2,5 кв.мм	АВВГ	км	008		352222II25		0,01	
3.6	2x6 кв.мм	АВВГ	км	008		352222			
3.7	Провод с алюминиевыми жилами								
	0,66 кв 2,5 кв.мм	АПВ	км	008				0,12	

Итого			
Итого			

ТН 902-3-43.85

90.00

Лист

2

20933-02 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком (галерея)								
	I. Оборудование светотехническое								
I.1	Светильник 220В, стартерный, потолочный для нормальных условий среды 40 Вт	ЛП002-2x40/							
		П-02	шт	796		3461420000		3	6,4
I.2	Лампа люминесцентная белого света ГОСТ 6825-74 40Вт	ЛБ-40	шт	796		3467100000		6	-
I.3	Стартер для люминесцентной лампы ГОСТ 8799-75, 40Вт	80-С-220	шт	793		3469220000		6	-
	2. Кабельные изделия								
	Провод установочный 0,66 Вт, с алюминиевыми жилами								
	ГОСТ 6323-79								
2.1	2x2,5 кв.мм	АПШВ	км	008		3553330000		0,06	44,9
2.2	3x2,5 кв.мм	АПШВ	км	008		3553330000		0,01	67

			Привязан		
Имя №					
И. КОНОР Салым			ТШ 902-3-43.85		
провер. Золотовская			30.00		
инж. Грицина					
рук. гр. Золотовская			Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО		
гл. спец. Гольдман			Стандия		
нач. отд. Давылов			Лист		
			Листов		
			Р		
			З		
			ИНИИП инженерного оборудования		
			г. Москва		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Электроустановочные изделия								
I.1	Розетка штепсельная брызгозащитная								
	36В 10А	У-86-РБ	шт	796				2	
I.2	Выключатель брызгозащитный								
	6А 250В	Инд. 02640	шт	796				5	
	II. Изделия заводов ГЭМ								
2.1	Коробка	КОР-73	шт	796				10	
2.2	Коробка	КОР-74	шт	796				5	
2.3	Коробка	У-994	шт	796				15	
2.4	Пробка	К-240	шт	796				9	
2.5	Кронштейн	К-986	шт	796				3	
2.6	Стойка	К-987	шт	796				9	
2.7	Держатель	К-939	шт	796				3	

Приказ			
Имя №			

ТН 902-3-4385

30.00

Лист  
4

20333-02 23



