

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-13.85

ОТАПЛИВАЕМЫЙ ДЕЗБАРЬЕР
(Полносборное здание)

А Л Ь Б О М П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

20482-02

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-13.85

СТАПЛИВАЕМЫЙ ДЕЗБАРЬЕР
(Полносорное здание)

А Л Ь Б О М П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом Мин-
сельхоза СССР, сводное заключение от
19.04.84г. № 33

Введен в действие институтом "Гипро-
нисельхоз", приказ от 19.07.84 г. № 102-п

Главный инженер института

Главный инженер проекта



Л.С.Бутаев

А.А.Кузнецов

807-11-13.85 (П)

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Обозначение	Наименование	Стр.
ВК.СО	Спецификация оборудования системы канализации	3
ОВ.СО	Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции	4
Э.СО	Спецификация электрооборудования	5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Оборудование, поставляемое заказчиком									
	I. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ϕ 150	З0чбр							
		Каталог ЦКБА	шт	796		372II5I009		I	78,50
	2. Фланец с соединительным выступом Ру 0,25 кгс/см ²	ГОСТ							
		I28I7-80	шт	796				2	
Оборудование, поставляемое подрядчиком									
	Трубопровод из стальных электросварных труб ГОСТ I0704-76								
	ϕ 159x4		м			I38500		8	15,29

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

		Привязан	
Инв. №			
ГИП	Кузнецов <i>Кузнецов</i>	807-11-13.85 - ВК.СО	
Нач. отд.	Коростелев <i>Коростелев</i>	Спецификация оборудования системы канализации	
Н. контр.	Панисова <i>Панисова</i>	Стадия	Лист
Гл. спец.	Тренин <i>Тренин</i>	Р	I
Рук. гр.	Сорокоумова <i>Сорокоумова</i>	Листов	
Инженер	Ильшевская <i>Ильшевская</i>	I	
		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ	

20482-02 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>									
<u>Отопление</u>									
I. Вентиль запорный муфтовый	φ 15	I5кчI8п							
		Каталог ЦКБА	шт	796		3732III027		I	0,7
2. Вентиль запорный фланцевый	φ 32	I5с27нжI							
		Каталог ЦКБА	шт	796		3742I3I04I		3	I6,2
<u>Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком</u>									
<u>Отопление</u>									
I. Опора подвижная бескорпусная		ОПБ-I							
		32							
		ГОСТI49II-82	шт.	796				2	
2. Трубопровод из стальных электросварных труб по									
ГОСТ I0704-76	φ 38x2,2								
			м	006		I37300		50	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
807-11-13.85-ОВ.С0			
Инв. №			
ТИП	Кузнецов		
Нач. отд.	Коростелев		
Н. контр.	Панисова		
Гл. спец.	Шевкунов		
Рук. гр.	Куликов		
Ст. инж.	Калмыкова		
Ст. тех.	Киреева		
Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции		Стадия	Лист
		P	I
		ЛИПРОНИСЕЛЬХОЗ	

20482-02 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	<u>Электроосвещение</u>								
	<u>I. Оборудование и материалы поставляемые заказчиком</u>								
	<u>I.1. Аппарат напряжением до 1000В</u>								
	<u>I.1.1. Ящик однолинейный с выключателем пакетным ПВ2-25 и предохранителями ПР-2. Ток плавких вставок 6А-2шт.</u>	ЯВП2-15	шт	796				I	
	<u>I.2. Оборудование светотехническое</u>								
	<u>I.2.1. Светильник пылезащищенный с лампой накаливания до 200Вт</u>	НСП02х200/ Гр53-03	"	796				2	
	<u>I.3. Кабели силовые</u>								
	<u>Кабели силовые с алюминиевыми жилами</u>								
	<u>I.3.1. 2х 2,5-660</u>	АВРГ	км	008		352232II00		0,02	
	<u>I.4. Лампы накаливания</u>								
	<u>I.4.1. Лампа накаливания 220В, 200Вт</u>	Г-220-230- 200	шт	796		3466I2II09		2	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Инв. №		Привязан	
ГИП Кузнецов <i>Кузнецов</i>		807-11-13.85 - Э.СО	
Нач. отд. Гужва <i>Гужва</i>		Спецификация электрооборудования Стадия: Р Лист: I Листов: I ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ	
Зам. нач. Выборный <i>Выборный</i>			
Н. контр. Ткачев <i>Ткачев</i>			
Гл. спец. Удалов <i>Удалов</i>			
Рук. гр. Шарф <i>Шарф</i>			
Ст. инж. Ярцева <i>Ярцева</i>			

об

20482-02

6

Сем 20.12.85г
Формат А3
Сабрич