

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.407.1—136

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,38 кВ

ВЫПУСК 4

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАКРЕПЛЕНИЙ ОПОР В ГРУНТАХ

23664-02

СЭ ЦИТИ 620062, г. Свердловск, ул. Чебышева, 4
Зак 3566 инв. 23664-02 тираж 1510
Сдано в печать 27.06.1989 Цена 2-66

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.407.1-136

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,38 кВ

ВЫПУСК 4

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАКРЕПЛЕНИЙ ОПОР В ГРУНТАХ

23664-02

Разработаны
институтом «Сельэнергопроект»

Главный инженер института  Г.Ф.Сумин

Главный инженер проекта  В.М.Ударов

© *ФР ЦИТП Госстроя СССР, 1988 г.*

Утверждены
Протоколом Минэнерго СССР
от 30 ноября 1988г. № 16-3/9

Введены в действие с 01.07.89
Сельэнергопроект, приказ от 05.12.88 № 93-п
Срок действия до 01.07.95

Обозначение	Наименование	Стр.
3.407.1-136.4-0	Содержание	1
3.407.1-136.4-ПЗ	Пояснительная записка	2
3.407.1-136.4-1	Таблицы расчетных действующих нагрузок М ^р , N ^р , F ^р	7
3.407.1-136.4-2	Таблицы несущей способности грунтов одностоечных опор на опроркивании, М.	11
3.407.1-136.4-3	Таблицы несущей способности грунтов основания опор подкросной конструкции без анкерных плит на сжатие N и выдергивание F.	14
3.407.1-136.4-4	Таблицы несущей способности грунтов основания опор подкросной конструкции анкерной плитой на сжатие N _п , выдергивание F _п .	17
3.407.1-136.4-5	Рекомендации по закреплению опор в грунтах в специальных случаях	19

1. Общая часть

1.1. В данном выпуске представлены материалы для проектирования закреплений в грунтах промежуточных и анкерно-угловых опор, разработанных в выпусках 1, 3 и 5 серии 3.407.1-136.

1.2. При разработке материалов использованы следующие нормативные документы:
 СНиП 2.04.07-85. Нагрузки и воздействия;
 СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений;
 СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты;
 „Руководство по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1кВ, №3041ТМ, Энергосетьпроект.“
 (в дальнейшем „Руководство Энергосетьпроект“.)

2. Грунты

2.1. В данном выпуске рассмотрено закрепление опор в грунтах, характеристики которых даны в табл. 1, в соответствии с приложением 1 СНиП 2.02.01-83.

2.2. Указанные грунты являются прочными грунтами; сверленные котлованы в них устойчивы.

3.407.1-136.4-0

Содержание

Страниц	Лист	Листов
Р	1	5
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ		

3.407.1-136.4-ПЗ

Пояснительная записка

Страниц	Лист	Листов
Р	1	5
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ		

Таблица 1

Наименование и виды грунтов		Коэффициент пористости грунта „e“																																						
		0,45				0,55				0,65				0,75				0,85				0,95				1,05														
		N/n	Cn	Уп	E	Уп	У _{sb}	N/n	Cn	Уп	E	Уп	У _{sb}	N/n	Cn	Уп	E	Уп	У _{sb}	N/n	Cn	Уп	E	Уп	У _{sb}	N/n	Cn	Уп	E	Уп	У _{sb}									
Пески	равелистые и крупные	1	2	43	50	19,4	6,5	2	1	40	40	18,9	5,7	3	-	38	30	18,1	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Средней крупности	4	3	40	50	19,4	6,5	5	2	38	40	18,9	5,7	6	1	35	30	18,1	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	мелкие	7	6	38	48	19,4	6,5	8	4	36	38	18,9	5,7	9	2	32	28	18,1	4,9	10	-	28	18	17,3	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Суглинки	пылеватые	11	8	36	39	19,4	6,5	12	6	34	28	18,9	5,7	13	4	30	18	18,1	4,9	14	2	26	11	17,3	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	0 < J _L ≤ 0,25	15	21	30	32	24,1	7,7	16	17	29	24	20,2	6,6	17	15	27	16	19,5	5,8	18	13	24	10	18,8	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	0,25 < J _L ≤ 0,75	19	19	28	32	24,1	7,7	20	15	26	24	20,2	6,6	21	13	24	16	19,5	5,8	22	11	21	10	18,8	5,0	23	9	18	7	18,3	4,5	-	-	-	-					
Глины	0 < J _L ≤ 0,25	24	47	26	34	24,1	7,7	25	37	25	27	20,3	6,7	26	31	24	22	19,5	5,8	27	25	23	17	18,9	5,1	28	22	22	14	18,3	4,5	29	19	20	11	17,7	3,9			
	0,25 < J _L ≤ 0,5	30	39	24	32	24,1	7,7	31	34	23	25	20,3	6,7	32	28	22	19	19,5	5,8	33	23	21	14	18,9	5,1	34	18	19	11	18,3	4,5	35	15	17	8	17,7	3,9			
	0,5 < J _L ≤ 0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	25	19	17	19,5	5,8	37	20	18	12	18,9	5,1	38	16	16	8	18,3	4,5	39	14	14	6	17,7
0 < J _L ≤ 0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	21	21	28	20,5	6,8	42	18	20	24	19,7	5,9	43	54	19	21	19,0	5,2	44	47	18	18	18,5	4,6	45	41	16	15	17,8	4,0
0,25 < J _L ≤ 0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	57	18	21	19,7	5,9	48	50	17	18	19,0	5,2	49	43	16	15	18,5	4,6	50	37	14	12	17,8	4,0	51	32	11	9	17,4	3,6
0,5 < J _L ≤ 0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	45	15	18	19,7	5,9	53	41	14	15	19,0	5,2	54	36	12	12	18,5	4,6	55	33	10	9	17,8	4,0	56	29	7	7	17,4	3,6

В табл. 1 приняты следующие обозначения:

- N/n — номер грунта по порядку
- Cn — нормативное значение удельного сцепления грунта, кПа (1кПа = 0,01 кгс/см²)
- Уп — нормативное значение угла внутреннего трения грунта, град
- E — нормативное значение модуля деформации грунта, МПа (1МПа = 10 кгс/см²)
- Уп — нормативный удельный вес грунта, кН/м³ (1кН/м³ = 0,1 тс/м³)
- У_{sb} — удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды, кН/м³ (1кН/м³ = 0,1 тс/м³)

$$\gamma_{sb} = \frac{\gamma_n - \gamma_w}{1 + e}; \text{ где } \gamma_w - \text{удельный вес воды}$$

Закрепления опор в заторфованных и слабых грунтах, в которых сверленные котлованы разрабатывались, в данном выпуске детально не разрабатывались, т.к. вл 0,38кв, в основном, проходят по застроенной местности с достаточной прочностью грунтами.

Закрепление опор в слабых грунтах целесообразно решать с учетом конкретных условий путем замены местного грунта привозным или использованием лежневых, рязевых, свайных и др. закреплений. Рекомендации по закреплению опор в грунтах в специальных случаях даны в докум. 3.407.1-136.4-5.

2.3. Вопросы закрепления опор в грунтах должны, как правило, решаться по данным инженерно-геологических изысканий. Визуальное определение вида грунта допускается при значительном превышении несущей способности грунтов по сравнению с расчетными действующими нагрузками.

2.4. Грунты классифицируются по содержанию в них глинистых частиц: более 30% - глины, от 10 до 30% - суглинки, от 3 до 10% - супесь, менее 3% - песок.

Песчаные грунты относятся к гравелистым и крупным, если они содержат не менее 50% частиц диаметром 0,5-2 мм; средней крупности - 0,5-1 мм; мелким - 0,1-0,25 мм; пылеватым - 0,05-0,1 мм.

Глинистые грунты встречаются в следующем состоянии: твердые - при $\gamma_L < 0$, полутвердые - $0 \leq \gamma_L \leq 0,25$, тугопластичные - $0,25 \leq \gamma_L \leq 0,5$ и мягкопластичные - $0,5 \leq \gamma_L \leq 0,75$

3. Закрепление опор в грунте

3.1. Закрепление одностоечных опор в грунте предусматривается, как правило, без ригеля, в сверленных котлованах глубиной от 1,8 до 2,5 м, диаметром 350 или 450 мм.

3.2. Выбор типа закрепления промежуточных и одностоечных анкерных опор производится сравнением величины действующего на опору расчетного изгибающего момента M^P (табл. 2...5) и несущей способности грунта M (табл. 8...14).

Если $M \geq M^P$, то опора устанавливается в котлован без ригеля, на глубину, указанную на соответствующих чертежах опор (выпуски 1,3,5).

Если $M < M^P$, то до установки опоры должно быть выполнено одно из следующих решений: увеличение глубины заделки опоры, если имеется возможность снижения габарита подвески провода; установка ригеля (железобетонной плиты П-34); снижение пролета с целью уменьшения M^P ; установка ригеля и снижение пролета.

Пример 1. Промежуточная опора П2 (выпуск 1, докум. 08.00) на железобетонной стойке СВ105-3,5 имеет типовое заглубление 1,8 м. Количество проводов вл-9 шт, проводов пв-2 шт. Климатические условия: район по ветру - III, район по гололеду - III (в=10 мм). Грунты: суглинки, $\gamma_L = 0,4$, $e = 0,65$. Определить способ закрепления опоры в грунте.

По табл. 2 для аппары П2 и девяти прова-
дов ВЛ в III ветровом и гололедном районах рас-
четный изгибающий момент $M^P = 29 \text{ кНм}$.

По табл. 10 для стойки СВ 105-3,5 несущая способ-
ность ступинки при $\xi = 0,4$ и $\varrho = 0,65$ при глуби-
не заделки $1,8 \text{ м}$ равна $M = 35 \text{ кНм}$.
Таким образом, $M > M^P$, следовательно глуби-
на заделки $h = 1,8 \text{ м}$ достаточна для закрепле-
ния аппары П2 в данной грунте без ригеля.

3.3. Для определения несущей способ-
ности грунта, характеристики которого не поз-
воляют отнести его к одному из видов грунтов,
указанных в табл. 1, рекомендуется использовать
номограммы, составленные в соответствии с
методикой расчета по „Руководству Энергосеть-
проекта“ и приведенные в разделе „Рекомендации
по закреплению опор в грунтах в специальных
случаях“.

Расчет всех видов грунтов с нарушен-
ной структурой также может выполняться по
указанным номограммам.

3.4. Расчет закрепления в грунте одно-
стоечных опор с установкой ригелей или без них
может быть выполнен по формулам, приведен-
ным в „Руководстве Энергосетьпроекта“.
Эти трудоемкие расчеты целесообразно выпол-
нять, используя ЭВМ.

3.5. Несущую способность грунтов ос-
нования, состоящего из нескольких видов грунтов,
допускается определять по грунту наибольшей
толщины в пределах глубины заделки аппары.

3.6. Действующие в основании под-
косных опор расчетные сжимающие N^P и вы-

деревяющие F^P усилия даны в табл. 6 и 7

Эти усилия относятся как к случаям уста-
новки анкерных плит, так и при их отсутствии и оди-
наковы во всех климатических районах.

3.7. Несущая способность грунтов основания
стоек и подкосов анкерных опор, устанавливаемых
без анкерных плит и работающих на сжимающую
нагрузку N и выдерживание F , дана в табл. 12-15.

3.8. Применение подкосных опор без анкерных
плит допускается при строгом соблюдении техно-
логии их установки, изложенной в док. 3.407.1-136.4-5,
и при выполнении следующих условий:

$$N \geq N^P \text{ и } F \geq F^P$$

Если эти условия для данного грунта не
соблюдаются, необходимо устанавливать анкерные
плиты или принять другие меры (обетониро-
вание пазух и др.)

Пример 2. Подкосная опора К2 (выпуск 1,
докум. 1000) на базе железобетонной стойки
СВ 105-3,5 имеет заглубление стойки без плиты
 $1,8 \text{ м}$, подкоса - $2,0 \text{ м}$. Количество провадов
ВЛ - 8 шт, провадов ПВ - 2 шт.
Климатические условия: район по ветру - III,
район по гололеду - III ($B = 10 \text{ мм}$).
Грунты: песок средней крупности, $\xi = 0,55$.
Определить способ закрепления аппары в
грунте.

По табл. 7 для аппары К2 и 8 провадов
ВЛ сжимающее усилие на подкос равно

$N^P = 53 \text{ кН}$, а выдерживающее на стойку - $F^P = 10 \text{ кН}$.

По табл. 14 для стойки СВ105-3,5 при глубине заделки подкоса $h = 2,0 \text{ м}$, для песка средней крупности с $e = 0,55$ несущая способность грунта на сжатие равна $N = 100 \text{ кН}$, а по табл. 15 для стойки СВ105-3,5 при глубине заделки стойки подкосной опоры $h = 1,8 \text{ м}$ для тех же грунтов несущая способность грунта на выдерживание $F = 26 \text{ кН}$.

Таким образом, $N > N^P$ и $F > F^P$, что допускает установку подкосной опоры К2 в данных грунтах без анкерных плит на заданную глубину при соблюдении указанной технологии установки опор.

3.9. При невыполнении условий, изложенных в п. 3.8, необходимо рассмотреть возможность закрепления в грунтах подкосных опор с применением железобетонных плит П-3и, П-4 или металлического ригеля Г7.

Несущая способность N_n и F_n грунтов основания подкосных опор с плитой П-3и приведена в табл. 16 и 17, а с плитой П-4 или металлическим ригелем Г7 - в табл. 18 и 19.

3.10. Прочность закрепления в грунтах анкерных опор с плитами достаточна, если выполняются следующие условия:

$$N_n \geq N^P \quad \text{и} \quad F_n \geq F^P$$

При невыполнении этих условий необходимо принять железобетонную плиту больших размеров или применить подсыпку под плиту подкоса и над плитой стойки песчано-гравийной смеси

состава 5:1 толщиной 50 см.

3.11. Обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20 см с помощью трамбовок до получения плотности грунта засыпки $1,7 \text{ т/м}^3$.

При засыпке котлованов под стойки и подкосы анкерных опор уплотнение грунта должно выполняться одновременно тремя стальными трамбовками длиной 3 м и массой не менее 3 кг. Диаметр (сторону квадрата) нижней части трамбовки рекомендуется принять около 40 мм.

В зимних условиях обратную засыпку рекомендуется выполнять песком или песчано-гравийной смесью, допускается применение измельченного при бурении мерзлого грунта при условии дополнительной засыпки и трамбовки котлованов в летнее время.

Расчетный изгибающий момент, действующий на промежуточные опоры
по Вып. 1 и 3, М^р, кНм

Таблица 2

Тип опоры	Марка стой- ки, присос- ки	Кол. про- летов ВЛ, шт.	Толщина стенки гололеда, в, мм																					
			5					10					15					20						
			Район по ветру																					
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
П1 П3	СВ95-2	5;4	13	15	18	20	20	13	15	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
		3;2	11	13	15	17	19	11	13	15	17	19	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	19
П2	СВ105-3,5 СВ105-3,5	9;8	20	24	28	33	36	21	25	29	33	39	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	43
		9;8	18	21	26	30	—	18	21	26	29	—	29	29	29	29	—	35	35	35	35	35	35	—
ПП1	СВ105 СВ105-3,5	5;4	16	19	23	26	28	16	19	21	24	28	24	24	24	24	28	29	29	29	29	29	29	34
		3;2	14	16	19	22	24	14	16	18	21	24	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	22
ПП2	СВ105, СВ105-3,5 ПТ43-2	5;4	21	25	29	33	33	20	23	27	30	31	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	34
		3;2	18	21	25	28	32	18	20	24	27	32	25	25	25	25	27	25	25	25	25	25	25	29
		9;8	25	29	33	35	35	24	28	33	34	—	33	33	33	33	—	35	35	35	35	35	35	—
ПП4	СВ110-3,5	5;4	15	18	22	25	27	17	18	21	24	28	24	24	24	24	29	30	30	30	30	30	30	35
		3;2	13	15	18	20	22	13	15	17	20	22	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	23
ПП5	СВ110-3,5 ПТ43-2	5;4	20	24	28	32	33	20	23	26	30	35	32	32	32	32	35	35	35	35	35	35	35	35
		3;2	18	20	24	27	32	17	20	23	26	30	24	24	24	24	26	25	25	25	25	25	25	29
		9;8	24	29	34	35	35	24	28	32	35	—	34	34	34	34	—	35	35	35	35	35	35	—

Расчетные изгибающие моменты определены для расчетных пролетов, приведенных в табл. 4...7 Вып. 1; при уменьшении расчетного пролета соответственно снижается М^р.

				3.407.1-136.4-1			
Изд. отд.	Кулыгин	И.И.		Таблицы расчетных действующих нагрузок М ^р , М ^р , F ^р	Сельэнергопроект		Листов
И.ж.отр.	Солнцева	И.И.			Р	1	4
ГЧП	Израев	И.И.			СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ		
Вед. инж.	Буланова	И.И.					

И.И. Солнцева, И.И. Израев, И.И. Буланова

Таблица 3
Расчетный изгибающий момент, действующий на
промежуточные опоры линии освещения по вып. 5, М^р, кНм

Марка опоры	Марка стойки	Толщина стенки гололеда, в, мм																			
		5					10					15					20				
		Район по ветру																			
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
П2-4	СВ105-3,5	9	10	13	15	19	8	10	12	14	17	18	18	18	18	22	20	20	20	20	24
П4-4	СВ110-3,5	9	12	15	17	20	10	11	14	15	19	21	21	21	21	24	23	23	23	23	27
П3-4	СВ95-2	8	9	11	13	15	8	10	11	12	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—









Таблица 4
Расчетный изгибающий момент, действующий на
одностоечные анкерно-угловые опоры линии освещения по вып. 5, М^р, кНм

Марка опоры	Марка стойки	Угол поворота вЛ, град.	Толщина стенки гололеда, в, мм					
			5		10		10	
			Район по ветру					
		I-III		IV		V		
К1-4, ОА1-4	СВ105	—	29	38	29	33	30	35
УП1-4, УА1-4		15	25	26	25	31	28	34
		45	31	33	31	39	35	41
		60	45	47	47	44	50	47
УА1-4		90	50	50	50	50	50	50

3.407.1-136.4-1 Лист 2

Цирк. № 10/01/01 Подпись и дата: 23.04.01

Таблица 5
 Расчетный изгибающий момент,
 действующий на одностаечные анкерно-угловые опоры
 (на стойке СВ105) по вып. 1, М^Р, кНм

Марка опоры	УП1	УА1*						К1*		ОА1** ОА3**	ПА
											
Угол поворота вЛ, град	45	30	60	90	60	90	—	—	—	—	
Кол-во проводов	5	38	26	50	—	28	40	50	40	50	50
	4	32	22	43	50	24	34	43	34	43	43
	3	27	18	36	50	21	29	36	29	36	36
	2	22	15	28	40	16	23	29	23	29	29

*Условия применения схем для опор УА1 и К1 см.
 в вып. 1 соответственно в докум. 05.00 и 04.00

**Количество проводов ВЛ для ОА1 и ОА3 -
 количество проводов ответвлений ВЛ.

Таблица 6
 Расчетные сжимающие и выдергивающие
 усилия в основании подкосных анкерно-угловых
 опор линии освещения по вып. 5, N^Р и F^Р, кН

Тип опоры	Марка стойки	Угол поворота вЛ, град.	Стойка	Подкос
			F ^Р	N ^Р
К2-4	СВ105-3,5	—	0	24
К3-4	СВ95-2			
К4-4	СВ110-3,5			
УП2-4	СВ105-3,5	15	0	16
		30	0	20
УП3-4	СВ95-2	15	0	16
		30	0	20
УП4-4	СВ110-3,5	15	0	16
		30	0	20
УА2-4	СВ105-3,5	45	0	23
		60	2	27
		75	5	31
		90	7	34
УА3-4	СВ95-2	45	0	23
		60	2	27
		75	5	31
		90	7	34
УА4-4	СВ110-3,5	45	0	23
		60	2	27
		75	5	31
		90	7	34

Таблица 7
Расчетные сжимающие и выдерживающие усилия
в основании подкосных анкерно-угловых опор
по вып. 1 и 3, N^Р и F^Р, кН

Тип опоры	Марка стойки, приставки	Угол поворота вл, град.	Количество проводов вл, шт, на опоре						
			3, 2		5, 4		9, 8		
			Стойка	Подкос	Стойка	Подкос	Стойка	Подкос	
			F ^Р	N ^Р	F ^Р	N ^Р	F ^Р	N ^Р	
УП2	СВ105	45	—	—	—	—	0	39	
УП3	СВ95-2	45	0	17	2	25	—	—	
		60	4	22	8	34	—	—	
УП4	СВ110-3,5	45	—	—	—	—	4	49	
К2	СВ105	—	—	—	—	—	10	53	
К3	СВ95-2	—	4	22	8	34	—	—	
К4	СВ110-3,5	—	—	—	—	—	9	49	
УА2	СВ105	45	—	—	—	—	0	39	
		90	—	—	—	—	9	58	
УА3	СВ95-2	45	0	17	2	25	—	—	
		90	6	29	14	39	—	—	
УА4	СВ110-3,5	45	—	—	—	—	0	37	
		90	—	—	—	—	23	66	
ОА2	СВ105	—	—	—	—	—	0	27	
АО3	СВ95-2	—	0	21	0	33	—	—	
ОА4	СВ110-3,5	—	—	—	—	—	0	33	
КО2	СВ105	—	—	—	—	—	0	35	
КО4	СВ110-3,5	—	—	—	—	—	0	37	

продолжение таблицы 7

Тип опоры	Марка стойки, приставки	Угол поворота вл, град.	Количество проводов вл, шт, на опоре						
			3, 2		5, 4		9, 8		
			Стойка	Подкос	Стойка	Подкос	Стойка	Подкос	
			F ^Р	N ^Р	F ^Р	N ^Р	F ^Р	N ^Р	
ОУ3	СВ95-2	30...90	0	12	0	17	—	—	
		0...29	0	21	0	33	—	—	
ПК1	СВ105	—	0	28	6	43	—	—	
ПК2	СВ105	—	0	33	8	52	0	51'	
ПК4	СВ110-3,5	—	0	26	5	41	—	—	
ПК5	СВ110-3,5 ПТ43-2	—	0	32	12	51	2	54	
ПУА1	СВ105	45	0	21	4	32	—	—	
		90	2	36	18	57	—	—	
ПУА2	СВ105	45	0	24	0	33	0	42	
		90	0	36	2	52	3	70	
ПУА4	СВ110-3,5	45	0	20	0	30	—	—	
		90	2	33	16	53	—	—	
ПУА5	СВ110-3,5 ПТ43-2	45	0	23	0	32	0	41	
		90	0	34	9	48	14	69	
ПОА1	СВ105	—	0	18	0	22	—	—	
ПОА3	СВ105	—	—	—	0	41	—	—	
ПОА4	СВ110-3,5	—	0	26	13	41	—	—	

Усилия определены с учетом проводов проводного вешания

3.407.1-136.4-1

Лист
4

Таблица 8

Несущая способность закрепления в грунтах одноствоечных опор на стойках СВ95-2 на опр. кидыванце, М, кНм

Глубина заделки, h		1,8... 2,0, м						
Наименование и виды грунтов		Коэффициент пористости грунта „e”						
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Пески	гравелистые и крупные	35	30	25	—	—	—	—
	средней крупности	35	30	25	—	—	—	—
	мелкие	30	25	19	12	—	—	—
	пылеватые	30	25	19	12	—	—	—
Супеси	0 < J _L ≤ 0,25	40	35	25	18	—	—	—
	0,25 < J _L ≤ 0,75	40	30	25	18	13	—	—
Суглинки	0 < J _L ≤ 0,25	60	50	40	30	25	19	—
	0,25 < J _L ≤ 0,5	55	45	35	25	19	16	—
	0,5 < J _L ≤ 0,75	—	—	30	20	16	10	9
Глины	0 < J _L ≤ 0,25	—	50	40	35	30	25	20
	0,25 < J _L ≤ 0,5	—	—	35	30	25	20	16
	0,5 < J _L ≤ 0,75	—	—	30	25	20	16	12

Расчетная схема

При установке плиты П-3и в качестве ригеля несущая способность грунта увеличивается на 50%





Таблица 9

Несущая способность закрепления в грунтах одноствоечных опор с двумя приставками ПТ43-2 на опр. кидыванце, М, кНм

Глубина заделки, h		2,2, м						
Наименование и виды грунтов		Коэффициент пористости грунта „e”						
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Пески	гравелистые и крупные	55	45	35	—	—	—	—
	средней крупности	55	45	35	—	—	—	—
	мелкие	50	40	30	20	—	—	—
	пылеватые	50	40	30	19	—	—	—
Супеси	0 < J _L ≤ 0,25	70	55	45	35	—	—	—
	0,25 < J _L ≤ 0,75	65	50	45	35	20	—	—
Суглинки	0 < J _L ≤ 0,25	100	80	65	45	40	30	—
	0,25 < J _L ≤ 0,5	95	75	55	40	35	24	—
	0,5 < J _L ≤ 0,75	—	—	50	35	24	17	14
Глины	0 < J _L ≤ 0,25	—	80	70	65	55	45	35
	0,25 < J _L ≤ 0,5	—	—	65	55	45	35	26
	0,5 < J _L ≤ 0,75	—	—	55	45	35	26	20

Расчетная схема



1. Расчетный действующий момент в основании опоры см. табл. 2...5.
2. Крепление плиты П-3и в качестве ригеля выполнять аналогично док. 3.407.1-136.05.00

Инв. № табл. Подпись и дата. Взам. Инв. №

3.407.1-136.4-2

нач. отг.	Кульгун	И.И.	Таблицы несущей способности грунтов одноствоечных опор на опр. кидыванце, М	Таблица	Лист	Листов			
н. контр.	Салникова	В.И.					Р	1	3
ген. инж.	Шагаров	В.И.					СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ		


Несущая способность закрепления в грунтах одноствоечных опор на стойках
СВ105-3,5 и СВ105 на опрессовывание, М, кНм

Таблица 10

Глубина заделки, h		1,8 м						2,0 м						2,5 м								
Наименование и виды грунтов		Коэффициент пористости грунта „e”																				
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Пески	равнелистые и крупные	35	28	25	—	—	—	—	45	35	30	—	—	—	—	80	65	55	—	—	—	—
	средней крупности	35	28	25	—	—	—	—	45	35	30	—	—	—	—	80	60	55	—	—	—	—
	мелкие	35	28	20	13	—	—	—	45	35	25	16	—	—	—	75	60	45	29	—	—	—
	пылеватые	30	26	20	12	—	—	—	40	30	24	15	—	—	—	70	60	45	28	—	—	—
Суглинки	$0 < U_L \leq 0,25$	45	35	27	19	—	—	—	55	45	35	25	—	—	—	100	80	60	50	—	—	—
	$0,25 < U_L \leq 0,75$	40	35	30	19	14	—	—	50	40	35	24	18	—	—	90	70	60	45	32	—	—
	$0 < U_L \leq 0,25$	65	55	40	29	26	21	—	80	65	55	35	36	28	—	145	120	95	65	65	50	—
Глины	$0,25 < U_L \leq 0,5$	60	50	35	27	21	14	—	75	60	40	35	28	20	—	135	110	75	65	50	35	—
	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	35	22	14	11	10	—	—	40	30	20	14	13	—	—	75	55	35	28	22
	$0 < U_L \leq 0,25$	—	55	45	40	35	29	22	—	70	60	55	45	40	30	—	130	110	90	85	70	55
Глины	$0,25 < U_L \leq 0,5$	—	—	40	35	29	22	18	—	—	55	45	40	30	22	—	—	100	85	70	55	40
	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	35	29	22	18	14	—	—	45	40	30	22	18	—	—	85	70	55	40	32

При установке плиты П-3и в качестве ригеля несущая способность грунта увеличивается на 40%

Расчетная
схема



3.407.1-136.4-2

Лист
2

Несущая способность закрепления в грунтах одностоечных опор на стойках
СВ110-3,5 на опрочки-двигателе, М, кНм

Таблица 11

Глубина заделки, h		2,0 м							2,2 м						
		Коэффициент пористости грунта "e"													
Наименование и виды грунтов		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
		Пески	равелистые и крупные	40	30	25	—	—	—	—	55	45	35	—	—
средней крупности	40		30	25	—	—	—	—	55	45	35	—	—	—	—
мелкие	40		30	22	14	—	—	—	50	40	31	20	—	—	—
пылеватые	35		30	20	14	—	—	—	50	40	31	19	—	—	—
Супесч	$0 < U_L \leq 0,25$	50	40	30	22	—	—	—	70	55	40	33	—	—	—
	$0,25 < U_L \leq 0,75$	45	35	30	22	16	—	—	65	50	40	31	20	—	—
Суглинки	$0 < U_L \leq 0,25$	75	60	45	33	32	25	—	100	80	65	45	40	32	—
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	65	55	40	32	25	18	—	95	75	55	40	32	24	—
	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	40	27	18	13	12	—	—	50	35	24	17	14
Глины	$0 < U_L \leq 0,25$	—	60	55	50	40	33	27	—	80	70	60	55	45	35
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	—	—	50	40	33	27	19	—	—	65	55	45	35	26
	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	40	33	27	19	16	—	—	55	45	35	26	20

При установке плиты П-3ц в качестве ригеля несущая способность грунта увеличивается на 40%.

Расчетная схема




Таблица 12

Несущая способность грунтов основания опор подкрасной конструкции на стойках СВ95-2 без анкерных плит на сжатие, N, кН

Глубина заделки, h	1,8 м						
	Коэффициент пористости грунта „e”						
Наименование и виды грунтов	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Пески	равнелистые и крупные	110	100	90	—	—	—
	средней крупности	90	80	65	—	—	—
	мелкие	65	55	45	35	—	—
пылеватые	35	30	30	25	—	—	—
Суглинки	$0 < U_L \leq 0,25$	65	55	45	35	—	—
	$0,25 < U_L \leq 0,75$	35	30	25	20	15	—
Суглинки	$0 < U_L \leq 0,25$	100	90	85	75	70	50
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	50	45	40	35	30	20
	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	20	20	15	10
Глины	$0 < U_L \leq 0,25$	—	100	90	80	70	60
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	—	—	50	45	35	30
	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	20	20	15	10

Расчетные схемы





Таблица 13

Несущая способность грунтов основания опор с приставками ПТ43-2 подкрасной конструкции без анкерных плит на сжатие, N, кН

Глубина заделки, h	2,0 м						
	Коэффициент пористости грунта „e”						
Наименование и виды грунтов	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Пески	равнелистые и крупные	150	130	120	—	—	—
	средней крупности	120	100	90	—	—	—
	мелкие	90	80	60	50	—	—
пылеватые	50	40	40	30	—	—	—
Суглинки	$0 < U_L \leq 0,25$	90	80	60	50	—	—
	$0,25 < U_L \leq 0,75$	50	45	35	30	20	—
Суглинки	$0 < U_L \leq 0,25$	130	120	110	100	90	70
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	70	60	50	50	40	30
	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	30	30	20	15
Глины	$0 < U_L \leq 0,25$	—	130	120	110	90	80
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	—	—	70	60	50	40
	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	30	25	20	15

Расчетные схемы



Расчетные сжимающие и выдергивающие усилия в основании опор см. табл. 6...7.

Цифры под таблицей и в скобках

3.407.1-136.4-3


Начальник проекта	И.И. Ильин	1/6	Таблицы несущей способности грунтов основания опор подкрасной конструкции без анкерных плит на сжатие N и выдергивание F	Лист	1	3
Инженер-конструктор	Сидничева	1/6		Лист	1	3
Инженер-гидротехник	Иванов	1/6		Лист	1	3
Инженер-механик	Шибаров	1/6		Лист	1	3

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ

Несущая способность грунтов основания опор подкрановой конструкции на стойках СВ105-3,5, СВ105 и СВ110-3,5 без анкерных плит на сжатие, N , кН

Глубина заделки, h		1,8...2,1 м						2,25...2,3 м						более 2,40 м								
Наименование и вид грунтов		Коэффициент пористости грунта „ e ”																				
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Пески	равнелистые и крупные	140	120	110	—	—	—	—	160	145	130	—	—	—	—	180	160	140	—	—	—	—
	средней крупности	110	100	80	—	—	—	—	130	110	95	—	—	—	—	140	130	110	—	—	—	—
	мелкие	80	70	60	45	—	—	—	95	80	65	50	—	—	—	110	90	70	60	—	—	—
	пылеватые	45	40	35	30	—	—	—	50	45	40	35	—	—	—	60	50	45	40	—	—	—
Сугилки	$0 < U_L \leq 0,25$	80	70	60	45	—	—	—	95	80	65	50	—	—	—	100	90	70	60	—	—	—
	$0,25 < U_L \leq 0,75$	45	40	30	25	15	—	—	50	45	35	30	20	—	—	60	50	40	30	20	—	—
	$0 < U_L \leq 0,25$	130	120	110	100	80	60	—	150	130	120	110	100	70	—	160	150	140	120	110	80	—
Сугилки	$0,25 < U_L \leq 0,5$	60	55	50	40	35	30	—	70	60	55	50	40	30	—	80	70	60	50	45	35	—
	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	25	20	20	15	10	—	—	30	25	20	15	10	—	—	35	30	25	20	10
	$0 < U_L \leq 0,25$	—	120	110	100	85	70	60	—	140	130	110	100	80	70	—	170	150	130	110	100	80
Глины	$0,25 < U_L \leq 0,5$	—	—	60	50	40	35	25	—	—	70	60	50	40	30	—	—	80	70	60	50	35
	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	25	20	20	15	10	—	—	30	25	20	15	10	—	—	35	30	25	20	15

Расчетные схемы




Несущая способность грунтов основания опор подкрасной конструкции без анкерных плит на
 стойках СВ95-2, СВ110-3,5, СВ105-3,5, СВ105 и ПТ43-2 на выдеревянице, F, кН.

Таблица 15
 плит на

Глубина заделки, h	1,8*							2,0							2,2							
	м							м							м							
Наименование и вид грунтов	Коэффициент пористости грунта „e”																					
	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	
Пески	равнелистые и крупные	26	26	26	—	—	—	—	34	34	34	—	—	—	—	39	39	39	—	—	—	—
	средней крупности	26	26	26	—	—	—	—	34	34	34	—	—	—	—	39	39	39	—	—	—	—
	мелкие	17	17	17	17	—	—	—	24	24	24	24	—	—	—	27	27	27	27	—	—	—
Суглинки	пылеватые	11	11	11	11	—	—	—	17	17	17	17	—	—	—	20	20	20	20	—	—	—
	0 < J _L ≤ 0,25	26	26	25	25	—	—	—	34	34	32	32	—	—	—	39	39	36	36	—	—	—
	0,25 < J _L ≤ 0,75	21	21	17	17	17	—	—	28	28	24	24	24	—	—	32	32	27	27	27	—	—
Глины	0 < J _L ≤ 0,25	17	17	17	17	17	—	—	24	24	24	24	24	—	—	27	27	27	27	27	27	—
	0,25 < J _L ≤ 0,5	25	22	18	12	10	9	—	32	28	24	17	15	14	—	36	32	27	20	18	16	—
	0,5 < J _L ≤ 0,75	—	—	9	7	4	2	1	—	—	14	11	9	6	5	—	—	16	13	10	7	6
Глины	0 < J _L ≤ 0,25	—	27	25	23	21	20	18	—	34	32	30	27	26	24	—	39	36	33	31	29	27
	0,25 < J _L ≤ 0,5	—	—	18	16	14	12	9	—	—	24	22	20	17	14	—	—	27	24	21	20	16
	0,5 < J _L ≤ 0,75	—	—	9	7	5	3	1	—	—	11	12	10	7	5	—	—	16	14	11	9	6

Расчетные схемы



* Несущая способность грунтов основания опор при h=1,8 м приведена для стоек СВ105-3,5 и СВ105

3.407.1-136.4-3

Лист


3

Таблица 16

Несущая способность грунтов основания опор подкосного типа на стойках СВ95-2, СВ110-3,5, СВ105-3,5, СВ105 с плитой П-3и на сжатие, N_p , кН

Глубина заделки, h	1,8... 2,5							м						
	Коэффициент пористости грунта „e“													
Наименование и виды грунтов	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Пески	равелистые и крупные	380	280	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	средней крупности	320	260	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	мелкие	260	210	180	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Суглинки	пылеватые	220	170	120	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$0 < U_L \leq 0,25$	190	160	140	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Глины	$0,25 < U_L \leq 0,75$	160	130	110	80	70	—	—	—	—	—	—	—	—
	$0 < U_L \leq 0,25$	240	200	170	140	120	100	—	—	—	—	—	—	—
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	190	160	140	120	90	80	—	—	—	—	—	—	—
Глины	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	90	80	60	50	50	—	—	—	—	—	—
	$0 < U_L \leq 0,25$	—	290	240	190	170	140	120	—	—	—	—	—	—
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	—	—	190	160	120	120	90	—	—	—	—	—	—
$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	120	100	90	80	60	—	—	—	—	—	—	

Расчетные схемы




С.М. Соловьев, Подпись и дата, Виза инженера

Таблица 17

Несущая способность грунтов основания опор подкосного типа на стойках СВ95-2, СВ110-3,5, СВ105-3,5, СВ105 с плитой П-3и на выдергивание, F_p , кН

Глубина заделки, h	1,8... 2,5							м						
	Коэффициент пористости грунта „e“													
Наименование и виды грунтов	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Пески	равелистые и крупные	40	40	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	средней крупности	40	40	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	мелкие	40	40	40	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Суглинки	пылеватые	35	35	35	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$0 < U_L \leq 0,25$	40	40	40	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Глины	$0,25 < U_L \leq 0,75$	35	35	35	35	35	—	—	—	—	—	—	—	—
	$0 < U_L \leq 0,25$	40	40	40	40	40	40	—	—	—	—	—	—	—
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	35	35	35	35	35	35	—	—	—	—	—	—	—
Глины	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	30	30	30	30	30	—	—	—	—	—	—
	$0 < U_L \leq 0,25$	—	40	40	40	40	40	40	—	—	—	—	—	—
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	—	—	35	35	35	35	35	—	—	—	—	—	—
$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	30	30	30	30	30	—	—	—	—	—	—	

Расчетные схемы



Расчетные сжимающие и выдергивающие усилия в основании опор см. табл. 6...7.

3.407.1-136.4-4

Нач. авт.	Кулыгин	В.И.	Платицы, несущей способ-ности грунтов основания опор подкосной конструкции с анкерной плитой на сжатие N_p , выдергивание F_p	Стандарт	Лист	Листов
Инж. пр.	Солнцев	В.И.		Р	1	2
Инж. пр.	Ударов	В.И.		СЕ.ЛЪЭНЕРГОПРОЕКТ		
Инж. пр.	Шагаров	В.И.				

Таблица 18

Несущая способность грунтов основания опор подкосного типа на стойках СВ95-2, СВ110-3,5, СВ105-3,5, СВ105-3,5 плитой П-4 на сжатие, Пп, кН

Наименование и виды грунтов		Коэффициент пористости грунта „e”						
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Пески	равнелистые и крупные	170	130	100	—	—	—	—
	средней крупности	140	120	90	—	—	—	—
	мелкие	120	90	80	40	—	—	—
	пылеватые	100	80	50	40	—	—	—
Супеси	$0 < U_L \leq 0,25$	90	70	60	50	—	—	—
	$0,25 < U_L \leq 0,75$	70	60	50	40	30	—	—
	$0 < U_L \leq 0,25$	110	90	80	60	60	50	—
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	90	80	60	50	40	40	—
Суглинки	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	40	40	30	20	20
	$0 < U_L \leq 0,25$	—	130	110	90	80	60	50
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	—	—	90	80	70	50	40
	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	50	50	40	40	30

Расчетные схемы





Таблица 19

Несущая способность грунтов основания опор подкосного типа на стойках СВ95-2, СВ110-3,5, СВ105-3,5, СВ105-3,5 плитой П-4 на выдергивание, Fп, кН

Наименование и виды грунтов		Коэффициент пористости грунта „e”						
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Пески	равнелистые и крупные	20	20	20	—	—	—	—
	средней крупности	20	20	20	—	—	—	—
	мелкие	20	20	20	20	—	—	—
	пылеватые	15	15	15	15	—	—	—
Супеси	$0 < U_L \leq 0,25$	20	20	20	20	—	—	—
	$0,25 < U_L \leq 0,75$	15	15	15	15	15	—	—
	$0 < U_L \leq 0,25$	20	20	20	20	20	20	—
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	15	15	15	15	15	15	—
Суглинки	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	12	12	12	12	12
	$0 < U_L \leq 0,25$	—	20	20	20	20	20	20
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	—	—	15	15	15	15	15
	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	12	12	12	12	12

Расчетные схемы



Вместо плиты П-4 допускается устанавливать Г7.

Срок исполнения и дата размещения

3.407.1-136.4-4

лист

2

1. Типы закреплений опор

1.1. В данном разделе рассматриваются вопросы закрепления опор в грунтах, редна встречающихся при строительстве ВЛ 0,38 кВ. Даны возможные типы закреплений, а также основные положения по расчету оснований.

Расчет оснований выполняется с использованием расчетных характеристик грунтов X , определяемых по формуле

$$X = X_n / \gamma_f$$

где: X_n - нормативное значение характеристик грунта (сцепление S_u , угол внутреннего трения φ_n и др.)

γ_f - коэффициент надежности по грунту

Расчетные характеристики грунтов обозначаются: при расчете на несущей способности (первое предельное состояние) - S_{II} , φ_{II} ; при расчете по деформациям (второе предельное состояние) - S_{II} , φ_{II} . Числовое значение γ_f принимается по п. 2.16 СНиП 2.02.01-83; по табл. 9 СНиП 2.02.01-83 или по табл. 6.1 Руководства Энергосетьпроект в зависимости от вида расчета.

При расчете оснований опор на выдерживающие нагрузки нормативное значение плотности грунта обратной засыпки принимается равным $1,7 \text{ т/м}^3$.

1.2. Закрепление одностаечных опор в грунтах сводитс в основном, к четырем типам:


Тип А - закрепление в грунтах с ненарушенной структурой: безригельные; с одним или двумя верхними и одним нижним ригелем.

Тип Б - закрепление в грунтах с нарушенной структурой: безригельные; с одним верхним ригелем; с одним

верхним и одним нижним ригелем, с двумя верхними и одним нижним ригелем.

Тип В - закрепление с насыпными банкетками в грунтах с ненарушенной структурой.

Тип Г - закрепление с насыпными банкетками в грунтах с нарушенной структурой.



			3.407.1-136.4-5		
			Рекомендации по закреплению опор в грунтах в специал-ных случаях		
			Страница 1 из 15		
			СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ		
Исполн.	Кулыгин	Л.И.	Провер.	Солнцева	С.С.
Исполн.	Солнцева	С.С.	Провер.	Чаров	Г.С.
Исполн.	Шагаров	В.В.	Провер.		

Закрепление типа А является наиболее экономичным как по стоимости, так и по трудовозатратам, и должно применяться в первую очередь во всех видах грунтов, где сверленный котлован устойчив и может быть выполнен буровыми машинами. Установка ригелей увеличивает несущую способность крепления на 40...50%. Существенно увеличивается также несущая способность крепления при дополнительном заглублении опоры в грунт. Дополнительное заглубление опоры для увеличения несущей способности безригельного закрепления рекомендуется применять при наличии запаса в габарите. При этом нормируемый минимальный габарит от нижнего провода до поверхности грунта не нарушается и отпадает необходимость установки верхнего ригеля.

При отсутствии запаса в габарите дополнительное заглубление опор приводит к необходимости увеличения числа опор на данном участке трассы ВЛ и должно быть экономически обосновано.

Закрепление типа Б всегда дороже закрепления в сверленных котлованах и может быть рекомендовано к применению только в следующих случаях:

На трассе ВЛ залегают слабые грунты, сверленный котлован в них неустойчив. Местный грунт не пригоден для обратной засыпки открытого котлована, необходима замена местного грунта привозным;

На трассе ВЛ залегают грунты с обильным включением валунов и крупных камней. Выполнение сверленного котлована в них невозможно;

У подрядчика нет буровых машин или по каким-либо причинам их невозможно доставить к месту строительства;

Нарушение структуры грунта существенно снижает

его несущую способность, как основания под узкие опрокидываемые фундаменты. Установка дополнительных ригелей в верхней и нижней части заделки увеличивает несущую способность крепления на 10...20%.

Дополнительное заглубление опоры в грунт также увеличивает несущую способность крепления, хотя и значительно в меньшей степени, чем в грунтах с ненарушенной структурой. Кроме того, при дополнительном заглублении опоры в грунт с нарушением его структуры существенно возрастает объем земляных работ и трудовозатраты. Поэтому увеличивать несущую способность крепления в грунтах с нарушенной структурой путем дополнительного заглубления опоры можно рекомендовать только в исключительных случаях, когда этого нельзя добиться путем установки дополнительных ригелей.

Необходимость в применении креплений типа В и Г с насыпными банкетками проявляется только в тех случаях, когда в основании на глубине 1,0...2,0 м залегают скальные грунты. Поднимать опору путем отсыпки банкетов для создания требуемого габарита на переходах через инженерные сооружения, как правило, не целесообразно. В таких случаях следует применять типовые конструкции переходных повышенных опор.

Типы креплений с насыпными банкетками могут выполняться с сохранением структуры основного грунта (тип В) и с нарушением структуры ос-

3.407.1-136.4-5

Идет

2

новного грунта (тип Г). В первую очередь рекомендуется применять закрепление типа В, как менее трудоемкое и более экономичное. В тех случаях, когда сверленный котлован неустойчив или его невозможно выполнить ввиду наличия на трассе большого количества валунов и крупных камней, применяется закрепление типа Г в грунтах с нарушенной структурой.

Типоразмеры закреплений с насыпными банкетками различаются объемом банкетов, количеством ригелей и глубиной заделки опоры в основной грунт. Последняя определяется исключительно глубиной залегания скального грунта, т.е. геологическим профилем трассы вЛ.


1.3. Анкерные, угловые-анкерные и угловые-промежуточные опоры закрепляются в грунтах в основном тремя типами:

Тип Д - закрепление в сверленном котловане без плит.


Тип Е - закрепление в сверленном котловане с анкерной или опорной плитой.

Тип Ж - закрепление в грунтах с нарушенной структурой. Опоры без плит (тип Д) устанавливаются в узкий сверленный котлован и это закрепление наиболее экономично. В том случае, если не представляется возможным установить опоры без плит, они устанавливаются с анкерными и опорными плитами. При этом опоры могут быть установлены в сверленный (тип Е) или открытый котлован (тип Ж). В этом случае значительно увеличивается объем земляных работ. Устанавливать опоры в открытый котлован (тип Ж) следуют в том случае, когда нагрузки на вырывание велики и не могут быть восприняты анкерной плитой П-3и в габаритах сверленного котлована, а также когда не возможно выполнить бурение данного вида грунта. При выборе типа закрепления следует учитывать, что тип Д самый


Д. Закрепление в сверленном котловане без плит



Е. Закрепление в сверленном котловане с плитами



Ж. Закрепление в открытом котловане



ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

экономичный, но с ограниченной несущей способностью, которая возрастает по мере заелубления опоры, но приводит к снижению габарита.

1.4 Сверленные котлованы для установки опор в грунтах ненарушенной структуры выполняются буровыми машинами.

Пазухи сверленных котлованов допускается заполнять местным грунтом при условии тщательного послойного трамбования с целью доведения плотности грунта до $\rho = 1,7 \text{ т/м}^3$. Заполнение пазух сверленных котлованов растительным, мерзлым с включением снега, льда или текучепластичным грунтом не допускается.

При работе в зимнее время допускается обратная засыпка пазух котлована свежесвынутым грунтом с последующей дотрамбовкой и засыпкой котлована в летнее время. Не рекомендуется также для засыпки пазух сверленных котлованов использовать глинистые грунты твердой консистенции, так как при этом трудно достигнуть их надежного уплотнения в узком пространстве пазух котлована.

Установка подкосных опор без плит должна производиться по технологии, разработанной трестом "Киевсельэлектросетьстрой", которая предусматривает:

1. Бурение котлованов диаметром 350 или 450 мм на заданную глубину. Для улучшения очистки котлованов от грунта нарушенной структуры бурение их под подкосы опор осуществляется ступенчатым способом.
2. Выполнение при необходимости гравийной подсыпки под подкосом опоры.
3. Установка стойки и подкоса в подготовленные котлованы, при этом стойка опоры отклоняется от вертикали в противоположную сторону от подкоса на $\sim 20 \text{ см}$ (по вершине).

4. Засыпка пазух котлованов грунтом выемки (использование мерзлого и переувлажненного грунта недопустимо) с тщательной послойной (слоями по 0,2...0,3 м) трамбовкой. Первый слой может быть выполнен гравийно-песчаной смесью.

5. Монтаж узла крепления подкоса к стойке

6. Для ликвидации предпологаемых деформаций опоры, в связи с наличием в котлованах грунта нарушенной структуры и обеспечения более жесткого защемления стойки и подкоса производится предварительное обжатие грунта в котлованах. Для этого стальная трос длиной 25...30 м закрепляется на уровне узла крепления подкоса к стойке с помощью тягового устройства натягивается с усилием до 10 кН по направлению подкоса.

Нагрузка выдерживается в течение 5...7 мин. В качестве тягового устройства может быть использована буровая установка или любая другая автомашина такой же грузоподъемности.

7. После выполнения предварительного обжатия грунта в случае необходимости должна производиться допослойная трамбовка образовавшихся пазух котлованов. Уплотнение грунта пол. 4 и 7 выполняется одновременно тремя стальными трамбовками длиной 3 м и весом не менее 3 кз. Диаметр (сторону квадрата) нижней части трамбовки принять около 40 мм.

3.407.1-136.4-5

Лист
4

15. Опорными конструкциями ВЛ 0,38 кВ в данном проекте являются стойки железобетонных цельностоечных опор, а также железобетонные приставки составных опор. Железобетонные вибрированные стойки должны изготавливаться: стойки СВ 95-1, СВ 95-2, СВ 105 по ГОСТ 26071-84 стойки СВ 105-3,5, СВ 110-3,5 по ГОСТ 23613-79

Приставка марки ПТ-43-2 изготавливается по ГОСТ 14295-75. Изготовление плиты П-3ц, П-4 выполнять по серии 34071-143 вып. 7 в соответствии с общими техническими требованиями ГОСТ 13045.0-83. Необходимые металлоконструкции изготавливаются по чертежам настоящей серии по выпускам 1, 3 и 5.

16. Элементами закрепления опор в грунте являются железобетонные ригели, анкерные и опорные плиты П-3 и П-4, а также металлический ригель Г7. При малых нагрузках на фундаменты опоры могут быть закреплены в грунте непосредственно, без применения элементов закрепления. В этом случае фундаментом является подземная часть стойки или приставки опоры.

Одностоечные опоры, работающие под воздействием опрокидывающего момента, устанавливаются в сверленные котлованы и при необходимости усиливают закрепление при помощи верхнего ригеля. На ВЛ 0,38 кВ закрепление в открытых котлованах, как правило, не производится.

Опоры с подкосами устанавливаются в узкие сверленные котлованы при малых нагрузках без анкерных и опорных плит. В случае больших нагрузок опоры закрепляются с помощью анкерных или опорных плит. Плиты взаимозаменяемые, каждая из них может служить как анкерной, так и опорной плитой. Плиты П-3ц допускаются ис-

пользовать для крепления оттяжек, а также верхнего ригеля для одностоечных опор. (см. док. 1 табл. 2...7)

17. Данный ригель увеличивает устойчивость одностоечных опор на 40...50% и работает в направлении, поперечном к оси ВЛ. Под действием горизонтальных сил он или отрывается от стойки опоры, или при перемене направления ветра на обратное, пружиняется к ней силами пассивного отпора грунта. Крепление ригеля к стойке осуществляется при помощи унифицированного хомута. Прочность соединения обеспечивается затяжкой гаек.

Анкерные и опорные плиты работают на вырывание или на вдавливание. Узел их соединения со стойкой выполнен в зависимости от наличия в нижней части опорной конструкции отверстия для пропуска болта.

Для стоек с отверстиями анкерная или опорная плита устанавливается непосредственно под подошвой стойки и притягивается к ней путем затяжки шпилек. Для стоек без отверстия предусмотрен более сложный узел крепления.

Следует отметить, что ригели и анкерные плиты целесообразно крепить к опоре с помощью болта, пропущенного через отверстие в нижней части опорной конструкции.

Взаем железобетонных плит для закрепления опор на приставках и вместо плит П-4 на всех видах опор, допускается использовать металлические ригели, их соединение обеспечивается затяжкой болтов.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2. Расчёт закреплений одностоечных опор по номограммам

2.1. В тех случаях, когда физико-механические характеристики грунтов, полученные по результатам испытаний, существенно отличаются от характеристик грунтов, приведенных в СНиП 2.02.01-83, определение несущей способности закреплений необходимо производить расчётом по значениям физико-механических характеристик данного грунта.

Для самого распространённого вида крепления одностоечных опор разработаны номограммы, которые позволяют, не прибегая к другим литературным источникам и нормативным материалам, быстро и с достаточной точностью рассчитывать свободные стоящие стойки опор вл в сверленном котловане на опрочисляющие и при этом определять:

- предельную несущую способность M безцегельных закреплений в грунте одностоечных опор (предельный опрокидывающий момент на уровне поверхности грунта) при известных параметрах крепления (характеристиках грунта, глубине заделки и ширине или диаметре стойки)

- требуемую глубину заделки стоек опор в грунте при известном опрокидывающем (расчетном) моменте, действующем в опорном сечении стойки опоры (у поверхности земли) и характеристиках грунта основания.

Номограммы рассматривают безцегельные крепления с глубиной заделки стоек в грунте в пределах 1,5...3,0 м и шириной (диаметром) стоек 16...40 см.

Закрепления опор вл рассчитываются по двум предельным состояниям:

- по несущей способности (см. рис. 1...4)
- по деформациям (см. рис. 5 и 6)

2.2. Определение несущей способности грунта M , по прочности выполняется по формуле:

$$M_1 = M_{гр}^н \cdot K_{\gamma} \cdot K_h \cdot K_{\beta} \cdot \frac{\pi}{4} = 0,87 M_{гр}^н \cdot K_{\gamma} \cdot K_h \cdot K_{\beta}$$

где $M_{гр}^н$ - несущая способность грунта для $\gamma = 16 \text{ кН/м}^3$, $\beta_0 = 20 \text{ см}$, $h = 2 \text{ м}$, определяемая по рис. 1

K_{γ} , K_h , K_{β} - коэффициенты, зависящие соответственно от удельного веса грунта γ (рис. 2), от глубины заделки h (рис. 3) и от ширины стойки β_0 на уровне земли (рис. 4)

$\pi = 1,3$ - коэффициент перегрузки

$K = 1,5$ - коэффициент запаса

При расчёте используются нормативные характеристики грунта γ_n , C_n , γ'_n , E .

2.3. Определение несущей способности грунта M_2 по деформациям выполняется по формуле

$$M_2 = M_{гр} \cdot K_{\beta}' \cdot K_3 = 0,8 M_{гр} \cdot K_{\beta}'$$





где $M_{гр}$ - несущая способность грунта по деформациям, определяемая по рис. 5

K_{β}' - коэффициент, зависящий от ширины стойки β_0 и определяемый по рис. 6

$K_3 = 0,8$ - коэффициент, учитывающий качество выполнения обратной засыпки котлованов на вл 0,33 вл.

2.4. Из полученных двух значений (M_1 и M_2) принимается наименьшее, являющееся несущей способностью грунта M . В обводненных пылеватых и мелких песках несущая способность грунта M следует уменьшить на 10%

Номаграммы для определения предельной несущей способности M_1 безцементных закреплений одностаечных опор ВЛ 0,38 кВ по прочности (устойчивости) оснований



Пример. Определить M_1 для стойки СВ 110-3,5 с шириной $b_0 = 18$ см и глубиной заделки $h = 2,45$ м. Грунты: песок мелкий $\gamma_n = 18$ кН/м³; $\varphi_n = 28^\circ$; $S_p = 2$ кПа.

1. По рис. 1 для $S_p = 2$ кПа и $\varphi_n = 28^\circ$ определяется $M_{2p}^H = 21$ кН/м
2. По рис. 2 для $\gamma_n = 18$ кН/м³ и $S_p = 2$ кПа находится $K_p = 1,07$
3. По рис. 3 для $h = 2,45$ м — $K_h = 1,73$
4. По рис. 4 для $b_0 = 18$ см — $K_g = 0,95$
5. Определяется несущая способность грунта по прочности $M_1 = 0,87 M_{2p}^H \cdot K_p \cdot K_h \cdot K_g = 0,87 \cdot 21 \cdot 1,07 \cdot 0,95 = 32$ кН/м

Ш. № 10201. Листы № 1 и 2. Восток. Восток. Ш. № 10201.

Номаграммы для определения предельной несущей способности M_2 безригельных закреплений одностоечных опор ВЛ0,38 кВ по деформациям оснований




Рис. 5




Рис. 6

1. Модуль упругости E , МПа, принимается:
 - для закреплений, выполненных без нарушения естественной структуры грунта основания по данным инженерно-геологических исследований;
 - для закреплений, выполняемых с нарушением естественной структуры грунта основания, модуль упругости уменьшается и принимается равным:
 - для глинистых грунтов $0,5E$,
 - для песков гравелистых, крупных и средней крупности $E=30$ МПа,
 - для мелких песков $E=18$ МПа,
 - для пылеватых песков $E=11$ МПа.

2. Пример. Определить M_2 для стойки СВ-110-3,5 с шириной $b_0=18$ см и глубиной заделки $h=2,45$ м, модуль упругости грунта $E=14,7$ МПа

1. По рис. 5 для $E=14,7$ МПа и $h=2,45$ м определяем $M_{2p}=77$ кНм
2. По рис. 6 для $b_0=18$ см $\rightarrow K'_g=0,97$
3. $M_2=0,8 M_{2p} K'_g=0,8 \cdot 77 \cdot 0,97=60$ кНм

3.407.1-136.4-5

Лист

8

3. Расчет закреплений в грунтах опор подкосного типа

3.1. Расчет подкосной опоры выполнять в следующем порядке:

1. Определить расчетные характеристики грунта (докум. 5 п.1.1)
2. Определить действующее на грузки по табл. 6 или 7.
3. Определить допустимое выдерживающее усилие на подкос или стойку без анкерной плиты (п.3.6) и сравнить с действующим.
4. Определить допустимое сжимающее усилие на стойку или подкос без анкерной плиты (п.3.8) и сравнить с действующим.
5. Если несущая способность стойки или подкоса меньше действующего усилия, то расчет необходимо провести с плитой П-4, а потом при необходимости с П-3ц (п. 3.2...3.5).

3.2. Расчет оснований по несущей способности F_n при действии на анкерную плиту выдерживаемой нагрузки производится, исходя из условия.

$$F^p \leq F_n^i = \frac{\gamma_c}{\gamma_n} F_{ц,а}$$

где

- F^p - расчетное значение выдерживаемой силы, кН;
- F_n^i - несущая способность грунта на выдерживание, кН;
- γ_n - коэффициент надежности по назначению, принятый равным 1,3;
- γ_c - коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0;
- $F_{ц,а}$ - сила предельного сопротивления основа-

ния выдерживаемой плиты, кН, определяемая из условия

$$F_{ц,а} = \gamma_{\text{вз}} (\gamma_{\text{вз}} - \gamma_{\text{г}}) \cos \beta + C_0 [A_1 \cos(\varphi_0 - \beta/2) + A_2 \cos(\varphi_0 + \beta/2) + 2A_3 \cos \varphi_0],$$

где

$\gamma_{\text{вз}}$ - расчетное значение удельного веса грунта обратной засыпки, принятого равным 17 кН/м^3 ($0,0017 \text{ кг/см}^3$)

$\gamma_{\text{г}}$ - объем, м^3 , тела выпирания в форме усеченной пирамиды, образуемой плоскостями, проходящими через кромки верхней поверхности плиты и наклоненными к вертикали под углами ψ_i равными:

- у нижней кромки $\psi_1 = \varphi_0 + \beta/2$
- у верхней кромки $\psi_2 = \varphi_0 - \beta/2$
- у боковых кромок $\psi_3 = \psi_4 = \varphi_0$

$\gamma_{\text{г}}$ - объем части фундамента, находящейся в пределах тела выпирания, м^3 ; для анкерных плит принимается $\gamma_{\text{г}} = 0$.

A_1, A_2, A_3 - площади граней тела выпирания, м^2 , имеющих в основании соответственно нижнюю, верхнюю и боковые кромки верхней поверхности плиты

C_0 и φ_0 - расчетные значения удельного сцепления, кПа, и угла внутреннего трения грунта обратной засыпки, град, принимаемые равными $C_0 = \gamma_{\text{СТ}}$, $\varphi_0 = \gamma_{\text{УТ}}$

здесь $\gamma_{\text{СТ}}$ и $\gamma_{\text{УТ}}$ - расчетные значения соответственно удельного сцепления и угла внутреннего трения грунта природного сложения

Ш. № 107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

определяемые по формуле $C_T = \frac{C_p}{\gamma_g}$, $U_T = \frac{U_p}{\gamma_g}$
здесь γ_g - коэффициент надежности по грунту, принимается по табл. 20

Таблица 20

Грунты	Коэффициент надежности по грунту γ_g для определения расчетных значений	
	увеличения сцепления C_T	влага в центре него трения U_T
Песчаные	4,0	1,1
Супеси при показателе текучести $U_L \leq 0,25$, Суглинки и глины при $U_L \leq 0,5$	2,4	1,1
Супеси при показателе текучести $U_L > 0,25$, Суглинки и глины при $U_L > 0,5$	3,3	1,1

γ - коэффициент, принимаемый по табл. 21

Таблица 21

Грунты обратной засыпки	Коэффициент γ при плотности грунта засыпки $1,77 \text{ т/м}^3$
Пески, кроме пылеватых влажных и насыщенных водой	0,8
Пылевато-глинистые при показателе текучести $U_L \leq 0,5$	0,6

Примечание. Значение коэффициента γ для пылеватых песков, влажных глин и суглинков при показателе текучести $0,5 < U_L \leq 0,75$ и супесей при $0,5 < U_L \leq 1$ должно быть понижено на 15%.

При укладке анкерных плит в сверленные котлованы с отвесными стенками их совместная работа с окружающим массивом грунта ненарушенной структуры имеет

место лишь после образования у верхней поверхности плиты уплотненного ядра обратной засыпки. Возникающий при этом горизонтальный распор вызывает расклинивающее действие на отвесные стенки сверленного котлована и тем самым обеспечивает совместную работу анкерной плиты с окружающим ее массивом грунта ненарушенной структуры.

3.3. Расчет оснований анкерных плит по второму предельному состоянию (по деформативности оснований) выполняется по формуле:

$$F^P \leq F_n^H = 1,3 \gamma_c R_0 A_0 = 1,3 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,8 \cdot 1,15 R_0 A_0 = 1,2 R_0 A_0$$

где:

- F^P - расчетное значение выдерживающей силы, кН
- F_n^H - несущая способность грунта, кН
- R_0 - расчетное сопротивление грунта обратной засыпки, кПа, принимаемое по табл. 6 приложения 3 СНиП 2.02.01-83;
- A_0 - площадь проекции верхней поверхности фундамента на плоскость, перпендикулярную к линии действия выдерживающей силы, м^2 ;
- $\gamma_c = \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \gamma_4$ - коэффициент условий работы, здесь $\gamma_1 = 1,0$ - зависит от базы опоры
- $\gamma_2 = 1,0$ - для нормального режима работы
- $\gamma_3 = 0,8$ - для промежуточных угловых, анкерных, анкерно-угловых, канцевых опор
- $\gamma_4 = 1,15$ - для анкерных плит

Информация по адресу: www.vniit.ru

3.4. Несущая способность грунта F_n определяется как наименьшее значение выдерживающей силы по первому и второму предельным состояниям (F_n^I и F_n^{II})

3.5. Несущая способность грунта на вдавливание с опорными плитами находится путем вычисления расчетного сопротивления грунта основания, R , kPa , определяемого по формуле

$$R = \frac{\delta_{c1} \delta_{c2}}{K} (M_n K_2 \beta \sqrt{A} + M_d d_1 \sqrt{A} + M_c C_{II})$$

где

δ_{c1} и δ_{c2} - коэффициенты условия работы, принимаемые по табл. 22

K - коэффициент, принимаемый равным 1,1

β - сторона квадрата основания фундамента, принимаемая $\beta = \sqrt{A}$, где A - площадь плиты, m^2

M_n ; M_d ; M_c - коэффициенты, принимаемые по табл. 23

Таблица 22

Грунты	Коэффициент	
	δ_{c1}	δ_{c2}
Крупнооблачные с песчаным заполнителем и песчаные	1,4	1,4
Пески мелкие	1,3	1,3
Пески пылеватые:		
маловлажные и влажные	1,25	1,2
насыщенные водой	1,1	1,2
Пылевато-глинистые, а также крупнооблачные с пылевато-глинистым заполнителем с показателем текучести грунта $U_L \leq 0,25$	1,25	1,1
тоже, при $0,25 < U_L \leq 0,5$	1,2	1,1
тоже, при $U_L > 0,5$	1,1	1,0

Таблица 23

Угол внутреннего трения φ , град	Коэффициенты			Угол внутреннего трения φ , град	Коэффициенты		
	M_n	M_d	M_c		M_n	M_d	M_c
0	0	1,00	3,14	23	0,69	3,65	6,24
1	0,01	1,06	3,23	24	0,72	3,87	6,45
2	0,03	1,12	3,32	25	0,78	4,11	6,67
3	0,04	1,18	3,41	26	0,84	4,37	6,90
4	0,06	1,25	3,51	27	0,91	4,64	7,14
5	0,08	1,32	3,61	28	0,98	4,93	7,40
6	0,10	1,39	3,71	29	1,06	5,25	7,67
7	0,12	1,47	3,82	30	1,15	5,59	7,95
8	0,14	1,55	3,93	31	1,24	5,95	8,24
9	0,16	1,64	4,05	32	1,34	6,34	8,55
10	0,18	1,73	4,17	33	1,44	6,76	8,88
11	0,21	1,83	4,29	34	1,55	7,22	9,22
12	0,23	1,94	4,42	35	1,68	7,71	9,58
13	0,26	2,05	4,55	36	1,81	8,24	9,97
14	0,29	2,17	4,69	37	1,95	8,81	10,37
15	0,32	2,30	4,84	38	2,11	9,44	10,80
16	0,36	2,43	4,99	39	2,28	10,11	11,25
17	0,39	2,57	5,15	40	2,46	10,85	11,73
18	0,43	2,73	5,31	41	2,66	11,64	12,24
19	0,47	2,89	5,48	42	2,88	12,51	12,79
20	0,51	3,06	5,66	43	3,12	13,46	13,37
21	0,56	3,24	5,84	44	3,38	14,50	13,98
22	0,61	3,44	6,04	45	3,66	15,64	14,64

$K_2 = 1$ - коэффициент, принятый для $\beta < 10m$;

$\bar{\gamma}_{II}$ - среднее расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), kN/m^3 ;

γ'_{II} - то же, залегающих выше подошвы;

C_{II} - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, kPa ;

d_1 - глубина заложения фундамента от уровня планировки, m

Цикл № 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Проверку несущей способности грунта на вдавливание осуществляют по формуле

$$N^H \leq R A_{пл} \text{ или } N^P \leq N_p = 1,3 R A_{пл}$$

где $A_{пл}$ - площадь плиты, m^2

N_p - несущая способность грунта на вдавливание, кН

N^H и N^P - нормативное и расчетное сжимающие усилия в основании подкосных опор.

3.6. Расчет несущей способности F стойки на выдерживание без анкерных плит выполняется по формуле:

$$F^P \leq F = f_c U \sum f_i h_i$$

где

F^P - расчетное выдерживающее усилие в основании опоры

U - наружный периметр поперечного сечения стойки, м;

f_c - коэффициент условия работы грунта на боковой поверхности стойки, принятый равным 0,5;

f_i - расчетное сопротивление i -го слоя грунта основания на боковой поверхности стойки, kPa принимаемое по табл. 24

Таблица 24

Средняя глубина расположения слоя грунта, м	Расчетные сопротивления на боковой поверхности стойки f_i , kPa на песчаных грунтах средней плотности								
	грунт с мелкими зернами	песчаных	песчаных	песчаных	песчаных	песчаных	песчаных	песчаных	песчаных
	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
1	35	23	15	12	8	4	4	3	2
2	42	30	21	17	12	7	5	4	4
3	48	35	25	20	14	8	7	6	5

Примечания. 1. При промежуточных значениях показателей текучести ξ_c и глубины расположения слоя грунта значения f_i определяются интерполяцией.

2. Значения расчетного сопротивления плотных песчаных грунтов на боковой поверхности стойки f_i следует увеличивать на 30% по сравнению со значениями, приведенными в табл. 24.

3. Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости $e < 0,5$ и глин с коэффициентом пористости $e < 0,6$ следует увеличивать на 15% по сравнению со значениями, приведенными в табл. 24, при любых значениях показателя текучести.

h_i - толщина i -го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью стойки, м

f_c - коэффициент условия работы стойки, принимаемый равным 1,0

3.7. Данными расчетами можно пользоваться только при соблюдении приведенной выше технологии уплотнения грунта обратной засыпки, так как при установке стойки в узкий сверленный котлован с отвесными стенками его совместная работа с окружающим массивом грунта ненарушенной структуры имеет место лишь после образования уплотненного ядра обратной засыпки, возникающий при этом горизонтальный распор вызывает расклинивающее действие на отвесные стенки сверленного котлована и тем самым обеспечивает совместную работу стойки с ненарушенной структурой.

Таблица 25

Пески		Супеси		Суглинки и глыны										
гравелистые	крупные	средней крупности	мелкие	пылеватые	$U_L \leq 0$	$0 < U_L \leq 10$	U_L							
							≤ 0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75
6500	5200	3900	2050	1400	2050	800	5250	4700	3500	2300	1600	1300	800	400

3.8 Расчет оснований опор подкрасного типа на стойку и подкас без анкерной плиты на действие осевой сжимающей нагрузки выполняется только по первой группе предельных состояний - по несущей способности. Расчет ведется по Руководству Энергосетьпроект "Приведенные ниже рекомендации справедливы для расчета закрепленций, в которых слой грунта с одинаковым физико-механическими характеристиками расположен ниже подошвы стойки не менее, чем на $2d$ (d - диаметр стойки по контуру опирания на грунт) и не менее $1m$ при отклонении линии действия силы от оси стойки не более 5° . Сопротивление осевому сжатию проверяется по формуле:

$$N^P \leq N$$

величина несущей способности N стойки без анкерной плиты на сжатие определяется по формуле

$$N = \frac{R^H \cdot A}{K_n \cdot K_b}$$

где:

A - площадь подошвы стойки, передающая давление на грунт, принимаемая равной площади нижнего сечения стойки, m^2 ;

K_n - коэффициент надежности, принимаем равным 1,3;

K_b - коэффициент безопасности по грунту, принимаем равным 1,3;

R^H - нормативное давление грунта в основании стойки, kH/m^2 , принимаемое по табл. 25.

При установке стойки или подкаса в сверленный котлован с заделкой пазух бетоном величина A принимается с учетом обетонирования

Примечание: 1. Нормативные давления R^H приведены для глубины $3m$ от отметки природного грунта.
2. При глубине заложения стоек $1,6m$ на табличные значения вводится коэффициент $0,5$.
3. При промежуточных значениях показателей текучести U_L и глубины заделки стойки значение R^H определяется интерполяцией.

В Руководстве Энергосетьпроект приводится формула и график для более точного определения значения R^H , в зависимости от удельного веса и угла внутреннего трения грунта и размеров стойки.

4. Визуальное определение вида и состояния грунта

4.1 Классификация грунтов выполняется по количеству песчаных, пылеватых и глинистых частиц. Наибольшее влияние на свойства грунтов оказывает наличие глинистых частиц, поэтому грунты классифицируются по содержанию глинистых частиц (см. табл. 26)

Таблица 26

Наименование грунта	Содержание глинистых частиц по массе, %	Число пластичности
Глина	> 30	> 0,17
Суглинок	30... 10	0,17... 0,07
Супесь	10... 3	0,07... 0,01
Песок	< 3	не пластичен

Признаки глины: при растирании пробы на ладони грунт в виду отсутствия песчинок не царапает кожу, втирается в нее, в лупу песчинок не видно, скатывается в длинный тонкий шнур диаметром до 0,5 см. Прилипший к ладони грунт при отряхивании в сухом состоянии не осыпается.

Признаки суглинка: при растирании на ладони чувствуется присутствие некоторого количества песка при преобладании тонкой глинистой массы; в лупу песчинок не видно; скатывается в более короткий шнур, чем глина, при его диаметре не менее 1...2 см; прилипший к ладони грунт при отряхивании его в сухом состоянии осыпается в очень небольшом количестве.

Признаки супеси: при растирании на ладони скатывается в толстые, короткие шнуры или рассыпается и не скатывается вообще; при рассмотрении в лупу, отмечается преобладание песчаных частиц. Прилипший к ладони грунт при отряхивании в сухом состоянии обильно осыпается.

Промежуточные признаки глини, суглинков и супесей распознаются путем сравнения

своих свойств рассматриваемого образца с приведенными выше описаниями основных видов связанных грунтов.

Если образец обладает свойствами глины в большей степени свойствами суглинка, то его следует отнести к тяжелому суглинку; если же образец обладает большей частью свойствами супеси и меньшей частью свойствами суглинка, его следует отнести к тяжелой супеси и т.п.

4.2. Песчаные грунты

В зависимости от содержания в песке частиц различной крупности ему дано наименование:

равельистые и крупные не менее - 50% частиц $\phi 2... 0,5$ мм
 средней крупности не менее - 50% частиц $\phi 1... 0,5$ мм
 мелкие не менее - 50% частиц $\phi 0,25... 0,1$ мм
 пылеватые не менее - 50% частиц $\phi 0,1... 0,05$ мм

А в зависимости от показателя плотности γ_d различают три состояния сыпучего грунта.

рыхлое $0 \leq \gamma_d \leq 0,33$
 средней плотности $0,33 < \gamma_d \leq 0,67$
 плотное $0,67 < \gamma_d \leq 1$

Из сравнения коэффициента пористости грунта природного сложения e с коэффициентами пористости этого же грунта в самом рыхлом состоянии e_{\max} и в самом плотном состоянии e_{\min} устанавливается показатель плотности сложения $\gamma_d = \frac{e_{\max} - e}{e_{\max} - e_{\min}}$. Значение e_{\max} определяют свободным насыпанием песка в мерный сосуд, а значение e_{\min} находят при максимальном уплотнении песка постукиванием или вибрированием в мерной колбе. Правильнее определять состояние грунтов по

3.407.1-136.45

Ишт
14

плотности сложения по данным статического или динамического зондирования, применяя стандартные зонды. По сопротивлению, которое оказывает грунт погружению в него зонда устанавливаются плотность сложения.

Допускается определять плотность песков и легких супесей в процессе бурения по степени легкости и трудности погружения наконечника (ложки, желонки); плотность (визуально) оценивается по градациям: „плотный“, „средней плотности“, „рыхлый“.

4.3. Глинистые грунты

Поскольку определение содержания пылеватых и глинистых частиц сопряжено с довольно сложными анализами, глинистые грунты классифицируют по числу пластичности, указывающему в какой степени грунт способен проявлять свойства пластичности.

Сравнение естественной влажности грунта с влажностью на границе пластичности и текучести позволяет установить состояние его по консистенции I_L .

Глины и суглинки имеют в зависимости от значения показателя консистенции следующие состояния:

твердое	$I_L < 0$
полутвердое	$0 \leq I_L \leq 0,25$
тугопластичное	$0,25 < I_L \leq 0,50$
мягкопластичное	$0,50 < I_L \leq 0,75$
текучепластичное	$0,75 < I_L \leq 1$
текучее	$I_L > 1$

Для супесей различают только три состояния:

твердое	$I_L < 0$
пластичное	$0 \leq I_L < 1$
текучее	$I_L > 1$

При полевой оценке определяются состояния глинистых грунтов, руководствуясь следующим:

1. Грунт находится в твердом состоянии, если при ударе разбивается на куски или при сжатии между пальцами рассыпается.

2. В полутвердом состоянии грунт находится, если вырезанный из него брусок без заметного изгиба ломается с образованием характерной поверхности излома; при разминании руками крошится.

3. Грунт находится в тугопластичной консистенции, если брусок грунта при попытке его сломать заметно изгибается еще до излома; достаточно большой кусок грунта разминается с трудом.

4. Грунт, находящийся в мягкопластичной консистенции, разминается руками без особого труда, хорошо держит форму при лепке.

5. В текучепластичной консистенции глинистый грунт разминается (деформируется) от легкого прикосновения, при лепке форму не держит, имеет склонность к течению.

6. Грунт находится в текучей консистенции, когда он способен по наклонной поверхности течь толстым слоем (языком).

Наименование грунтов и их характеристики даны в табл. 27

3.407.1-136.4-5

Лист
15

Таблица 27

Наименование грунтов и их характеристики

Наименование и виды грунтов		Коэффициент пористости грунта „e“						
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Пески	равелистые и крупные	плотные	средней плотности	средней плотности, водонасыщенные	—	—	—	—
	средней крупности	плотные	средней плотности	пониженной плотности, водонасыщенные	—	—	—	—
	мелкие	плотные	средней плотности	пониженной плотности	пониженной плотности, водонасыщенные	—	—	—
	пылеватые	плотные	средней плотности	пониженной плотности	пониженной плотности, водонасыщенные	—	—	—
Булыки	$0 < U_L \leq 0,25$	тугопластичные, плотные	пластичные, средней плотности	—	пониженной плотности	—	—	—
	$0,25 < U_L \leq 0,75$	плотные	мягкопластичные, средней плотности	—	пониженной плотности	—	—	—
Суглинки	$0 < U_L \leq 0,25$	плотные	твердые и полутвердые, средней плотности	—	пониженной плотности	—	—	—
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	плотные	тугопластичные, средней плотности	—	пониженной плотности	—	—	—
	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	мягкопластичный, плотные	средней плотности	текучепластичные, пониженной плотности	—	—
Глины	$0 < U_L \leq 0,25$	—	плотные	твердые и полутвердые, средней плотности	—	пониженной плотности	—	—
	$0,25 < U_L \leq 0,5$	—	—	тугопластичные, плотные	средней плотности	пониженной плотности	—	—
	$0,5 < U_L \leq 0,75$	—	—	мягкопластичные, плотные	средней плотности	текучепластичные, пониженной плотности	—	—

Шифр, № поля, подпись и дата (визитная)