

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ ГЛАВЭНЕРГОРЕМОНТ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ЗОЛОУЛАВЛИВАНИЯ
В ЭЛЕКТРОФИЛЬТРАХ
И ПОРЯДКУ ПЛАНИРОВАНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
ПО ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ**

МУ 34-70-019-82

(РД 34.27.601)



СНПО

СОИТЕЛЭМЕРГО
Москва 1983

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ЗОЛОУЛАВЛИВАНИЯ
В ЭЛЕКТРОФИЛЬТРАХ
И ПОРЯДКУ ПЛАНИРОВАНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
ПО ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ**

МУ 34-70-019-82

Р А З Р А Б О Т А Н О Всесоюзным дважды ордена Трудового
Красного Знамени теплотехническим научно-исследовательским
институтом им.Ф.Э.Дзержинского

И С П О Л Н И Т Е Л И Л.П.ЯНОВСКИЙ, А.Н.ЧУГАЕВА

С О Г Л А С О В А Н О Главэнергоремонтом
Начальник Ю.В.ШАБАНОВ

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Управлением по охране природы
Начальник В.В.ЖАБО

При составлении Методических указаний учтены предложения
и замечания института Гипрогазочистка, ПО "Союзтехэнерго",
СП "Энергогазочистка", ЦКБ Главэнергоремонта.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
ВНЕШНИМ СИГНАЛАМ С МОДУЛИРОВАНИЕМ
В ЭЛЕКТРОФИЛЬТРАХ И ПОРЯДКУ
ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТ ПО ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ

МУ 34-70-019-82

Срок действия установлен
с 01.06.82 г.
до 01.06.82 г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью реконструкции или модернизации является повышение надежности работы золоулавливающей установки и эффективности очистки дымовых газов от золы до значения не ниже предусмотренного проектом электростанции или обеспечивающего установление значения предельно допустимого выброса (ПДВ) или временно согласованного выброса (ВСВ) и обеспечивающего соблюдение санитарных нормативов по предельно допустимой концентрации (ПДК).

1.2. Модернизация - замена устаревшего оборудования или отдельных элементов золоулавливающей установки с электрофильтрами современным, выпускаемым серийно или опытными партиями. Модернизация не требует изменения фундаментов, основных несущих конструкций и подобных строительных работ.

1.3. Реконструкция - перестройка существующей системы золоулавливания с установкой дополнительных электрических полей или аппаратов очистки, изменением способов улавливания, увеличением сечения электрофильтра в результате изменения конструкции его корпуса или другими капитальными изменениями золоулавливающей установки.

В составе реконструкции при необходимости предусматривается сооружение системы кондиционирования дымовых газов и реконструкция поверхностей нагрева в газоходе котла.

1.4. Основанием для включения золоулавливающего оборудования ТЭС в план работ Минэнерго СССР по реконструкции и модернизации является:

- невозможность выполнения требований по очистке дымовых газов из-за:

- физического износа основных узлов золоулавливающей установки или выхода их из строя, например, в результате аварии при невозможности устранить неполадки путем ремонта;
- морального износа золоулавливающей установки, т.е. несоответствия ее конструкции современным требованиям;
- несоответствие действительной степени очистки продуктов сгорания значениям, обеспечивающим соблюдение ПДВ (ВСВ), ПДК, или несоответствие проектной эффективности золоулавливания в условиях эксплуатации, близких к проектным;
- переход на новое топливо с худшими для золоулавливания свойствами, изменение технологии сжигания топлива и другие мероприятия, приводящие к существенному ухудшению золоулавливания;
- новые руководящие документы Минэнерго СССР.

1.5. Работы по реконструкции и модернизации золоулавливающего оборудования включают в себя следующие основные этапы:

- оформление заявки на включение в план работ Минэнерго СССР по реконструкции и модернизации;
- оформление заказа на проектные работы;
- подготовка, согласование и выдача исходных данных для проектирования;
- разработка технической документации в объеме рабочего проекта;
- рассмотрение и утверждение рабочего проекта;
- оформление плана-графика работ, заявки на поставку и заказных спецификаций на оборудование;
- оформление заявки на включение работ по монтажу в план Главэнергоремонта или других монтажных организаций Минэнерго СССР и на работы по шеф-надзору, пуску, наладке и испытаниям;
- монтаж, пуск, наладка и испытания золоулавливающей установки после модернизации или реконструкции.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ

2.1. Решение о включении работы в план Минэнерго СССР принимается Управлением по охране природы, Главэнергоремонт и соответствующим эксплуатационным подразделением Минэнерго СССР по представлению руководства ТЭС или ПЭО.

Для подтверждения необходимости включения в план работ Минэнерго СССР по реконструкции и модернизации золоулавливающего оборудования дирекция ТЭС обязана представить в Львовский филиал ЦКБ Главэнергоремонта письмо-заявку и следующие документы в зависимости от причин реконструкции или модернизации:

- при физическом износе - перечень изношенных золоуловителей и акт их обследования, подписанный кроме ТЭС представителями ведущей ремонтной организации (ПРИ, ПЭО или Энергогазослужбой) или специализированными организациями по газоочистке Минэнерго СССР или Минхиммаша (Совзтехэнерго, ВТИ им. Ф.Э.Дзержинского, НИИОГАЗ, Газогазоочисткой) или Госинспекцией и газоочистки;

- при моральном износе - перечень устаревших золоуловителей с указанием года пуска в эксплуатацию;

- при несоответствии степени очистки - перечень низкоэффективных золоуловителей и выписка из отчета или заключение специализированной организации, проводившей испытания золоулавливающей установки, или заключение местных контролирующих органов;

- при переходе на новое топливо - перечень золоуловителей и акт или протокол, подписанный специализированной организацией Минэнерго СССР или Минхиммаша;

- при наличии указаний руководящих документов - перечень золоуловителей, подлежащих реконструкции или модернизации, и копия соответствующего руководящего документа.

Если причин реконструкции или модернизации несколько, следует указать наиболее существенные из них и подтвердить соответствующими документами.

Письмо-заявка должно содержать предложения по объему реконструкции или модернизации золоулавливающей установки, возможные предложения (приложение I) по дополнительным мероприятиям для повышения степени очистки и предложения по срокам проектирования и монтажа на всех золоулавливающих установках, подлежащих рекон-

рукции или модернизации.

2.2. Львовский филиал ЦКБ Главэнергоремонта формирует план с указанием проектной и монтажной организаций и представляет его на утверждение в Управление по охране природы Минэнерго СССР и Управление газоочистки Минхиммаша, после чего уведомляет ТЭС о принятом решении.

По получении подтверждения о включении работы в план по согласованию с проектной организацией электростанция собирает совещание для уточнения объемов и сроков работ проектной организации, генерального проектировщика электростанции, ЦКБ Главэнергоремонта и организации, проводившей испытания газоочистного оборудования. Срок совещания согласовывается с участниками, но оно должно состояться до конца года, предшествующего проектированию. Объемы и сроки работ могут быть согласованы и соответствующими письмами.

После включения работ в план Минэнерго СССР по реконструкции и модернизации золоулавливающих установок руководство электростанции или РЭУ оформляет заказ на проектные работы.

2.3. Комплекс работ по реконструкции и модернизации золоулавливающих установок для ТЭС выполняют: заказчик (дирекция ТЭС, ПЭО), проектная организация, генеральный проектировщик, специализированные ремонтные предприятия Главэнергоремонта (или ремонтные предприятия энергосистем).

Заказчик обеспечивает:

- финансирование и при необходимости открытие титула на проектные работы;
- составление заказов для включения в план проектных работ и выдача задания на проектирование проектной организации, генеральному проектировщику;
- выдачу проектной организации исходных данных для проектирования.

Проектная организация выполняет:

- проект установки газоочистного оборудования, включая электрооборудование;
- проект строительной части (постаменты и здание преобразовательной подстанции, лестницы и площадки обслуживания);
- выдачу исходных данных соисполнителям.

Генеральный проектировщик выполняет проектные работы по:

- внешнему энергоснабжению;
- строительным конструкциям (пересчет или усиление фунда-ментов под золоуловители и междуэтажных перекрытий);
- золоудалению (в случае необходимости);
- замене дымососов (в случае необходимости), а также прово-дит работы по согласованию опросных листов по формам 3,4 (прило-жение 5,6).

Исполнители работ по проектированию подводящих и отводящих газопроводов, механизации монтажных работ с установкой кранового хо-зяйства (козловые, полукозловые или башенные краны) и другие оп-ределяются в ходе согласования объемов и сроков, предусмотренных в п.2.2. ЦКБ или ремонтные предприятия Главэнергоремонта (или ремонтные предприятия энергосистем) выполняют проект механизации монтажных и ремонтных работ.

2.4. Для выполнения комплекса проектных работ дирекция ТЭС с привлечением перечисленных в п.2.3. организаций составляет за-дание на проектирование по форме № I (приложение 2) с предвари-тельным распределением между соисполнителями объемов и сроков работ¹.

2.5. Прием заказов на проектные работы по реконструкции зо-лоулавливающих установок производят проектные организации и ге-неральный проектировщик через Главниипроект Минэнерго СССР. Заяв-ки по форме "заказ НИИР" (приложение 3) и задание на проектиро-вание направляются электростанциям через РЗУ в Главниипроект в марте-апреле года, предшествующего двум годам до поставки газо-очистного оборудования.

2.6. Заказ считается принятым Гипрогазоочисткой после полу-чения от Главниипроекта Минэнерго СССР плана проектных работ, вы-деления лимитов на проектирование и наличия задания на проектиро-вание. Организации Минэнерго СССР включают работы в свой тематич-еский план в соответствии с согласованным заданием на проекти-рование.

¹Опросные листы (формы № I-5,7) и форма "Заказ НИИР" разрабо-таны и утверждены МинХиммашем.

2.7. Исходными данными для проектирования служат:

для проектной организации:

- опросный лист технологической части по форме № 2 (приложение 4), согласованный с ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского;
- опросные листы по остальным частям проекта по формам № 3-5,7 (приложения 5-8).

В отдельных случаях, связанных с улавливанием золы с высоким удельным электрическим сопротивлением (ЦЭС) (например, кузнецкого и экибастузского угля), заказчик обращается в ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского и НИИОГАЗ за рекомендациями по обеспечению высокоэффективного способа золоулавливания;

для организаций Минэнерго СССР (см.п.2.3) - задание и необходимая техническая документация Типрогазоочистки.

2.8. Договор на проектирование высылается проектной организацией заказчику при выполнении п.2.6, получении ею исходных данных по п.2.7 и подтверждении генпроектировщиком сроков выполнения своей части работы.

2.9. Заказ на ПИИР (см.приложение 3) содержит информацию об объеме и сроках намечаемых работ по реконструкции или модернизации золоулавливающего оборудования.

При заполнении формы "Заказа ПИИР следует указать:

- в графе А - проводится реконструкция или модернизация золоулавливающей установки, а также полное название золоуловителей в соответствии с реализованным проектом. При наличии разнотипных золоуловителей на каждую установку заполняется отдельный заказ (отдельная строка с заполнением всех граф). Отдельными строками - этапы; "В том числе строительная часть" и "Проект организации работ";

в графе I - сроки, установленные вышестоящими организациями или руководством ТЭС для реконструкции всех однотипных золоулавливающих установок;

- в графе 2 - ориентировочно средства, выделенные на реконструкцию вышестоящими организациями. Окончательная стоимость определяется на основании сметы, составляемой проектной организацией по окончании разработки рабочего проекта. Допускается формулировка "По смете проектной организации";

в графе 3 - согласно ГОСТ 2.103.68 следующие стадии разработки:

- технические предложения, содержащие технические и технико-экономические обоснования целесообразности разработки документации на основании анализа технических заданий и сравнительной оценки различных вариантов возможных решений;

- эскизный проект, дающий общее представление об устройстве и принципах работы, а также данные, определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры;

- технический проект, содержащий окончательные технические решения и дающий полное представление об устройстве установки, и исходные данные для разработки рабочей документации, а также сметно-финансовый расчет и, заявочные спецификации;

- технорабочий проект, выполняемый без предварительной разработки технического проекта и содержащий полный комплект рабочей документации для изготовления установки, инструкции, сметы, техническое описание и заявочные спецификации (заказные);

- рабочую документацию, разрабатываемую на основании имеющегося технического проекта.

Чаще всего для модернизации разрабатываются технорабочие проекты, а для реконструкции - или технорабочий проект, или технические предложения с последующим технорабочим проектом;

в графе 4 - стоимость проектных работ после предварительного согласования с исполнителем по каждому этапу в отдельности;

в графе 5 - заполняется в случае, если работа была начата до намеченного года разработки технической документации. Как правило, в этой графе ставится прочерк;

в графе 6 - сумма, равная разности значений граф 4 и 5;

в графе 7 - срок выдачи исходных данных для проектирования, согласованный со сроком разработки документации, который устанавливается не позднее чем за 6 мес. до начала проектирования. Исходные данные по этапам "Строительная часть" и ПОР выдаются Гипрогазочисткой в согласованные между организациями сроки;

в графе 8 - срок окончания работы Гипрогазочисткой. (она устанавливается не позднее чем за 3 мес до необходимого срока подачи заявок на оборудование в Главэнергокомплект, т.е. не позднее декабря года, предшествующего подаче заявок). При этом на проектирование объекта необходимо выделить 6-7 мес.;

в графе 9 - полное название электростанции (РЭУ или ПЭО), являющейся заказчиком проектной документации;

в графе 10 - в качестве головной проектной организации по реконструкции - институт "Газпрогазочистка" или СКБ ВТИ им.Ф.М.Дзержинского.

Форма должна быть заверена подписью и печатью заказчика.

2.10. Задание на проектирование является частью исходных данных, подтверждает финансирование работ по реконструкции и передается через ЦОС в Главниипроект Минэнерго СССР и в другие организации, участвующие в выполнении проекта в течение года, предшествующего двум годам до поставки оборудования для реконструкции или модернизации.

При заключении задания во форме № 1 (см. приложение 2) следует указать:

- в п.1 - наименование и полный адрес электростанции;
- в п.2 - название производства и газоочистной установки в соответствии с реализованным проектом, количество аппаратов на один котел, их компоновку (если используется многоступенчатая очистка) и назначения установки - очистка дымовых газов;
- в п.3 - проводится реконструкция или модернизация. При наличии разнотипных установок на каждую выдается отдельное задание;
- в п.5 - план работ Минэнерго СССР по реконструкции и модернизации или совместный приказ Минэнерго СССР и Минхиммаша;
- в п.8 - ориентировочно средства, выделенные на работу вышестоящим организациям. Окончательная стоимость определяется на основании сметы, составленной проектными организациями;
- в п.9 - реконструкцию системы эвакуации золы, газоходов, сооружение системы кондиционирования, дополнительных ступеней очистки и др., которые предусматриваются при необходимости в составе проектируемой установки;
- в п.11 - особые условия для проектирования, которые могут быть условиями по компоновке очистного оборудования (например, в пределах существующей ячейки, подводкой к своей дымовой трубе и др.), условиями и сроками монтажа оборудования (например, в сроки капитального ремонта котла, с использованием существующих подъемных кранов и др.), наличием проекта или перспективы реконструкции системы эвакуации золы из бункеров или сооружением системы кондиционирования, дополнительным количеством экземпляров чертежей проекта;
- в п.12 - согласованные с контролирующими органами требования

по очистке дымовых газов с указанием причин по тановки работы согласно п.1.4. При возникновении трудностей расчета степени очистки, исходя из действующих ПДВ (ВСВ) или ПДК, следует обращаться за консультацией в специализированные организации (Союзтехэнерго, ВТИ г.Ф. Дзержинского). В случае необходимости следует указать требуемые изменения существующей системы эвакуации и утилизации зслы;

в п.13 - желательные сроки начала и окончания проектирования;

в п.14 - на ечаемые сроки начала и окончания строительства по плану работ Минэнерго СССР или совместному приказу Минэнерго СССР и Минхиммаша.

В приложении представляются опросные листы в соответствии с указаниями по их составлению (разд.3 настоящих Методических указаний), сборочный чертеж и чертежи газоходов до газоочистки и после нее. Другие чертежи высылаются по мере необходимости по запросу Гипрогазоочистки.

Представление технологического регламента че обязательно.

В задание на проектирование в соответствии с требованиями п.2.2 вводится дополнительный пункт, в котором указываются предварительное распределение объемов работы и сроки ее выполнения исполнителями.

3. ПОДГОТОВКА, СОГЛАСОВАНИЕ И ВЫДАЧА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Основные исходные данные для разработки проекта реконструкции или модернизации золоулавливающих установок ТЭС содержатся в опросных листах по формам 2-5,7 - (см.приложения 4-8).

П р и м е ч а н и е . Неправильно выданные исходные данные затрудняют проектирование и исключают возможность достижения гарантийных показателей. Желательно в исходных данных указывать наихудшие условия для работы газоочистной установки.

3.2. Опросные листы заполняются соответствующими службами электростанций на основании фактических данных из отчетов специализированных организаций или служб наладки об испытаниях котлов, золоулавливающих установок, тягодутьевых машин и систем золоуда-

ления с использованием данных ПТО, КТЦ, службы наладки, электроцеха и планово-экономического отдела, а также сведений, содержащихся в проекте ТЭС. К составлению опросных листов целесообразно привлекать специалистов Союзтехэнерго или других специализированных организаций.

3.3. Форма № 2 подлежит обязательному согласованию с отделением защиты атмосферы ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского. Формы № 3,4 (см. приложение 3,6) согласовываются с генеральным проектировщиком электростанции.

3.4. Во всех опросных листах наименование и почтовый адрес электростанций, организации-генерального проектировщика и подрядной строительной организации указывается полностью, без сокращений.

3.5. При невозможности разместить необходимую информацию в пределах отведенного на бланках места ответы размещаются на отдельных листах со ссылкой в соответствующих позициях опросного листа.

3.6. Приводимые в опросных листах количественные сведения следует сопровождать краткими пояснениями об источниках информации, например, "Отчет Союзтехэнерго", "Расчет ПТО", "Данные службы наладки ПЭО", "Проект Гипрогазоочистки" и др.

3.7. При отсутствии некоторых специальных данных (например, ЦЭС пыли, абразивности и др.) следует указать это в соответствующей графе.

3.8. Форма № 2 (см.приложение 4) содержит основные исходные данные о технологических характеристиках котла, установок золоулавливания и золоудаления и продуктах сгорания топлива, поступающих в золоуловители на очистку.

В п.3 указывается часовой расход топлива при максимальной, нормальной и минимальной нагрузках котла. При использовании подсветки факела газом или мазутом указывается их расход. При использовании на электростанции различных видов угля расходы и характеристики указываются для каждого из них в отдельности, так как при разработке системы золоулавливания необходима полная информация о каждом режиме работы золоуловителей для обеспечения высокой эффективности золоулавливания при работе на любом из используемых видов угля.

Характеристики топлива (п.4) приводятся по данным химической лаборатории ТЭС (или ПЭС) или по отчетам специализированных организаций. В случае предстоящего перевода ТЭС на другой уголь его характеристики приводятся по данным поставщика или других ТЭС, получающих такой же уголь. При постоянной подсветке факела газом или мазутом указываются расходы и характеристики соответствующего топлива. В составе (на рабочую массу) обязательно указываются процентное содержание влаги, золы, серы, углерода и водорода и пределы изменения содержания этих составляющих по данным за последний год и средняя теплота сгорания в кДж/кг или ккал/кг, а также диапазон ее изменения (1 ккал = 4,19 кДж).

В п.5 расходы газов ($\text{м}^3/\text{с}$) при нормальных условиях (0°C и 760 мм рт.ст. или $1,013 \cdot 10^5$ Па) указываются обязательно для каждого топлива в отдельности по данным испытаний золоуловителей или дымоходов с учетом реальных присосов воздуха по тракту котла.

Полный состав газов (п.6) указывается с учетом реальных присосов воздуха и должен включать двуокись углерода, пары воды, кислород и, при наличии данных, содержание окислов серы. Указывается реальный диапазон изменения коэффициента избытка воздуха перед золоулавливающей установкой.

Температура уходящих газов (п.7) на входе в газоочистную установку указывается при номинальной, максимальной и минимальной нагрузках котла по щитовым приборам или по данным испытаний.

Фактором, чаще всего определяющим допустимое значение снижения температуры уходящих газов в пределах установки газоочистки (п.8), является опасность коррозии газоходов и дымовой трубы при достижении температуры, превышающей сернокислотную точку росы на $5-20^\circ\text{C}$. При отсутствии данных о точке росы необходимо обратиться с запросом в Союзтехэнерго, НИИОГАЗ или парогенераторное отделение ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского. В некоторых случаях допустимое снижение ограничивается условиями рассеивания факела после выхода его из дымовой трубы.

Запыленность газов (п.9), поступающую на очистку ($\text{г}/\text{м}^3$ при нормальных условиях), указывается по данным испытаний золоуловителей. Обязательно также указывается максимальный разброс значений запыленности. При использовании на ТЭС различных видов угля запыленность указывается для каждого вида топлива в отдельности.

При переводе ТЭС на сжигание угля другой марки приводится расчетная запыленность газов по известным характеристикам нового угля или используются данные других ТЭС или специализированных предприятий. При отсутствии опытных данных запыленность (г/м^3) можно рассчитать по формуле

$$\mu = \frac{A^p \alpha_{\text{ун}} 10^5}{V_r (100 - q_4) (100 - \Gamma_{\text{ун}})},$$

где A^p - зольность угля на рабочую массу, %;
 $\alpha_{\text{ун}}$ - доля золы в уносе;
 V_r - объем дымовых газов с учетом реального коэффициента избытка воздуха, $\text{м}^3/\text{кг}$ (при нормальных условиях);
 q_4 - потери тепла с механической неполнотой сгорания, %;
 $\Gamma_{\text{ун}}$ - содержание горючих в уносе, %.

Данные для расчета по приведенной формуле берутся в соответствии с рекомендациями п.3.2, а недостающие сведения - из "Теплового расчета котельных агрегатов. Нормативный метод" (М.: Энергия, 1973).

Химический состав золы (п.10), содержащейся в газах (химическая неполнота сгорания и содержание свободной окиси кальция) приводится по данным химической лаборатории ТЭС (или ЦЭО) или по отчетам специализированных предприятий; в случае предстоящего перевода ТЭС на другой уголь - по данным других ТЭС или специализированных предприятий.

В п.11 приводятся данные ТЭС или специализированных предприятий по дисперсному составу золы (количество частиц различных фракций, график полных остатков на сите, средний размер частиц, или другие данные).

В п.12 приводятся данные ТЭС или других специализированных предприятий о плотности золы (удельном и насыпном весе) в кг/м^3 .

Физико-химические свойства золы (п.13) - абразивность, склонность к самовозгоранию, цементирующие свойства и т.д., могущие повлиять на работоспособность или эффективность золоуловителей, должны приводиться по данным ТЭС или специализированных предприятий.

Разрежение на входе в установку газоочистки (п.15) указывается по данным испытаний или по штатным приборам ТЭС (Па или мм вод.ст., 10 Па = 1 мм вод.ст.).

В п.16 указывается допустимое сопротивление установки газоочистки (Па или мм вод.ст.). Фактором, определяющим допустимое сопротивление золоулавливающей установки, обычно является имеющийся запас тяги дымососов, реже - прочность или плотность газопроводов.

Требуемая степень очистки газов или значение остаточной запыленности газов (п.17) обычно указывается в соответствии с утвержденным проектом ТЭС, или устанавливается по согласованию с местными контролирующими органами, или определяется по утвержденному для ТЭС значению ЦДВ или ВСВ.

В п.18 указывается действительная степень очистки дымовых газов по данным последних испытаний и условия, при которых проводились измерения (скорость газов в электрофилтре, температура, наличие обратной короны). Указывается, когда и какие организации проводили обследования (испытания) существующей установки газоочистки, а также наименования отчетов по этим работам. Дается краткое описание схемы установки газоочистки.

В п.19 указываются наименования отчетов, содержащих рекомендации по усовершенствованию системы существующей газоочистки или предложения о новых методах или системах применительно к данной ТЭС.

В п.22 указываются параметры существующей или вновь проектируемой дымовой трубы (высота, диаметр устья, материал трубы и антикоррозионной защиты), число установок газоочистки, выбрасывающих дымовые газы через одну трубу одновременно, и параметры этих дымовых газов (температура, объемный расход).

В п.23 указывается применяемый метод золоудаления (гидрозолоудаление, сухое золоудаление с затворами, аэрожелобами или вакуумное сухое удаление золы из бункеров), требуемая отметка низа пылевыпускных отверстий аппаратов, если имеется необходимость ее изменения. Особыми требованиями к золоудалению могут быть: привязка к существующим каналам ГСУ, наличие потребности в переходе на сухое золоудаление с сохранением запасной системы мокрого золоудаления и др.

В п.24 указывается щелочность, жесткость и солесодержание (сухой остаток) при подаче в гидрозатвор технической воды; в случае использования осветленной воды дополнительно указывается рН, содержание ионов кальция и сульфат-ионов.

3.9. Форма № 3 (см. приложение 5) содержит основные данные для проектирования строительной и санитарно-технической частей установок и цехов газоочистки.

В ней указываются:

в п.2 - географические координаты и высота над уровнем моря по данным, использованным генеральным проектировщиком при проектировании ТЭС, почтовый и телеграфный адрес предприятия.

в п.8 - фактические напоры в сетях противопожарного и хозяйственного производственного водопровода в месте присоединения к магистральной сети;

в п.9 - фактические данные по трассам, которые могут быть использованы для нужд установки золоулавливания;

в п.11(2) - данные, заложенные в проект ТЭС генеральным проектировщиком;

в п.12 - последние имеющиеся данные;

в п.13 - подземные и надземные сооружения в районе отведенной площадки золоулавливающей установки, не предусмотренные первоначальным проектом установки золоулавливания.

Не заполняются пп.7, 10, 11(1), 11.

3.10. Форма № 4 (см. приложение 6) содержит исходные данные для проектирования электрособорудования и энергоснабжения установки газоочистки.

В ней указываются:

- в п.5 - расстояние от установки газоочистки до пункта питания по линии возможной прокладки силового кабеля;

в п.6 - мощность трансформаторов и ток линий, предназначенных для питания газоочистки, существующих в настоящее время, а также возможность и необходимость их замены;

в п.7 - напряжение и наличие специальных сборок на шите для питания осветительной сети или питания от сборок электрофильтров;

в п.11 указывается, есть ли возможность значительного увеличения потребляемой мощности в результате реконструкции или модернизации золоулавливающей установки;

- в п.15 - принятый на ТЭС тип сборки.

Не выполняются пп.8-10, 12-14, 16.

3.11. Форма № 5 (см. приложение 7) содержит исходные данные для составления сметной документации по проектированию установки очистки газов.

В ней указываются:

- в п.2 - территориальный район расположения ТЭС;
- в п.3 - накладные расходы отдельно на строительные, монтажные, сантехнические работы;
- в п.4 - поправочный коэффициент на разницу в стоимости электроэнергии, если она отличается от значения, приведенного в каталоге единых районных единичных расценок (ЕРЕР);
- в п.6 - действующий на ТЭС каталог ЕРЕР;
- в п.7 - коэффициент на вредность или на работы в стесненных условиях;
- в п.10 - понижающий коэффициент на строймонтажные работы;
- в п.11 - стоимость транспортирования технологического и электросилового оборудования в процентах от стоимости оборудования или за тонну;
- в п.12 - стоимость 1 м³ воды;
- в п.13 - категория грунта по данным, заложенным в проект генеральным проектировщиком;
- в п.14 - глубина залегания мокрого грунта по данным, заложенным в проект генеральным проектировщиком;
- в п.15 - коэффициент, учитывающий правительственные льготы для зоны расположения ТЭС.

Не заполняются пп.5,8 и 9.

3.12. Форма № 7 (см.приложение 8) содержит исходные данные для разработки технико-экономической части проекта установки очистки газов.

В п.1 необходимо привести название газоочистой установки в соответствии с реализованным проектом, количество аппаратов на один котел, их компоновку (если используется многоступенчатая очистка);

В п.3 следует указать только стоимость 1 кВт.ч электроэнергии.

В п.4 по данным планово-производственного отдела (ППО), указываются средние нормы амортизации по пп.а,б,в.

В пп.5 и 6 указывается среднегодовая зарплата и начисления на социальное страхование, по данным ППО.

В п.7 указываются нормы статей цеховых расходов, применяемых на предприятии по всем пунктам, кроме п.в.

В п.8 указывается отпускная цена золы, если она продается на сторону.

В п.9 и 10 указывается потребитель золы и возможные пути использования золы в народном хозяйстве.

Не заполняются пп.2,II,I2.

4. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА, МОНТАЖ И ИСПЫТАНИЯ

4.1. Выполненный проектной организацией технорабочий проект рассматривается и утверждается заказчиком (ТЭС) с привлечением ПЭО и при необходимости специализированных организаций, проводивших испытания и исследования газоочистной установки.

4.2. Оформление плана-графика работ, заявки на поставку и заказных спецификаций на оборудование для реконструкции или модернизации производится ТЭС.

4.3. Заявки на поставку комплектов модернизации электрофильтров (приложение 9) в двух экземплярах и заказные спецификации направляются Главэнергокомплекту (103012, Москва, ул.25 Октября, д.17) не позднее 1 ноября за год до планируемого года поставки.

4.4. Планы-графики модернизации золоуловителей (приложение 10) на планируемый год направляются Львовскому филиалу ЦКБ Главэнергоремонта (290034, Львов, ул.Панаса Мирного, д.24) не позднее 1 октября года, предшествующего планируемому году, в двух экземплярах.

4.5. Информация об объемах поставок запасных частей и комплектов оборудования для модернизации электрофильтров, а также данные о проведении модернизации и реализации запчастей за отчетный год направляются Львовскому филиалу ЦКБ Главэнергоремонта до 15 января года, следующего за отчетным.

4.6. Прием заказов на работы по монтажу реконструируемых и модернизируемых золоуловительных установок и разработке проектов организации работ осуществляется предприятиями и организациями Минэнерго СССР.

4.7. Работы по монтажу реконструируемых и модернизируемых золоуловительных установок осуществляются предприятиями и организациями Главэнергоремонта, Главэнергомонтажа, Удирэнергостроя,

Спецэнергомонтажа по договорам с ТЭС (ПЭО).

4.8. Основанием для включения в план работ предприятий и организаций Минэнерго СССР по монтажу реконструируемых и модернизируемых золоулавливающих установок являются совместные приказы Минэнерго СССР и Минхиммаша, а также ежегодный приказ Минэнерго СССР № 5 и протокол согласования объема работ между ТЭС (ПЭО) и предприятиями, организациями Минэнерго СССР, производящими монтаж оборудования.

Протокол оформляется не позднее второго квартала года, предшествующего реконструкции или модернизации.

4.9. Проекты организации работ и другая необходимая конструкторско-технологическая документация по реконструкциям и модернизации золоулавливающих установок разрабатывается предприятием-исполнителем реконструкции и модернизации или ЦКБ Главэнергоремонта по отдельному договору с ТЭС.

4.10. Организации, предприятия Управления газоочистки Минхиммаша выслают наложенным платежом необходимую техническую документацию по запросам предприятий и организаций Минэнерго СССР (по два комплекта рабочих чертежей) не позднее I квартала года, предшествующего реконструкции или модернизации, при наличии законченного проекта.

4.11. Электростанции и предприятия Минэнерго СССР, осуществляющие монтаж, проводят входной контроль оборудования.

При обнаружении отступлений от ОСТ, ТУ, а также некомплектности поставки оборудования составляется акт с указанием необходимых мер по ликвидации выявленных недостатков, замене или допоставке оборудования.

Акт направляется на завод-изготовитель золоулавливающего оборудования и в Управление газоочистки Минхиммаша.

Завод-изготовитель в течение 15 дн. сообщает о своем решении и принятых мерах.

4.12. Монтаж оборудования выполняется в строгом соответствии с ОСТ, ТУ и согласно проекту золоулавливающей установки в целом.

4.13. Изменения в конструкции золоулавливающего оборудования могут быть внесены только по согласованию с разработчиком проекта установки.

4.14. Обнаруженные во время монтажа золоулавливающего оборудования неувязки проекта и другие недостатки оформляются актом. Организации Управления газоочистки принимают оперативные меры по внесению изменений в проект золоулавливающей установки, а также принимают меры по устранению недостатков, отмеченных актом.

4.15. Шеф-монтаж реконструируемого или модернизируемого по проекту института "Гипрогазоочистка" золоулавливающего оборудования осуществляется Семibrатовским заводом газоочистительной аппаратуры (СЗГОА) или институтом "Гипрогазоочистка", а по проектам организаций Минэнерго СССР - Союзтехэнерго или Энергогазоочисткой (ЭГО).

Пуск, наладку и испытания выполняют СЗГОА, Гипрогазоочистка, Союзтехэнерго, ЭГС, а также службы энергосистем по наладке и испытаниям.

4.16. Семibrатовский завод газоочистительной аппаратуры и институт "Гипрогазоочистка" принимают заказы на работы по шеф-монтажу, пуску, наладке и испытаниям до 30 марта года, предшествующего утвержденному году строительства и пуска золоулавливающего оборудования, по заявке ТЭС или соответствующего ПЭО.

4.17. Договоры на выполнение шеф-монтажа, наладки и пуска, технической помощи и испытаний высылаются СЗГОА или институтом "Гипрогазоочистка" дирекции ТЭС только при условии выполнения п.4.16.

4.18. Предприятия Главэнергоремонта, Союзтехэнерго, ВТИ им. Ф.Э.Дзержинского привлекаются к пуску, наладке, испытаниям реконструируемых и модернизируемых золоулавливающих установок по договору с электростанцией (РЭУ, ПЭО), в соответствии с утвержденной заказчиком программой и согласно инструкции по монтажу.

Золоулавливающие установки после реконструкции или серийной модернизации подвергаются типовым испытаниям в соответствии с "Правилами технической эксплуатации газоочистных и пылеулавливающих установок" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1979).

После окончания работ по пуску, наладке и испытаниям указанные предприятия и организации Минэнерго СССР направляют отчетную документацию ТЭС.

4.19. По требованию ТЭС (РЭУ, ПЭО), ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского или Союзтехэнерго программа типовых испытаний может быть расширена в целях определения оптимальных режимов работы отдельных сборочных единиц и установки в целом.

4.20. В случае, когда результаты испытаний золоулавливающей установки не соответствуют проектным показателям, материалы испытаний направляются в Управление по охране природы Минэнерго СССР, ВТИ им. Ф. Э. Дзержинского и Управление газоочистки Минхиммаша для совместного рассмотрения и принятия необходимого решения.

Приложение I

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ

Основные проблемы реконструкции

Для защиты окружающей среды от загрязнения летучей золой ТЭС все пылеугольные котлы новых ТЭС в обязательном порядке оснащаются золоуловителями, причем в зависимости от зольности топлива, мощности котла или общей мощности ТЭС устанавливаются дифференцированные требования к степени очистки газов (см. таблицу).

Тип и мощность электростанций, МВт		Необходимая степень очистки, %		
		$A^{ПР} < 3$	$A^{ПР} = 3 \div 5$	$A^{ПР} > 5$
ГРЭС	ТЭЦ			
Св. 2400	Св. 500	98,5	99,0	99,5
1000-2400	300-500	98,0	98,5	99,0
До 1000	До 300	94,0	96,0	98,0

Все крупные энергоблоки и большое число котлов средней мощности оснащены электрофильтрами, рассчитанными на обеспечение высокоэффективной очистки дымовых газов. Вместе с тем, несколько сотен аппаратов типа ДПН, ДПНН, ДВН, ДВН-бц, ПГД, ПГДС производства Минхиммаша, а также аппаратов ряда зарубежных фирм находятся в эксплуатации 10-30 лет и более и устарели морально и физически. Более половины унифицированных электрофильтров отечественного производства составляют аппараты, сооруженные в порядке реконструкции устаревших электрофильтров типа ПГД и ДПНН. Около 100 фильтров ПГД и ДПНН требуют срочной реконструкции. Эффективность электрофильтров на большинстве электростанций не соответствует проектным данным. Наименее эффективны аппараты типа ПГД, которые из-за высоких проектных скоростей газов и низкой надежности обеспечивают очистку менее чем на 85%.

При сооружении золоулавливающих установок для ТЭС (в том числе для блоков 200 и 300 МВт) был принят ряд неоправданных решений по конструкции электрофильтров и технико-экономическим показателям очистки, в том числе были приняты завышенные скорости и недостаточное время пребывания газов в активной зоне электрофильтров. Кроме того, в заданиях на проектирование не была учтена возможность увеличения расходов газов за счет систематического ухудшения качества топлива, повышенных присосов по тракту котла и увеличения температуры уходящих газов в течение кампании работы котла. В результате многие электрофильтры работают с недопустимыми скоростями газов (более 2 м/с). Эксплуатационная степень очистки газов в электрофильтрах УГ-2, ПГДС и реконструированных по типу УГ аппаратах составляет, как правило, 90-97% в зависимости от свойств продуктов сгорания и других факторов. При улавливании золы кузнецкого угля степень очистки не превышает 90-92%, а при очистке дымовых газов сернистых углей 93-96%. Сопоставление этих значений с требованиями, приведенными в таблице, показывает, что выброс золы превышает проектные значения в 3-10 раз.

На ряде электростанций достижение высокой степени очистки ограничивается специфическими свойствами продуктов сгорания или технологическими характеристиками котла: высокая запыленность дымовых газов, высокое удельное электрическое сопротивление зо-

лы, высокая температура уходящих газов, большие присосы и др. В этих случаях необходимо применение специальных мероприятий по обеспечению высокоэффективной работы электрофильтров: установка предварительной ступени очистки, снижение температуры и увеличение влажности газов, добавка кондиционирующих агентов и другие мероприятия, но такие меры не были своевременно предусмотрены проектными организациями.

Низкая надежность отдельных элементов золоулавливающих установок, обусловленная недостатками конструкции или монтажа оборудования, а также недостаточно хорошая организация обслуживания установок золоулавливания является не менее существенной причиной плохой работы электрофильтров.

Замена этих аппаратов более современными до последнего времени была практически невозможна из-за недостаточной мощности заводов-изготовителей газоочистного оборудования. В настоящее время такие работы ведутся на многих ТЭС Минэнерго СССР, главным образом по проектам Гипрогазоочистки, которые предусматривают замену коронирующих и осадительных электродов, систем встряхивания, агрегатов питания и другого устаревшего и снятого с производства механического оборудования современным. Такая модернизация позволяет, используя ранее сделанные капиталовложения, повысить в условиях действующей ТЭС надежность работы золоуловителей, обеспечить установки запасными частями и уменьшить выбросы золы в атмосферу. Капитальные вложения при этом составляют 1,7-2,7 руб. на 1 кВт установленной мощности. Расчеты показывают, что в результате модернизации около 150 электрофильтров с начальной стоимостью установок около 2,5 руб. на 1 кВт установленной мощности на ТЭС Минэнерго СССР общий годовой выброс золы к началу 1980 г. сократился примерно на 900 тыс.т.

Однако достигаемая при модернизации степень очистки, как правило, не отвечает проектным показателям, и, тем более, не удовлетворяет приведенным в таблице требованиям.

Для достижения таких показателей требуются значительно больше по сравнению с модернизацией затраты материальных и трудовых ресурсов, во многих случаях - останов энергооборудования на время, превышающее срок капитального ремонта, и проведение весьма сложных работ в условиях действующей ТЭС. По предварительным данным проектных организаций, капитальные вложения на

реконструкцию электрофильтров составляют 4-5 руб. на 1 кВт установленной мощности.

Способы реконструкции и интенсификации

При разработке проектов реконструкции электрофильтров на действующих электростанциях приходится учитывать реальные условия, их компоновку и возможность выполнения строительных и монтажных работ в условиях действующей электростанции. В настоящее время могут быть реализованы следующие пути реконструкции электрофильтров:

1. Увеличение числа полей электрофильтра, что приводит к увеличению времени пребывания при неизменной скорости газов в активной зоне. Пристройка дополнительного поля или увеличение длины полей обычно сопровождается работами по строительству дополнительных опор, переносу дымососов, реконструкцией подводящих и отводящих газоходов, удлинением корпуса электрофильтра.

2. Увеличение высоты электродов с сохранением или увеличением числа и длины полей, т.е. снижение скорости газов и увеличение времени их пребывания в электрофильтре. Такая реконструкция сопровождается наращиванием корпуса электрофильтра, строительством дополнительных или усилением существующих фундаментов и опор электрофильтра, реконструкцией системы газораспределения и золоудаления, переносом дымососов, реконструкцией подводящих и отводящих газоходов.

3. Установка дополнительной ступени очистки до электрофильтра или после него. В качестве дополнительной ступени могут быть использованы сухие инерционные аппараты или мокрые золоуловители в зависимости от конкретных условий работы оборудования. Дополнительные ступени очистки, установленные перед электрофильтром, снижают запыленность газов на входе в электрофильтр, а мокрые аппараты, кроме того, за счет увлажнения и охлаждения дымовых газов способствуют улучшению их очистки в электрофильтрах. Возможна также установка дополнительных ступеней очистки за электрофильтром. Такая схема наиболее целесообразна при очистке дымовых газов от золы с большим содержанием частиц недожога, который относительно плохо улавливается в электрофильтрах, а также

при высокой начальной запыленности газов. В некоторых случаях такая компоновка является единственно осуществимой, особенно на старых котлах, которые намечается демонтировать в ближайшие годы, и поэтому дорогостоящая реконструкция существующих аппаратов нецелесообразна. Следует иметь в виду, что суммарная эффективность двухступенчатой установки мало зависит от последовательности включения аппаратов при условии нормальной работы каждого из них. Установка дополнительных ступеней очистки сопровождается увеличением сопротивления и может потребовать реконструкции или даже переноса дымоходов. Реконструкция системы золоулавливания в этом случае может затрагивать систему золоудаления, газораспределения, может потребовать усиления фундамента и строительства дополнительных опор.

4. Установка дополнительных электрофильтров параллельно действующим. Такая реконструкция значительно снижает скорость газов, увеличивает время их пребывания в активной зоне, и степень очистки, но, как правило, в пределах существующей ячейки блока нет места для размещения дополнительных аппаратов. В отдельных случаях возможно размещение дополнительных аппаратов над существующим оборудованием. При их установке за пределами ячейки требуются значительные затраты на строительные работы (фундамент, постаменты, крановое хозяйство), систему подводящих газоходов и т.п.

Во всех случаях реконструкция сопровождается модернизацией действующего оборудования, чем обеспечивается интенсификация процессов золоулавливания в электрофильтрах. Основными мероприятиями при модернизации являются замена коронирующих и осадительных электродов более современными и усовершенствование системы питания электрофильтров, а также системы газораспределения. На ряде ТЭС применяются различные устройства для управления режимом встряхивания осадительных электродов (вариаторы, пневмоприводы и др.), которые позволяют существенно снизить выброс золы. Для достижения высокой степени очистки газов реконструкция электрофильтров должна сопровождаться технологическими мероприятиями, направленными на улучшение работы электрофильтров:

1. Уплотнением тракта котла и снижением присосов воздуха, чем обеспечивается снижение скорости и увеличение времени пребывания газов в активной зоне электрофильтра.

2. Снижением температуры уходящих газов, например, за счет уменьшения коэффициента избытка воздуха и присосов в топке котла, за счет установки дополнительных поверхностей нагрева и других мероприятий.

3. Кондиционированием дымовых газов при снижении эффективности работы из-за малого содержания в топливе серы и влаги. Химическое кондиционирование заключается в присадке к дымовым газам веществ, адсорбирующих или конденсирующихся на поверхности частиц золы и увеличивающих их поверхностную проводимость. В качестве кондиционирующих добавок применяются серный ангидрид, карбамид, аммиак и др. Возможно также использование водяного пара, однако для достижения заметного эффекта требуются такие его количества, что это экономически себя не оправдывает. Наиболее целесообразно применение температурно-влажностного кондиционирования дымовых газов. Различные модификации такого кондиционирования разрабатываются и внедряются в настоящее время на электростанциях. Снижение температуры (примерно до 100-110⁰С) и одновременное увлажнение дымовых газов примерно на 15-20 г/м³ позволяет преодолевать обратное коронирование в электрофильтрах, улавливающих золу сухих и малосернистых топлив, например, кузнецкого и экибастузского углей.

Реконструкция электрофильтров должна обеспечить достижение степени очистки дымовых газов на уровне современных требований (см. таблицу), что требует существенных материальных затрат. Стоимость реконструкции может в некоторых случаях даже превышать стоимость новой установки из-за стоимости работ по демонтажу существующей установки и проведения работ на действующей ТЭС в стесненных условиях. В случае частичного использования существующих фундаментов, постаментов, системы золоудаления и корпуса стоимость реконструкции может находиться на уровне вложений в новое строительство. При этом в расчетах не учитываются потери за счет недовыработки электроэнергии ТЭС во время проведения работ по реконструкции. Вместе с тем следует отметить, что работы по реконструкции и уменьшению выброса золы в атмосферу окупятся не только улучшением санитарно-гигиенического состояния окружающей среды, но и уменьшением золососа и износа дымососов, увеличением тяги, длительности кампании котла и выработки электроэнергии, а также уменьшением загрязнения изоляторов открытых распределительных устройств и линий электропередач.

Рекомендации по расчету эффективности электрофильтров, прошедших реконструкцию

Задачи реконструкции для обеспечения предельно допустимых выбросов золы и выбор наиболее экономичных вариантов могут более успешно осуществляться при предварительной оценке основных путей повышения эффективности аппаратов. Обычно выбор варианта реконструкции основывается на опыте проведения аналогичных реконструкций на других объектах с учетом специфических местных условий.

С помощью номограмм (рис. I-8), основанных на существующих методах расчета электрофильтров, можно оценить эффективность различных мероприятий, сказывающихся на работе электрофильтров благодаря изменению основных упомянутых ранее параметров - времени пребывания и скорости газов в активном сечении, температуры газов и присосов воздуха по тракту котла, высоты электродов электрофильтров и др.

Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении их скорости

Одним из наиболее существенных факторов, определяющих выбросы золы, является скорость дымовых газов в активном сечении электрофильтра. На рис. I приведена номограмма для расчета изменения степени очистки уходящих газов при изменении скорости газов в электрофильтре, но при неизменных других параметрах газа и габаритных размерах аппарата. В качестве исходных данных для расчета принимаются фактические значения степени очистки η_0 (коэффициента уноса $\mathcal{E}_0 = 1 - \eta_0$) и скорости газов (U_0) в активном сечении реконструируемого электрофильтра. Последовательность расчета по номограмме показана пронумерованными линиями. Исходная рабочая линия 1 проводится через соответствующие точки на осях абсцисс и ординат (например, скорость $U_0 = 2,0$ м/с и степень очистки 94%, т.е. $\mathcal{E}_0 = 0,06$). Вертикаль 2 проводится через точку на оси абсцисс, соответствующую значению скорости газов в реконструированном электрофильтре (например, скорость $U = 1,5$ м/с) до пересечения с линией 1. Ордината точки пересечения на шкале $\mathcal{E}/\mathcal{E}_0$ (линия 3) характеризует увеличение или уменьшение коэффициен-




Рис. 1. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении скорости газа в электрофилтре (по формуле Дейча)




Рис. 2. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении скорости газа (с учетом вторичного уноса для золы с $УЭС < 5 \cdot 10^9 \text{ 0м} \cdot \text{м}$)




Рис.3. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении скорости газа (с учетом уноса вторичного для золы с $УЭС > 5 \cdot 10^9 \text{ Ом} \cdot \text{м}$)




Рис.4. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении высота электродов (для золы с $УЭС < 5 \cdot 10^9 \text{ Ом} \cdot \text{м}$)




Рис. 5. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении высоты электродов (для золы с УЭС $> 5 \cdot 10^9 \text{ см}^2/\text{м}^3$)




Рис. 6. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении температуры газов




Рис. 7. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении газораспределения




Рис. 8. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении активной длины и ширины электрофильтра




Рис. 4. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении высоты электродов (для золи с $УЭС < 5 \cdot 10^9$ Ом·м)




Рис.5. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении высоты электродов (для соле с УЭС > $5 \cdot 10^9$ Ом м)




Рис. 6. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении температуры газов




Рис. 3. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении скорости газа (с учетом уноса вторичного для пыли с $УЭС < 5 \cdot 10^9 \text{ Ом} \cdot \text{м}$)




Рис.2. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении скорости газа (с учетом вторичного уноса для пыли с $УЭС < 5 \cdot 10^9 \text{ Ом} \cdot \text{м}$)




Рис. 7. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении газораспределения




Рис. 8. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении активной длины и ширины электрофильтра

Зак. № 69/82. Тир. 1100 экз.
(30) Р. СПО Союзтехэнерго




Рис. I. Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении скорости газа в электрофильтре (по формуле Дейча)

та уноса в электрофилтре. В приведенном примере $\varepsilon/\varepsilon_0 = 0,30$ (или $\eta = 97,8\%$) означает уменьшение уноса золы из электрофилтра по сравнению с исходным его значением в 2,8 раза.

С помощью этой же рабочей линии может быть решена обратная задача по определению скорости, которую надо обеспечить в электрофилтре, чтобы достичь требуемого увеличения его эффективности (уменьшения коэффициента уноса). Для этого через точку, соответствующую желаемому уменьшению коэффициента уноса (например, если унос золы надо уменьшить в два раза $\eta = 97\%$, то через точку $\varepsilon/\varepsilon_0 = 0,5$) проводится горизонталь 4 до пересечения с исходной рабочей линией I. Вертикаль 5, опущенная через точку пересечения линий 4 и I на ось абсцисс, покажет значение скорости в активном сечении ($U = 1,6$ м/с), которую нужно для этого иметь в электрофилтре. Снижение скорости с 2 до 1,6 м/с означает или уменьшение производительности котла на 20%, или увеличение сечения электрофилтров на 25%.

Уточненная методика расчета электрофилтров в соответствии с РДМ 26-14-21-80 представлена на номограммах рис.2 и 3, способ расчета по которым не отличается от описанного ранее. Номограмма рис.2 предназначена для расчета электрофилтров, улавливающих золу с благоприятными электрофизическими свойствами, т.е. с удельным электрическим сопротивлением (УЭС) в пределах $5 \cdot 10^6 - 5 \cdot 10^9$ Ом·м. К таким электрофилтрам относится основная масса электрофилтров ТЭС, улавливающих золу влажных бурых и высокосернистых каменных углей при умеренных температурах газов (менее $150-180^\circ\text{C}$). В примере на номограмме рис.2 приняты $\varepsilon_0 = 0,06$, $U_c = 2$ м/с и $U = 1,5$ м/с. Изменение коэффициента уноса составляет $\varepsilon/\varepsilon_0 = 0,33$. Номограмма рис.3 предназначена для расчета электрофилтров, улавливающих золу с неблагоприятными электрофизическими свойствами (УЭС $> 5 \cdot 10^9$ Ом·м), в которых наблюдаются явления обратной короны. К последним относятся аппараты, установленные за котлами, сжигающими экибастузский, кузнецкий и некоторые другие малосернистые сухие угли, особенно при высоких температурах газов. В примере на номограмме рис.3 приняты $\varepsilon_0 = 0,125$ при $U_c = 2$ м/с и $U = 1,5$ м/с. Изменение коэффициента уноса составляет $\varepsilon/\varepsilon_0 = 0,3\%$.

Расчет изменения степени очистки
уходящих газов при изменении присосов воздуха
по тракту котла

Уплотнение тракта котла является одним из эффективных путей интенсификации работы электрофильтра благодаря уменьшению объемного расхода газов и увеличению электрической прочности межэлектродного промежутка (за счет изменения концентрации трехатомных газов) и некоторому изменению температуры очищаемых газов. Для упрощения расчетов на номограммы рис. I-3 нанесена вспомогательная диагональ и шкала относительного изменения коэффициентов избытка воздуха α/α_0 после уплотнения тракта и до него. Расчет начинается с построения линии 6 через точку 0 и расчетную точку α/α_0 . Рабочая линия I проводится через начальные значения ϵ/ϵ_0 и U_0 . Для нахождения скорости газов, полученной в результате изменения присосов воздуха и необходимой для вычисления ϵ/ϵ_0 , следует восстановить из точки U_0 перпендикуляр 7 до диагонали α/α_0 , затем сместиться по горизонтали 8 до линии 6 и вновь опуститься по вертикали 9 до оси абсцисс (скорость газов, полученная в результате уплотнения тракта) и далее до пересечения с рабочей линией I. Линия IO показывает изменение коэффициента уноса. В примерах на номограммах рис. I-3 принято изменение коэффициентов избытка воздуха $\alpha/\alpha_0 = 0,875$ и соответственно $\epsilon/\epsilon_0 = 0,64; 0,62$ и $0,65$.

Расчет изменения степени очистки
уходящих газов при изменении высоты электродов

Увеличение высоты электродов при реконструкции электрофильтров позволяет существенно интенсифицировать улавливание золы благодаря пропорциональному снижению скорости газов. Однако при этом несколько возрастает унос пыли из-за увеличения средней высоты падения уловленной пыли с электродов в бункер. С учетом этих двух факторов построены номограммы рис. 4 и 5.

Рабочая линия I проводится через точки, соответствующие начальным значениям коэффициента уноса из электрофильтра ϵ_0 и высоты осадительных электродов h_0 до реконструкции. Вертикаль 2 проводится через точку на оси абсцисс, соответствующую высоте

осадительных электродов h после реконструкции, до пересечения с рабочей линией I. Ордината точки пересечения по шкале $\mathcal{E}/\mathcal{E}_0$ (линия 3) характеризует изменение коэффициента уноса в электрофильтре в результате реконструкции. В приведенном примере для золи с УЭС $< 5 \cdot 10^9$ Ом.м (см.рис.4) изменение высоты h_0 с 7,5 до 10,5 м при $\mathcal{E}_0 = 0,05$ (степень очистки 95%) позволяет снизить унос золи до $\mathcal{E}/\mathcal{E}_0 = 0,34$, или в три раза и достичь степени очистки $\eta = 1 - \mathcal{E} = 0,983$, или 98,3%.

В примере на рис.5 для золи с УЭС $> 5 \cdot 10^9$ Ом.м при таком же изменении высоты электрофильтра с начальной степенью очистки 90%, т.е. $\mathcal{E}_0 = 0,1$, унос золи сокращается до $\mathcal{E}/\mathcal{E}_0 = 0,47$, т.е. в 2,1 раза, а степень очистки достигает 95,3%.

Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении их температуры

Одним из технологических факторов, определяющих работу электрофильтров, является температура очищаемых газов. Изменение степени очистки при изменении температуры газов объясняется как изменением объемного расхода, то есть скорости очищаемых газов в активном сечении аппарата, так и изменением удельного электрического сопротивления золи в случае, если его значение резко изменяется в рассматриваемом диапазоне изменения температур.

На рис.6 дана номограмма для расчета изменения степени очистки газов в электрофильтре при изменении температуры уходящих газов с учетом изменения только объемного расхода газов в активном сечении электрофильтра. В качестве исходных данных для расчета принимаются фактическое значение степени очистки (коэффициента уноса $\mathcal{E}_0 = 1 - \eta_0$) и температуры уходящих газов (t_0). Последовательность расчета по номограмме показана пронумерованными линиями. Исходная рабочая линия I проводится через точки на осях координат, соответствующие исходным данным (например, степень очистки равна 95%, т.е. $\mathcal{E}_0 = 0,05$ и температура уходящих газов $t_0 = 180^\circ\text{C}$). Вертикаль 2 проводится через точку на оси абсцисс, соответствующую значению температуры уходящих газов, достигнутой в результате выполненных мероприятий (например, $t = 150^\circ\text{C}$), до пересечения с рабочей линией I. Ординаты точки пересечения

линии 1 и 2 по шкале E/ε_0 (линия 3) показывает увеличение или уменьшение коэффициента уноса в электрофильтре. В данном на номограмме примере $E/\varepsilon_0 = 0,80$ означает уменьшение уноса золы из электрофильтра по сравнению с его исходным значением в 1,25 раза.

Влияние удельного электрического сопротивления не поддается аналитическому описанию, так как УЭС является сложной функцией состава золы, газовой среды и температуры. В случае резкого уменьшения УЭС и прекращения обратного коронирования в электрофильтре его эффективность возрастает настолько, что коэффициент уноса уменьшается в 4-10 раз, что и следует учитывать дополнительно к результатам расчета по номограмме.

**Расчет изменения степени очистки
уходящих газов при изменении распределения потока
по сечению электрофильтра**

Интенсификация работы электрофильтров может быть достигнута усовершенствованием аэродинамики газоходов и фильтров. Наиболее лучшие показатели очистки газов достигаются при равномерном распределении потока по сечению электрофильтра. Степень равномерности газораспределения характеризуется коэффициентом использования объема

$$m = \frac{\left(\sum_{i=1}^K u_i\right)^2}{K \sum_{i=1}^K u_i |u_i|}$$

который вычисляется по результатам промышленных или модельных измерений скоростей u_i в каждом из K участков сечения электрофильтра. Обычно измеряется распределение скоростей только во входном сечении электрофильтров, по которому можно определить $m_{\text{вх}}$. При отсутствии экспериментальных данных по всем n полим среднее для всего электрофильтра значение коэффициента использования объема с учетом выравнивания профиля скоростей по мере движения газов по электрофильтру рекомендуется вычислять по формуле

$$m_{\text{ср}} = \frac{m_{\text{вх}} + (n-1) 0,98}{n}$$

Изменение конструкции газоходов и газораспределительных устройств приводит к изменению профиля скоростей и коэффициентов m и $m_{\text{ср}}$. Пересчет эффективности очистки при изменении газо-

распределения представлен на номограмме рис.7. Рабочая линия I проводится через точки, соответствующие начальным значениям коэффициентов уноса ξ_0 и использования объема $m_{ср.0}$ до реконструкции. Вертикаль 2 проводится через точку на оси абсцисс, соответствующую значению коэффициента использования объема $m_{ср}$ для реконструированного электрофильтра, до пересечения с рабочей линией I. Ордината точки пересечения (линия 3) характеризует изменение коэффициента уноса в результате реконструкции газораспределения. На приведенном примере происходит изменение коэффициента использования объема с 0,8 до 0,95, что соответствует изменению коэффициента использования объема на входе с 0,44 до 0,89 для трехпольного электрофильтра.

Следует отметить, что пересечение рабочей линии I с вертикалью $m_{ср} = I$ (линии 4 и 5) определяет предельно-достижимое уменьшение уноса золы за счет усовершенствования системы газораспределения (в данном примере $\xi/\xi_0 = 0,5$).

Расчет изменения степени очистки уходящих газов при изменении длины и ширины электрофильтра

В ходе реконструкции электрофильтров часто прибегают к увеличению числа полей, активной длины полей, а в отдельных случаях и к увеличению ширины электрофильтра там, где, например, имеются широкие проходы между электрофильтрами, которые можно использовать для расширения аппаратов в пределах существующих ячеек. Увеличение обоих этих параметров приводит к увеличению времени пребывания газов в активной зоне электрофильтра, причем увеличение ширины сказывается благодаря уменьшению скорости газов.

На номограмме рис.8 по горизонтали сложен комплекс $\frac{L_1 B_1}{L_0 B_0}$, где L и B - соответственно активная длина и ширина электрофильтра (расстояние между осями крайних осадительных электродов), а индексы 0 и I соответствуют аппаратам до реконструкции и после нее. Для расчета через точку $\frac{L_1 B_1}{L_0 B_0} = I$ и начальное значение ξ_0 (в примере принято $\xi_0 = 0,06$ или степень очистки 94%) проводится рабочая линия до пересечения с линией 2, соответствующей значе-

нию комплекса для реконструированного электрофильтра (в примере $\frac{L_1 B_1}{L_0 B_0} = 1,5$). Ордината точки пересечения (линия 3) характеризует изменение коэффициента уноса пыли из электрофильтра (в приведенном примере он равен 0,25, т.е. унос уменьшается в четыре раза).

Расчет изменения степени очистки уходящих газов
при изменении нескольких параметров

Существенное увеличение эффективности работы электрофильтров при реконструкции во многих случаях достигается только в результате работ по нескольким из перечисленных ранее направлений: снижению скорости, температуры уходящих газов, присосов, увеличению времени пребывания газов, т.е. длины, ширины или высоты электрофильтра, усовершенствованию системы газораспределения и др. Изменение коэффициента уноса при одновременном изменении нескольких параметров следует рассчитывать последовательно по соответствующим номограммам, используя полученное в результате первого расчета значение коэффициента уноса в качестве исходного значения для второго расчета и др.

Если, например, в результате реконструкции изменяется температура уходящих газов и высота электродов, то расчет ведется по номограммам рис.6 и 4 (или рис.5 в зависимости от УЭС золы). По номограмме рис.6 рассчитывается изменение коэффициента уноса

$\mathcal{E}'_t = \frac{\mathcal{E}_t}{\mathcal{E}_0}$ (например, при $\mathcal{E}_0 = 0,05$ и изменении температуры со 180 до 150°C изменение коэффициента уноса равно 0,8. Это означает, что значение уноса составит $\mathcal{E}_t = 0,05 \cdot 0,8 = 0,04$). Найденное значение \mathcal{E}_t используется на втором этапе расчета в качестве коэффициента уноса для построения рабочей линии на номограмме рис.5. По этой номограмме рассчитывается изменение коэффициента уноса, соответствующее увеличению высоты с h_1 до h_2 (например, при увеличении высоты от $h_1 = 6,4$ м до $h_2 = 7,5$ м при $\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_t = 0,04$ $\mathcal{E}'_h = 0,66$). Окончательное значение коэффициента уноса в результате реконструкции, сопровождающейся изменением этих двух параметров, вычисляется как $\mathcal{E}_{t,h} = \mathcal{E}'_h \mathcal{E}_t = \mathcal{E}'_h \mathcal{E}'_t \mathcal{E}_0 = 0,66 \cdot 0,8 \times 0,05 = 0,0264$.

Возможна и обратная последовательность расчета, т.е. сначала с учетом изменения высоты электродов, а затем с учетом изменения температуры.

П р и л о ж е н и е 2

Форма № I

УТВЕРЖДАЮ:

"__" _____ 198__ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- I. Заказчик проекта (наименование, полный адрес) _____
2. Наименование производства и установки очистки газов, ее назначение _____
3. Вид строительства (новое, расширение, реконструкция) _____
4. Стадийность проектирования _____
5. Основание для проектирования _____
6. Генеральный проектировщик (наименование, полный адрес) _____
7. Строительная организация - генподрядчик (наименование, полный адрес) _____
8. Объем капитальных вложений - т.р. (в т.ч. СМР) _____
9. Состав проектируемой установки (вспомогательные узлы, шламовое и складское хозяйство и т.д.) _____
10. Производительность установки и число часов ее работы в году (м³/час, час/год) _____
- II. Особые требования, которые должны учитываться при проектировании газоочистных установок. _____

12. Требования по защите окружающей среды и утилизации отходов производства (эффективность очистки и степень утилизации улова в %) _____

13. Намечаемые сроки проектирования:

начало _____

окончание _____

14. Намечаемые сроки строительства:

начало _____

окончание _____

Приложение: опросные листы № _____ листов

чертежи № _____ листов

технологический

регламент _____ листов

Всего

Согласовано

Заказчик

Подрядчик

" " _____ 198__ г.

" " _____ 198__ г.

Приложение 3

Форма Заказ - ЦМР

Проект плана на 1978 г.

Проектно-исследовательские работы

ЗАКАЗ НА ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ И ПРОЕКТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДРУГИХ МИНИСТЕРСТВ, ВЕДОМСТВ ССРС И
СОВЕТОВ МИНИСТРОВ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Министерство, ведомство ССРС, Совет Министров союзн. республик-заказчик работ

Министерство, ведомство ССРС, Совет Министров союзной республики, проектная организация - исполнитель работ

Наименование заказываемых работ	Год начала и оконча- ния стр-ва	Расчет- ная или сметная стои- мость стр-ва (млн. руб.)	Стадия работ (иссле- кат. работы тех. проект раб. черт. техно- раб. проект)	Стои- мость проект- но-иссе- датель- ских работ по ста- диям проекти- рования (т.р.)	Ожидаемое выполне- ние с на- чала про- ектирова- ния на I.I.76г. по стади- ям проек- тирова- ния, (тыс.руб.)	Объем работ на 1976 г. (т.р.)	Срок выдачи исход- ных данных для про- ектиро- вания (месяц)	Срок окон- чания работ (месяц)	Наименование	
									Гемпре- активиро- ванной ор- ганизации, предприя- тия, ор- ганизаци- онно-за- казчик проект- ных работ	Проект- ной ор- ганизации, исполни- тели работ
A	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
И КОТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

№ п.п.	В о п р о с ы	О т в е т ы
I	2	3

1. Наименование предприятия и его местонахождение
2. Тип и число котлов, их паропроизводительность по паспорту
3. Часовой расход топлива по котлам (нормальный, максимальный и минимальный)
4. Характеристика топлива:
 - а) месторождение,
 - б) рабочий состав на рабочую массу,
 - в) теплотворность,
 - г) тонина помола (при пылевидном сжигании),
 - д) способ сжигания и способ удаления шлаков,
 - е) имеется ли автоматика безопасности
5. Секундный объем газа, поступающего на очистку от каждого котла в отдельности, отнесенный к 0°C и 760 мм рт.ст. (нормальный, минимальный и максимальный)
6. Полный (аналитический) состав газов, поступающих на очистку в объемах % (указать агрессивные составляющие и пары воды).
Коэффициент избытка воздуха (α или RO_2)
7. Температура газов на входе в установку газоочистки
8. Допустимое снижение температуры очищаемых газов в пределах установки газоочистки: фактор, определяющий величину снижения температуры

I	2	3
	9. Запыленность газов, поступающих на очистку, при 0°С и 760 мм рт.ст. (гр./мм ³)	
	10. Химический состав золы, содержащейся в очищаемых газах; содержание недожого топлива в %, содержание свободного СаО в %	
	11. Дисперсный состав золы	
	12. Объемный и удельный вес золы	
	13. Физико-химические свойства (абразивность, цементирующие свойства и т.п.)	
	14. Удельное электрическое сопротивление удаляемой золы при заданных условиях	
	15. Давление (разрежение) на входе в установку газоочистки в кгс/м ²	
	16. Допустимая потеря давления в пределах установки газоочистки: фактор, определяющий величину потери давления	
	17. Требуемая степень очистки газов или величина остаточной запыленности газов на выходе из установки газоочистки	
	18. Каким образом газы очищались до сих пор (краткое описание схемы). Эффективность очистки. Какие организации проводили обследования (испытания) существующей установки газоочистки; наименование отчетов по научно-исследовательским работам или испытаниям существующей установки	
	19. Проводились ли исследования в области очистки дымовых газов (наименование организаций, которые проводили исследования, перечень фирм, если таковые известны, занимающихся очисткой газа в данном или аналогичном производствах)	
	20. Типы существующих или запроектированных дымососов и их характеристики (производительность, напор, число оборотов); тип, мощность и число оборотов электродвигателей	

1	2	3
21.	Тип дутьевых вентиляторов и их производительность	
22.	В случае, если после очистки газы предполагается выбрасывать через существующую или вновь проектируемую дымовую трубу, ее параметры (высота, диаметр устья, материал трубы и антикоррозийной защиты) и параметры газов, выбрасываемых в эту трубу одновременно	
23.	Система золоудаления и требуемая отметка низа пылевыпускных отверстий аппаратов, особые требования к золоудалению	
24.	Химический анализ и характеристика воды, подаваемой на гидрозолоудаление	
25.	Особые условия	

П р и м е ч а н и е : I. При недостатке места ответ дать на дополнительных листах, сделав ссылку на них в соответствующих пунктах опросного листа.

Подпись заказчика
и печать

" ___ " _____ 198__ г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ И САНТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТЕЙ
УСТАНОВОК И ЦЕХОВ ГАЗООЧИСТКИ

№ п.п.	Вопросы	Ответы
I	2	3

1. Наименование предприятия
2. Местонахождение предприятия (географические координаты, высота над уровнем моря), его почтовый и телеграфный адрес
3. Наименование организации - генпроектировщика, ее адрес и № телефона
4. Генподрядная строительная организация, ее адрес и № телефона
5. Климатические и метеорологические данные:
 - а) расчетная температура для отопления;
 - б) расчетная температура для вентиляции (зимняя и летняя);
 - в) средняя температура отопительного периода;
 - г) средняя и максимальная скорость ветра самого холодного и самого теплого месяца;
 - д) средняя величина барометрического давления;
 - е) продолжительность отопительного сезона (в днях)
6. Толщина снегового покрова и ветровые нагрузки
7. Выкопировка из генплана с горизонтальной и вертикальной планировкой с указанием:

I	2	3
---	---	---

- а) зеленой зоны и соседней, загрязняющих воздушный бассейн площадки;
 - б) стран света, розы ветров;
 - в) расположения проектируемого объекта газоочистки (отводимый участок с координатной сеткой или привязкой к существующим сооружениям с черными и примерными планировочными абсолютными отметками);
 - г) трасс водопроводов, видов канализации, теплопроводов и паропроводов; расположения колодцев; водопроводов и выпусков;
 - д) отметок наземных и подземных коммуникаций;
 - е) абсолютная отметка пола I-го этажа проектируемого объекта газоочистки или близ расположенного здания (для наружных установок)
8. Напоры в сетях противопожарного и хозяйственного производственного водопровода в месте присоединения к магистральной сети
9. Теплоносители для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, производственного паро- (тепло)-снабжения, места их ввода, отметки и параметры:
- а) для пара - давление у ввода и способ возврата конденсата;
 - б) для воды - температура горячей и обратной, давление (напор) у ввода в здание в подающем и обратном трубопроводе
10. Загрязненность наружного воздуха на территории цеха, требуется ли фильтрование (очистка) воздуха для точечной вентиляции

II. Характеристика грунтов:

- I. Данные о ближайших к проектируемому объекту скважинах, расположение и абсолютные отметки устьев скважин;

Дается в виде выписки из отчета об инженерно-геологических изысканиях площадки строительства с рекомендациями для проектирования оснований с указанием, кем и когда выполнены изыскания

I	2	3
---	---	---

2. Инженерно-геологическое заключение по грунтам в районе проектируемого объекта:
- а) по несущей способности встречающихся грунтов;
 - б) по степ ни осадок под нагрузкой;
 - в) по возможному наименьшему уровню грунтовых вод;
 - г) по степени агрессивности грунтовых вод (дать характеристику);
 - д) глубина промерзания

I2. Селсмичность

I3. Существующие и проектируемые надземные и подземные сооружения и коммуникации в районе отведенной площадки, их подробная характеристика (выслать чертежи и выкопировку с привязкой к строительной сетке)

I4. Основные строительные конструкции и материалы (со ссылкой на ГОСТы или серии типовых альбомов):

1) Стеновые (кирпич штучный - красный или силикатный, кирпичные, бетонные или др. блоки, железобетонные и др.) отдельно для тепловых и холодных помещений и для шатров над оборудованием;

2) Фундаменты:

- ленточные и столбовые (моноклитные или сборные) бутовые, бутобетонные, бетонные;
- железобетонные башмаки сборные (максимальный вес) или монолитные. В случае свайного основания указать материал и размер свай, а также тип сваебойного аппарата и вес бабн.

При сборных железобетонных стойках нужен ли нулевой цикл;

3) Фундаментные балки (железобетонные с напряженным армированием или без него)

Допустимы ли отдельные нестандартные сборные железобетонные балки, если это потребуется;

I	2	3
---	---	---

- 4) Перемычки над оконными и дверными проемами;
- 5) Стойки железобетонные для одноэтажных или многоэтажных зданий;
- 6) Стойки и ригеля для железобетонных постаментов под оборудование (сборные или монолитные, учитывая, что конструкции по индивидуальному проекту);
- 7) Междуэтажные перекрытия. Возможно ли применение (при необходимости) сборных, но не типовых конструкций или монолитного бетона;
- 8) Кровельное покрытие (балки ж.б., фермы ж.б., крупнопанельные плиты);
- 9) Теплоизолятор для кровли (объемный вес, коэффициент теплопроводности);
- 10) Материал перегородок;
- 11) Металлоконструкции (завод-изготовитель или сортament металла) и т.д.

15. Прочие данные замечания и требования

Примечание: 1. При недостатке места полный ответ дать в приложении, сделав на него ссылку в соответствующих графах опросного листа. 2. Площадка под установку принимается условно свободной от надземных и подземных коммуникаций и строений. Размещение установки на генпланах, вопросы выноса надземных и подземных коммуникаций решаются генпроектировщиком предприятия (организации).

Подпись заказчика
и печать

" _____ " _____ г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВКИ ГАЗООЧИСТКИ

№ п.п.	Вопросы	Ответы
1	2	3

1. Наименование предприятия
2. Местонахождение предприятия, его почтовый и телеграфный адрес
3. Наименование организации - генпроектировщика, его адрес и № телефона
4. Род тока и напряжение, принятое на заводе для силового электрооборудования на низковольтной и высоковольтной стороне
5. Расстояние от установки газоочистки до заводской питающей подстанции или пункта питания (его № или название)
6. Мощность трансформаторов и ток фидеров, предназначенных для питания газоочистки
7. Пункт питания и напряжение, принятое для осветительной сети:
 - а) общее освещение;
 - б) аварийное освещение;
 - в) наружное освещение
8. Род защитных мероприятий, принятых на заводе - заземление, задуление
9. Данные о грунтах (для заземления)
10. Необходимость выполнения грузозащитных мероприятий. Если в районе проектируемой установки имеется молниезащита, то показать расположение молниеприемников на генплане и их высоту

1	2	3
---	---	---

- 12. Необходимость сооружения отдельно понизительной подстанции для питания газоочистки или распределительного устройства 3-6 кВ. При сооружении подстанции дополнительно дать ответы на §§ 12-15
- 13. Данные о токах короткого замыкания на землю со стороны высокого напряжения питающей подстанции
- 14. Возможность подачи постоянного тока для управления масляными выключателями с указанием напряжения и длины трассы фидера постоянного тока
- 15. Необходимость компенсации реактивной мощности
- 16. Рекомендации по типу камер распределительного устройства (КРУ, КСО) и типу трансформаторной подстанции (если КТП, то указать, какого завода)
- 17. Категория бесперебойности энергоснабжения основного производства
- 18. Прочие замечания

П р и м е ч а н и е : 1. К настоящему опросному листу необходимо обязательно приложить выполненные в масштабе выкопировки из генпланов или какие-либо другие планировки с расположением питающих газоочистку электропунктов и подстанций, а также указать место пункта централизованного управления газоочисткой и щита КИП (если они расположены вне установки газоочистки). 2. При недостатке места полный ответ дать в приложении, сделав на него ссылку в соответствующих графах опросного листа.

Подписи заказчика
и печать

" _____ " _____ 198__ г.

СПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСТАНОВКИ ОЧ. СТИ. ГАЗОВ

№ п.п.	В о п р о с ы	О т в е т ы
1	2	3

1. Наименование предприятия
2. Территориальный район
3. Накладные расходы
4. Поправочный коэффициент на разницу в стоимости электроэнергии и транспорта материалов
5. Ценик зональных сметных цен на местные материалы и сборные ж/б конструкции в ценах с I/I 1969 г.
6. Каталог единых районных единичных расценок ЕРЕР, привязанных к местным условиям строительства
7. Коэффициент на вредность
8. Затраты на временные здания и сооружения в %
9. Затраты, связанные с производством работ в зимнее время в %
10. Понижающий коэффициент на промышленность
11. Стоимость транспорта технологического и электросилового оборудования в % или за тонну
12. Стоимость воды за 1 м³
13. Категория грунта (I, II, III), расстояние отвозки грунта
14. Глубина залегания мокрого грунта
15. Коэффициент, учитывающий правительственные льготы

П р и м е ч а н и е : Заказчик обязан в течение пяти дней по получении запроса представить каталоги цен на материалы и каталоги единичных расценок, привязанных к местным условиям, на временное пользование подрядчику на срок по договоренности. В случае неполучения каталогов в указанный срок институт представляет только объем работ.

Подпись заказчика
и печать

"__" _____ 198__ г.

СПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
ПРОЕКТА УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

№ п.п.	Вопросы	Ответы
1	2	3

1. Наименование установки очистки газов
2. Планово-заготовительная цена сырья и материалов на предприятии с учетом их перевозки, разгрузки и хранения:
 - а)
 - б)
 - в)
 - г)
3. Стоимость на предприятии:
 - а) электроэнергии (силовой) за 1 кВт·час,
 - б) установленной мощности за 1 кВт,
 - в) пара с давлением 20 атм и ниже за 1 тонну,
 - г) воды свежей за 1 м³,
 - д) воды оборотной за 1 м³,
 - е) сжатого воздуха за 1 м³,
 - ж) горючего газа за 1 м³
4. Средние нормы амортизации, применяемые на предприятии:
 - а) зданий в % от стоимости зданий,
 - б) сооружения в % от их стоимости,
 - в) оборудования в % от стоимости оборудования, в т.ч. на реновацию, %,
 - г) измерительных приборов в % от их стоимости,
 - д) подъемно-транспортных механизмов в % от их стоимости

1	2	3
5.	Средне-годовая зарплата (основная и дополнительная):	
	а) производственных рабочих,	
	б) вспомогательных рабочих,	
	в) ИТР,	
	г) служащих,	
	д) МОП (уборщиц)	
6.	Начисления на социальное страхование	
7.	Средние нормы статей цеховых расходов, применяемых на предприятии:	
	а) охрана труда в % от зарплаты производственных рабочих,	
	б) содержание зданий в % от их стоимости,	
	в) содержание оборудования в % от стоимости оборудования,	
	г) текущий ремонт зданий в % от стоимости зданий,	
	д) текущий ремонт оборудования в % от стоимости оборудования,	
	е) прочие цеховые расходы в % от суммы вышеперечисленных статей цеховых расходов	
8.	Стоимость уловленного или очищенного продукта, используемого в производстве, или цена его, если он продается на сторону	
9.	Кто является потребителем уловленного или очищенного продукта, продаваемого на сторону	
10.	Если уловленный или очищаемый продукт не используется на данном производстве и не продается на сторону, указать, как используется этот продукт на других производствах или возможные пути использования его в народном хозяйстве	

1	2	3
---	---	---

11. Основные фонды предприятия, в т.ч. производства, для которого проектируется установка очистки газов

12. Годовая себестоимость продукции, выпускаемой предприятием, в т.ч. производством, для которого проектируется установка очистки газов

13. Прочие данные

Примечание: При недостатке места ответ дать на дополнительных листах, сделав ссылку на них в соответствующих пунктах опросного листа.

Подписи заказчика
и печать

" " _____ 198 г.

ЗАЯВКА
 НА ПОСТАВКУ КОМПЛЕКТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ,
 КОМПЛЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ _____ ГРЭС (ТЭЦ)
 на 1982 год

№ п.п.	Номер котла, тип, производительность котла	Тип существующего электрофильтра	Тип требуемого электрофильтра	Количество электрофильтров на котле, шт.	Проектная организация (разработчик)	Номенклатура поставляемых изделий (свыше 100 т)	Объем поставки, т/тыс. руб.	Срок поставки (требуемый)	Наличие технической документации на модернизацию электрофильтров	Обеспечение финансирования
I.	Котел № 7, ТП-100, 640 т/ч	ПГД-4x38	ПГД(УГ)-4x38	4	Гипрогазоочистка	Комплект оборудования модернизации	440/300	I кв. 82 г.	Имеется	Обеспечено

Главный инженер _____
 (подпись)

ПЛАН-ГРАФИК
 модернизации золоуловителей _____ ГРЭС (ТЭЦ)
 на 1982 г.

№ п.п.	Котел, паропроизводительность	Номер блока, котла	Тип золоуловителя и количество		Техническая документация				Поставка оборудования для модернизации			Срок выполнения модернизации (план)	Исполнитель	Примечание
			существующего	модернизированного	Проект модернизации		Проект организации работ		Срок	Объем, т/тыс. руб.	Поставщик			
					Разработчик	Срок выполнения	Разработчик	Срок выполнения						
I.	Котел ТП-210, 950 т/ч	Блок № 2	ПГД-4х50 (4 шт.)	ПГД(УГ)-4х50 (4 шт.)	Гипрогазоочистка	I кв. 1982г.	ДЭР	III кв. 1982г.	IV кв. 1982г.	543/600	Главгазоочистка	I кв. 1983г.	ГРЭС, Юж-энергоремонт	

Главный инженер ГРЭС _____

(подпись)

Ответственный редактор Н.К.Демурова
Литературный редактор М.И.Полоновская
Технический редактор В.М.Полякова
Корректор Л.Ф.Петрухина

л 89705	Подписано к печати 03.02.83	Формат 60x84 1/16
Печ.л. 3,5	(усл.-печ.л.3,26) Уч.изд.л. 3,7	Тираж 1100 экз.
Заказ № 30/82	Издат. № 69/82	Цена 55 коп.

Производственная служба передового опыта и информации Союзтехэнерго
115023, Москва, Семеновский пер., д.15
Участок оперативной полиграфии СПО Союзтехэнерго
117332, Москва, ул.Ивана Бабужкина, д.26, корп.2