



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ГЕНЕРАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ СИНХРОННЫЕ
МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 100 кВт
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

ГОСТ 14965—80

Издание официальное

Е

55 код.

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГЕНЕРАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ
СИНХРОННЫЕ МОЩНОСТЬЮ
СВЫШЕ 100 кВт

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 14965—80

Издание официальное

Е

МОСКВА — 1991

© Издательство стандартов, 1980
© Издательство стандартов, 1991

**ГЕНЕРАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ СИНХРОННЫЕ
МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 100 кВт****Общие технические условия**Synchronous three-phase generators of power
above 100 kW. General specifications**ГОСТ
14965—80**

ОКП 33 7200; 33 8140

Срок действия с 01.07.81
до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт, предназначенные для продолжительного номинального режима работы S1 по ГОСТ 183—74 в качестве источников электрической энергии переменного тока, изготавливаемые для нужд народного хозяйства. Генераторы, предназначенные для экспорта, должны соответствовать требованиям ГОСТ 28173—89.

Стандарт не распространяется на турбогенераторы, гидрогенераторы и генераторы, предназначенные для применения в бортовых системах подвижных средств наземного, водного и воздушного транспорта.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Издание официальное

★ ★ ○
Е

Переиздание с изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Генераторы частотой 50 Гц должны изготавливаться:
на номинальные мощности до 10000 кВт — по ГОСТ 12139—84,
свыше 10000 кВт — из рядов предпочтительных чисел по ГОСТ
8032—84;

на номинальные частоты вращения — 1500, 1000, 750, 600, 500
и 375 об/мин;

на номинальные напряжения — 400, 6300, 10500 В.

По заказу потребителя генераторы могут изготавливаться на но-
минальное напряжение 230 В, а генераторы, предназначенные для
экспорта, и на другие напряжения в соответствии с заказ-нарядом
внешнеторговой организации.

Номинальные мощности, номинальные синхронные частоты
вращения и номинальные напряжения генераторов частотой 60 Гц
должны устанавливаться в стандартах или технических условиях
на генераторы конкретных типов.

1.2. Наибольшее и наименьшее значения номинальной мощно-
сти генераторов при номинальном напряжении должно соответ-
ствовать указанному в табл. 1.

Таблица 1

Номинальное напряжение, В		400	6300	10500
Номинальная мощность, кВт	Наибольшее значение	1000	—	—
	Наименьшее значение	200	400	1000

1.3. Установочные и присоединительные размеры генераторов с
горизонтальным расположением вала и с высотой оси вращения
до 1000 мм — по ГОСТ 18709—73 и ГОСТ 20839—75, остальных
генераторов — по стандартам или техническим условиям на гене-
раторы конкретных типов.

Допуски на установочные и присоединительные размеры — по
ГОСТ 8592—79, для исполнений, не предусмотренных ГОСТ
8592—79, — по стандартам или техническим условиям на генера-
торы конкретных типов.

1.4. Высота оси вращения генераторов — по ГОСТ 13267—73.

1.5. Типы, к.п.д., масса и габаритные размеры генераторов
следует устанавливать в стандартах или технических условиях на
генераторы конкретных типов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Генераторы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 183—74, стандартов или технических условий на генераторы конкретных типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Требования по устойчивости к внешним воздействиям

2.2.1. Номинальная мощность генераторов должна обеспечиваться при температуре охлаждающего воздуха 313 К (40°C) и высоте над уровнем моря до 1000 м.

Мощность генераторов при температуре охлаждающего воздуха свыше 313 К (40°C) и высоте над уровнем моря свыше 1000 м должна устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.2.2. Генераторы должны изготавливаться в климатических исполнениях У, УХЛ, ХЛ и Т категории размещения 2—5 по ГОСТ 15150—69 и ГОСТ 15543.1—89.

Климатическое исполнение системы возбуждения или ее отдельных функциональных блоков в технически обоснованных случаях может отличаться от климатического исполнения генератора.

Климатическое исполнение и категория размещения должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.2.3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды — по ГОСТ 15150—69 и ГОСТ 15543.1—89. Для генераторов передвижных электроагрегатов и электростанций верхнее и нижнее значения температуры окружающей среды $\pm 50^\circ\text{C}$; верхнее значение относительной влажности — 100% при температуре 25°C с конденсацией влаги.

2.2.4. Дополнительные технические требования к генераторам климатических исполнений УХЛ, ХЛ и Т по ГОСТ 17412—72, ГОСТ 15151—69 и ГОСТ 16962.1—89 должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.2.5. Охлаждающий воздух, проходящий через активные части генераторов, не должен содержать огне- и взрывоопасных примесей, химически агрессивных паров и газов и токопроводящей пыли. Концентрация инертной пыли в охлаждающем воздухе не должна превышать 0,002 г/м³, для генераторов передвижных электростанций и электроагрегатов — 0,01 г/м³. Допускается кратковременная работа генераторов при запыленности воздуха свыше 0,01 г/м³. При этом запыленность воздуха, время непрерывной работы и периодичность должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.2.6. Группа условий эксплуатации генераторов в части воздействия механических факторов внешней среды — М1, М2, М18,

М25; для генераторов передвижных электростанций, размещаемых при эксплуатации в кузовах автомобилей при прицепах, — М30 по ГОСТ 17516—72.

2.2.7. Генераторы должны надежно работать при кренах и дифферентах. Значение крена и дифферента устанавливают в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.3. Требования к электрическим параметрам, режимам работы и качеству электрической энергии

2.3.1. Генераторы при номинальных значениях напряжения, коэффициента мощности, частоты и рабочей температуре должны без повреждений и остаточных деформаций выдерживать 10%-ную перегрузку по току в течение 1 ч. Нагревы элементов генератора в этом режиме не нормируют. Установившееся отклонение напряжения в режиме перегрузки по току должно устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

Суммарное время работы генератора с 10%-ной перегрузкой по току не должно превышать 1200 ч. Перерыв между двумя перегрузками не должен быть менее времени достижения практически установившейся температуры.

Генераторы должны также допускать работу при 25%-ной перегрузке по току. Время работы, коэффициент мощности и установившееся отклонение напряжения при этом должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.3.2. Генераторы должны допускать длительную работу при несимметричной нагрузке фаз с коэффициентом небаланса токов до 25% при условии, что ни в одной из фаз генератора ток не превысит номинального значения.

Норма на коэффициент небаланса напряжений при этом должна устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.3.3. Условия работы генераторов на выпрямительную нагрузку должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.3.4. Установившееся отклонение напряжения генераторов в установившемся тепловом состоянии при изменении симметричной нагрузки по току от 0 до номинальной, коэффициенте мощности от 0,6 до 1,0 (при отстающем токе) и статизме механической характеристики первичного двигателя не более 4% должно быть не более $\pm 2\%$ номинального значения. Отклонение частоты вращения в диапазоне от 0 до номинальной нагрузки не должно превышать $\pm 1\%$ номинальной частоты вращения.

По заказу потребителя допускается установившееся отклонение напряжения генераторов $\pm 5\%$.

2.3.5. Отклонение напряжения генераторов в установившемся тепловом состоянии при неизменной симметричной нагрузке по току от 0 до 100% номинальной с коэффициентом мощности от 0,6 до 1,0 (при отстающем токе) не должно превышать $\pm 1\%$ номинального значения. При этом наибольшее отклонение частоты вращения не должно превышать $\pm 1\%$ номинальной частоты вращения.

По заказу потребителя допускается отклонение напряжения генераторов $\pm 2\%$.

2.3.6. Отклонение напряжения генераторов в номинальном режиме от момента пуска из холодного состояния до установившегося теплового состояния не должно превышать $\pm 1\%$ номинального значения.

2.3.7. Время восстановления напряжения на выводах генераторов мощностью до 5000 кВт при набросе и сбросе нагрузки в пределах номинальной мощности и неизменной номинальной частоте вращения должно быть не более 1 с.

Нормы на переходное отклонение напряжения на выводах генераторов должны устанавливаться в стандартах на генераторы конкретных типов.

Переходное отклонение напряжения и время его восстановления для генераторов мощностью свыше 5000 кВт при набросе или сбросе нагрузки должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.3.8. Время восстановления напряжения генераторов мощностью до 5000 кВт при набросах или сбросах нагрузки в пределах номинальной мощности генератора должно быть не более 2 с. При этом переходное отклонение частоты вращения приводного двигателя должно быть $\pm 10\%$ номинальной во время восстановления частоты вращения по статической характеристике не должно быть более 5 с.

Переходное отклонение напряжения при набросе или сбросе нагрузки должно устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

Переходное отклонение напряжения и время его восстановления для генераторов мощностью свыше 5000 кВт при набросе или сбросе нагрузки в пределах номинальной мощности генераторов должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.3.9. Генераторы из режима холостого хода должны обеспечивать прямым включением пуск асинхронного короткозамкнутого двигателя с кратностью пускового тока не более 7 и мощностью, указанной в табл. 2.

Номинальная мощность генератора кВт	Мощность асинхронного короткозамкнутого двигателя в процентах от номинальной мощности генератора
От 200 до 500 » 500 » 1000 Св 1000	50 35 По стандартам или техническим условиям на генераторы конкретных типов

Переходное отклонение напряжения генераторов, время пуска, параметры асинхронных двигателей, значение и характер моментов на валах, допустимое переходное отклонение частоты вращения должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.3.10. Возбуждение генераторов должно осуществляться от полупроводниковых систем возбуждения: статических или бесщеточных. Генераторы должны иметь системы автоматического регулирования напряжения. Способ начального возбуждения генераторов должен устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.3.11. Система возбуждения генераторов должна обеспечивать возможность плавного регулирования уставки напряжения в пределах от +5 до —10% номинального значения. По заказу потребителя допускается предел регулирования уставки напряжения $\pm 5\%$.

2.3.12. Значение тока в режиме установившегося трехфазного короткого замыкания на выводах генератора с учетом действия системы возбуждения должно быть не менее трехкратного значения номинального тока статора генератора.

2.3.13. Генераторы при включенных устройствах автоматического регулирования возбуждения должны выдерживать без повреждений установившееся трехфазное короткое замыкание в течение 5 с и установившееся двухфазное и однофазное короткое замыкание в течение 2 с. Напряжение на генераторах после отключения замыканий должно восстанавливаться автоматически.

Допустимое значение кратности ударного тока короткого замыкания должно устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

Требование к режиму однофазного короткого замыкания распространяется только на генераторы напряжением до 1000 В.

2.3.14. Генераторы должны обеспечивать длительную устойчивую параллельную работу между генераторами одной серии, генераторами разных серий при предельном соотношении мощностей от 1 : 3 до 3 : 1 и с сетью неограниченной мощности.

2.3.14.1. Распределение реактивных мощностей при параллельной работе генераторов одной серии должно осуществляться посредством уравнивательных связей по обмоткам возбуждения или измерительным цепям, или с помощью дополнительных устройств, создающих статизм внешних характеристик по реактивному току.

2.3.14.2. Дополнительные устройства, создающие статизм внешних характеристик по реактивному току, должны обеспечивать возможность изменения величины статизма от 0 до 3% при номинальном коэффициенте мощности. При этом отклонение напряжения от напряжения, установленного по статической характеристике, не должно превышать $\pm 1,5\%$.

2.3.14.3. Степень рассогласования реактивных нагрузок при параллельной работе с уравнительными связями на генераторах в установившемся тепловом состоянии не должна превышать $\pm 10\%$ при изменении суммарной нагрузки от 20 до 100% и при условии, что степень рассогласования активных нагрузок при параллельной работе по ГОСТ 10511—83 не превышает $\pm 10\%$.

2.3.14.4. Степень рассогласования реактивных нагрузок при параллельной работе по статическим характеристикам на генераторах в установившемся тепловом состоянии не должна превышать $\pm 10\%$ при изменении суммарной нагрузки от 75 до 100% и при условии, что степень рассогласования активных нагрузок при параллельной работе по ГОСТ 10511—83 не превышает $\pm 10\%$.

2.3.14.3, 2.3.14.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3.14.5. Параллельная работа с генераторами разных серий должна осуществляться одним из перечисленных в пп. 2.3.14.1 способов. При этом величину неравномерности распределения реактивных нагрузок устанавливают в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов с указанием типов генераторов, с которыми предусматривается параллельная работа.

Генераторы должны допускать включение на параллельную работу методом самосинхронизации при скольжении не более 5%.

2.3.15. Допускаемый уровень промышленных радиопомех, создаваемых генераторами напряжением до 1000 В, в зависимости от их назначения и размещения должен соответствовать «Общесоюзным нормам допускаемых промышленных радиопомех 8—72», утвержденных Государственной комиссией по радиочастотам СССР от 12 июня 1972 г., а генераторами напряжением свыше 1000 В — по стандартам или техническим условиям на генераторы конкретных типов.

2.4. Требования к конструкции

2.4.1. Форма исполнения генераторов по ГОСТ 2479—79 должна устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.4.2. Степень защиты генераторов по ГОСТ 17494—87 должна устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.4.3. Способ соединения генератора с приводным двигателем должен устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.4.4. Направление вращения генераторов — правое, по заказу потребителя допускается левое направление вращения.

2.4.5. Прочность вала генератора на крутильные колебания должна подтверждаться расчетным путем с последующей экспериментальной проверкой.

2.4.6. Генераторы должны без повреждений и остаточных деформаций выдерживать в течение 2 мин аварийное повышение частоты вращения на 20% сверх номинальной. По заказу потребителя могут изготавливаться генераторы, допускающие аварийное повышение частоты вращения до 30% сверх номинальной.

2.4.7. Охлаждение генераторов — воздушное. Обозначение способов охлаждения по ГОСТ 20459—87 должно устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.4.8. Схема соединения обмотки статора генераторов — звезда. Число и расположение выводных концов должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов. Для генераторов, изготавливаемых на два напряжения 400 и 230 В, схема соединения обмоток звезда/треугольник.

2.4.9. Изоляция обмоток генераторов должна быть выполнена на основе электроизоляционных материалов нагревостойкости не ниже класса В по ГОСТ 8865—87, генераторы напряжением выше 1000 В должны иметь изоляцию на термоактивных связующих. Тип изоляции должен устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.4.10. Сопротивление изоляции обмоток генераторов и их цепей возбуждения относительно корпуса и сопротивление изоляции между электрически разобобщенными цепями в зависимости от номинального напряжения должны быть не менее указанных в табл. 3.

Таблица 3

Состояние изоляции	Сопротивление изоляции, МОм, при номинальном напряжении, В		
	400	6300	10500
В практически холодном состоянии	20	40	50
В нагретом состоянии	5	7	11

2.4.11. Тип подшипников генераторов должен устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.4.12. Смазка подшипников качения должна быть консистентной; подшипников скольжения — жидкостной кольцевой, комбинированной или принудительной. В технически обоснованных случаях допускается объединение систем смазки генераторов и первичных двигателей.

2.4.13. Контроль температуры

2.4.13.1. Предельно-допускаемые превышения температуры частей генераторов — по ГОСТ 183—74, генераторов, предназначенных для работы в районах с тропическим климатом, — по ГОСТ 16962.1—89.

2.4.13.2. Генераторы с диаметром сердечника статора более 1000 мм и генераторы мощностью свыше 1000 кВт должны иметь встроенные температурные индикаторы для контроля теплового состояния обмотки и сердечника статора. Необходимость и способы теплоконтроля других генераторов должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4.13.3. В генераторах с замкнутой системой воздушного охлаждения с водяными воздухоохладителями должен быть предусмотрен контроль температуры охлаждающего воздуха на выходе из охладителей и охлаждающей воды — на входе в охладители.

Температуру воды на входе в охладители допускается контролировать в одной точке общего входа. Температура охлаждающей воды в точке общего входа должна быть не менее 15°C.

Верхнее значение температуры охлаждающей воды должно устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов с учетом требований ГОСТ 183—74.

2.4.13.4. В генераторах, имеющих подшипники скольжения, должен быть предусмотрен контроль температуры вкладышей подшипников.

2.4.14. Допускаемые значения собственных вибраций генераторов с массой до 2000 кг и частотой вращения 600 об/мин и выше — по ГОСТ 16921—83, генераторов массой свыше 2000 кг — по ГОСТ 20815—88.

Генераторы должны выдерживать вибрации от привода. Допускаемые значения вибраций, передаваемых от привода, должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.4.15. Допускаемые уровни шума генераторов мощностью до 1000 кВт — по ГОСТ 16372—84, генераторов мощностью свыше

1000 кВт должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.4.16. Защитно-декоративные и лакокрасочные покрытия генераторов по ГОСТ 9.301—86, ГОСТ 9.032—74 и ГОСТ 9.401—79 должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

2.5. Требования к надежности

2.5.1. Показатели надежности генераторов должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Номинальная мощность, кВт			
	до 1000		св. 1000 до 5000	
	Номинальная частота вращения, об/мин			
	до 500	св. 500	до 500	св. 500
Наработка на отказ, ч, не менее	5000	4000	3500	3000
Ресурс до первого капитального ремонта, ч, не менее	45000	36000	40000	30000
Коэффициент технического использования, не менее	0,96		0,95	
Полный срок службы, лет, не менее	20			

Срок службы подшипников, а также показатели надежности резервных генераторов и генераторов мощностью свыше 5000 кВт устанавливают в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Требования безопасности генераторов — по ГОСТ 12.2.007.0—75, ГОСТ 12.2.007.1—75, ГОСТ 12.2.007.7—83, ГОСТ 12.2.007.11—75.

3.2. Заземляющие зажимы и знаки заземления — по ГОСТ 21130—75.

3.3. Генераторы должны соответствовать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. В комплект генераторов должны входить:
система возбуждения;
система автоматического регулирования напряжения;
индивидуальный ЗИП.

Дополнительная комплектность должна устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. К комплекту должна прилагаться эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601—68. Объем эксплуатационной документации должен устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Для проверки соответствия генераторов требованиям настоящего стандарта и стандартов на генераторы конкретных типов проводят приемочные, приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания генераторов по ГОСТ 183—74 и настоящему стандарту.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2. Приемочные испытания

5.2.1. Приемочные испытания проводят на опытном или головном образце генератора на предприятии-изготовителе.

5.2.2. Программа приемочных испытаний должна быть дополнена следующими видами испытаний:

измерение пределов уставки напряжения генератора;

проверка начального возбуждения генератора;

измерение коэффициента небаланса напряжения при несимметричной нагрузке;

проверка правильности чередования фаз генератора;

проверка эффективности работы устройства гашения поля;

измерение установившегося отклонения напряжения генератора при изменении нагрузки;

измерение отклонения напряжения генератора в режиме номинальной нагрузки;

измерение отклонения напряжения генератора при неизменной нагрузке по току;

измерение переходного отклонения напряжения и времени его восстановления при набросе или сбросе нагрузки;

проверка устойчивости параллельной работы генератора;

проверка включения генератора на сеть неограниченной мощности методом самосинхронизации;

проверка включения асинхронного двигателя на выводы генератора;

проверка работы генераторов при воздействии кренов и дифферентов, если эти воздействия предусмотрены в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

В случае невозможности проведения проверок по отдельным пунктам программы на предприятии-изготовителе генераторов эти испытания должны проводиться на месте установки генератора.

5.3. Приемно-сдаточные испытания.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.3.1. Генераторы, предъявленные к приемно-сдаточным испытаниям повторно, проверяют в полном объеме приемно-сдаточных испытаний.

В технически обоснованных случаях допускается проводить повторные испытания только на соответствие тем требованиям, по которым были получены неудовлетворительные результаты.

5.3.1а. Приемно-сдаточным испытаниям подвергают каждый генератор по программе ГОСТ 183—74. В программу приемно-сдаточных испытаний должно быть дополнительно включено:

измерение пределов уставки напряжения генераторов;
проверка начального возбуждения генераторов;
проверка правильности чередования фаз генераторов;
измерение вибраций в объеме по ГОСТ 20815—88.
проверка качества маркировки.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5.3.2. Генераторы, не выдержавшие повторных испытаний, исправлению не подлежат.

5.3.3. Составные части, сборочные единицы и детали генераторов, не выдержавших испытания, допускается использовать по назначению.

5.4. Периодические испытания

5.4.1. Периодические испытания генераторов следует проводить не реже одного раза в три года на одном образце каждого типа.

Периодическим испытаниям подвергают генераторы, прошедшие приемно-сдаточные испытания, по программе, указанной в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

5.4.2. В технически обоснованных случаях допускается проведение повторных испытаний только по тем пунктам программы, по которым были получены неудовлетворительные результаты.

5.5. Типовые испытания

5.5.1. Типовые испытания проводят по программе, утвержденной в установленном порядке.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Методы испытаний генераторов — по ГОСТ 10169—77, ГОСТ 11828—86 и ГОСТ 25941—83 с учетом нижеследующего.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.2. Проверку начального возбуждения генератора при приемочных испытаниях проводят после опыта внезапного короткого замыкания, при приемосдаточных — после снятия характеристики установившегося короткого замыкания.

6.3. Проверку пределов уставки напряжения на выводах генератора проводят в режиме холостого хода в практически холодном состоянии, в режиме номинальной нагрузки — в установившемся тепловом состоянии. При приемосдаточных испытаниях допускается проводить указанную проверку только в режиме холостого хода в практически холодном состоянии.

6.4. Проверку генератора в режимах установившегося трехфазного, двухфазного и однофазного коротких замыканий, а также определение значения установившегося тока трехфазного короткого замыкания производят по опытам внезапных трехфазного, двухфазного и однофазного коротких замыканий из режима холостого хода при номинальном напряжении, частоте вращения и с включенной системой возбуждения. Длительность режима трехфазного короткого замыкания должна быть не менее 5 с, остальных режимов — не менее 2 с. При этом путем осциллографирования определяют токи статора, цепей возбуждения и процесс восстановления напряжения после отключения короткого замыкания.

Для определения соответствия генераторов требованиям механической прочности производят его осмотр до и после внезапного короткого замыкания, осмотр лобовых частей обмотки якоря и их крепления.

Если опыты короткого замыкания при номинальном напряжении не могут быть выполнены, допускается проведение опыта при пониженном напряжении с последующим определением установившегося тока короткого замыкания с помощью пересчета или экстраполяции.

6.5. Измерение коэффициента небаланса напряжения в несимметричном режиме производят при нагрузке в двух фазах, равной 25% номинальной, и разомкнутой третьей фазе. Допускается проводить испытания при 100%-ной нагрузке двух фаз и 75%-ной нагрузке третьей фазы. Значение коэффициента небаланса напряжения в процентах к номинальному определяют по формуле

$$\Delta U = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{U_n} \cdot 100,$$

где U_{\max} — максимальное значение напряжения, В;
 U_{\min} — минимальное значение напряжения, В;
 U_n — номинальное напряжение, В.

6.6. Проверку правильности чередования фаз генератора проводят с помощью фазоуказателя.

6.7. Эффективность гашения поля генераторов проверяют в режиме холостого хода путем включения устройства гашения поля при номинальном напряжении генератора.

В процессе гашения поля производят запись напряжения обмотки якоря, токов и напряжений в цепях, связанных с обмоткой ротора, и время гашения поля.

6.8. Измерение установившегося отклонения напряжения производят на нагревом до практически установившейся температуры генераторе со значениями коэффициента мощности 0,6; 0,8 (отстающими) и 1,0. При этом нагрузку изменяют от 0 до 110%, частоту вращения — от 100 до 96%. В опыте измеряют ток и напряжение статора, а также частоту вращения. Номинальное напряжение на выводах устанавливают устройством уставки в режиме холостого хода генератора. Положение уставки остается неизменным в течение всего опыта.

Установившееся отклонение напряжения в процентах определяют по формуле

$$\Delta U = \frac{U_{\max(\min)} - U_{\text{ср.п}}}{U_{\text{н}}} \cdot 100,$$

где $U_{\text{ср.п}} = \frac{U_{\max} + U_{\min}}{2}$ — среднерегулируемое напряжение, В.

В процессе измерения установившегося отклонения напряжения генератора производят определение отклонения напряжения генератора при неизменной нагрузке по току. С этой целью в точках холостого хода и номинальной нагрузки при неизменной уставке напряжения в течение 5 мин фиксируют с помощью осциллографа или вольтметра и частотомера значения напряжения и частоты вращения генератора. Отклонение напряжения в процентах определяют по формуле

$$\Delta U = \frac{U_{\max(\min)} - U_{\text{ср.п}}}{U_{\text{н}}} \cdot 100$$

Установившееся отклонение частоты вращения определяют по аналогичной формуле.

6.9. Определение отклонения напряжения генератора в процентах в номинальном режиме от момента пуска из холодного состояния до установившегося теплового проводят путем измерения напряжения на выводах генератора и определяют по формуле

$$\Delta U = \frac{U_{\text{к}} - U_{\text{г}}}{U_{\text{н}}} \cdot 100,$$

где U_x — напряжение генератора в холодном состоянии, В;
 U_r — напряжение генератора в горячем состоянии, В.

6.10. Определение переходного отклонения напряжения и времени его восстановления при набросе или сбросе номинальной нагрузки производят осциллографированием напряжений, токов статора и ротора, частоты вращения. В этих режимах определяют переходное отклонение напряжения, а также время восстановления.

6.11. Проверку включения асинхронного двигателя на выводы генератора, производят путем осциллографирования напряжений, токов статора и частоты вращения, после чего определяют переходное отклонение напряжения статора и время пуска асинхронного двигателя.

6.12. Методы проверки параллельной работы генераторов устанавливаются в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

6.13. Методы оценки вибрации генераторов — по ГОСТ 12379—75 и ГОСТ 20815—88.

6.14. Методы определения шумовых характеристик генераторов — по ГОСТ 11929—87.

6.15. Испытание на воздействие крена и дифферента проводят при работе генератора в компенсаторном режиме в течение 8 ч, по 2 ч на каждую сторону, при этом контролируют температуру подшипников, которая не должна превышать значения, установленного в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

6.16. Проверку исполнения генераторов по степени защиты производят по конструкторской документации при степени защиты IP54 и ниже, при степени защиты выше IP54 — по ГОСТ 14254—80.

6.17. Методы оценки надежности генераторов — по стандартам или техническим условиям на генераторы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6.18. Измерение уровня промышленных радиопомех генераторов — по ГОСТ 16842—82.

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Маркировка генераторов — по ГОСТ 183—74 с указанием степени защиты.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.2. На корпусе каждого генератора, аттестованного с присвоением государственного Знака качества, должно быть нанесено изображение государственного Знака качества. На генераторах, предназначенных для экспорта, изображение государственного Знака качества не наносят.

7.3. Место расположения таблички и других знаков маркировки должно быть указано в технической документации на генераторы конкретных типов.

7.4. Транспортная маркировка груза — по ГОСТ 14192—77. (Измененная редакция, Изм. № 1).

7.5. Консервация и упаковка генераторов по ГОСТ 23216—78 должна обеспечивать сохранность генераторов при транспортировании и хранении и устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

Упаковка генераторов при железнодорожных перевозках должна производиться в деревянную тару по ГОСТ 2991—85 и ГОСТ 10198—78.

Упаковка генераторов при транспортировании мелкими отправлениями с перевалками и перегрузками должна производиться в плотные дощатые ящики.

7.6. Допускается транспортирование генераторов без упаковки, если это позволяют их конструктивные особенности, консервация, а также условия транспортирования, хранения и сроки сохраняемости.

7.7. Условия транспортирования генераторов — по ГОСТ 23216—78, в том числе в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150—69.

Требования к выбору транспортных средств, к способам крепления и укрытия генераторов должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.8. Условия хранения и сроки сохраняемости генераторов по ГОСТ 23216—78 должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие генераторов требованиям настоящего стандарта, стандартов или технических условий на генераторы конкретных типов при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня начала эксплуатации генераторов при наработке не более 12000 ч.

8.2. Гарантийный срок хранения генераторов устанавливается в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.


ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

Термины — по ГОСТ 16504—81, ГОСТ 27471—87, ГОСТ 18311—80, ГОСТ 23875—79.

Термин	Пояснение
Бесщеточная система возбуждения	Совокупность элементов, предназначенная для питания обмотки возбуждения генератора, осуществляемого без применения скользящих контактов
Статическая система возбуждения	Совокупность статических элементов, предназначенная для питания обмотки возбуждения генератора, осуществляемого посредством применения скользящих контактов
Время восстановления напряжения	Время от момента наброса или сброса нагрузки до момента вхождения напряжения в допустимые пределы установившегося отклонения без последующего выхода
Регулировка уставки напряжения генератора	Изменение напряжения генератора посредством воздействия на цепи измерительного органа или цепи возбуждения
Статическая характеристика генератора	Изменение напряжения генератора, пропорциональное изменению нагрузки Статизм δ_U в процентах по формуле
	$\delta_U = \frac{U_{xx} - U_n}{U_{xx}} \cdot 100,$
	<p>где δ_U — статизм по напряжению, %; U_{xx} — напряжение генератора в режиме холостого хода, В; U_n — напряжение генератора в номинальном режиме, В.</p>
	<p>Статизм называют положительным, если по мере роста нагрузки напряжение уменьшается, и наоборот, отрицательным, если напряжение увеличивается (черт. 1).</p>

Черт. 1

Термин	Пояснение
<p>Статизм механической характеристики первичного двигателя</p>	<p>Изменение частоты вращения агрегата пропорционально активной нагрузке. Численно статизм первичного двигателя Δf в процентах определяют аналогично статизму по напряжению (черт. 2) по формуле</p> $\delta_f = \frac{f_{xx} - f_n}{f_{xx}} \cdot 100,$ <p>где δ_f — статизм механической характеристики первичного двигателя, %;</p> <p>f_{xx} — частота напряжения генератора в режиме холостого хода, Гц;</p> <p>f_n — частота напряжения генератора в режиме номинальной активной нагрузки, Гц</p>  <p style="text-align: center;">Черт. 2</p>
<p>Степень рассогласования реактивных нагрузок</p>	<p>Наибольшая разность относительных реактивных мощностей данного генератора и группы генераторов, работающих параллельно, определяется в процентах по формуле</p> $\beta = \left(\frac{Q_i}{Q_{in}} - \frac{\Sigma Q_i}{\Sigma Q_{in}} \right) \cdot 100\%,$ <p>где Q_i — фактическая реактивная мощность генератора;</p> <p>ΣQ_i — фактическая суммарная реактивная мощность параллельно работающих генераторов;</p> <p>Q_{in} — номинальная реактивная мощность генератора;</p> <p>ΣQ_{in} — номинальная суммарная реактивная мощность параллельно работающих генераторов</p>

Термин	Пояснение
<p>Степень рассогласования активных нагрузок</p>	<p>Наибольшая разность относительных активных мощностей данного генератора и группы генераторов, работающих параллельно, определяется в процентах по формуле</p> $a = \left(\frac{P_i}{P_{in}} - \frac{\Sigma P_i}{\Sigma P_{in}} \right) \cdot 100\%,$ <p>где P_i — фактическая активная мощность генератора; ΣP_i — фактическая суммарная активная мощность параллельно работающих генераторов; P_{in} — номинальная активная мощность генератора; ΣP_{in} — номинальная суммарная активная мощность параллельно работающих генераторов</p>
<p>Параллельная работа генераторов</p>	<p>Работа двух или более генераторов на общей шине</p>
<p>Прямое включение асинхронного двигателя</p>	<p>Пуск асинхронного двигателя непосредственно от генератора, работающего на холостом ходу или с нагрузкой</p>
<p>Установившееся напряжение генератора</p>	<p>Значение напряжения на выводах генератора после окончания переходного процесса</p>

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН

Министерством электротехнической промышленности и приборов СССР

Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

РАЗРАБОТЧИКИ

Г. С. Васильев канд. экон. наук, В. М. Вадатурский, М. С. Амдур канд. техн. наук, И. К. Амбросов, Т. Г. Сокольникова, В. М. Полежаев канд. техн. наук, О. Д. Белякова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.04.80 № 1499

3. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ — 1994 г. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ — 5 лет.

4. Стандарт соответствует международным стандартам МЭК 34—1—83, МЭК 34—2—72, МЭК 34—6—69, МЭК 34—9—72, МЭК 34—14—82, МЭК 38—83, МЭК 72—71

5. ВЗАМЕН ГОСТ 8586—68, ГОСТ 9631—70, ГОСТ 14965—69.

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, приложения
ГОСТ 2.601—68	4.2
ГОСТ 9.032—74	2.4.16
ГОСТ 9.301—86	2.4.16
ГОСТ 9.401—89	2.4.16
ГОСТ 12.2.007.0—75	3.1
ГОСТ 12.2.007.1—75	3.1
ГОСТ 12.2.007.7—83	3.1
ГОСТ 12.2.007.11—75	3.1
ГОСТ 183—74	Вводная часть, 2.1, 2.4, 13.1, 2.4.13.3, 5.1, 5.3.1а, 7.1
ГОСТ 2479—79	2.4.1
ГОСТ 2991—85	7.5
ГОСТ 8032—84	1.1
ГОСТ 8592—79	1.3
ГОСТ 8855—87	2.4.9
ГОСТ 10169—77	6.1
ГОСТ 10198—78	7.5
ГОСТ 10511—83	2.3.14.3, 2.3.14.4

Продолжение

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, приложения
ГОСТ 11828—86	6.1
ГОСТ 11929—87	6.14
ГОСТ 12139—84	1.1
ГОСТ 12379—75	6.13
ГОСТ 13267—73	1.4
ГОСТ 14192—77	7.4
ГОСТ 14254—80	6.16
ГОСТ 15150—69	2.2.2, 2.2.3, 7.7
ГОСТ 15151—69	2.2.4
ГОСТ 15543.1—89	2.2.2, 2.2.3
ГОСТ 16372—84	2.4.15
ГОСТ 16504—81	Приложение
ГОСТ 16921—83	2.4.14
ГОСТ 16962.1—89	2.2.4, 2.4.13.1
ГОСТ 17412—72	2.2.4
ГОСТ 17494—87	2.4.2
ГОСТ 17516—72	2.2.6
ГОСТ 18311—83	Приложение
ГОСТ 18709—73	1.3
ГОСТ 20459—87	2.4.7
ГОСТ 20815—88	2.4.14, 5.3.1а, 6.13
ГОСТ 20839—75	1.3
ГОСТ 23216—78	7.5, 7.7, 7.8
ГОСТ 25941—83	6.1
ГОСТ 27471—87	Приложение
ГОСТ 28173—89	Вводная часть

7. Срок действия продлен до 01.01.94 Постановлением Госстандарта СССР от 20.09.90 № 1660

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1991 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1985 г., июне 1990 г. (ИУС 2—86, 9—90)

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Н. Л. Шнайдер*

Сдано в наб. 29.07.91 Подп. в печ. 15.11.91 1,5 усл. печ. л. 1,63 усл. кр.-отг. 1,37 уч.-изд. л.
Тир. 3000 Цена 55 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 507