

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ОБОГРУДОВАНИЯ Серия 5.407-147 Вып. 0-1, 0-2
АПП ЦИТП	УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВСТАВОК В ВЛ 0,38-10 кВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ И АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ	
ОКТАБРЬ 1992		На I-м листе На I-й странице

D1A1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Типовая документация на конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений предназначена для проектирования кабельных вставок в ВЛ 0,38-10 кВ.

Предусмотрены следующие параметры пересечений:

- длина пересечения, м 10...55;
- диаметр защитного стального футляра, мм 325, 426, 530, 630;
- количество каналов кабельной канализации 2...14;
- максимальная высота земляного полотна, м 20;
- допустимый уклон местности 1:5.

Схемы пересечений выполнены по типу "труба в футляре", то есть прокладкой в стальном футляре кабельной канализации из асбоцементных труб и последующим протягиванием в них кабеля.

G2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Устройство кабельных вставок производится в местах пересечения линий электропередачи с:

- однопутными и двухпутными железными дорогами колеи 1520 мм общей сети СНГ на перегонах;
- автомобильными дорогами I и II категории.

Устройство кабельных вставок рекомендуется в нескальных грунтах, кроме районов распространения вечномёрзлых грунтов, районов с повышенной сейсмичностью и болотами.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная**B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 0-1 - Указания по расчету и монтажу

Выпуск 0-2 - Схемы пересечений. Материалы для проектирования.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 144 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА

Институт "Сельэнергопроект"
111395, Москва, Аллея Первой Маевки, 15

B7BA УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждены Главэлектросетью Минэнерго СССР,
протокол от 25 октября 1991 г.
Введены в действие институтом "Сельэнергопроект" с 01.03.92,
приказ от 06.05.92 № 15-П.
Срок действия 01.03.97

B7BA ПОСТАВЩИК

Уральский институт типового проектирования
620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4

Ишв. №

Катал. л. № 067538