

<p><b>СССР</b></p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ                  ЧАСТЬ 3                  ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ                  И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ                  ИНЖЕНЕРНОГО                  ОБОРУДОВАНИЯ                  Серия 5.407-116                  Вып. 0,1</p>
<p><b>ЦИТП</b></p>	<p>УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ                  ПУСКАТЕЛЕЙ СЕРИИ ПМЛ                  (ИСПОЛНЕНИЕ IP54)</p>	<p>УДК 621.3</p>
<p>ИЮНЬ  <b>1990</b></p>		<p>На I-м листе                  На I-й странице</p>

В.Л. ТОРГИН

*Торгов*

**01АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Магнитные пускатели серии ПМЛ 1,2,3 и 4-й величин на номинальные токи 10,25,40 и 63А в оболочках со степенью защиты IP54 по ГОСТ 14254-80, предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором при напряжении до 380 и 660 В переменного тока.

Климатическое исполнение 0, категория размещения 2 по ГОСТ 15543-70.

**02ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Установка магнитных пускателей выполняется в различных помещениях промышленных предприятий, а также в электротехнических помещениях.

Крепление магнитных пускателей и конструкций для токоподводов на основаниях (стенах, железобетонных и стальных колоннах) предусмотрено с помощью дюбелей, дюбель-винтов и сварки. Крепление на стойках к полу - с помощью сварки к закладным изделиям, а к междуэтажному перекрытию шпильками напроход.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

Серия 5.407-116 В.0,1 разработана взамен серии 5.407-54 В.1,2. Применены новые технические решения по установке магнитных пускателей.

**07ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 0 - Материалы для проектирования

Выпуск I - Узлы и изделия. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-88 форматок.

**07ВА АВТОР ПРОЕКТА** УТПШКИ Тяжпромэлектропроект, 310072, Харьков, ГСП, пр. Ленина, 56

**07НА УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждены НПО Электромонтаж Минмонтажспецстроя СССР - техническое задание от 13.04.89  
 Введены в действие УТПШКИ Тяжпромэлектропроект с 01.04.90 - приказ от 16.01.90 № 10  
*Срок действия - 1995г.*

**07КА ПОСТАВЩИК** ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 24221

Катал. л. № 065075

Начальник

отдела

Е.Г. ПОДЛУБНЫЙ

И.Л. ИЩЕВЦУ

института