

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.407-93 В.0,1,2
ЦИТП	КОНСТРУКТИВНЫЕ УЗЛЫ КОМПЛЕКТНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (КОУ) СО ШЕЛЕВЫМИ СВЕТОВОДАМИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ И С ПОЖАРООПАСНЫМИ ЗОНАМИ	УДК 628.977.1
ФЕВРАЛЬ 1989		На I-м листе На I-й странице

С.Н. Силантьев

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит:

- Чертежи строительных заданий на установку комплектных осветительных устройств со щелевыми световодами (КОУ со ЩС)
- Чертежи монтажные для выполнения работ в монтажной зоне при установке КОУ со ЩС
- Чертежи изделий для изготовления конструкций в мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ)

G-2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Серия используется при проектировании комплектных осветительных устройств со щелевыми световодами в помещениях промышленных зданий с нормальной средой, с пожароопасными зонами всех классов и взрывоопасными зонами классов В-Iб и В-IIа

Комплектные осветительные устройства со щелевыми световодами рекомендуется применять при установке в труднодоступных местах для обслуживания мест

G2BO СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная**B7EA** СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования

Выпуск 1 - Чертежи монтажные

Выпуск 2 - Чертежи изделий

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-324 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Пермское отделение ВНИИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовского
614000, Пермь, ул.Большевикская, 75

B7BA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждена и введена в действие Минмонтажспецстроем СССР, с 01.03.89г. протокол от 23.12.87г.
Срок действия серии 5.407-93, В.0,1,2 1992г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв.№ 23441

Катал.л.№ 062913

Начальник
отдела

С.Н. преедок

Гл. инженер
отделения