

<b>СК-3</b>	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ</b> <b>ЧАСТЬ 3</b> ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ</b> <b>КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ</b> Серия 3.901.1-15 Выпуск 0, Части 1 и 2
<b>ГП ЦПП</b>	ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НИЗКОДАВЛЯЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНО- ПРОКАТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 600...1600 мм	
июль <b>1991</b>		На 1 листе На 1 Странице

**С 2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Материалы данного выпуска предназначены для проектирования подземных трубопроводов из железобетонных низконапорных раструбных труб диаметром 600, 800, 1000, 1200, 1400 и 1600 мм трех классов напорности НЗ, НIу и НI, что соответствует расчетному давлению жидкости в трубопроводе 0,3 МПа, 0,2 МПа и 0,1 МПа. Рабочие чертежи конструкций даны в выпуске I, серия 3.901.1-15.

Трубы используются для транспортировки неагрессивных жидкостей с температурой не выше 313°K. Если транспортируемые жидкости или грунты являются агрессивными по отношению к железобетону труб или резиновым уплотнительным кольцам, следует в каждом конкретном случае предусматривать защитные мероприятия труб от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.

Приведенные материалы допускают применение труб в районах несейсмических и с сейсмичностью 9 баллов с обычными геологическими условиями и позволяют определять допустимые соотношения между расчетным внутренним давлением и глубиной заложения трубопровода для каждого класса труб при различных способах их опирания на основание и степени уплотнения грунтов засыпки.

В выпуске также даны основные конструктивные характеристики оснований, соответствующие принятым способам опирания труб, таблицы объемов засыпки пазух, графики прочностных характеристик и номенклатура труб.

**С 2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - IВ, IД, II - IУ**

**С 2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные**

**В 7БА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 0. Материалы для проектирования

Части I и 2 Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 424 форматки

**В 7ВА АВТОР ПРОЕКТА** ВО "Союзводпроект", 107005, г.Москва, ул.Бауманская, д.43/1

**В 7НА УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждены Госконцерном СССР "Водстрой", протокол от 10.01.91, № 836, введены в действие ВО "Союзводпроект" с 01.06.91, приказ от 30.01.91, № 06. Срок действия - 1996 г.

**В 7КА ПОСТАВЩИК** ГП ЦПП — 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 24910

Катал.д. № 066422